

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600105516	Fecha de envío :	30/03/2024
Nombre o Razón social :	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:28:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sirvance enviar el metrado y fichas tecnicas en exel para su mejor visualizacion y asi no tener inconvenientes al momento del llenado de dichos documento,ya que en las bases no se visulizan bien.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 2 Página: 21-7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, aclarando al postor que las fichas técnicas de los 4 ítems son editables, para que los postores puedan llenar el valor ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600105516	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:26:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto a la dosis química sirvance aclara que producto desean. Bentonita sodica x 30 k,Cemento conductivo x 25 k o Thorgel caja de 5 Kg.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 8 **Literal:** 8.1 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se completa en ficha N° 4 de caracterisrticas técnicas del garantizadas del ítem 3, sub numeral N° 3 Nombre del Producto, Unidad CAJA, Valor requerido SALES ELECTROLITICAS HIGROSCÓPICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha técnica N° 4 Características Técnicas Garantizadas, dosisi química del ítem 3, Características Sub Numeral 3 NOMBRE DEL PRODUCTO, UNIDAD - Caja, Valor requerido Sales Electrolíticas Higroscopicas

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600105516	Fecha de envío :	03/04/2024
Nombre o Razón social :	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:44:24

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:
ANEXO N° 3D

DECLARACIÓN JURADA DE CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS POR EL POSTOR
ITEM 4, HACER LLEGAR LAS FICHAS TECNICAS,AL REVISAR LAS BASES NO ADJUNTAN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B Página: 82
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se adjunta tabla de datos técnicos en el Anexo 3D

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600105516	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:39:00

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Al revisar la tabla de datos tecnicos tabla N° 08 grapa de suspension en el punto 10 solicitan Protocolo de pruebas,cabe mencionar que los protocolos de pruebas se llevaran a cabo en un laboratio como puede ser la UNI despues de firmado el contato ,solicitamos oviar este requisito para una mayor participacion de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** 8.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones. a) Libertad de concurrencia. b) Igualdad .

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, aclarando al postor que, se anulara el sub numeral 10 de la ficha técnica N° 8 del Ítem N° 1 Características Técnicas Garantizadas, Grapa de Suspensión para cable autoportante de 25 A 120 mm2., N° 10 - Características Protocolo de pruebas - Valor Requerido Adjuntar (debe ser de identidad reconocida e independientemente del fabricante)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha técnica N° 8 Características Técnicas Garantizadas, Grapa de Suspensión para cable autoportante de 25 A 120 mm2.del ítem 1, No. - Características - Valor requerido

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600105516	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	DIPACO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:43:22

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Al revisar la tabla de datos tecnicos tabla N° 7-16 fusibles en el punto 12 solicitan Protocolo de pruebas,cabe mencionar que los protocolos de pruebas se llevaran a cabo en un laboratio como puede ser la UNI despues de firmado el contato ,solicitamos oviar este requisito para una mayor participacion de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** 8.2 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones. a) Libertad de concurrencia.b) Igualdad de trat

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, aclarando al postor que, se anulara el sub numeral 12 de la ficha técnica N° 7 /16 del Ítem N° 4 Características Técnicas Garantizadas, FUSIBLE CHICOTE TIPO 1K, 2K, 3K, 20K, 30K, 40K, 50K, 100K, 140K, 200K., Valor Requerido Adjuntar Protocolo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha técnica N° 7/16 Características Técnicas Garantizadas, FUSIBLE CHICOTE del ítem 3, No. - Características
- Valor requerido

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600256026	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES GROUP S.A.C.	Hora de envío :	10:42:27

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Item 4 Perno Gancho de suspensión 5/8 x 8"

La longitud de 8" (204mm) no coincide con el cuadro tecnico N°4.2 ; longitud solicitada 254mm que es equivalente a 10"

Se solicita indicar la longitud correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación de la ficha técnica 4 del ítem 1, corrigiendo el sub numeral 4,2 LONGITUD - VALOR REQUERIDO 254 debe decir 204

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha técnica 4 Características Técnicas Garantizadas, Perno Gancho de Suspensión de 5/8 X8" del ítem 1, Características Sub Numeral 4.2 LONGITUD - mm, corrigiendo el sub numeral 4,2 LONGITUD - VALOR REQUERIDO 204

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600256026	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES GROUP S.A.C.	Hora de envío :	10:42:27

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Item 5 Perno Gancho de suspensión 5/8 x 10"

La longitud de 10" (254mm) no coincide con el cuadro tecnico N°4.2 ; longitud solicitada 305mm que es equivalente a 12"

Se solicita indicar la longitud correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación de la ficha técnica 5 del ítem 1, corrigiendo el sub numeral 4,2 LONGITUD - VALOR REQUERIDO 305 debe decir 254

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha técnica 5 Características Técnicas Garantizadas, Perno Gancho de Suspensión de 5/8 X10" del ítem 1, Características Sub Numeral 4.1 LONGITUD - mm, corrigiendo el sub numeral 4,2 LONGITUD - VALOR REQUERIDO 254

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600256026	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES GROUP S.A.C.	Hora de envío :	10:42:27

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:
CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se solicita adjuntar los CUADROS TECNICOS DEL ANEXO N° 3D Item 4

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** V **Literal:** ANEXOS **Página:** 109

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se adjunta tabla de datos técnicos en el Anexo 3D

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600440161	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO QUIMICA ASDAN E.I.R.L.	Hora de envío :	20:22:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
POR FAVOR CONFIRMAR SI LAS MUESTRAS A PRESENTAR DEL ITEM 2 (MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO), SON LOS SUB ITEMS 8, 9 Y 10 O SON LOS SUB ITEMS 10, 11 Y 12?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** F **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge parcialmente la observación, aclarando al postor que, en el sub numeral 22 de las fichas técnicas N° 10, 11 y 12 del ítem 2 se solicita presentación de muestras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se realiza la corrección en el numeral 8.10 de, los términos de referencia debe decir: El postor deberá entregar una muestra del ítem 2 sub ítems 10, 11 y 12 de las ofertas.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600440161	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO QUIMICA ASDAN E.I.R.L.	Hora de envío :	20:22:25

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EL MARCO DE LA TAPA EN EL VALOR REQUERIDO, EN DIMENSIONES DICE: PLATINA DE 1/16" (1.58mm).
ESTA PLATINA NO EXISTE, LA PLATINA ADECUADA PARA EL MARCO DE LA TAPA ES DE 1/8" (3.175mm).
SE SOLICITA CORREGIR EL VALOR REQUERIDO POR EL EXPRESADO.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 8 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE TUO DE LA LEY 30225 ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación de la ficha técnica 3 del ítem 3, Características TAPA corrigiendo el sub numeral 8 Marco de Tapa: Dimensiones - VALOR REQUERIDO debe decir platina de 1/8" (3.175 mm.)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha técnica 3 Características Técnicas Garantizadas, Caja de Registro de Puestas a Tierra del ítem 3, Características TAPA Sub Numeral 8 Marco de Tapa: Dimensiones VALOR REQUERIDO Platina de 1/8" (3.175)

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600440161	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO QUIMICA ASDAN E.I.R.L.	Hora de envío :	20:22:25

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
SE REQUIERE 1000 MTS DE CINTA BAND IT DE 3/4", CADA CAJA CONTIENE 30.5 MTS, SE SOLICITA QUE LA CANTIDAD REQUERIDA SEA 1006.50 MTS (33 CAJAS) O EN CASO CONTRARIO 976 MTS (32 CAJAS)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, aclarando al postor que, en una caja deberá de entregar la cantidad que complete a los 1000 metros requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600440161	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO QUIMICA ASDAN E.I.R.L.	Hora de envío :	20:22:25

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE DENTRO DEL VALOR REQUERIDO SOLICITAN UN ESFUERZO MECÁNICO DE LOS CONECTORES DE 35-150 MM2, UN PAR DE APRIETE DE 22 (Nm), EL CUAL LO POSEEN SOLO UN UNIVERSO PEQUEÑO DE FABRICANTES DE ESTE MATERIAL.
CON LA FINALIDAD DE QUE SE CUMPLA CON LA IGUALDAD DE TRATO Y LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, SE SOLICITA ACEPTEN QUE EL VALOR REQUERIDO EN EL PAR DE APRIETE PARA ESTE CONECTOR SEA ENTRE 18 Y 22 (Nm)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 12 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE TUO DE LA LEY 30225 ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, por la razón que, con el valor requerido se garantiza el perforamiento del aislamiento de los cables autoportantes y los dientes del conector dentado no se doblan con este par de apriete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Ruc/código :	20600256026	Fecha de envío :	10/04/2024
Nombre o Razón social :	MATERIALES GROUP S.A.C.	Hora de envío :	10:33:28

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Item 4 Materiales electricos y accesorios para Media Tension

Primero:

Del Item 4 N° 7 al 16 dice Fusibles 1,2,3,20,30,40,50,100,140,200 tipo K ; pero en el cuadro de Características Técnicas Garantizadas solo solicitan como titulo fusible de 2K,10K,12K,15K,25k .

Segundo:

En el N° 4 del Cuadro de Características Técnicas Garantizadas indica como Corriente Nominal 1,2,3,20,30,40,50,100,140,200 Amperios

Se solicita aclarar en los dos casos los valores reales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 8.2 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, corrigiendose en el enunciado de la ficha técnica las Caracteristicas Técnicas Garantizadas ficha técnica N° 7 -17 debe decir , FUSIBLE CHICOTE TIPO 1K, 2K, 3K, 20K, 30K, 40K, 50K, 100K, 140K, 200K. Y el sub numeral 4 se mantiene con lo valores requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ficha técnica 7 al 16 Características Técnicas Garantizadas, debe decir FUSIBLE CHICOTE TIPO 1K, 2K, 3K, 20K, 30K, 40K, 50K, 100K, 140K, 200K