

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION
Nomenclatura :	AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

**Observación: Nro. 1**  
**Consulta/Observación:**  
7 ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA, D=180mm, E=6.4mm, L=310mm,H=75mm, C/3P/3T/3C/6A/3AP  
EL DESARROLLO ES 330mm corregir

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 4.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

TRANSPARENCIA  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE ACOGE PARCIALMENTE:  
Se incrementa la característica ""LONGITUD"" en la Tabla de Datos Técnicos, para garantizar la pluralidad de ofertas y libre competencia"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se modificara las Especificaciones Técnicas para la integración de bases en el numeral 3.1, Literal 4.2.7, incrementando la característica "LONGITUD" en la Tabla de Datos Técnicos, con rangos de longitud entre 310 mm a 330 mm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

16 ALAMBRE GALVANIZADO N°16  
EN LA FICHA TECNICA, PESO DEBE SER EXPRESADO EN KGS CORREGIR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 4.2.16    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

TRANSPARENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE ACOGE PARCIALMENTE:  
En la característica ""PESO APROXIMADO"" de la Tabla de Datos Técnicos, se retira la ""unidad"" y el ""valor requerido"" para garantizar la pluralidad de ofertas y libre competencia"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara las Especificaciones Técnicas para la integración de bases en el numeral 4.2, Literal 4.2.16, retirando la unidad de medida y el valor requerido de la fila "PESO APROXIMADO"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

24 CAJA METALICA PORTAMEDIDOR MONOFASICO DE 320X180X100MM (INCLUYE PRESINTO DE SEGURIDAD) EN LA FICHA TECNICA INDICA LOS DATOS DE CAJA POLIMERICA NO METALICA INDICAR QUE ES LO QUE SOLICITAN Y CORREGIR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.24 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE:

No se acoge la observación, las EE.TT., indican claramente que son metálicos" ceñirse a las bases del procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

25 CANALETA GUARDACABLE DE 2mm X 2.00m

EN LA FICHA TECNICA, PESO DEBE SER EXPRESADO EN KGS CORREGIR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.25 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE:

Ceñirse a las Bases del Procedimiento de Selección"

Es equivalencia de peso en decaNewton

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

28 CINTA DE ACERO INOXIDABLE CON BRILLO 2B DE 19 X 0.8MM.  
EL ESPESOR SE DEBE CORREGIR DE LA FICHA TECNICA

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 4.2.28    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

TRANSPARENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE ACOGE LA OBSERVACION:  
Se corrige el espesor mínimo, para garantizar la pluralidad de ofertas y libre competencia"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara las Especificaciones Técnicas para la integración de las bases en el numeral 4.2, Literal 4.2.28

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

51 GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16MM C/PASADOR DE SEGURIDAD  
EN LA FICHA TECNICA INDICA EN CARACTERISTICAS GRILLETE TIPO LIRA, ASIMISMO EL PESO POR UNIDAD  
DEBER SER EXPRESADO EN KGS CORREGIR AMBOS

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 4.2.51    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

TRANSPARIENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE ACOGE PARCIALMENTE:  
Se corrige la denominación ""LIRA"" por ""RECTO"" en la Tabla de datos Técnicos"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara las Especificaciones Técnicas para la integración de bases en el numeral 4.2, Literal 4.2.51

\* La unidad de medida del PESO POR UNIDAD"" es equivalencia de peso en decaNewton"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

52 GUARDACABO DE FºGº PARA CABLE DE 10MM  
EN LA FICHA TECNICA, PESO DEBE SER EXPRESADO EN KGS CORREGIR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 4.2.52    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

TRANSPARIENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"NO SE ACOGE la observación:  
Ceñirse a las Bases del Procedimiento de Selección"  
Es equivalencia de peso en decaNewton

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

53 MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO PARA CONDUCTOR AAAC 25 mm2  
LA DESCRIPCION INDICA MANGUITO AUTOMATICO Y LA FICHA TECNICA INDICA MANGUITO A COMPRESION MECANICO O DE REPARACION SON DOS PRODUCTOS DIFERENTES CORREGIR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 4.2.53    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

TRANSPARIENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE ACOGE LA OBSERVACION:  
Se corregirá la Tabla de Datos Técnicos, para garantizar la pluralidad de ofertas y libre competencia"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara las Especificaciones Técnicas para la integración de bases en el numeral 4.2, Literal 4.2.53



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

MANGUITO DE EMPALME AUTOMATICO PARA CONDUCTOR AAAC 35 mm2

LA DESCRIPCION INDICA MANGUITO AUTOMATICO Y LA FICHA TECNICA INDICA MANGUITO A COMPRESION MECANICO O DE REPARACION SON DOS PRODUCTOS DIFERENTES CORREGIR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 4.2.54    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

TRANSPARIENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE ACOGE LA OBSERVACION:

Se corregirá para las bases integradas la Tabla de Datos Técnicos, para garantizar la pluralidad de ofertas y libre competencia"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara las Especificaciones Técnicas en el numeral 4.2, Literal 4.2.53

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

**Observación: Nro. 10**  
**Consulta/Observación:**  
55MORDAZA DE PASO TIPO COCODRILO  
EN LA FICHA TECNICA DICE GRAPA DE ANCLAJE, CORREGIR

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4.2      Literal: 4.2.55      Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
TRANSPARIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:  
"SE ACOGE:  
Se corregirá la denominación en la Tabla de datos Técnicos"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se modificara las Especificaciones Técnicas para la integración de bases en el numeral 4.2, Literal 4.2.55

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

80 TUBO BASTON DE FºGº DE D=25.4MM x 6.00 M

EN LA FICHA TECNICA, PESO DEBE SER EXPRESADO EN KGS CORREGIR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.80 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TRANSPARIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACOGE PARCIALMENTE:

En la característica ""PESO POR UNIDAD"" de la Tabla de Datos Técnicos, se retira la ""unidad"" para garantizar la pluralidad de ofertas y libre competencia"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara las Especificaciones Técnicas para la integración de bases en el numeral 4.2, Literal 4.2.80

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

81 TUBO BASTON DE PVC DE D=19.05MM, L =3000MM  
EN LA FICHA TECNICA, PESO DEBE SER EXPRESADO EN KGS CORREGIR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 4.2.81    **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

TRANSPARIENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE ACOGE PARCIALMENTE:

En la característica ""PESO POR UNIDAD"" de la Tabla de Datos Técnicos, se retirara la ""unidad"" para garantizar la pluralidad de ofertas y libre competencia"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara las Especificaciones Técnicas para la integración de bases en el numeral 4.2, Literal 4.2.81

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

TUERCA GANCHO DE A°G°PARA PERNO D=16MM

EN LA FICHA TECNICA, PESO DEBE SER EXPRESADO EN KGS CORREGIR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.82 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TRANSPARIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE:

Ceñirse a las Bases del Procedimiento de Selección"

Es equivalencia de peso en decaNewton

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

VARILLA DE ANCLAJE DE A°G° D=16MM, L=2400MM, PROVISTO DE OJAL EN UN EXTREMO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA

EN LA FICHA TECNICA, PESO DEBE SER EXPRESADO EN KGS CORREGIR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 4.2.83    **Página:** 49

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

TRANSPARIENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"NO SE ACOGE:

Ceñirse a las Bases del Procedimiento de Selección"

Es equivalencia de peso en decaNewton

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

VARILLA DE ANCLAJE DE A°G° D=19MM, L=2400MM, PROVISTO DE OJAL EN UN EXTREMO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA

EN LA FICHA TECNICA, PESO DEBE SER EXPRESADO EN KGS CORREGIR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.84 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TRANSPARIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE:

Ceñirse a las Bases del Procedimiento de Selección"

Es equivalencia de peso en decaNewton

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20607042137	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	APEX STELL METALLURGY SAC	Hora de envío :	21:39:04

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:  
VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117MM, 8 HILOS PARA CONDUCTOR AL 35MM EN LA FICHA TECNICA, PESO DEBE SER EXPRESADO EN KGS CORREGIR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.85 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
TRANSPARIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:  
"NO SE ACOGE:  
Ceñirse a las Bases del Procedimiento de Selección"  
Es equivalencia de peso en decaNewton

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-OEC-MDV/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA ELECTRICA PARA RETENIDAS Y ARMADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABMABA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20611431938	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	SAYORA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:02:24

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:  
CON LA FINALIDAD DE SUPERAR LAS OBSERVACIONES EMITIDAS AL PROCESO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 030-2024-OEC-MDV/LC PRIMERA CONVOCATORIA, REMITIDA CON CARTA N° 460-2024-UAL-OGAF-MDV/LC CON OBSERVACIONES DE LA EMPRESA VAQUIRO REPRESENTACIONES E.I.R.L., SOLICITO QUE EN NUMERAL "4.6 DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA ETAPA DE EVALUACION TECNICA DE LOS POSTORES", SE CONSIDERE ESPECIFICAR LA MARCA Y PROCEDENCIA DE TODOS LOS BIENES Y QUE EN LOS CATALOGOS Y/O FOLLETOS Y/O BROCHURES Y/O MANUALES DE TODO LOS MATERIALES SE PRESENTEN LA MARCA Y/O

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
Articulo 68, Reglamento de la Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:  
"SE ACOGE:  
La observación"  
Se adicionara lo observado en el numeral 4.6 Documentos a presentar para el proceso de Evaluación Técnica de los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null