



EVALUACION ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO DE REFINERÍA TALARA		POSTOR 1		POSTOR 2		POSTOR 3	
Sub-Item	DESCRIPCION	ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C /A & P INTERNACIONAL S.A.C.		CSC & TRADING S.A.		F.R. INTERTECH S.R.L.	
		11126-2025		S/N		S/N	
		Propone	Observaciones	Propone	Observaciones	Propone	Observaciones
1.1	04-950-193200 VALVULA COMPUERTA 8" VALVULA COMPUERTA 8" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150) MARCA: SANFLO, MODELO: SFL-OSY-300-F, ENTRE OTROS N° DE PARTE/REF. : . N° PLANO/DIBUJO : . ----- MATERIAL: . PART NUMBER IN SECTIONAL DRAWING: . ----- PART FOR SISTEMA CONTRA INCENDIO EPC (FWS). FITFLOW . TAG: P-RFTL-CIN-FWS-999. MODEL: . ----- PARA USO EN LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA	VALVULA COMPUERTA 8" 8" Gate Valve OS&Y ANSI 150 300 PSI Flanged UL/FM Certificates Body Material: Ductile Iron ASTM A536 Grade 65-45-12 Dimensions as per attached brochure ----- Marca: Ningjin APC Industries Modelo: Z41-300/A 8" Procedencia: China	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 8" (OS AND Y) UL/FM 30	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 8" (OS AND Y) UL/FM 30	NO CUMPLE, NO INCLUYE INFORMACION TÉCNICA
1.2	04-950-193212 VALVULA COMPUERTA 4" VALVULA COMPUERTA 4" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI BRIDADA (ANSI CLASE 150) MARCA: SANFLO, MODELO: SFL-OSY-300-F4, ENTRE OTROS. N° DE PARTE/REF. : . N° PLANO/DIBUJO : . ----- MATERIAL: . PART NUMBER IN SECTIONAL DRAWING: . ----- PART FOR SISTEMA CONTRA INCENDIO EPC (FWS). FITFLOW . TAG: P-RFTL-CIN-FWS-999. MODEL: . ----- PARA USO EN LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA	VALVULA COMPUERTA 4" 4" Gate Valve OS&Y ANSI 150 300 PSI Flanged UL/FM Certificates Body Material: Ductile Iron ASTM A536 Grade 65-45-12 Dimensions as per attached brochure ----- Marca: Ningjin APC Industries Modelo: Z41-300/A 4" Procedencia: China	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 4" (OS AND Y) UL/FM 30	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 4" (OS AND Y) UL/FM 30	NO CUMPLE, NO INCLUYE INFORMACION TÉCNICA

EVALUACION ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO DE REFINERÍA TALARA		POSTOR 1		POSTOR 2		POSTOR 3	
Sub-Item	DESCRIPCION	ABUGATTAS & PERATA INTERNACIONAL S.A.C /A & P INTERNACIONAL S.A.C.		CSC & TRADING S.A.		F.R. INTERTECH S.R.L.	
		11126-2025		S/N		S/N	
		Propone	Observaciones	Propone	Observaciones	Propone	Observaciones
1.3	04-950-193220 VALVULA COMPUERTA 3" VALVULA COMPUERTA 3" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150). N° DE PARTE/REF. : . N° PLANO/DIBUJO : . ----- MATERIAL: . PART NUMBER IN SECTIONAL DRAWING: . ----- PART FOR SISTEMA CONTRA INCENDIO EPC (FWS). FITFLOW . TAG: P-RFTL-CIN-FWS-999. MODEL: . ----- PARA USO EN LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA	VALVULA COMPUERTA 3" 3" Gate Valve OS&Y ANSI 150 300 PSI Flanged UL/FM Certificates Body Material: Ductile Iron ASTM A536 Grade 65-45-12 Dimensions as per attached brochure ----- Marca: Ningjin APC Industries Modelo: Z41-300/A 3" Procedencia: China	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 3" (OS AND Y) UL/FM 30	SI CUMPLE	 VALVULA COMPUERTA 3" (OS AND Y) UL/FM 30	NO CUMPLE, NO INCLUYE INFORMACION TÉCNICA
1.4	04-950-193235 VALVULA COMPUERTA 6" VALVULA COMPUERTA 6" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150). N° DE PARTE/REF. : . N° PLANO/DIBUJO : . ----- MATERIAL: . PART NUMBER IN SECTIONAL DRAWING: . ----- PART FOR SISTEMA CONTRA INCENDIO EPC (FWS). FITFLOW . TAG: P-RFTL-CIN-FWS-999. MODEL: . ----- PARA USO EN LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA	VALVULA COMPUERTA 6" 6" Gate Valve OS&Y ANSI 150 300 PSI Flanged UL/FM Certificates Body Material: Ductile Iron ASTM A536 Grade 65-45-12 Dimensions as per attached brochure ----- Marca: Ningjin APC Industries Modelo: Z41-300/A 6" Procedencia: China	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 6" (OS AND Y) UL/FM 30	SI CUMPLE	 VALVULA COMPUERTA 6" (OS AND Y) UL/FM 30	NO CUMPLE, NO INCLUYE INFORMACION TÉCNICA
Aprobado por Coordinación Optimización Monitoreo y Control Jefatura Inegniería de Mantenimiento		SI CUMPLE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS		SI CUMPLE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS		NO CUMPLE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS	

EVALUACION ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO DE REFINERÍA TALARA		POSTOR 4		POSTOR 5		POSTOR 6	
Sub-Item	DESCRIPCION	ENGINEERING & TECHNOLOGY S.A.C.		CALLE RUIZ HECTOR WILFREDO		SUMINISTRO Y PROCURA DE INSUMOS S.A.	
		251662		FIT-0031-25		S/N	
		Propone	Observaciones	Propone	Observaciones	Propone	Observaciones
1.1	04-950-193200 VALVULA COMPUERTA 8" VALVULA COMPUERTA 8" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150) MARCA: SANFLO, MODELO: SFL-OSY-300-F, ENTRE OTROS N° DE PARTE/REF. : . N° PLANO/DIBUJO : . ----- MATERIAL: . PART NUMBER IN SECTIONAL DRAWING: . ----- PART FOR SISTEMA CONTRA INCENDIO EPC (FWS). FITFLOW . TAG: P-RFTL-CIN-FWS-999. MODEL: . ----- PARA USO EN LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA	VALV. COMPTA FE DUCTIL ANSI ISOA/EPDM UI/FM 300 PSI-MECH 8"	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 8" VALVULA COMPUERTA 8" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150) MARCA: VALVE SEAL, MODELO: Z41- 300 - PROCEDENCIA: IMPORTADO DE ESPAÑA. N° DE PARTE/REF. : . SE ADJUNTA CATALOGO N° PLANO/DIBUJO : . SE ADJUNTA CATALOGO DONDE SE INDICA PLANO	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 8" VALVULA COMPUERTA 8" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150) MARCA: SANFLO, MODELO: SFL-OSY-300-F, ENTRE OTROS N° DE PARTE/REF. : . N° PLANO/DIBUJO : . ----- MATERIAL: . PART NUMBER IN SECTIONAL DRAWING: . ----- PART FOR SISTEMA CONTRA INCENDIO EPC (FWS). FITFLOW . TAG: P-RFTL-CIN-FWS-999. MODEL: . ----- PARA USO EN LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA	SI CUMPLE
1.2	04-950-193212 VALVULA COMPUERTA 4" VALVULA COMPUERTA 4" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI BRIDADA (ANSI CLASE 150) MARCA: SANFLO, MODELO: SFL-OSY-300-F4, ENTRE OTROS. N° DE PARTE/REF. : . N° PLANO/DIBUJO : . ----- MATERIAL: . PART NUMBER IN SECTIONAL DRAWING: . ----- PART FOR SISTEMA CONTRA INCENDIO EPC (FWS). FITFLOW . TAG: P-RFTL-CIN-FWS-999. MODEL: . ----- PARA USO EN LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA	VALV. COMPTA FE DUCTIL ANSI 150 A/EPDM UL/FM 300 PSI-MECH 4"	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 4" VALVULA COMPUERTA 4" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150) MARCA: VALVE SEAL, MODELO: Z41- 300 - PROCEDENCIA: IMPORTADO DE ESPAÑA. N° DE PARTE/REF. : . SE ADJUNTA CATALOGO N° PLANO/DIBUJO : . SE ADJUNTA CATALOGO DONDE SE INDICA PLANO	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 4" VALVULA COMPUERTA 4" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI BRIDADA (ANSI CLASE 150) MARCA: SANFLO, MODELO: SFL-OSY-300-F4, ENTRE OTROS. N° DE PARTE/REF. : . N° PLANO/DIBUJO : . ----- MATERIAL: . PART NUMBER IN SECTIONAL DRAWING: . ----- PART FOR SISTEMA CONTRA INCENDIO EPC (FWS). FITFLOW . TAG: P-RFTL-CIN-FWS-999. MODEL: . ----- PARA USO EN LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA	SI CUMPLE

EVALUACION ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO DE REFINERÍA TALARA		POSTOR 4		POSTOR 5		POSTOR 6	
Sub-Item	DESCRIPCION	ENGINEERING & TECHNOLOGY S.A.C.		CALLE RUIZ HECTOR WILFREDO		SUMINISTRO Y PROCURA DE INSUMOS S.A.	
		251662		FIT-0031-25		S/N	
		Propone	Observaciones	Propone	Observaciones	Propone	Observaciones
1.3	04-950-193220 VALVULA COMPUERTA 3" VALVULA COMPUERTA 3" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150). N° DE PARTE/REF. : . N° PLANO/DIBUJO : . ----- MATERIAL: . PART NUMBER IN SECTIONAL DRAWING: . ----- PART FOR SISTEMA CONTRA INCENDIO EPC (FWS). FITFLOW . TAG: P-RFTL-CIN-FWS-999. MODEL: . ----- PARA USO EN LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA	VALV. COMPTA FE DUCTIL ANSI IS0A/EPDM UL/FM 300 PSI-FLOWCOM 3"	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 3" VALVULA COMPUERTA 3" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150) MARCA: VALVE SEAL, MODELO: Z41-300 PROCEDENCIA: IMPORTADO DE ESPAÑA. N° DE PARTE/REF. : . SE ADJUNTA CATALOGO N° PLANO/DIBUJO : . SE ADJUNTA CATALOGO DONDE SE INDICA PLANO	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 3" VALVULA COMPUERTA 3" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150). N° DE PARTE/REF. : . N° PLANO/DIBUJO : . ----- MATERIAL: . PART NUMBER IN SECTIONAL DRAWING: . ----- PART FOR SISTEMA CONTRA INCENDIO EPC (FWS). FITFLOW . TAG: P-RFTL-CIN-FWS-999. MODEL: . ----- PARA USO EN LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA	SI CUMPLE
1.4	04-950-193235 VALVULA COMPUERTA 6" VALVULA COMPUERTA 6" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150). N° DE PARTE/REF. : . N° PLANO/DIBUJO : . ----- MATERIAL: . PART NUMBER IN SECTIONAL DRAWING: . ----- PART FOR SISTEMA CONTRA INCENDIO EPC (FWS). FITFLOW . TAG: P-RFTL-CIN-FWS-999. MODEL: . ----- PARA USO EN LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA	VALV. COMPTA FE DUCTIL ANSI 150 A/EPDM UL/FM 300 PSI-MECH 6"	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 6" VALVULA COMPUERTA 6" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150) MARCA: VALVE SEAL, MODELO: Z41-300 PROCEDENCIA: IMPORTADO DE ESPAÑA. N° DE PARTE/REF. : . SE ADJUNTA CATALOGO N° PLANO/DIBUJO : . SE ADJUNTA CATALOGO DONDE SE INDICA PLANO	SI CUMPLE	VALVULA COMPUERTA 6" VALVULA COMPUERTA 6" (OS AND Y) UL/FM 300 PSI, BRIDADA (ANSI CLASE 150). N° DE PARTE/REF. : . N° PLANO/DIBUJO : . ----- MATERIAL: . PART NUMBER IN SECTIONAL DRAWING: . ----- PART FOR SISTEMA CONTRA INCENDIO EPC (FWS). FITFLOW . TAG: P-RFTL-CIN-FWS-999. MODEL: . ----- PARA USO EN LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA	SI CUMPLE
Aprobado por Coordinación Optimización Monitoreo y Control Jefatura Inegniería de Mantenimiento		SI CUMPLE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS		SI CUMPLE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS		SI CUMPLE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS	