

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:17:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la tabla de datos técnicos correspondiente al ítem 1.0, se indica el requerimiento de ¿TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ¿ VALOR REQUERIDO (10 Y 25 KVA)¿. Dado que el bien a contratar es el "TABLERO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO PARA NIVEL DE TENSIÓN 460-230V ¿ JGO ¿ 12", solicitamos amablemente una aclaración.

Queremos confirmar si se refiere a la entrega de 24 unidades de tableros, siendo 12 unidades con capacidad de 10 KVA y 12 unidades con capacidad de 25 KVA.

De no ser así, les pedimos que aclaren estos puntos que causan confusión, para asegurar que se cumplan adecuadamente los requisitos especificados en la licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a) Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, ESPECIFICA LA POTENCIA APARENTE, YA QUE PARA TABLEROS QUE TRABAJAN CON TRANSFORMADORES DE MAYOR CAPACIDAD, LAS DIMENSIONES EXTERNAS COMO: EL ANCHO, ALTO Y LA PROFUNDIDAD SON MAYORES. PARA EL CASO DE NUESTRO REQUERIMIENTO LAS DIMENSIONES TANTO PARA UNA POTENCIA DE 10KVA Y 25KV SON LAS MISMAS, DETALLADAS EN "ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR" - a) CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA DEL TABLERO DE DISTRIBUCION - CUADRO N°2 GABINETE DE TABLERO DE DISTRIBUCION AEREO.

*EL TOTAL DE TABLEROS SON 12 JUEGOS: 11 TABLEROS DE 10 KVA Y UN (1) TABLERO DE 25 KVA. (JUEGOS PORQUE INCLUYEN EL GABINETE TABLERO DE DISTRIBUCION Y LOS ACCSESORIOS INTERNOS).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:17:45

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la tabla de datos técnicos, en el ítem 1.2, se requiere como norma de fabricación y pruebas la ¿IEC-60349¿, la cual se refiere a "Tracción Eléctrica - Máquinas Eléctricas Rotativas para Vehículos Ferroviarios y de Carretera". Dado que esta normativa no es aplicable a la fabricación de tableros eléctricos de distribución de baja tensión, solicitamos sustituirla por la norma IEC 61439 ¿ ¿Cuadros de Distribución y Maniobra de Baja Tensión¿, que es la normativa internacionalmente utilizada para la fabricación de tableros eléctricos, garantizando su calidad y conformidad a nivel nacional e internacional.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a) **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA SE ACOGE A LA OBSERVACION, POR LO QUE SE CAMBIARA NORMA.EL AREA USUARIA REMPLAZARA LA NORMA IEC 60349 POR LA NORMA IEC - 61439

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA EN LAS BASES Y ESPECIFICACIONES POR LA NORMA IEC - 61439

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:17:45

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

se le solicita a la entidad presentar Diagrama unifilar requerido.

¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGE LA OBSERVACION.EL CORDINACION CON EL AREA USUARIA SE AÑADIRA DIAGRAMA UNIFILAR EN "ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADIRA DIAGRAMA UNIFILAR EN "ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR" EN LAS BASES Y ESPECIFICACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:17:45

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita el siguiente cronograma para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en el proceso de fabricación:

Dos (02) días tras la firma del contrato para la presentación y aprobación de planos.

Veinte (20) días para la entrega, contados a partir de la aprobación de los planos, considerando:

Tiempos de adquisición de materia prima.

Proceso de fabricación metalmecánica (ensamble, soldadura, arenado, pintado) y armado eléctrico.

Logística de envío, que puede requerir más de 5 días debido al volumen y ubicación de los postes en provincias alejadas del Cusco.

Agradecemos considerar esta solicitud para asegurar la correcta entrega de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 12 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, DEBIDO A QUE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACION DEL BIEN SON DE FACIL ACCESO EN EL MERCADO,MODIFICARA EL PLAZO DE ENTREGA POR UN PERIODO DE 15 DIAS CALENDARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MODIFICARA EL PLAZO DE ENTREGA POR UN PERIODO DE 15 DIAS CALENDARIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:39:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos, para ampliar mayor participación de postores que el plazo de entrega de los bienes sea de 30 días para considerar los tiempos de fabricación y envío de los tableros.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: CAPITULO 1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, DEBIDO A QUE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACION DEL BIEN SON DE FACIL ACCESO EN EL MERCADO,MODIFICARA EL PLAZO DE ENTREGA POR UN PERIODO DE 15 DIAS CALENDARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MODIFICARA EL PLAZO DE ENTREGA POR UN PERIODO DE 15 DIAS CALENDARIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código : 20372523361

Fecha de envío : 24/10/2024

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A

Hora de envío : 18:39:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar el diámetro del agujero lateral para ingreso de cables que se conectaran al interruptor general y confirmar si se colocara prensaestopas al mismo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGE LA OBSERVACION, NO TENDRA AGUJERO LATERAL PARA EL INGRESO DE CABLES , ESTOS LO HARAN POR LA PARTE INFERIOR.EL AREA USUARIA CORREGIRA IMAGEN DEL LA SECCION "ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR" - 1) TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EL NIVEL DE TENSION 440-220 V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO TENDRA AGUJERO LATERAL PARA EL INGRESO DE CABLES , ESTOS LO HARAN POR LA PARTE INFERIOR.EL AREA USUARIA CORREGIRA IMAGEN DEL LA SECCION "ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR" - 1) TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EL NIVEL DE TENSION 440-220 V.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:39:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos que la placa de montaje de los equipos (medidores, interruptores barras , etc) se fije al tablero mediante pernos soldados que aseguran una mejor resistencia mecánica al corte y continuidad de tierras a diferencia de una fijación aislante que se debilitara con el tiempo, perjudicando la adecuada operación del tablero.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** CAPITULO 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

E L A R E A U S U A R I A N O A C E P T A L A C O N S U L T A :
EL MONTAJE SERA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL REQUERIMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:39:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar el valor de la potencia del tablero de distribución (10 o 25KVA) dado que dicha información se consignara en la placa característica de la estructura.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** CAPITULO 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SON 11 TABLEROS DE 10 KVA Y 01 TABLERO DE 25 KVA Y ESTOS DEBEN ESTAR DESCRITOS EN LA PLACA CARACTERISTICA. EL CUAL SE AÑADIRA EN "DIMENSIONES Y MATERIAL DEL TABLERO"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA Y SE DETALLARA QUE SON 11 TABLEROS DE 10 KVA Y 01 TABLERO DE 25 KVA, EL CUAL SE AÑADIRA EN "DIMENSIONES Y MATERIAL DEL TABLERO"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código : 20372523361

Fecha de envío : 24/10/2024

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A

Hora de envío : 18:39:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos los planos eléctricos del tablero solicitado en las bases en formato CAD o pdf.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACION.SE AÑADIRA DIAGRAMA UNIFILAR EN "ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR" Y TAMBIEN SE ACTUALIZARA LAS IMÁGENES 1, 2 Y 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADIRA DIAGRAMA UNIFILAR EN "ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR" Y TAMBIEN SE ACTUALIZARA LAS IMÁGENES 1, 2 Y 3

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:39:59

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Las características del medidor totalizador de energía trifásico detalladas en el cuadro número tres coinciden con las de medidores convencionales de memoria no volátil que no poseen perfil de carga, por lo que solicitamos confirmar que el medidor totalizador descrito no llevara característica de perfil de carga.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** CAPITULO 3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA: EL MEDIDOR TOTALIZADOR ELECTRONICO REQUERIDO ES 3X220(380) V, DE 3 FASES 4 HILOS CON MEMORIA NO VOLATIL Y PERFIL DE CARGA, SE AÑADIRA CARACTERISTICAS PRECISAS.EN ITEM "I. MEDIDOR TOTALIZADOR DE ENERGIA ACTIVA TRIFASICO" SE MODIFICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL MEDIDOR TOTALIZADOR ELECTRONICO REQUERIDO ES 3X220(380) V, DE 3 FASES 4 HILOS CON MEMORIA NO VOLATIL Y PERFIL DE CARGA, SE AÑADIRA CARACTERISTICAS PRECISAS.EN ITEM "I. MEDIDOR TOTALIZADOR DE ENERGIA ACTIVA TRIFASICO" SE MODIFICA CARACTERISTICAS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:39:59

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos para una mayor participación de postores que puedan aceptarse interruptores con tensión nominal de 415 V, tomando en consideración que la tensión máxima que pueden soportar sea por lo menos 600V

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** CAPITULO 3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGE CONSULTA.EN EL CUADRO N°5 SE CORRIGIRA EL VALOR DE LA TENSION NOMINAL DEL INTERRUTOR (Un) AC POR EL RANGO DE 415-460 V. ASI COMO TAMBIEN SE CORREGIRA LA CORRIENTE NOMINAL POR I(n) POR 40 A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA EN LAS BASES EN EL CUADRO N°5 SE CORRIGIRA EL VALOR DE LA TENSION NOMINAL DEL INTERRUTOR (Un) AC POR EL RANGO DE 415-460 V. ASI COMO TAMBIEN SE CORREGIRA LA CORRIENTE NOMINAL POR I(n) POR 40 A

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código : 20372523361

Fecha de envío : 24/10/2024

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A

Hora de envío : 18:39:59

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos para una mayor participación de postes, que pueda tenerse como alternativa la elección de interruptores de 15 o 16 amperios para el circuito de alumbrado público, considerando una mayor apertura de marcas y que dicha variación no afectara el funcionamiento correcto del circuito correspondiente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** CAPITULO 3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE DEBE TOMAR EN CUENTA CUADRO N°5 CARACTERISTICAS DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FIJO EL CUAL ES DE 16 A Y EN CONCORDANCIA CON LOS MATERIALES ESTANDARIZADOS DE LA CONSEJONARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código : 20372523361

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A

Fecha de envío : 24/10/2024

Hora de envío : 18:39:59

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos que puedan aceptarse contactores tripolares 18A categoría AC3 (considerando que en las imágenes adjuntas en las presentes bases muestran precisamente ese tipo de equipos) como alternativa a los contactores bipolares sugeridos en la presente especificación, para fomentar así la participación de un mayor número de postores en la presente licitación

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** CAPITULO 3 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGE CONSULTA.EL AREA USUARIA AÑADIRA COMO ALTERNATIVA EL CONTACTOR TRIPOLAR EN EL "ITEM V. CONTACTOR ELECTROMECHANICO".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARA EN LA BASES DE ACUERDO EL AREA USUARIA ,AÑADIRA COMO ALTERNATIVA EL CONTACTOR TRIPOLAR EN EL "ITEM V. CONTACTOR ELECTROMECHANICO".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:39:59

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que el control del circuito de alumbrado público se hará mediante fotocélulas y no con interruptor horario como sugiere el tercer párrafo de la sección V referida al contactor electromagnético.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA CONFIRMA QUE EL CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO SE HARA MEDIANTE FOTOCELULAS, VER ALCANCE Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR - ITEM1 TABLERO DE DISTRIBUCION METALICON PARA NIVEL DE TENSION DE 460-230 V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	23:56:18

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITA: VENTA DE TABLEROS DE DISTRIBUCION ACCESORIOS Y/O MEDIDOR TOTALIZADOR DE ENERGIA ACTIVA TRIFASICO Y/O MEDIDOR DE ALUMBRADO PUBLICO MONOFASICO Y/O INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y/O CELULA FOTOVOLTAICA Y/O CONTACTOR ELECTROMAGNETICO Y/O BARRAS COLECTORAS Y AISLADOR PORTA BARRAS... FAVOR CONSIDERAR TAMBIEN VENTA Y/O SUMINSITRO DE TABLERO GENERAL y/O VENTA DE TABLEROS DE DISTRIBUCION Y/O TABLEROS ADOSADOS, Y/O TABLEROS EMPOTRADOS, Y/O TABLEROS ELECTRICOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA INDICA, LA EXPERIENCIA A LA QUE HACE MENSION SE ENCUENTRA DENTRO DE TABLEROS DE DISTRIBUCION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-282-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LA (META 240): "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA,CCOCCAYRO,SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA-PROVINCIA DE CANAS -CUSCO.

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	23:56:18

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 5 (cinco) días calendarios, computados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación... PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE POSTORES FAVOR SE SOLICITA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 45 DIAS CALENDARIOS O 30 DIAS CALENDARIOS YA QUE 5 DIAS CALENDARIOS ES UN TIEMPO MUY CORTO PARA ENTREGAR UN PRODUCTO DE BUENA CALIDAD, ADEMAS SE TENDRIA QUE CONTAR CON TODOS LOS MATERIALES ESPECIFICOS EN STOCK PARA ESTE PROYECTO, FAVOR CONSIDERAR QUE EN LA GESTION DE PRODUCCION TAMBIEN SE TOMA EN CUENTA EL TIEMPO DE LOGISTICA EN LA ELECCION DE MATERIALES

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, DEBIDO A QUE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACION DEL BIEN SON DE FACIL ACCESO EN EL MERCADO,MODIFICARA EL PLAZO DE ENTREGA POR UN PERIODO DE 15 DIAS CALENDARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MODIFICARA EL PLAZO DE ENTREGA POR UN PERIODO DE 15 DIAS CALENDARIO