

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20499133899	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	12:58:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar el monto facturado requerido como experiencia pues no se muestra en el documento

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** II **Literal:** B **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se acepta la consulta el cual se incorporara en las bases integradas el monto facturado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas: el postor acreditará un monto facturado equivalente a S/. 645,550.00 (Seiscientos Cuarenta Y cinco Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 52 000,00, por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20499133899	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	12:58:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos se acepten como servicios similares, a la adecuación o implementación o reestructuración de centros de datos o data center.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta consulta, se incorporara en las bases integradas, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P de área usuaria y área de informática

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agregara en las bases integradas: Se considera servicios similares a los siguientes: cableados de datos en cobre y fibra optica, enlaces backbone de datos y/o fibra óptica e implementación de centros de datos o data center.

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20499133899	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	12:58:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos se acepten como servicios similares la experiencia en suministro e instalación de equipos UPS

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta consulta, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P remitido por el área usuaria y área de informática, se deberá ceñirse conforme a a los Términos de Referencia definidas por área usuaria que son parte integrante de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20499133899	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	12:58:51

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Favor confirmar que el NVR existente cuenta con la capacidad de soportar 24TB de almacenamiento, asimismo indicar la marca y modelo de las camaras de video vigilancia y NVR existentes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 2.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara según documento HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: que el NVR Soporta 8 HHDD, y el modelo y marca de los equipos existentes son de (Marca HIKVISION DS 9600)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20440384049	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	Hora de envío :	18:47:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a las características técnicas del UPS, se solicita:

Nivel de ruido ¿ 20 dB

Consulta:

Siendo que esta indicación no resulta de todo clara, se solicita al presente comité en aras de promover los principios de eficiencia y eficacia, así como el principio de transparencia aclarar que el nivel del ruido no deberá superar los 20 dB o deberá ser menor a 20 dB.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2.1.10 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala que no deberá superar los 20 dB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20440384049	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	Hora de envío :	18:47:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a las características técnicas del UPS, se solicita:

Entradas dobles: UPS Y BY PASS

Consulta:

En aras de promover el principio de pluralidad de marcas y postores se solicita al presente comité aceptar como alternativa que el UPS cuente con una sola entrada siento esta la del UPS o en su defecto que la entrada doble sea opcional.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2.1.10 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta se ACLARA, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, deben ajustarse a los

Términos de Referencia establecidos por área usuaria que son parte integrante de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20440384049	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	Hora de envío :	18:47:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a las características técnicas del UPS, se solicita:
Supresor de transistores bajo norma ANSI/IEEE C62.41
Consulta:
En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas se solicita al presente comité confirmar que aceptarán equipamientos que tengan inmunidad a sobretensiones transitorias, según la norma IEC/EN 61000-4-5.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.2.10 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, según según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala ajustarse al requerimiento técnico mínimo establecidos por área usuaria, considerando la solución con un UPS, Tablero By Pass y Transformador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20440384049	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	Hora de envío :	18:47:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto a las características técnicas del sistema de PDU se solicita:
Tipo de conector: SP-301.

Consulta:

En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas se solicita al presente comité confirmar que aceptarán UPS con enchufe Nema 5-15p.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2.1.10 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, según según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: que el sistema PDU debe ser compatible con el UPS ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20440384049	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.	Hora de envío :	18:47:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto a las características técnicas del sistema de PDU se solicita:

Calibre: 3C X 14 AWG

Consulta:

En aras de promover el principio de pluralidad de postores y marcas se solicita al presente comité confirmar que aceptarán calibre del cable 3x14 AWG

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2.1.10 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta consulta, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: que se deberá ajustarse a los

Términos de Referencia definidas por área usuaria que son parte integrante de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	20:02:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

La entidad hace el requerimiento de: "..02 enlaces backbone 1 de fibra optica monomodo y 1 de cat 6a que conectaran el gabinete del primer piso con el Centro de Datos que se ubica en el piso 02." Confirmar si para este servicio se contemplara a todo costo (incluye patch cord de F.O, bandeja de F.O, acopladores , pigtail etc.) o solo mano de obra y la entidad brindara los accesorios y cables para la solucion.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: D

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 23

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, según según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: el contratista deberá suministrar todo el equipamiento conforme los Términos de Referencia definidas por área usuaria que son parte integrante de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	20:02:25

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se pide a la enditad confirmar si dentro de Obras Civiles, se debera contemplar la construccion del data center (Muros, techos, terrajeo, pintado, etc)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.3 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, según según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala que se deberá ceñirse con lo establecido en las bases en el numeral 5.2.1.3 obras civiles, en donde esta determinando y contemplado los trabajos a realizarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	21:21:13

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad confirmar si en el tablero general cuentan con un espacio en la barra a tierra para el tablero de distribucion del centro de datos, o se debe suministrar un pozo a tierra esclucivo para el data center.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.4 Literal: C Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, según HOJA DE ENVIO 000003-2024- CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala que se pide un pozo a tierra exclusivo para el data center, conforme los requerimientos técnicos mínimos definidas por área usuaria que son parte integrante de las Bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	21:21:13

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad confirmar si cuentan con canalizacion y/o Tuberias existentes que comunicara desde Tablero principal hasta el tablero de distribucion del data center

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.4 Literal: I - B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: Que se confirma que no se cuenta con canalización y/o tubería existentes que comunica desde tablero principal hasta le tablero de distribución del data center

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	21:21:13

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad confirmar las cantidades de alumbrados, interruptores, salidas de luces de emergencia, tomacorrientes comerciales y para Pcs, y los planos en CAD con dicha distribucion.

Acápíte de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 5.2.1.4

Literal: II

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, se ACLARA que se deberá considerar el optimo alumbrado según las medidas del Datacenter: 2,5 m x 4 m, ceñirse conforme lo establecido en las bases en el numeral (IV) ARTEFACTOS DE ALUMBRADO de la BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	21:21:13

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se pide entidad confirmar que de los 3 GABINETES para el data center, el contratista solo incluire 1 en su propuesta.

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 5.2.17Literal: N.A.Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, se ACLARA y se confirma que el contratista incluirá 01 UNIDAD de gabinete para el data center.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	21:21:13

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto a: "...El equipamiento de storage y servidores, debera ser instalado por un personal que cuente con certificados a nivel implementador por la marca Dell, a fin de no perder la garantia de los equipos..". Se pide a la entidad aceptar personal que cuente con certificaciones a nivel de implementador en otras marcas, como CISCO, HUAWEI, FORTINET, TPLINK. Ya que estas desmuestran un nivel de competencia técnica y experiencia en redes y servidores que pueden ser apicables a la instalacion de equipamiento Dell.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.17 Literal: N.A. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024- CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: no se acepta consulta , se deberá ajustarse a los Términos de Referencia establecidos por área usuaria que son parte integrante de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	21:21:13

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad eliminar la certificacion sismica para zona 4, ya que esta especificacion puede limitar la competencia al favorecer a ciertas marcas, lo que va en contra del principio de pluralidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.8 Literal: N.A. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, según lo señalado en HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P por el área usuaria y área de informática, se ACLARA que deberá ceñirse conforme al requerimiento técnico mínimos establecidos por área usuaria que son parte integrante de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	21:21:13

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad aceptar voltaje de salida 220VAC / 230VAC / 240VAC y/o 208VAC

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.10 Literal: N.A. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: ceñirse conforme a los Términos de Referencia establecidos por área usuaria que son parte integrante de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	21:21:13

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad, para una mayor plurabilidad de marcas, aceptar factor de poyencia minimo 97%

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.10 Literal: N.A. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, según HOJA DE ENVIO 000003-2024- CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: ceñirse conforme a los Términos de Referencia establecidos por área usuaria que son parte integrante de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	21:21:13

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad, para una mayor plurabilidad de marcas, aceptar rango de voltaje 160-275 VAC a full carga y/o el rango de 110-275 VAC a media carga

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.10 Literal: N.A. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto de la consulta, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P , señala: ceñirse con lo establecido en el numeral 5.2.1.10, del capítulo III DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	21:21:13

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita la reducción de la altura de funcionamiento del UPS, dado que el equipo operará en la región costera a una altitud no mayor a 1000 msnm. De no realizarse este ajuste, se generará un gasto innecesario que afectaría al presupuesto de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1.10 Literal: N.A. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: no se acepta su consulta y se aclara que el equipo puede ser rotado y tenemos dependencias en nuestro Distrito Judicial a esa altitud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	21:21:13

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se hace el requerimiento de 24 Tb de almacenamiento, confirmar si la entidad suministrara el nvr, camaras y switch para el sistema de videovigilancia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.2.1 Literal: N.A. Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto se aclara, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, señala: que Si se suministrará el NVR, cámaras y Smith para el sistema de videovigilancia., faltando el almacenamiento a esa capacidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20506949506	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	MEACOM DATA S.A.C.	Hora de envío :	21:49:22

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Sirvase incluir como formación académica para el personal clave a carrera de Ingeniería de Redes y Comunicaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: A Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acepta la consulta, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, se incorporara en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisara en las bases integradas Precisión: Profesional en Ingeniería Electronica, Electrica, sistemas o Informatica e Ingeniería de Redes y Comunicaciones

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20506949506	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	MEACOM DATA S.A.C.	Hora de envío :	21:49:22

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar cuál es el monto acumulado facturado que se debe acreditar como experiencia del postor en la especialidad. En las bases no lo indican.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se acepta la consulta el cual se incorporara en las bases integradas el monto facturado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PRECISION: el postor acreditara un monto facturado equivalente a S/. 645,550.00 (Seiscientos Cuarenta Y cinco Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 52 000,00, por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20506949506	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	MEACOM DATA S.A.C.	Hora de envío :	21:49:22

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En las bases se incluyen dos planos con la distribución de puntos de datos los cuales no son legibles. Sirvase compartir los planos en formato CAD o PDF para su revisión.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 01

Literal: 01

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, según HOJA DE ENVIO 000003-2024- CCDF-CSJSA-P del área usuaria y area de informática, señala: se adjuntará los planos en resolución legibles con las ubicaciones correspondientes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20506949506	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	MEACOM DATA S.A.C.	Hora de envío :	21:49:22

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:
Sirvase confirmar si los 2 enlaces de backbone que interconectarán el piso 1 y 2 (fibra Monomodo y UTP categoría 6A) irán por ducterías separadas o se podrá considerar la misma ductería.

Acápiteme de las bases : Sección: Específico Numeral: I Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024-CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, se ACLARA que se podrá considerar La misma ductería

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20506949506	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	MEACOM DATA S.A.C.	Hora de envío :	21:49:22

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar de acuerdo al texto indicado donde mencionan que el Tablero Eléctrico en el Data Center será alimentado desde el Tablero general, que van a proporcionar el diagrama unifilar del Tablero existente en la sede.

Acápíte de las bases :Sección: Especifico

Numeral: I

Literal: 5

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto, según HOJA DE ENVIO 000003-2024- CCDF-CSJSA-P del área usuaria y área de informática, se Confirma que el Tablero Eléctrico en el Data Center será alimentado desde el Tablero general, que van a proporcionar el diagrama unifilar del Tablero existente en la sede

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20506949506	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	MEACOM DATA S.A.C.	Hora de envío :	21:49:22

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar si en la sede actual se cuenta con un espacio para almacenamiento de materiales y herramientas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE SE CUENTA CON AMBIENTES Y ESPACIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-CSJSA-PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CSJSA

Ruc/código :	20506949506	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	MEACOM DATA S.A.C.	Hora de envío :	21:49:22

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar cuáles serán los horarios de trabajo para la ejecución.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: .. Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el horarios de trabajo lo definirá el contratista para la ejecución de servicios, previa coordinación con área usuaria, área técnica y la oficina de logística para la ejecución de servicio, sin embargo cabe precisar que los horario de trabajo de la entidad es de 08: 00 a 13:30 y de 14:30 hasta las 17:00horas (lunes a viernes) y para los trabajos que se requiera realizar los sábados, domingos y feriados, se solicitara a la entidad permiso con la anticipación para la ejecución de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null