

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCION REGIONAL SALUD TUMBES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DRST-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO - BIENES DE INFRAESTRUCTURA (MODULO COMPLEMENTARIO) PARA EL PUESTO DE SALUD VAQUERIA DE LA REGION TUMBES, EN MARCO DEL DS 057-2023-EF

Ruc/código :	20602867341	Fecha de envío :	07/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES AMPEL S.A.C.	Hora de envío :	19:02:03

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

EN EL NUMERAL A4 POTENCIA PRIME EFECTIVA MINIMO INDICA QUE LA POTENCIA PRIME EFECTIVA A LA ALTURA DE INSTALACION ES DE 15 KW.  
SOLICITO AMPLIAR EL RANGO DE 15 KW HASTA 18 KW EN PRIME, PARA DAR UNA MAYOR PLURALIDAD Y CONCURRENCIA AL PROCESO EN MENCION Y QUE NO SE AJUSTE A UNA SOLA MARCA Y MODELO DEL BIEN REQUERIDO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 , INCISO A.- LIBERTAD DE CONCURRENCIA,B.-IGUALDAD DE TRATO,E.-COMPETENCIA

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE AMPLIA EL RANGO DESDE 15 KW HASTA 18 KW EN PRIME.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará en las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCION REGIONAL SALUD TUMBES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DRST-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO - BIENES DE INFRAESTRUCTURA (MODULO COMPLEMENTARIO) PARA EL PUESTO DE SALUD VAQUERIA DE LA REGION TUMBES, EN MARCO DEL DS 057-2023-EF

Ruc/código :	20602867341	Fecha de envío :	07/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES AMPEL S.A.C.	Hora de envío :	19:02:03

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

EN EL NUMERAL B4 SOLICITAN QUE EL SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR SEA ELECTRONICO, SIN EMBARGO, POR SER DE UNA POTENCIA MENOR DE 25 KW, ES COMUN VER QUE DICHOS MOTORES CUENTAN CON SISTEMA DE CONTROL "MECANICO". POR ENDE, SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION CONSIDERAR SISTEMA DE CONTROL " MECANICO" PARA UNA MAYOR PLURALIDAD Y PARTICIPACION DE POSTORES AL PROCESO EN MENCIÓN.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 2 INCISO A.- LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B.- IGUALDAD DE TRATO, E.- COMPETENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION DE QUE EL SISTEMA DE CONTROL SEA MECÁNICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCORPORARÁ EN LAS BASES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCION REGIONAL SALUD TUMBES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DRST-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO - BIENES DE INFRAESTRUCTURA (MODULO COMPLEMENTARIO) PARA EL PUESTO DE SALUD VAQUERIA DE LA REGION TUMBES, EN MARCO DEL DS 057-2023-EF

Ruc/código :	20602867341	Fecha de envío :	07/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES AMPEL S.A.C.	Hora de envío :	19:02:03

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

EN EL NUMERAL B8 SOLICITAN QUE EN EL SISTEMA DE COMBUSTION LA INYECCION SEA DIRECTA, PERO DICHAS CARACTERISTICAS LE PERTENECEN GENERALMENTE A UN MOTOR DE MAYOR POTENCIA, POR ENDE SOLICITO AL COMITE QUE SE INCLUYA TAMBIEN QUE EL SISTEMA DE COMBUSTION SEA DE INYECCION INDIRECTA, PARA DAR MAYOR PLURALIDAD Y CONCURRENCIA AL PROCESO EN MENCIÓN Y NO SE AJUSTE A UNA SOLA MARCA Y MODELO DEL BIEN REQUERIDO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 2, INCISO A.- LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B.- IGUALDAD DE TRATO, E.- COMPETENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge su observación, Sistema de combustión sea Directa y/o indirecta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se incluirá en las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCION REGIONAL SALUD TUMBES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DRST-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO - BIENES DE INFRAESTRUCTURA (MODULO COMPLEMENTARIO) PARA EL PUESTO DE SALUD VAQUERIA DE LA REGION TUMBES, EN MARCO DEL DS 057-2023-EF

Ruc/código :	20602867341	Fecha de envío :	07/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES AMPEL S.A.C.	Hora de envío :	19:02:03

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

EN EL NUMERAL B9, SOLICITAN QUE LA ALIMENTACION DE AIRE DEL MOTOR SEA TURBO CARGADO / POST ENFRIADO, SIN EMBARGO, ESTA CARACTERISTICA LE PERTENECE A UN MOTOR DE MAYOR POTENCIA Y ES MUY ESCASO EN EL MERCADO MUNDIAL. POR ENDE , SOLICITAMOS AL COMITE CONSIDERAR A LA ALIMENTACION DE AIRE "NATURAL", PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y CONCURRENCIA LA PROCESO EN MENCIÓN.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3    Literal: 3.1    Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 2 , INCISO A.- LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B.- IGUALDAD DE TRATO, E.- COMPETENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE OBSERVACION DE QUE LA ALIMENTACIÓN DE AIRE DEL GRUPO ELECTRÓGENO SEA POR ASPIRACIÓN NATURAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCORPORARÁ EN LAS BASES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCION REGIONAL SALUD TUMBES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DRST-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO - BIENES DE INFRAESTRUCTURA (MODULO COMPLEMENTARIO) PARA EL PUESTO DE SALUD VAQUERIA DE LA REGION TUMBES, EN MARCO DEL DS 057-2023-EF

Ruc/código :	20610532803	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	STANDARD SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	15:17:45

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En el numeral B4 SISTEMA DE CONTROL, solicitan que sea ELECTRONICA, pero eso es para equipos de mas de 25Kw. Solicito ampliar también a equipos con SISTEMA DE CONTROL " MECANICA". Para dar una mayor concurrencia y pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2. a) Libertad de Concurrencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION DE QUE EL SISTEMA DE CONTROL SEA MECÁNICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCORPORARÁ EN LAS BASES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCION REGIONAL SALUD TUMBES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DRST-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO - BIENES DE INFRAESTRUCTURA (MODULO COMPLEMENTARIO) PARA EL PUESTO DE SALUD VAQUERIA DE LA REGION TUMBES, EN MARCO DEL DS 057-2023-EF

Ruc/código :	20610532803	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	STANDARD SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	15:17:45

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

En el inciso B9.- SISTEMA DE COMBUSTION solicitan que sea de Inyección Directa, pero eso para una sola marca de equipos, por lo tanto solicita de agregue también equipos de Inyección " Indirecta", y así dar mayor pluralidad de postores y no parecer que se esta direccionando a una sola marca.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 02 .- a) Libertad de Concurrencia   b) Igualdad de Trato y c) Transparencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge su observación, sistema de combustión sea inyección   Directa y/o indirecta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se incluirá en las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCION REGIONAL SALUD TUMBES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DRST-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO - BIENES DE INFRAESTRUCTURA (MODULO COMPLEMENTARIO) PARA EL PUESTO DE SALUD VAQUERIA DE LA REGION TUMBES, EN MARCO DEL DS 057-2023-EF

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:48:01

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN QUE EL MOTOR CUENTE CON SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICA, SIN EMBARGO, LOS MOTORES QUE SON DE MENOR POTENCIA, TAL COMO LO QUE ESTA SOLICITANDO VUESTRA ENTIDAD, CUENTAN CON SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO. POR ENDE, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICA Y/O MECÁNICO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 0                      **Literal:** B4                      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION DE QUE EL SISTEMA DE CONTROL SEA MECÁNICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCORPORARÁ EN LAS BASES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - DIRECCION REGIONAL SALUD TUMBES

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-DRST-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO - BIENES DE INFRAESTRUCTURA (MODULO COMPLEMENTARIO) PARA EL PUESTO DE SALUD VAQUERIA DE LA REGION TUMBES, EN MARCO DEL DS 057-2023-EF

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:48:01

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN QUE EL MOTOR CUENTE CON ALIMENTACIÓN DE AIRE TURBO CARGADO / POST ENFRIADO. CABE INDICAR QUE EL POST ENFRIADO SOLO SE UTILIZAN EN MOTORES DE POTENCIA MAYORES A 100 KW. ASIMISMO, LA ALTURA DE TRABAJO DEL GRUPO ES DE 31 MSNM. POR ENDE, NO ES NECESARIO QUE EL GRUPO ELECTRÓGENO CUENTE CON ALIMENTACIÓN DE AIRE TURBO CARGADO/POST ENFRIADO. POR LO QUE SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR COMO ALIMENTACIÓN DE AIRE DEL MOTOR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 0                      **Literal:** B9                      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION DE QUE LA ALIMENTACIÓN DE AIRE DEL GRUPO ELECTRÓGENO SEA POR ASPIRACIÓN NATURAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCORPORARÁ EN LAS BASES