

PLANO DE REFERENCIAS

LEYENDA:

SECTOR A:
A - UPSS CONSULTA EXTERNA
UPSS DE FARMACIA
UPS ADMINISTRACIÓN
A2- UPSS CONSULTA EXTERNA
A3 - UPSS CONSULTA EXTERNA
UPS ADMINISTRACIÓN
SECTOR B:
B1 - UPSS EMERGENCIA
UPSS CENTRO QUIRÚRGICO
UPSS DE HOSPITALIZACIÓN
B2 - UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
UPSS HEMOTERAPIA
UPSS BANCO DE SANGRE
UPSS C.E.Y.E.
UPSS CENTRO OBSTÉTRICO
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA
UPSS DE HOSPITALIZACIÓN
SECTOR C:
C - UPS MEDICINA DE REHABILITACIÓN
SECTOR D:
D - UPSS ANATOMÍA PATOLÓGICA
SECTOR E:
E1 -MÓDULO T.B.C
E2 -MÓDULO VIH/SIDA
SECTOR F:
F - UPS GASES MEDICINALES,
UPS LAVANDERIA,
UPS CADENA DE FRÍO |
F2- UPS CASA DE FUERZA I
F3 - UPSS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
SECTOR G:
G - CASA DE FUERZA II
G2- ÁREA DE CISTERNAS
SECTOR H:
H - UPS TALLERES Y ALMACENES
SECTOR I:
I - UPS SANEAMIENTO AMBIENTAL
SECTOR J:
J - UPS TRANSPORTES
SECTOR K:
K - UPS SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
SECTOR L:
L - UPS CASA MATERNA
SECTOR M:
M - UPS RESIDENCIA MÉDICA

LEYENDA DE SÍMBOLOS



Muro drywall - fibrocemento, con aislante interior LANA DE ROCA DE 40 kg/m3, e = 50mm (doble) y/o LANA DE ROCA 40 kg/m3, e = 50mm (simple), segun corresponda a muros de 0.15 m y 0.113 m, el contratista deberá garantizar que el muro tenga una resistencia al fuego por una hora, ello de acuerdo a las recomendaciones y consideraciones del fabricante.

Muro drywall - fibrocemento, con aislante interior LANA DE FIBRA DE VIDRIO 12 kg/m3, e=64 mm (doble) y/o LANA DE VIDRIO e= 90 (simple), segun corresponda a muros de 0.15 m y 0.113 m.

NOTA: En los ambientes y corredores de UPSS CONSULTA EXTERNA (BLOQUE B1 y B2 del tercer piso) las placas de fibrocemento deberán de instalarse hasta fondo de losa o hasta fondo de viga según corresponda.

C O D I G O   D E   A M B I E N T E S

BLOQUE B1

B1-709 Hp, B1-715 Hp, B1-718 Hp, B1-720 Hp, B1-723 Hp, B1-725 Hp, B1-727 Hp, B1-729 Hp, B1-731 Hp, B1-733 Hp, B1-735 Hp, B1-737 Hp, B1-740 Hp, B1-741 Hp.

BLOQUE B2

B2-611Hp, B2-617Hp, B2-618Hp, B2-621Hp, B2-623Hp, B2-625Hp, B2-627Hp, B2-629Hp, B2-631Hp, B2-633Hp, B2-635Hp.

En los pasadizos y ambientes que poseen muros cortafuegos, las planchas de fibrocemento con relleno de lana de roca deberán de instalarse hasta fondo de losa o hasta fondo de viga según corresponda.

PLANO DE DISTRIBUCIÓN - 3ER. NIVEL

PISO TÉCNICO DEL 2DO NIVEL — ESCALA: 1/125

ESPECIALISTA DE RESIDENCIA:	RESIDENTE:	ESPECIALISTA DE SUPERVISIÓN:	SUPERVISOR:

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto :	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGIÓN PUNO"
Especialidad :	ARQUITECTURA
Plano:	DISTRIBUCION TERCER NIVEL (PISO TÉCNICO DEL 2DO NIVEL) BLOQUE PRINCIPAL I
Ubicacion :	Barrio San Jose - Av. Circunvalacion S/N - Ilave - El Collao - Puno
Fecha : Enero - 2024	Escala : Indicada — Dibujo: ET
Residente de Obra :	ING. CLOVIS CONTRERAS PONCE CIP N°: 155207
Especialista :	Arq. OLMEDO CONDORI CONSTANCIO CAP N°: 19867
Numero de Lamina:	A-04
Formato:	A-0