

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO Y TRANSFORMADOR COMBINADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERÍA TÉCNICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL ISEPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	18:01:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ENVIAR TDT EN FORMATO WORD O ALGUN FORMATO EDITABLE DE LOS BIENES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria remite el archivo editable que se adjuntara con ocasion de la integracion de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/GR-PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO Y TRANSFORMADOR COMBINADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERÍA TÉCNICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL ISEPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	30/04/2024
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	18:01:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
GRADO DE PROTECCION DEL BOBINADO
CONFIRMAR QUE EL GRADO DE PROTECCION
E2-C2-F1, SE REFIERE A LA RESINA A UTILIZAR EN EL ENCAPSULAMIENTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante informe señala que, en el transformador seco, debe cumplir con grados de proteccion E2-C2-F1, a las condiciones de humedad relativa, condiciones de temperatura y comportamiento ante la propagacion de fuego; desempeño en (Seguridad Ambiental-climatico) su aplicacion es en transformadores encapsulados en resina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null