

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESTANTERÍA METÁLICA MINIRACK CON ENTREPISO SISMO RESISTENTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO EN LA SEDE CALLAO

Ruc/código : 20565683013

Nombre o Razón social : ZAMBON ACERORACK PERU SAC

Fecha de envío : 03/11/2023

Hora de envío : 14:27:48

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Acorde a la información visualizada observamos que las piezas consideradas para el proyecto son de características convencionales, más no de sismorresistentes.

Confirmar si se considerará como estructura sismorresistente y confirmar en caso sea el caso, bajo que norma se considerará la fabricación e implementación de las estructuras

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** IV **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

CAPITULO III - REQUERIMIENTO 3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS IV. DESCRIPCION DEL BIEN

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, las piezas consideradas en el proyecto son las indicadas en el Item IV Descripción del Bien, según lo indicado en el párrafo "Sobre los materiales" descrito en la pagina 6 de la Especificaciones Técnicas, y que hace referencia a la Norma ASTM A36 - ASTM A572 Gr 50 y su tabla adjunta. Respecto a la fabricación e implementación, los bienes requeridos deben cumplir con lo señalado en numeral 1.3.1a de la Norma E.090. Respecto a la característica sismorresistente del entrepiso, debe cumplir lo señalado en los numerales 3.1, 3.2a y 3.2b, 36 y 37 del artículo 3 de la Norma E0.30.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESTANTERÍA METÁLICA MINIRACK CON ENTREPISO SISMO RESISTENTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO EN LA SEDE CALLAO

Ruc/código :	20565683013	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	ZAMBON ACERORACK PERU SAC	Hora de envío :	14:27:48

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

CON REFERENCIA A LOS ENTREGABLES; MENCIONA QUE SE CONSIDERE ENTREGA DE MEMORIA DE CALCULO FIRMADO POR UN INGENIERO FIRMADO.
LA OBSERVACION ES DEBIDO A QUE SE OBSERVA SEGUN LOS DISEÑOS ANEXADOS, LA ESTRUCTURA DEL MINIRACK CON ENTREPISO NO SON DE CARACTERISTICAS SISMORRESISTENES

LO QUE SE PODRÍA ELABORAR, SERÍA UNA MEMORIA DESCRIPTIVA DETALLANDO ELEMENTO POR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** IV **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

3.1. REQUERIMIENTO IV. DESCRIPCION DEL BIEN X. ENTREGABLE: - ENTREGABLE 02

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. La memoria de cálculo es requerida en virtud que los bloques de miniracks descritos en el numeral IV - incluidos los componentes - cumpla lo señalado en los numerales 3.1, 3.2a y 3.2b, 36 y 37 del artículo 3 de la Norma E030. La memoria descriptiva propuesta por el participante puede ser aceptada como información complementaria al entregable de la memoria de cálculo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESTANTERÍA METÁLICA MINIRACK CON ENTREPISO SISMO RESISTENTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO EN LA SEDE CALLAO

Ruc/código :	20565683013	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	ZAMBON ACERORACK PERU SAC	Hora de envío :	14:27:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

NORMAS TECNICAS:
E-020 "CARGAS"
E-030 "DISEÑOS SISMORRESISTENTE"
E-090 "ESTRUCTURAS METALICAS"

¿CON QUE VERSION DE LA NORMA ESTÁN REALIZANDO LA ELABORACION DEL PRESENTE PROYECTO?

ESTÁN CONSIDERANDO LA ULTIMA REVISION?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se está considerando la ultima revisión. La normativa vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones es la aprobada mediante D.S N°011-2006 de fecha 05 de mayo de 2006. De las normas técnicas citadas en la consulta del participante, la Norma E.030 fue actualizada mediante Resolución Ministerial N°043-2019-VIVIENDA de fecha 11 de febrero 2019. Las demas normas citadas por el proveedor estan vigentes desde la emision del RNE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESTANTERÍA METÁLICA MINIRACK CON ENTREPISO SISMO RESISTENTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO EN LA SEDE CALLAO

Ruc/código :	20565683013	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	ZAMBON ACERORACK PERU SAC	Hora de envío :	14:27:48

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
¿CUANTO ES LA CAPACIDAD DE CARGA POR NIVEL DE VIGA O PAR DE VIGAS DE LA ESTRUCTURA DEL MINIRACK?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
La capacidad es de 500 kg por nivel de carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se precisará en el numeral IV DESCRIPCION DEL BIEN:
La capacidad es de 500 kg por nivel de carga.

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESTANTERÍA METÁLICA MINIRACK CON ENTREPISO SISMO RESISTENTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO EN LA SEDE CALLAO

Ruc/código :	20565683013	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	ZAMBON ACERORACK PERU SAC	Hora de envío :	14:27:48

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿CUANTO ES LA CAPACIDAD DE CARGA POR KG/M2 DEL ENTREPISO?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: IV

Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La capacidad es de 250 Kg para entrepiso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en el numeral IV DESCRIPCION DEL BIEN:

La capacidad es de 250 kg para entrepiso.

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESTANTERÍA METÁLICA MINIRACK CON ENTREPISO SISMO RESISTENTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO EN LA SEDE CALLAO

Ruc/código :	20565683013	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	ZAMBON ACERORACK PERU SAC	Hora de envío :	14:27:48

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA # 41 SE VEN COMO IMAGEN DE REFERENCIA ESTANTERIA METALICA MINIRACK CON ENTREPISO SISMORRESISTENTE.

COMENTARLES QUE LAS IMAGENES ANEXADAS NO CORRESPONDEN A UNA ESTRUCTURA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la observacion. El entrepiso sismoresistente debe cumplir lo señalado en los numerales 3.1, 3.2a y 3.2b, 36 y 37 del artículo 3 de la Norma E0.30, y el numeral 1.3.1a de la Norma E.090. Las imágenes son referenciales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESTANTERÍA METÁLICA MINIRACK CON ENTREPISO SISMO RESISTENTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO EN LA SEDE CALLAO

Ruc/código :	20565683013	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	ZAMBON ACERORACK PERU SAC	Hora de envío :	14:27:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONFIRMAR SI LOS COLORES A CONSIDERAR PARA LA ESTRUCTURA SERAN LOS ESTANDAR,
MARCOS: AZULES
VIGAS Y PANELES: NARANJAS
REJILLAS DE ENTREPISO: GALVANIZADO

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: IV **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirman que los colores a utilizar son: azul para marcos, naranja: vigas y panelerías, y Entrepiso de fierro galvanizado con perforaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESTANTERÍA METÁLICA MINIRACK CON ENTREPISO SISMO RESISTENTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO EN LA SEDE CALLAO

Ruc/código :	20565683013	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	ZAMBON ACERORACK PERU SAC	Hora de envío :	14:27:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

PODRÍAN HACER ADJUNTO LOS DISEÑOS FINALES EN PDF DE LAS 02 ESTRUCTURAS QUE SE IMPLEMENTARAN EN SUS 02 GALPONES?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: IV **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, las imágenes de los diseños se encuentran establecidas en el Anexo 01 de las Especificaciones Técnicas, contenidas en el numeral 3.1 de la Sección Especifica de las Bases del Procedimiento de Selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESTANTERÍA METÁLICA MINIRACK CON ENTREPISO SISMO RESISTENTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO EN LA SEDE CALLAO

Ruc/código :	20604185735	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	RACK OMEGA PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:24:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases indica que será Sismoresistente, pero a la vez nos precisan los tipos de perfiles y elementos a considerar, en consecuencia indicar si será Sismoresistente o nos señimos a lo indicado en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capítulo 3 Literal: IV Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debe ser sismorresistente el entrepiso, en virtud de lo señalado en los numerales 3.1, 3.2a y 3.2b, 36 y 37 del artículo 3 de la Norma E0.30. Se debe dar cumplimiento al alcance y normativa señalados en las Especificaciones Técnicas y en las Bases del Procedimiento de Selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESTANTERÍA METÁLICA MINIRACK CON ENTREPISO SISMO RESISTENTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO EN LA SEDE CALLAO

Ruc/código : 20604185735

Fecha de envío : 03/11/2023

Nombre o Razón social : RACK OMEGA PERU S.A.C.

Hora de envío : 23:24:14

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

El soporte entre vigas indica que son un canal C, este se podría reemplazar con un templador de 3/8.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Capítulo 3 **Literal:** IV **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, las Especificaciones Técnicas establecen el requerimiento de soporte metálico tipo "C"; por lo que no sera aceptado otro tipo de accesorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESTANTERÍA METÁLICA MINIRACK CON ENTREPISO SISMO RESISTENTE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO EN LA SEDE CALLAO

Ruc/código :	20604185735	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	RACK OMEGA PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:24:14

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se indica que se dará una memoria de calculo firmada por un ingeniero . Pero al ser Sismoresistente se recomiendo el cambio de algunos perfiles. Por tanto confirmar si será Sismoresistente o si se trabajará según las especificaciones de las bases?

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Capítulo 3 **Literal:** X. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma lo indicado en las Especificaciones Técnicas. La memoria de cálculo es requerido en virtud que los bloques de miniracks descritos en el numeral IV- incluidos los componentes - cumpla lo señalado en los numerales 3.1, 3.2a y 3.2b, 36 y 37 del artículo 3 de la Norma E030, y lo indicado en el numeral 1.3.1a de la Norma E.090.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null