

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	11:37:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

- Mantenimiento transformador de Potencia

En esta actividad no menciona si despues del mantenimiento del Transformador, se debe realizar las Pruebas Electricas, consulta: Se debe considerar Pruebas Electricas al Transformador intervenido????

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: 17 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, después de esta actividad no esta contemplado las pruebas eléctricas al transformador de Potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	11:37:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Mantenimiento transformador de Potencia
Verificación y pruebas de los manómetros del transformador de potencia (Gas, Temperatura del aceite, temperatura del devanado y otros propios del transformador:
tambien indican cambio algunos de ellos en caso sea necesario, Entonces se debe considerar este cambio o seria posible el mantenimiento y cambio de empaquetaduras???

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: 17 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el contratista verificara todos los empaques y cambiara los empaques necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	11:37:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Mantenimiento transformador de Potencia
Instalación y puesta en servicio de ventiladores faltantes en los transformadores de potencia
Sería posible indicarnos que Transformadores faltan los ventiladores para considerar la instalacion.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: 17 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, inicialmente se tiene como faltante ventiladores en las subestaciones de llave y Pomata; sin embargo estas actividades estan propuestos en las subestaciones de Bellavista, llave, Pomata y antauta, donde la contratista verificará el funcionamiento y si requiere cambio deberá cambiarlo y ponerlo en servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	11:37:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Mantenimiento transformador de Potencia;
Pintado de transformador de Potencia
Tomando en cuenta que esta actividad demanda minimo de 2 dias, ademas de estar fuera de servicio, consulta:sera posible contar con dos dias fuera de servcio el Transformador???

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: 17 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, para esta actividad la contratista coordinara con el supervisor de contrato, para la mejor toma de decisión, por lo que se puede programar 02 cortes de energía en fechas distintas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	11:37:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Mantenimiento del Conmutador del Transformador de potencia
Tomando en cuenta que este servicio es muy especializado; consulta: se debe Considerar que el personal a intervenir debe estar homologado y ser de la misma marca MR. que el mismo se debe presentar antes de intervenir el conmutador.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: 17 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el mantenimiento de los CBC debe de realizar un especialista certificado por la marca de los CBC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	11:37:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿ Un (1) Supervisor de seguridad
Formación Académica: Ingeniero mecánico electricista o electricista Titulado, colegiado y habilitado (la colegiatura y habilitación se solicitará al inicio de servicio).

Se sugiere tambien considerar de Otras Ingenierias, Tales como Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y medio Ambiente,con la debidada especialidad y Experiencia en subestaciones de potencia de 60 KV. los cuales seran demostradas con la entrega de la documentacion respectiva.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: 14 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, puede ser un Ing. Industrial o Ingeniero de Seguridad y medio Ambiente; que cumpla el perfil solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adiciona, a la formación académica del Supervisor de Seguridad: Ing. Industrial o Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	11:37:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Para la Experiencia, se sugiere considerar subestaciones y/o mantenimiento de Transformadores en 22.9/10 KV.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista de que las subestaciones a intervenir están asociados a un nivel de tensión de 60kV, por lo que la contratista debe tener experiencia en trabajos en subestaciones a nivel de 60 kV a mas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto al Mantenimiento del Conmutador del Transformador de potencia (Und) Por favor confirmar que el especialista debe ser un personal representante de la empresa MR, debido a que solo ellos pueden brindar la certificación (PSP) que brinda esta marca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el mantenimiento de los CBC debe de realizar un especialista certificado por la marca de los CBC; se confirma que la marca de CBC es MR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto al Mantenimiento del Conmutador del Transformador de potencia (Und) Debido a que están solicitando especialista certificado por la marca, confirmar que para la programación de esta actividad se realizará con anticipación y previa confirmación de disponibilidad de atención para la fecha por personal de MR. Ya que los postores estamos limitados a la disponibilidad del fabricante para cumplir este requisito.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, esta actividad debe ser coordinado en la etapa de ejecución contractual, por lo que se debe coordinar con el supervisor de contrato de ELPY y quedar una fecha para el mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto al Mantenimiento del Conmutador del Transformador de potencia (Und) En caso de requerir cambio de repuestos, por favor confirmar que la fecha de intervención del conmutador será por lo menos después de 04 meses de iniciado el plazo de ejecución, debido al tiempo de importación que se requiere.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, esta actividad debe ser coordinado en la etapa de ejecución contractual, por lo que se debe coordinar con el supervisor de contrato de ELPY y quedar una fecha para el mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En los cuadros de actividades, solo se indica ¿MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR BAJO CARGA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA¿ para la SET BELLAVISTA, en las demás SET¿s no se indica dicha actividad, confirmar si esta actividad no se realizará en las demás subestaciones, a excepción de las SETs AZÁNGARO y AYAVIRI por no contar con transformadores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, solo se realizara esta actividad en la SET Bellavista en el transformador de 5.5MVA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En los cuadros de actividades, solo se indica ¿MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA¿ para las SET¿s BELLAVISTA, ILAVE, POMATA, ANTAUTA, en las demás SET¿s no se indica dicha actividad, confirmar si esta actividad no se realizará en las demás subestaciones, a excepción de las SETs AZÁNGARO y AYAVIRI por no contar con transformadores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, solo se realizara esta actividad en la SET Bellavista, Ilave, Pomata y Antauta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En los cuadros de actividades, solo se indica ¿MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL SECCIONADOR DE LÍNEA O BARRA LADO 22.9KV.¿ para la SET ANANEA, en las demás SET¿s no se indica dicha actividad, confirmar si esta actividad no se realizará en las demás subestaciones y si solo es para seccionadores de 22.9kV.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, solo se realizara esta actividad en la SET Ananea

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En los cuadros de actividades, no se indica ¿PRUEBA DE RELES¿ para la SET AYAVIRI, confirmar si esta actividad no se realizará en dicha subestación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, no se realizara esta actividad en la SET Ayaviri

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si en las subestaciones elevadoras y reductoras no se realizarán actividades de ¿MANTENIMIENTO PREVENTIVO¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en las subestaciones reductoras solo se realizara actividades descritas en el punto 9.9 Subestaciones Elevadoras y reductoras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Para el ¿Personal Técnico Especializado¿ se solicita incluir el perfil de Bachiller en Ingeniería Eléctrica con experiencia de 2 años en pruebas eléctricas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se incluirá Bachiller en Ingeniería Eléctrica, para el personal Técnico Especializado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adiciona, a la formación académica del Personal Técnico Especializado: Bachiller en Ingeniería Eléctrica.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para la actividad ¿Mantenimiento transformador de Potencia¿ se indica ¿Verificación y pruebas de los manómetros del transformador de potencia (Gas, Temperatura del aceite, temperatura del devanado y otros propios del transformador¿ confirmar si dicha actividad se hace referencia a los dispositivos de protecciones propias.

Se sugiere corregir el texto por: Verificación y pruebas a los dispositivos de protecciones propias del transformador de potencia (Gas, Temperatura del aceite, temperatura del devanado y otros propios del transformador¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se modificara como: Verificación y pruebas a los dispositivos de protecciones propias del transformador de potencia (Gas, Temperatura del aceite, temperatura del devanado y otros propios del transformador)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge, se modificara como: Verificación y pruebas a los dispositivos de protecciones propias del transformador de potencia (Gas, Temperatura del aceite, temperatura del devanado y otros propios del transformador)

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Confirmar si el suministro de los dispositivos a cambiar será considerado como ¿adenda¿ al contrato, ya que no se tiene conocimiento del tipo y cantidad a cambiar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, estas actividades están propuestos en las subestaciones de Bellavista, llave, Pomata y antauta, donde la contratista verificará el funcionamiento y si requiere cambio deberá cambiarlo y ponerlo en servicio (ventiladores faltantes SET llave y Pomata); por lo que la contratista asumirá los costos, que esta contemplado en la actividad de Mantenimiento de transformador de Potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Ppara la actividad ¿Instalación y puesta en servicio de ventiladores faltantes en los transformadores de potencia¿, confirmar si el suministro de los ventiladores será considerado como ¿adenda¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el suministro de los ventiladores es asumido por la contratista el cual esta contemplado en la actividad de Mantenimiento de transformador de Potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Enviar las ubicaciones y esquemas unifilares de las SE ELEVADORA Y REDUCTORAS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, LOS TRANSFORMADORES REDUCTORAS Y ELEVADORAS están ubicados en las localidades de (SAN GABAN, SANDIA, TOTORANI-PUNO, CANCHARANI ¿PUNO, CHUCUITO ¿ PUNO, MARAVILLAS -JULIACA), los esquemas unifilares se entregara en la etapa de ejecución de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Enviar las marcas y modelos de las 8 subestaciones donde se harán las pruebas de relés.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTA LISTA DE RELES ASOCIADOS A LAS SUBESTACIONES DE ELPU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Confirmar si el técnico especializado puede ser un Bachiller en ingeniería eléctrica con la debida experiencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se incluirá Bachiller en Ingeniería Eléctrica, para el personal Técnico Especializado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adiciona, a la formación académica del Personal Técnico Especializado: Bachiller en Ingeniería Eléctrica.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Confirmar si las charlas de inducción para habilitar al personal se darán de manera virtual.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, para este caso el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente realiza charlas de inducción presenciales, en las oficinas de ELP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Para la atención de emergencia y/o actividades imprevistas , confirmar cuáles son los materiales que estarán a cargo de la contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, como se describe en la actividad, El Contratista deberá efectuar la ubicación de la falla en campo con el equipamiento y el personal adecuado, organizando un grupo de personal adecuado. seguidamente El Contratista deberá prever el personal, equipamiento y material necesario para la reparación de la falla, inmediatamente después de la ubicación de la falla, por lo que debe prever: principalmente conectores, terminales; tanto para equipos de patio y sala de control.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Confirmar si para el mantenimiento del conmutador MR de la SE BELLAVISTA , es requisito contar con la presencia de un ingeniero supervisor con experiencia comprobada en mantenimiento de conmutadores bajo carga y capacitado en la marca MR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el mantenimiento de los CBC debe de realizar un especialista certificado por la marca de los CBC; se confirma que la marca de CBC es MR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Confirmar si las actividades de pintado serán realizadas con corte de energía y de cuantas horas se dispone para realizar las actividades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, para esta actividad la contratista coordinara con el supervisor de contrato, para la mejor toma de decisión, por lo que se puede programar 02 cortes de energía en fechas distintas, el corte de energía puede ser de 08 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Confirmar si para el mantenimiento de los transformadores la entidad proporcionará los motoventiladores .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el suministro de los motoventiladores es asumido por la contratista el cual esta contemplado en la actividad de Mantenimiento de transformador de Potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:25:12

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Confirmar la cantidad total de motoventiladores a instalar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Inicialmente se tiene como faltante ventiladores en las subestaciones de llave y Pomata; sin embargo estas actividades estan propuestos en las subestaciones de Bellavista, llave, Pomata y antauta, donde la contratista verificará el funcionamiento y si requiere cambio deberá cambiarlo y ponerlo en servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:01:04

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Respecto a la "EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD"

Se solicita validar la experiencia en Suministro y Puesta en servicio de Equipos de Patio mayores o iguales a 60kV, tales como transformadores de corriente y/o tensión, interruptores de potencia, seccionadores de potencia, pararrayos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, por que el objeto del servicio es de mantenimiento de instalaciones de patio de llaves en los niveles de 60kV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:01:04

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Con respecto a la "EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD"

Se solicita validar la experiencia en Servicios de Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipos de Patio mayores o iguales a 60kV

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, por que el objeto del servicio es de mantenimiento de instalaciones de patio de llaves en los niveles de 60kV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	11:15:02

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Respecto a la "EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD"
Se solicita validar la experiencia de Revitalización de transformadores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge en parte, se incluirá: Revitalización de transformadores de potencia en niveles de 60kV a mas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplia la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD : Revitalización de transformadores de potencia en niveles de 60kV a mas.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	11:15:02

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Respecto a la "EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD"
Se solicita validar la experiencia de Reparación de transformadores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se incluirá: Reparación de transformadores de potencia en niveles de 60kV a mas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplia la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD : Reparación de transformadores de potencia en niveles de 60kV a mas..

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	11:15:02

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se solicita validar la experiencia del Supervisor General como Ingeniero Residente en proyectos de subestaciones iguales o mayores a 60kV

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista de que el objeto del servicio es mantenimiento de subestaciones de transformación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	11:15:02

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se solicita validar la experiencia del Supervisor de Mantenimiento de Subestaciones de Transformación como Ingeniero Residente en proyectos de subestaciones iguales o mayores a 60kV

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista de que el objeto del servicio es mantenimiento de subestaciones de transformación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:08:16

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que en caso uno de los equipos presente una limitación operativa será causal para no realizar actividades en dicho equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el presente servicio esta en la modalidad de costos unitarios, por lo que esta decisión se debe tomar en la etapa de ejecución de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	16:08:16

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Para hacer mas eficiente la coordinación y considerando que en la actualidad las comunicaciones y documentos son virtuales, se solicita a la Entidad que se reemplace la exigencia de una oficina cerca de ELECTRO PUNO y en su reemplazo se solicite que el postor deberá designar de manera presencial un representante a oficina de ELECTRO PUNO para la apertura de OTs

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque entendemos que esa modalidad no es eficiente, por lo que el supervisor de contrato tiene que coordinar directamente con el supervisor general, quien debe estar en las oficinas cercanas a las instalaciones de ELPUNO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar la experiencia del Supervisor General, con el cargo de RESIDENTE o SUPERVISOR, en la ejecución de Obras de Líneas de transmisión de alta tensión iguales a 60kV o superior.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista de que el objeto del servicio es mantenimiento de subestaciones de transformación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar la experiencia del Supervisor General, con el cargo de RESIDENTE o SUPERVISOR, en la ejecución de Obras de obras de Subestaciones de Potencia iguales a 60kV o superior.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista de que el objeto del servicio es mantenimiento de subestaciones de transformación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar la experiencia del Supervisor de Mantenimiento de Subestaciones de Transformación, con el cargo de RESIDENTE o SUPERVISOR, en la ejecución de Obras de Líneas de transmisión de alta tensión iguales a 60kV o superior.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista de que el objeto del servicio es mantenimiento de subestaciones de transformación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar la experiencia del Supervisor de Mantenimiento de Subestaciones de Transformación, con el cargo de RESIDENTE o SUPERVISOR, en la ejecución de Obras de obras de Subestaciones de Potencia iguales a 60kV o superior.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista de que el objeto del servicio es mantenimiento de subestaciones de transformación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se solicita reducir, la experiencia del supervisor General, a solo 3 años de experiencia, con el propósito de que haya más pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista de que se tiene experiencia de que experiencias menores iguales a tres años en algunos casos pierden autoridad con su personal contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Se solicita reducir, la experiencia del supervisor Mantenimiento de Subestaciones de Transformación, a solo 2 años de experiencia, con el propósito de que haya más pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, entendemos que una experiencia de tres años es adecuado con la finalidad de dirigir los mantenimientos propuestos en el presente servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar la experiencia del Postor, en la ejecución de Obras de Líneas de transmisión de alta tensión iguales a 60kV o superior.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista de que el objeto del servicio es mantenimiento de subestaciones de transformación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar la experiencia del Postor, en la ejecución de Obras de obras de Subestaciones de Potencia iguales a 60kV o superior.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista de que el objeto del servicio es mantenimiento de subestaciones de transformación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20561223034	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS DE SUDAMERICA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:34

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Aclarar por que se considerar un porcentaje de Participación UBS, en la actividad de atención de emergencias y/o actividades Imprevistas, debido a que, si ocurre una emergencia en un día, al personal se le tendrá que pagar día completo, y no una porción

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el costo es de UBS "Unidad básica de Servicio", para lo cual se tiene una lista de recursos, cuya participación en porcentajes es sugerida, por lo que el postor debe proponer en su oferta como costo USB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:16:25

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar como servicios similares las pruebas end to end para líneas de transmisión mayores o iguales a 60kV.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 13 **Literal:** 13 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considerara como servicios similares las pruebas end to end para líneas de transmisión mayores o iguales a 60kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía los servicios similares : Pruebas end to end para líneas de transmisión mayores o iguales a 60kV.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:16:25

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar como servicios similares la medición de parámetros eléctricos para líneas de transmisión mayores o iguales a 60kV.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 13 **Literal:** 13 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista de que el objeto del servicio es mantenimiento de subestaciones de transformación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:16:25

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Considerando que las actividades requeridas son análisis físico químico o cromatografico. Solicitamos considerar como servicios similares el análisis físico químico, cromatográfico de aceite de transformadores de potencia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 13 Literal: 13 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se incluirá: servicios similares el análisis físico químico, cromatográfico de aceite de transformadores de potencia mayores iguales a 60kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplia los servicios similares : Análisis físico químico, cromatográfico de aceite de transformadores de potencia mayores iguales a 60kV.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:16:25

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

Para el Supervisor General se solicita: "Experiencia mínima de cuatro (04) años en trabajos y/o prestaciones en Supervisión de servicios de mantenimiento...", la frase "en Supervisión", da a entender que la experiencia se requiere en la supervisión de los trabajos de mantenimiento, es decir un tercero o profesional que forma parte de la entidad para supervisar la ejecución de los trabajos. Nosotros solicitamos aclarar que el profesional requerido es uno que haya ejecutado el servicio y haya participado como Jefe de Pruebas o Jefe del Servicio o Supervisor General o Responsable del Servicio.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 14 **Literal:** 14 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que, el Supervisor general es un profesional que ha ejecutado el servicio como supervisor o realizado trabajos de supervisión de esas actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:16:25

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Para el Supervisor General se solicita que su experiencia sea necesariamente como Supervisor General, pero no todas las empresas para sus programas de mantenimiento utilizan los mismos cargos que el requerido por la Entidad. Nosotros solicitamos aclarar que el profesional requerido es uno que haya ejecutado el servicio y haya participado como Jefe de Pruebas o Jefe del Servicio o Supervisor General o Responsable del Servicio.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 14 **Literal:** 14 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que, el Supervisor general es un profesional que ha ejecutado el servicio como supervisor o realizado trabajos de supervisión de esas actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:16:25

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

Para el Supervisor de Mantenimiento de Subestaciones de Transformación se solicita: "Experiencia mínima de Tres (03) años en trabajos y/o prestaciones en Supervisión de servicios de mantenimiento en Subestaciones de Transformación...", la frase "en Supervisión", da a entender que la experiencia se requiere en la supervisión de los trabajos de mantenimiento, es decir un tercero o profesional que forma parte de la entidad para supervisar la ejecución de los trabajos. Nosotros solicitamos aclarar que el profesional requerido es uno que haya ejecutado el servicio y haya participado como Supervisor o Supervisor de Mantenimiento o Especialista en Pruebas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 14 Literal: 14 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que, el Supervisor de mantenimiento de Subestaciones de Transformación: es un profesional que ha ejecutado el servicio como supervisor o realizado trabajos de supervisión de esas actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:16:25

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

Para el Supervisor de Mantenimiento de Subestaciones de Transformación se solicita que su experiencia sea necesariamente como Supervisor de Mantenimiento de Subestaciones de Transformación, pero no todas las empresas para sus programas de mantenimiento utilizan los mismos cargos que el requerido por la Entidad. Nosotros solicitamos aclarar que el profesional requerido es uno que haya ejecutado el servicio y haya participado como Supervisor o Supervisor de Mantenimiento o Especialista en Pruebas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 14 Literal: 14 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que, el Supervisor de mantenimiento de Subestaciones de Transformación: es un profesional que ha ejecutado el servicio como supervisor o realizado trabajos de supervisión de esas actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:18:31

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

En las pruebas de los reles de proteccion agradeceremos confirmar que se requiere la prueba de funcionalidad de las protecciones, es decir que se efectue la prueba con disparo efectivo al interruptor o interruptores según sea el caso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: 17 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, normalmente esta actividad ELPu solicita a la contratista en corte de energía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:18:31

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

En las pruebas de los relees de protección agradeceremos confirmar que se cuenta con los planos funcionales de los sistemas de protección.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: 17 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la información se entregará en la etapa de ejecución de servicio a la contratista, con coordinación con el supervisor de contrato de ELPUNO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:18:31

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

Dentro de las actividades incluidas en el mantenimiento del transformador no esta contemplado realizar pruebas eléctricas, solicitamos retirar el requerimiento de disponer una maleta de pruebas para transformadores o en todo caso aclarar el uso de la maleta solicitada como equipamiento estrategico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 17 **Literal:** 17 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, considerando que no esta contemplado las pruebas eléctricas al transformador de Potencia, se retira del equipamiento estratégico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se retira la maleta de pruebas para transformadores de potencia del equipamiento estratégico.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:18:31

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En las pruebas de los reles de proteccion solicitamos alcanzar la lista de reles a probar con la marca, modelo y funciones a probar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: 17 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTA LISTA DE RELES ASOCIADOS A LAS SUBESTACIONES DE ELPU, mas detalles se hará alcance en la etapa de ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:22:23

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

En las pruebas de los reles de proteccion solicitamos confirmar que se mantendrán los ajustes configurados en los equipos, o en todo caso confirmar que entregaran un Estudio de Coordinación de las protecciones para verificar la performance de las protecciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: 17 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en la etapa de ejecución del servicio ELPU entregara el estudio de coordinación de protección o lista de ajustes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:22:23

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

Para el Supervisor General se solicita: "Experiencia mínima de cuatro (04) años en trabajos y/o prestaciones en Supervisión de servicios de mantenimiento...", la frase "en Supervisión", da a entender que la experiencia se requiere en la supervisión de los trabajos de mantenimiento, es decir un tercero o profesional que forma parte de la entidad para supervisar la ejecución de los trabajos. Nosotros solicitamos aclarar que el profesional requerido es uno que haya ejecutado el servicio y haya participado como Jefe de Pruebas o Jefe del Servicio o Supervisor General o Responsable del Servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.4 Literal: B.4 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que, el Supervisor general es un profesional que ha ejecutado el servicio como supervisor o realizado trabajos de supervisión de esas actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:22:23

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

Para el Supervisor General se solicita que su experiencia sea necesariamente como Supervisor General, pero no todas las empresas para sus programas de mantenimiento utilizan los mismos cargos que el requerido por la Entidad. Nosotros solicitamos aclarar que el profesional requerido es uno que haya ejecutado el servicio y haya participado como Jefe de Pruebas o Jefe del Servicio o Supervisor General o Responsable del Servicio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** B.4 **Literal:** B.4 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que, el Supervisor general es un profesional que ha ejecutado el servicio como supervisor o realizado trabajos de supervisión de esas actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:22:23

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

Para el Supervisor de Mantenimiento de Subestaciones de Transformación se solicita: "Experiencia mínima de Tres (03) años en trabajos y/o prestaciones en Supervisión de servicios de mantenimiento en Subestaciones de Transformación...", la frase "en Supervisión", da a entender que la experiencia se requiere en la supervisión de los trabajos de mantenimiento, es decir un tercero o profesional que forma parte de la entidad para supervisar la ejecución de los trabajos. Nosotros solicitamos aclarar que el profesional requerido es uno que haya ejecutado el servicio y haya participado como Supervisor o Supervisor de Mantenimiento o Especialista en Pruebas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.4 Literal: B.4 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que, el Supervisor de mantenimiento de Subestaciones de Transformación: es un profesional que ha ejecutado el servicio como supervisor o realizado trabajos de supervisión de esas actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:22:23

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

Para el Supervisor de Mantenimiento de Subestaciones de Transformación se solicita que su experiencia sea necesariamente como Supervisor de Mantenimiento de Subestaciones de Transformación, pero no todas las empresas para sus programas de mantenimiento utilizan los mismos cargos que el requerido por la Entidad. Nosotros solicitamos aclarar que el profesional requerido es uno que haya ejecutado el servicio y haya participado como Supervisor o Supervisor de Mantenimiento o Especialista en Pruebas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.4 Literal: B.4 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que, el Supervisor de mantenimiento de Subestaciones de Transformación: es un profesional que ha ejecutado el servicio como supervisor o realizado trabajos de supervisión de esas actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:22:23

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar como servicios similares las pruebas end to end para líneas de transmisión mayores o iguales a 60kV.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** C **Literal:** C **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considerara como servicios similares las pruebas end to end para líneas de transmisión mayores o iguales a 60kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía los servicios similares : Pruebas end to end para líneas de transmisión mayores o iguales a 60kV.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:22:23

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar como servicios similares la medición de parámetros eléctricos para líneas de transmisión mayores o iguales a 60kV.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** C **Literal:** C **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en vista de que el objeto del servicio es mantenimiento de subestaciones de transformación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20600560582	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	EBENEN INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	22:22:23

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

Considerando que las actividades requeridas son análisis físico químico o cromatografico. Solicitamos considerar como servicios similares el análisis físico químico, cromatográfico de aceite de transformadores de potencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** C **Literal:** C **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se incluirá: servicios similares el análisis físico químico, cromatográfico de aceite de transformadores de potencia mayores iguales a 60kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía los servicios similares : Análisis físico químico, cromatográfico de aceite de transformadores de potencia mayores iguales a 60kV.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20448700373	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	ICONP S.R.L.	Hora de envío :	23:30:11

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:
PUEDE DETALLAR LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA MALETA DE PRUEBAS DE TRANSFORMADORES DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2. **Literal:** B **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge, considerando que no esta contemplado las pruebas eléctricas al transformador de Potencia, se retira del equipamiento estratégico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se retira la maleta de pruebas para transformadores de potencia del equipamiento estratégico.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION

Ruc/código :	20448700373	Fecha de envío :	15/01/2025
Nombre o Razón social :	ICONP S.R.L.	Hora de envío :	23:30:11

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

solicito mayor detalle de los componentes de la Maleta de pruebas de equipos de patio de llaves

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en este caso no pedimos los detalles de la maleta de pruebas de equipos de patio de llaves, debe de contener los componentes necesarios para la pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null