

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	31/12/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	22:57:17

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con el objeto de Fomentar y Promover Mayor Participación de Postores :
Solicitamos se sirvan Ampliar el Perfil del Supervisor a : Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Industrial con Capacitación y Experiencia Acreditada en Climatización.

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: A.1.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección no acoge la Observación, cabe precisar que el perfil profesional que solicita ampliar, no se asemeja ni guarda similitud alguna al servicio a requerir, por lo que no se podría garantizar una correcta supervisión y ejecución de trabajos. se sugiera al postor regirse a los perfiles profesionales solicitado: Ingeniero Mecánico, Mecánico - Eléctrico o Mecánico de Fluidos

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	31/12/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	22:57:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Solicitamos el nombre, correo y celular de la persona encargada de la Visita Técnica Guida para la Coordinación respectiva.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El Comité de Selección Aclara, que para solicitar una visita Técnica deberá requerirla a través del correo electrónico acisneros@inen.sld.pe con copia al correo registrado en las Bases Integradas Especialista contrataciones17@inen.sld.pe ; Es preciso recalcar que la visita se podrá realizar a mas tardar hasta un día antes de la presentación de ofertas a través del SEACE

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	19:47:26

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos nos hagan llegar los Planos de distribución de Ductos, Difusores y Rejillas por cada Área en Versión CAD.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Aclara, que para la integración de bases se adjuntaran los Planos de distribución de Ductos, Difusores y Rejillas por cada Área en Versión CAD.

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20547992173	Fecha de envío :	14/01/2025
Nombre o Razón social :	HO INGENIERIA E.I.R.L.	Hora de envío :	15:27:20

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Los ductos nuevos de Inyeccion, Extraccion y de aire necesariamente deben ser fabricados de espuma polisocianurato?. Se puede considerar plancha de acero galvanizado de acuerdo a normas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: tdr Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Aclara, que el material solicitado (polisocianurato) para los ductos de inyección y extracción son lo técnicamente necesario para ser usados en áreas hospitalarias, dado que se caracterizan por su baja conductividad térmica, lo que significa que ofrecen una alta eficiencia energética al minimizar las pérdidas de calor o frío. el material solicitado es conocido por su ligereza y facilidad de instalación. Su estructura celular cerrada y su superficie lisa garantizan un flujo de aire eficiente y evitan la acumulación de polvo o suciedad en su interior, siendo lo necesario para evitar el ingreso de aceros y/o impurezas siendo esto perjudicial para nuestros pacientes oncológicos. los ductos de acero galvanizado son usados comúnmente en residencias, oficinas, edificios comerciales, etc., por lo cual se deberá ceñir a los Términos de Referencia.

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
Nomenclatura :	CP-SM-6-2024-INEN-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20515740369	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	UEZU COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEZU COMERCIAL SAC	Hora de envío :	08:13:14

Consulta: Nro. 5
Consulta/Observación:
Precisar la cantidad exacta de filtros para la inyeccion y extraccion, ya que no coincide las cantidades en los apartados de cajas portafiltro con las de suministro de filtros
Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El Comité de Selección Aclara, la cantidad exacta de filtros para la inyección y extracción, son:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE AIRE:
PRE FILTROS:
- CANTIDAD: 01
- tipo: Malla de aluminio o fibra sintética
- dimensiones: de 24" x 24" x 2"
- eficiencia 20- 35%
FILTRO DE BAJA EFICIENCIA:
- CANTIDAD: 03
- tipo: corrugado
- dimensiones: de 24" x 24" x 2"
- eficiencia 60- 65%
FILTRO DE MEDIANA EFICIENCIA:
o CANTIDAD: 02
o tipo: bolsa
o dimensiones: de 24" x 24" x 22"
o eficiencia 90- 95%
FILTRO DE MEDIANA EFICIENCIA-carbón activado:
o CANTIDAD: 01
o Tipo: corrugado de carbón activado
o dimensiones: de 24" x 24" x 2"
o eficiencia 65%
FILTRO DE ALTA EFICIENCIA:
o CANTIDAD: 01
o Tipo: HEPA con marco metálico y separadores de aluminio.
o dimensiones: de 24" x 24" x 11.5"
o eficiencia: 99.97%

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Genera cambio en el TDR del ITEM 1: Literal 7.2 ACTIVIDADES, NUMERAL 1.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE AIRE:
PRE FILTROS:
- CANTIDAD: 01
- tipo: Malla de aluminio o fibra sintética
- dimensiones: de 24" x 24" x 2"
- eficiencia 20- 35%
FILTRO DE BAJA EFICIENCIA:
- CANTIDAD: 03
- tipo: corrugado
- dimensiones: de 24" x 24" x 2"
- eficiencia 60- 65%

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

- FILTRO DE MEDIANA EFICIENCIA:
- o CANTIDAD: 02
 - o tipo: bolsa
 - o dimensiones: de 24" x 24" x 22"
 - o eficiencia 90- 95%
- FILTRO DE MEDIANA EFICIENCIA-carbón activado:
- o CANTIDAD: 01
 - o Tipo: corrugado de carbón activado
 - o dimensiones: de 24" x 24" x 2"
 - o eficiencia 65%
- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA:
- o CANTIDAD: 01
 - o Tipo: HEPA con marco metálico y separadores de aluminio.
 - o dimensiones: de 24" x 24" x 11.5"
 - o eficiencia: 99.97%

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20515740369	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	UEZU COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEZU COMERCIAL SAC	Hora de envío :	08:13:14

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se requiere saber la ubicación de la unidad evaporadora y condensadora respecto del ambiente del ITEM I o se solicita programar una visita técnica para verlo en campo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Aclara, que la ubicación exacta se encuentra detallada en los Términos de referencia, así mismo para solicitar una visita Técnica deberá requerirla a través del correo electrónico acisneros@inen.sld.pe con copia al correo registrado en las Bases Integradas Especialista_contrataciones17@inen.sld.pe ; Es preciso recalcar que la visita se podrá realizar a mas tardar hasta un día antes de la presentación de ofertas a través del SEACE

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20515740369	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	UEZU COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEZU COMERCIAL SAC	Hora de envío :	08:13:14

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Respecto al termostato, ¿se puede considerar que sea de 1 sola etapa ya que el equipo de aire acondicionado solo tiene 1 compresor?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El Comité de Selección Aclara, que que las etapas del termóstato son de acuerdo a la marca y modelo del equipo Ofertado por el participante.

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20515740369	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	UEZU COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEZU COMERCIAL SAC	Hora de envío :	08:13:14

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se requiere saber la ubicación de los equipos en un plano del ITEM II o se solicita una visita técnica para verificación en campo

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Aclara, que la ubicación exacta se encuentra detallada en los Términos de referencia, así mismo para solicitar una visita Técnica deberá requerirla a través del correo electrónico acisneros@inen.sld.pe con copia al correo registrado en las Bases Integradas Especialista_contrataciones17@inen.sld.pe ; Es preciso recalcar que la visita se podrá realizar a mas tardar hasta un día antes de la presentación de ofertas a través del SEACE

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20515740369	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	UEZU COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UEZU COMERCIAL SAC	Hora de envío :	08:13:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se requiere saber la posición del equipo del ITEM III o se solicita una visita técnica para revisión en campo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Aclara, que la ubicación exacta se encuentra detallada en los Términos de referencia, así mismo para solicitar una visita Técnica deberá requerirla a través del correo electrónico acisneros@inen.sld.pe con copia al correo registrado en las Bases Integradas Especialista_contrataciones17@inen.sld.pe ; Es preciso recalcar que la visita se podrá realizar a mas tardar hasta un día antes de la presentación de ofertas a través del SEACE

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20606699175	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SOFIA Y HERMANOS TRANSPORTE Y CARGA S.A.C.	Hora de envío :	23:18:20

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicito visita técnica

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0013 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Aclara, que para solicitar una visita Técnica deberá requerirla a través del correo electrónico acisneros@inen.sld.pe con copia al correo registrado en las Bases Integradas Especialista_contrataciones17@inen.sld.pe ; Es preciso recalcar que la visita se podrá realizar a mas tardar hasta un día antes de la presentación de ofertas a través del SEACE

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20606699175	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SOFIA Y HERMANOS TRANSPORTE Y CARGA S.A.C.	Hora de envío :	23:18:20

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos realizar la visita técnica

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 095 Literal: item 2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Aclara, que para solicitar una visita Técnica deberá requerirla a través del correo electrónico acisneros@inen.sld.pe con copia al correo registrado en las Bases Integradas Especialista_contrataciones17@inen.sld.pe ; Es preciso recalcar que la visita se podrá realizar a mas tardar hasta un día antes de la presentación de ofertas a través del SEACE

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20606699175	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SOFIA Y HERMANOS TRANSPORTE Y CARGA S.A.C.	Hora de envío :	23:18:20

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
Solicitamos realizar la visita técnica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0217 Literal: item 3 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Aclara, que para solicitar una visita Técnica deberá requerirla a través del correo electrónico acisneros@inen.sld.pe con copia al correo registrado en las Bases Integradas Especialista contrataciones17@inen.sld.pe ; Es preciso recalcar que la visita se podrá realizar a mas tardar hasta un día antes de la presentación de ofertas a través del SEACE

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:47:31

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Estimados señores del Comité :
Solicitamos se sirvan indicar la Potencia de cada uno de los variadores de frecuencia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 7.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Aclara, que el postor debe calcular la potencia de los variadores de frecuencia de acuerdo a la selección del ventilador (en el TDR se indica el caudal y caída de presión), ya que es variable de acuerdo a los modelos y marcas de los ventiladores ofertados por el participante.

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:47:31

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

El Plazo del ITEM 1 de 30 días Calendarios es muy Corto y Reducido; por la propia Complejidad de un Hospital en Funcionamiento(AMBIENTE DE PROCESAMIENTO DE TEJIDOS).

Definitivamente existe un Factor de Alto Riesgo por la propia Altura y donde hay que Prevalecer la Seguridad en el trabajo Seguro ante Todo para Atenuar los Accidentes en el Trabajo.

Debido a que hay Trabajos a realizar de Altura para Colgar Ductos de Inyección y de Extracción y También para realizar los Pases de Albañilería en Altura.

Y siempre puede haber ciertas Restricciones Impredecibles y Por lo Tanto no habría una Libre Disponibilidad en el Terreno para poder realizar los Trabajos a Tiempo Completo. Materia de la presente Convocatoria.

En ese sentido y orden de ideas teniendo en cuenta lo sustentado líneas arriba y para no incurrir en Penalidad :

Solicitamos de manera Razonable, Racional y Prudente se sirvan Ampliar del Plazo a : 45 días Calendarios.

Para no incurrir en Penalidad; lo cual Constituye una Afectación Económica al Proveedor.

Toda vez que 15 días adicionales no es una PRETENSIÓN excesiva si no por el Contrario es Equilibrado, Moderada y Prudente para facilitar a los Postores.

Esperamos que nuestra Petición se Acogida por ser Justo, Equitativo y de Interés Público.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 8 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité No Acoge la Observación y Aclara que durante la etapa de indagación de mercado se determino la pluralidad de empresas que pueden ejecutar el servicio en el plazo requerido por el usuario, además debido a la gran urgencia de cumplir con la Finalidad publica del servicio a contratar, se requiere que se ejecuten en los plazos establecidos en los TDR, por lo cual se informa que los participantes se deberán regir a los plazos estipulados.

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:47:31

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

El Plazo del ITEM 2 de 30 días Calendarios es muy Corto y Reducido; toda vez que por la Complejidad de un Hospital en Funcionamiento (LABORATORIO DE INMUNOHISTOQUÍMICA) Definitivamente hay un Alto Riesgo por la propia Altura existente.

Se trata de un Alero ó Borde de aproximadamente de 1m de Ancho por 20 ó 25 metros de Largo, donde se tiene que Desmontar los Ductos Existentes y Desmontar el Extractor Centrífugo.

Y posteriormente se Instalarán los Ductos Nuevos, Extractor Centrífugo de Doble Entrada, Cajas Portafiltros y demás Accesorios; lo cual en éstas Condiciones Siempre se Requiere Trabajar con mucha Prudencia y Moderación Prevalciendo la Seguridad en el Trabajo Seguro para Minimizar los Accidentes en el Trabajo.

Y también puede presentarse Imprevistos inesperados con ciertas Restricciones toda vez que el Laboratorio está en Pleno Funcionamiento.

Por lo Tanto no habría Libre Disponibilidad en el Terreno para poder realizar el Trabajos de los Ductos en el Falso Cielo a Tiempo Completo.

En ese sentido y orden de ideas sustentadas lineas arriba y para no incurrir en Penalidad :

Solicitamos de manera Razonable, Racional y Prudente se sirvan Ampliar del Plazo a : 45 días Calendarios.

Nuestra PRETENSIÓN de 15 días adicionales no es excesiva si no por el Contrario es Equilibrado, Moderado y Prudente para Facilitar a los Postores.

Esperamos que nuestra Petición sea Acogida por ser Justo, Equitativo y de Interés Público.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 8 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité No Acoge la Observación y Aclara que durante la etapa de indagación de mercado se determinó la pluralidad de empresas que pueden ejecutar el servicio en el plazo requerido por el usuario, además debido a la gran urgencia de cumplir con la Finalidad publica del servicio a contratar, se requiere que se ejecuten en los plazos establecidos en los TDR, por lo cual se informa que los participantes se deberán regir a los plazos estipulados.

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:47:31

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

El Plazo del ITEM 3 de 45 días Calendarios es muy Corto y Reducido; toda vez que por la Complejidad de un Hospital en Funcionamiento (AMBIENTE SALA DE CONFERENCIAS)
Puede haber Restricciones en dicha SALA por lo siempre está en Pleno Funcionamiento.
Y no habría Libre Disponibilidad para las Facilidades internamente en el Falso Cielo para poder realizar el Trabajos a Tiempo Completo.
En ese sentido y orden de ideas sustentado y argumentado lineas arriba :
Solicitamos de manera Razonable, Racional y Prudente se sirvan Ampliar del Plazo a : 60días Calendarios.
Nuestra PRETENSION de 15 días adicionales no es excesivo si no por lo Contrario es Equilibrado, Moderado y Prudente para facilitar a los Postores.
Así mismo para no Incurrir en Penalidad ya que ello Implicaría una Afectación Económica para el Proveedor.
Esperamos que nuestra Petición sea Acogida por ser Justo, Equitativo y de Interés Público.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 8 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité No Acoge la Observación y Aclara que durante la etapa de indagación de mercado se determinó la pluralidad de empresas que pueden ejecutar el servicio en el plazo requerido por el usuario, además debido a la gran urgencia de cumplir con la Finalidad publica del servicio a contratar, se requiere que se ejecuten en los plazos establecidos en los TDR, por lo cual se informa que los participantes se deberán regir a los plazos estipulados.

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:47:31

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Con el objeto de Fomentar y Promover la más Amplia Concurrencia, Competencia y Participación de Postores (En Aplicación Estrictamente al Decreto Ley 28015) :

Solicitamos se sirvan Ampliar el Personal Clave del Ingeniero para los ITEM 1. ITEM2, y ITEM3 a :
Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Industrial

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 20 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

o

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección No Acoge la Observación, cabe precisar que el perfil profesional que solicita ampliar, no se asemeja ni guarda similitud alguna al servicio a requerir, por lo que no se podría garantizar una correcta supervisión y ejecución de trabajos. se sugiera al postor regirse a los perfiles profesionales solicitado: Ingeniero Mecánico, Mecánico - Eléctrico o Mecánico de Fluidos

En merito a lo expresado por la Oficina de de Ingeniería Mantenimiento y Servicios Mediante Memorando N°000100-2025-OIMS-OGA/INEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : CP-SM-6-2024-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACION PARA DIFERENTES AMBIENTES DEL INEN

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	16/01/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	23:47:31

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Consulta : Los Postores podemos participar en un sólo ITEM ó dos ItEMS ó necesariamente se tiene que participar en los tres ITEMS ?

Y si participaríamos en los 03 ITEMS con la Condición PYME Preguntamos : la Acreditación de Experiencia sería la sumatoria de los 03 ITEMS con Condición PYME ?

Sírvanse Aclararnos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Aclara, que el procedimiento de selección es por relación de ítems, cabe precisar que en el anexo N°06 de las Bases se indica "En caso de procedimientos según relación de ítems: El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documento independientes, en los ítems que se presente¿. Así mismo en el litera B del numeral 3.2 Requisitos de Calificación se establecen los montos que se deberán acreditar para certificar la experiencia del postor por cada Ítem así como los montos para las micro y pequeñas empresas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No genera cambio alguno en los TERMINOS DE REFERENCIA