

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO (TODO COSTO) PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL SECTOR DE SIRAGUAYA POR PELIGRO INMINENTE DE DEFICIT HIDRICO POR EL FENOMENO DEL NIÑO 2023-2024, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:01

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

PEDIMOS AL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION, YA QUE 12 DIAS CALENDARIOS, ES DEMASIADO CORTO PARA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICAICONES DEMANDADAS. POR ELLO SUGERIMOS AMPLIAR A 30 DIAS CALENDARIOS PARA CUMPLIR CON EL ACUERDO SATISFACTORIAMENTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE A LA OBSERVACION, para mayor plularidad de postores se amplia el plazo de ejecucion sera de 15 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de firma de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el plazo de ejecucion sera de 15 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de firma de contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO (TODO COSTO) PARA LA FICHA DE EMERGENCIA:
ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL SECTOR DE SIRAGUAYA
POR PELIGRO INMINENTE DE DEFICIT HIDRICO POR EL FENOMENO DEL NIÑO 2023-2024, DISTRITO DE UBINAS,
PROVINCIA SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:38:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
EN LA PRESENTE BASE SE INDICA UNA NOTA: "LA CALIFICACION DEL PERSONAL SERA A LA FIRMA DEL CONTRATO.
SE ENTIENDE QUE DICHO DOCUMENTO NO SE AADJUNTA EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA, PEDIMOS AL ORGANO ENCARGADO DE LA CONTRATACION CONFIRMAR DE DICHA INTERPRETACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 10.1 **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA que la acriditacion del personal calificado sera a la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO (TODO COSTO) PARA LA FICHA DE EMERGENCIA:
ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL SECTOR DE SIRAGUAYA
POR PELIGRO INMINENTE DE DEFICIT HIDRICO POR EL FENOMENO DEL NIÑO 2023-2024, DISTRITO DE UBINAS,
PROVINCIA SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20532808384	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES MONTAJES WILL'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - C.M. WILL'S E.I.R.L.	Hora de envío :	16:26:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Como material a utilizar se solicita TUBO FIERRO GALVANIZADO 2" X 2.5 MM L=6M.
Por no ser un material comercial en el mercado nacional se puede utilizar TUBO CUADRADO ASTM A500 GR A de 2" X 2.5 MM L=6 M galvanizado en caliente segun ASTM 123

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III (7.1) **Literal:** C **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE a la consulta debido a que los materiales de la ficha tecnica indica TUBO FIERRO GALVANIZADO 2" X 2.5 MM L=6M.segun la ficha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO (TODO COSTO) PARA LA FICHA DE EMERGENCIA:
ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL SECTOR DE SIRAGUAYA
POR PELIGRO INMINENTE DE DEFICIT HIDRICO POR EL FENOMENO DEL NIÑO 2023-2024, DISTRITO DE UBINAS,
PROVINCIA SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20605819371	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	KALI INGENIERIA Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	20:32:03

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto a los 12 días de plazo de entrega, se solicita que este se amplíe a 25 días calendarios considerando la lejanía del servicio y las condiciones climáticas ya que la mayor parte de este servicio es realizado en campo

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** a **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE A LA OBSERVACION, para mayor plularidad de postores se amplia el plazo de ejecucion sera de 15dias calendarios, contados a partir del ddia siguiente de firma de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de ejecucion sera de 15 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de firma de contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO (TODO COSTO) PARA LA FICHA DE EMERGENCIA:
ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL SECTOR DE SIRAGUAYA
POR PELIGRO INMINENTE DE DEFICIT HIDRICO POR EL FENOMENO DEL NIÑO 2023-2024, DISTRITO DE UBINAS,
PROVINCIA SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

Ruc/código :	20605819371	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	KALI INGENIERIA Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	20:32:03

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con la finalidad que mas postores puedan participar del proceso y sin alterar el objeto de la contratación se solicita añadir términos similares a la experiencia solicitada como: carpintería metálica, estructuras metálicas en general

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** c **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE A LA OBSERVACION, para mayor plularidad de postores se Considera servicios similares: instalaciones metalicas en general, estructuras metalicas en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Considera ervicios similares: instalaciones metalicas en general, estructural metalicas en general.