

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20566019028	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	HVAC COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HVAC COMPANY SAC	Hora de envío :	17:35:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En aras y con el objeto de Fomentar y Promover la más amplia pluralidad de Concurrencia y Competencia de Participación de Postores (Decreto Ley 28015)

Solicitamos la Ampliación de los Técnicos instaladores : Se consideré certificado que emite el SENATI se considere ya que también es valido, con conocimientos en sistemas industriales experiencia en Chiller, climatización Industrial Acreditada con Constancias de Capacitación en HVAC y Constancias de Trabajo en HVAC.

Esperamos que nuestra Solicitud sea acogida por ser Justo y Legítimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 25 Literal: B- B1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en el presente procedimiento de seleccion se va a evaluar a los tecnicos instaladore: la experiencia laboral minima de seis meses de haber implementado un proyecto de montaje y/o instalacion y/o mantenimiento desarrollandose como tecnico en proyectos similares al objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por lo tanto, se eliminaran de las bases los parrafos concernientes a la formacion academica y el parrafo de certificados de especializacion.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20566019028	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	HVAC COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HVAC COMPANY SAC	Hora de envío :	17:41:13

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases administrativas especifica, planos de instalación del sistema de aire acondicionado del piso 1, 02, 03 y azotea.

Solicitamos al jurado adjuntar el archivo ejecutable en DWG (Auto Cad) de los planos de IIMM, con el fin de realizar los metrados correspondientes y poder realizar la cotización.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 26 Anexos **Literal:** A planos **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. Se publicarán planos en DWG con sus especificaciones, suficientes para metrados y análisis técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se publicará un juego completo de planos en formato DWG de los planos de IIEE, correspondiente a los niveles 1,¿2,¿3 y azotea.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20566019028	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	HVAC COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HVAC COMPANY SAC	Hora de envío :	18:03:05

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Alcance de las actividades:

En las bases administrativas, el área usuaria debe considerar:

- *Punto de drenaje y eléctrico debe estar a 01m de las unidades evaporadoras.
- *Punto de drenaje y eléctrico debe estar a 01m de las unidades condensadoras.
- *Confirmar si las unidades evaporadoras se deben considerar lámparas ultravioleta UVC.
- *Confirmar si las unidades condensadoras VRF deben considerarse bandeja de agua de condensado.
- *En buenas prácticas e indicación de fabrica, en el proceso de instalación de sistemas VRF se debe considerar instalación de válvulas de bola soldable antes de las conexiones de las unidades evaporadoras con el fin de independizar en caso de falla se sectoriza la unidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: Alcance Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, la solicitud es parcialmente razonable. Los puntos de drenaje y eléctrico ya están habilitados. Se debe considerar lámparas UVC y válvulas de bola soldable, la bandeja de agua será según el diseño de fabricante o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20566019028	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	HVAC COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HVAC COMPANY SAC	Hora de envío :	18:42:20

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se consideran servicios similares a los siguientes:
Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado y/o venta de equipos de refrigeración industrial y/o suministro e instalación de maquinaria industrial en general.

Estimado comité de selección en aras de la claridad no se debería considerar como experiencia del postor en suministro e instalación de maquinaria industrial en general, dejando a la ambigüedad de que cualquier postor o consorcio no este acreditado en la especialidad en HVAC, ya que podría considerarse variedad de máquinas o equipamientos, como ascensores eléctricos, escaleras eléctricas, grupos electrógenos, motobombas contraincendios ACI, calderos, etc. Las cuales no están dentro de la especialidad del sistema HVACR (Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración)

Solicitamos se sirvan ampliar la experiencia del postor: Instalación, mantenimiento preventivo e instalación de sistemas HVAC: Unidades Manejadoras de aire, Fan Coil de agua helada, Fan Coil de expansión directa, torres de enfriamiento abiertas, cerradas, electrobombas de agua helada y agua de condensado, equipos de HVAC RTU, sistemas VRF enfriados por agua y aire, sistemas convencionales, sistemas HVAC inverter, equipos de aire acondicionado de precisión, ventilación mecánica, plantas de agua helada, cámaras de conservación, cámaras de congelación, túneles de refrigeración.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 25 **Literal:** A **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO a) Libertad de Concurrencia, b) Igualdad de tra

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Se delimita la experiencia a sistemas HVAC para evitar interpretaciones amplias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime, suministro e instalacion de maquinaria industrial en general

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20566019028	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	HVAC COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HVAC COMPANY SAC	Hora de envío :	19:00:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Comité de selección se solicita que se considere en la evaluación de la calificación, que el postor deberá presentar fichas técnicas de los equipamientos HVAC VRF / VRV, tanto como reporte de selección del sistema HVAC donde indique información ingenieril de todo el sistema VRF/VRV.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 24 Literal: 24 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado por el participante, debe cumplir con la especificaciones tecnicas aprobadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:49:42

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

observamos que las bases no incluyen un archivo autocad para hacer una correcta evaluacion de las instalaciones electromecanicas de los equipos exteriores, cuya solucion final sera validada a traves del software del fabricante a ofertar. Solicitamos los archivos autocad de forma oblogatoria

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.2.1 **Literal:** equipos ex **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de equidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. Se publicarán planos en DWG con sus especificaciones, suficientes para metrados y análisis técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se publicará un juego completo de planos en formato DWG de los planos de IIEE, correspondiente a los niveles 1,¿2,¿3 y azotea.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20504851703	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	KLIMA AIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:21:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

POR FAVOR PROPORCIONAR LOS PLANOS, MM.DD, EE.TT Y MM.CC del proyecto.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 **Página: 1**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. Se publicarán planos en DWG con sus especificaciones, suficientes para metrados y análisis técnico, junto a sus bases y anexos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se publicará un juego completo de planos en formato DWG de los planos de IIEE, correspondiente a los niveles 1, 2, 3 y azotea.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20504851703	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	KLIMA AIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:21:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

HAY ALGUNA MARCA EN ESPECIFICO PARA EL REQUERIMIENTO DE LOS EQUIPOS?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la normativa de contrataciones publicas, prohíbe exigir marcas específicas con la finalidad de garantizar la libre concurrencia de los postores. Por lo tanto, en las bases no se especifican marcas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20504851703	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	KLIMA AIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:21:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

EL SISTEMA CONTARÁ CON UN CONTROL CENTRALIZADO?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. El sistema debe incluir un control centralizado para cumplir con los estándares técnicos del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:56:04

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Estimados señores del Comité :
Agradeceremos que las bases que se integren no lo publiquen en el Formato de doble hoja y también deberían estar legibles.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.1 Literal: 1.2 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que para la integracion de bases se publicaran en formato A4, y se adjuntaran las Especificaciones tecnicas en formato PDF para mayor resolucion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:56:04

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En lo referente al Plazo de Entrega de Equipos de : 60 días.
Y el Plazo de Instalación de : 30 días.
Al respecto manifestamos lo siguiente :
Que es un plazo Insuficiente tanto para la Entrega como para la Instalación; toda vez que son Unidades Condensadoras VRF de gran capacidad de 44 H.P. cada una y por consiguiente necesariamente se tiene que Importar y ello toma un tiempo prudencial de 14 semanas incluyendo desaduanaje y pagos de impuestos, más el Traslado de los Equipos de Lima a la ciudad de Moquegua, seguidamente el Montaje e Instalación y Finalmente Puesto en Marcha todo lo concerniente toma un total 120 días Calendarios.
En ese entender y en ese contexto Solicitamos al Comité se sirvan Ampliar el Plazo de Entrega a :90 días Calendarios.
Y el Plazo de Instalación a : 30 días Calendarios. Haciendo un total de 120 días Calendarios.
En ese sentido diligentemente Pedimos de manera Razonable y Racional se sirvan Aceptar nuestra Petición por ser Justo y Ecuánime

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.8 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge
Los plazos establecidos (60 días entrega, 30 días instalación) son razonables según el mercado. Extenderlos a 120 días podría retrasar el proyecto sin justificación suficiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:56:04

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En lo relativo a la Forma de Pago dice que será en 02 Armadas :
El 60% a la Entrega de Materiales en el Almacén de Obra.
Más bien debería decir a la Entrega Total de los Equipos VRF y no a la Entrega de Materiales; toda vez que los Materiales son parte de la Instalación.
En ese sentido diligentemente Pedimos de manera Razonable y Racional se sirvan Corregir y Aceptar nuestra Petición por ser Justo y Ecuánime

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 16 Literal: 16.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge
La observación es válida, ya que ¿materiales¿ puede generar ambigüedad. Especificar ¿equipos VRF¿ clarifica el alcance del pago.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime la palabra MATERIALES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:56:04

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Estimados señores del Comité sírvanse hacer llegar los Planos en versión CAD para los metrados de las tuberías de cobre, drenajes, el cableado eléctrico entre otros.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3. Literal: 4. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara. Se publicarán planos en DWG con sus especificaciones, suficientes para metrados y análisis técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se publicará un juego completo de planos en formato DWG, correspondiente a los niveles 1,¿2,¿3 y azotea.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:56:04

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En lo concerniente a los puntos eléctricos para las Unidades Condensadores exteriores y unidades interiores ya están habilitados por la Entidad ó correrá por cuenta del Postor ganador.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3. Literal: 4. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la consulta es pertinente. Los puntos eléctricos ya están habilitados por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:56:04

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
Solicitamos el nombre, correo y celular de la persona encargada del Proyecto para la coordinación de la Visita Técnica presencial y Virtual.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 5. **Literal:** 6. **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge lo solicitado,por cuanto las consultas deben centrarse en el proceso de selección en sí, es decir, en los aspectos técnicos, administrativos o legales relacionados con el pliego de condiciones, Por lo tanto, se puede señalar que el participante debe enfocar sus consultas a los aspectos técnicos o administrativos del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20613459741	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CONATUS MG S.A.C.	Hora de envío :	23:38:22

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, con relación a la especificación técnica referida a la salida del motor (W x N°), se solicita a la Entidad considerar la aceptación de propuestas que, si bien cuentan con menor salida de motor, no compromete el desempeño, sino que refleja una optimización del sistema por menor consumo eléctrico alineándose con los objetivos de sostenibilidad y reducción de huella operativa de los sistemas VRF tecnología inverter. Se aclara que no se afectará el desempeño del sistema ni el cumplimiento de la capacidad térmica total requerida, así como el funcionamiento adecuado y las demás condiciones técnicas.

Ello en atención a que existen configuraciones con tecnología eficiente que permiten alcanzar el rendimiento esperado con un consumo eléctrico menor por parte del sistema de ventilación, sin afectar el desempeño general. En este sentido, se solicita se confirme si se evaluará el cumplimiento en función del rendimiento integral del sistema, más allá del valor específico de potencia por ventilador.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara. Se aceptarán potencias de motor distintas a la referencial cuando el postor entregue ficha técnica y carta del fabricante que certifiquen que la unidad mantiene o supera la capacidad térmica, el caudal de aire y la eficiencia global exigidos. En la evaluación se ponderará el desempeño integral del sistema, no el valor aislado de $W_{\dot{V}} \times \dot{V}_N$ por ventilador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20613459741	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CONATUS MG S.A.C.	Hora de envío :	23:51:48

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, con relación al valor mínimo de eficiencia energética (EER) solicitado en las bases, equivalente a 4.07 W/W, se consulta si la Entidad consideraría la posibilidad de admitir propuestas con valores mayores e iguales a 3.7 W/W con el fin de garantizar una evaluación no excluyente, manteniendo el cumplimiento de la capacidad térmica requerida, eficiencia energética y las demás condiciones técnicas exigidas.

Esta consulta se formula considerando que existen soluciones ampliamente utilizadas en el mercado que, si bien presentan un EER ligeramente menor, garantizan un desempeño eficiente mediante compensación con mayores valores de IEER u otros adecuado para el objetivo funcional del servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, cumplir con las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20613459741	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CONATUS MG S.A.C.	Hora de envío :	23:55:39

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Estimado Comité de Selección, se solicita verificar el rango de operación, específicamente el valor de -15°C, y solicito se considere el valor de -5°C que es lo común en marcas que realizan estos sistemas, este valor no afectará el objetivo integral de refrigeración de ambientes y no altera los requerimientos técnicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el rango de operación de enfriamiento lo indican en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2025-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO para la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA- SEDE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA -PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPAR

Ruc/código :	20613459741	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CONATUS MG S.A.C.	Hora de envío :	23:58:35

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, respecto al RENDIMIENTO DE ENFRIAMIENTO, capacidad nominal (BTU/h): 500 a 400, se solicita ampliar el rango de 580 a 400 debido a los cálculos que se realiza con diferentes marcas y no ser excluyentes para la elección, los cálculos y el nuevo rango aseguran un correcto funcionamiento y cubren las cargas térmicas requeridas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, Se aclara. cumplir con las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null