

**ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-CS/UNAM-1
CONTRATACIÓN DE BIENES**

**ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO,
EN LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA".**

En la Sede de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, el 27 de diciembre de 2024, en la Oficina de la Unidad de Abastecimiento, a las 10: 30 p. m. el comité de selección, designados mediante Resolución Directoral No 053-2024-DIGA- UNAM, de fecha 02 de abril de 2024, encargados de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección Licitación Pública No 003-2023-CS/UNAM-1, que tiene por objeto: contratación de bienes "Adquisición e instalación de ventanas, divisiones, mamparas y puertas de vidrio templado en la obra mejoramiento de los servicios de consulta de biblioteca central de la Universidad Nacional de Moquegua, Sede Moquegua, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua", a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO de las ofertas correspondiente según orden de prelación.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:

EL quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	José Roberth Vásquez Bustamante	Unidad de Abastecimiento
Primer Miembro	Robert Mena Becerra	Unidad Ejecutora de Inversiones
Segundo Miembro	Edwin Elberth Velásquez Morales	Unidad de Tesorería y Contabilidad.

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES.

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10440653371	TORRES ORCON DANIEL ALAN	2024-09-29 21:43:28.0	Válido	2024-09-29 21:43:28.0	10440653371
2	Proveedor con RUC	10704111091	APAZA JALIRI SILVIA	2024-12-12 18:20:59.0	Válido	2024-12-12 18:20:59.0	10704111091
3	Proveedor con RUC	20434899410	NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES JH S.A.C.	2024-09-20 22:45:59.0	Válido	2024-09-20 22:45:59.0	20434899410
4	Proveedor con RUC	20449449011	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	2024-09-17 09:01:33.0	Válido	2024-09-17 09:01:33.0	20449449011
5	Proveedor con RUC	20491124751	CORPORACION TECSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION	2024-09-14 08:13:40.0	Válido	2024-09-14 08:13:40.0	20491124751
6	Proveedor con RUC	20514635448	JORGE MALCA SOTO Y ASOCIADOS SAC	2024-09-18 11:36:24.0	Válido	2024-09-18 11:36:24.0	20514635448
7	Proveedor con RUC	20532404887	CORPORACION VITRAL EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	2024-09-16 19:30:29.0	Válido	2024-09-16 19:30:29.0	20532404887
8	Proveedor con RUC	20532977739	CORPORACION VITRAL EMPRESARIAL S.A.C.	2024-12-19 19:33:41.0	Válido	2024-12-19 19:33:41.0	20532977739
9	Proveedor con RUC	20562698605	CORPORACION LOS CRISTALES E.I.R.L.	2024-09-17 10:08:00.0	Válido	2024-09-17 10:08:00.0	20562698605
10	Proveedor con RUC	20601232660	CARTOL S. A. C	2024-09-17 09:59:57.0	Válido	2024-09-17 09:59:57.0	20601232660
11	Proveedor con RUC	20602976387	CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.	2024-09-12 10:34:13.0	Válido	2024-09-12 10:34:13.0	20602976387
12	Proveedor con RUC	20603820968	DISENOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	2024-09-10 04:39:04.0	Válido	2024-09-10 04:39:04.0	20603820968
13	Proveedor con RUC	20608474073	CORPORACION LOJA S.A.C.	2024-09-10 22:06:02.0	Válido	2024-09-10 22:06:02.0	20608474073
14	Proveedor con RUC	20612350877	CONSTRUCCION, DISENOS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODINPRO S.A.C	2024-09-18 17:24:16.0	Válido	2024-09-18 17:24:16.0	20612350877

DETALLE DE LOS POSTORES.

En el día y horario señalado según el cronograma del Procedimiento de Selección, los siguientes postores realizaron el registro de su oferta en la plataforma del SEACE.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20602976387	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C.	20/12/2024	21:01:21	20602976387	20/12/2024	22:21:17	Enviado	Valido
2	20449449011	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	20/12/2024	22:29:35	20449449011	20/12/2024	22:41:09	Enviado	Valido
3	20601232660	CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.	20/12/2024	11:56:07	20601232660	20/12/2024	11:57:02	Enviado	Valido

Acto seguido, se procede con a descargar del Seace las ofertas de los mencionados postores y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y demás condiciones previstas en las bases.

1. ADMISIÓN DE OFERTAS.

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- DIMETCO S.A.C.	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N.º 1)	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N.º 2)	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N.º 3)	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD, las mismas que deberán ser emitidas por el fabricante, resaltando la marca ofertada. De ser el caso que, en los folletos, instructivos, catálogos o ficha técnica, no se detalle el	No Cumple ¹	Si Cumple	Si Cumple

¹ Cuadro de evaluación de fichas técnicas.

cumplimiento de algunas especificaciones técnicas, podrán presentar Carta emitida por el fabricante, en el que precise el cumplimiento de la especificación técnica requerida			
Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N.º 4)	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N.º 5)	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo No 6.	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
RESULTADO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

2. EVALUACIÓN DE OFERTAS.

POSTOR	MONTO OFERTADO	PUNTAJE PRECIO	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R. L	s/. 1,315,480.00	81.04	10	91.04	1
CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.	S/. 1,184,500.00	90	0.00	90	2

Motivación para la no asignación de puntaje en la disponibilidad de servicios y repuestos al postor contratista y servicios generales HEMA S.R.L.



**DECLARACIÓN JURADA DE COBERTURA
DE CONCESIONARIO EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA**

Lima, 20 de diciembre de 2021.

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-CS/UNAM-1-
Prescribe. -

WILBER LEONEL HERRERA RODRIGUEZ, Gerente General y Representante Legal de la empresa **CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.**, identificado con DNI N° 10121868, R.U.C. N° 20601232660, con poder inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, Zona Registral - Lima, en la Partida Electrónica N° 13625182, Asiento: A00001; correo electrónico: cys.hema.srl@gmail.com

DECLARO BAJO JURAMENTO;

Que, en el concesionario y/o empresa **VIDRIERÍA SAN MARTÍN DE PORRAS E.I.R.L.**, con RUC N° 20224988330, con dirección en la AV. 25 DE NOVIEMBRE NRO. 0-01 (CERRO SAN BERNABE) **MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA**; nos abasteceremos de ser necesario, vidrios, aluminios y repuestos y/o accesorios varios en cantidad suficiente, en caso mi Representada sea favorecida con la buena pro, del proceso **LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2023-CS/UNAM-1**, para la contratación de bienes: **Adquisición e Instalación de Ventanas, Divisiones, Mamparas y Puertas de Vidrio Templado**, en la Obra **"Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Moquegua – Sede Moquegua, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto – departamento de Moquegua"**.

Atentamente;

Extracto de la oferta del postor

De acuerdo a las bases integradas del presente procedimiento de selección el Comité de Selección estableció como factor de evaluación disponibilidad de servicios y repuestos.

B. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS		10 Puntos
Evaluación:		
Se evaluará en función a la cobertura de concesionarios y/o talleres autorizados con capacidad de suministro de repuestos que oferte el postor en MOQUEGUA Y/O TACNA , por un período de 24 MESES .		
LOCALIDAD 1: CIUDAD DE MOQUEGUA – DISTRITO DE MOQUEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.		LOCALIDAD 1: 10 PUNTOS
LOCALIDAD 2: CIUDAD DE TACNA – DISTRITO DE TACNA – PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA		LOCALIDAD 2: 3 PUNTOS
Acreditación:		
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada.		

Extracto de las bases integradas.

Aunque el postor **CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES HEMA EIRL** presenta una declaración jurada de disponibilidad de servicios y repuestos, no especifica el período durante el cual la empresa **SAN MARTÍN DE PORRAS EIRL** garantizará el suministro de dichos servicios y repuestos en caso de ser necesario, esto crea incertidumbre para cumplir con el objetivo público de la contratación. Por este motivo, el Comité de Selección ha decidido no otorgar puntaje al postor.

CALIFICACIÓN DE OFERTAS.

REQUISITO DE CALIFICACIÓN	VIDRIERIA CRISTALES E.I.R.L.	LOS CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.
Experiencia del postor en la especialidad	Sí Cumple	Sí Cumple
Capacidad técnica y profesional	Sí Cumple	Sí Cumple
<u>RESULTADO</u>	<u>CALIFICADA</u>	<u>CALIFICADA</u>

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS.

De acuerdo con la evaluación y calificación de ofertas, el postor que obtuvo el PRIMER LUGAR, cumple con los requisitos de admisión, factores de evaluación y calificación de ofertas establecidos en las bases.


No	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	RESULTADO
1	VIDRIERÍA LOS CRISTALES E.I.R.L., CON RUC No 20449449011	GANADOR
2	CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L., CON RUC No 20601232660.	ELEGIBLE


4. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.


Después de revisar la documentación correspondiente a la admisión de la oferta, así como su evaluación y calificación, el comité de selección otorga la buena pro a **VIDRIERÍA LOS CRISTALES E.I.R.L., CON RUC No 20449449011.**, por el importe de S/. 1,315,480.00, en el marco del procedimiento de selección Licitación Pública No 003-2023-cs/unam-1

El objeto de esta convocatoria es la **ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS, DIVISIONES, MAMPARAS, Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO, EN LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y LECTURA DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – SEDE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”**

Siendo las 17:05 p. m., se da por concluido el presente acto.


José Robert Velásquez Bustamante
Presidente de Comité de Selección


Robert Mena Becerra
Primer miembro


Edwin Elbert Velásquez Morales
Segundo Miembro

CUADRO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Procedimiento de Selección						
Objeto de la contratación						
Referencia						
ITEM	Especificaciones Técnicas	VIDRIERÍA LOS CRISTALES E.I.R.L.	CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.	DIMETCO S.A.C.		
		SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN					
01	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM					
	ADJUNTA FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD	SI ADJUNTA	SI ADJUNTA	SI ADJUNTA	SI ADJUNTA	
	INDICA MARCA OFERTADA	FULLGLASS	TEMPLADOS LIMATAMBO S.A.C.	FULLGLASS	FULLGLASS	
	A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
	ESPESOR	8 mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	COLOR	Incoloro	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	RESISTENTE AL CHOQUE MECÁNICO	Impacto de una bola de acero de 225gr a 227gr. que se deja caer desde una altura de tres metros	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	RESISTENCIA A LA TORSIÓN	Resistencia 180kg	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	RESISTENCIA MECÁNICA	Cristal primario (veces más) 4-5	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	RESISTENCIA TÉRMICA	Resistencia térmica 250°C	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Resistencia 170 kg Deflexión 69mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	FACTORES	Factor Solar (g) : 0.8231	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE



CUADRO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Procedimiento de Selección						
Objeto de la contratación						
Referencia						
ITEM	Especificaciones Técnicas		VIDRIERÍA LOS CRISTALES E.I.R.L.	CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.	DIMETCO S.A.C.	
		Coefficiente de sombra (SC) : 0,9461	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Norma técnica del vidrio	NTE E.040	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
	Norma ANSI Z97.1.1.1984 y ECE/324/43		SI CUMPLE	SI CUMPLE	La ficha técnica solo especifica la norma ANSI Z97.1.1984, no siendo la norma requerida. La norma solicitada es la Norma ANSI Z97.1.1.1984	
02	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10MM					
	ADJUNTA FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATALOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD		SI ADJUNTA	SI ADJUNTA	SI ADJUNTA	
	INDICA MARCA OFERTADA		FULLGLASS	TEMPLADOS LIMATAMBO S.A.C.	FULLGLASS	
A. ESPECIFICACIONES TECNICAS						
	ESPESOR	10 mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	COLOR	Incoloro	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	RESISTENTE AL CHOQUE MECÁNICO	Impacto de una bola de acero de 225gr a 227gr. que se deja caer desde una altura de tres metros	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	RESISTENCIA A LA TORSIÓN	Resistencia 180kg	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	RESISTENCIA MECÁNICA	Cristal primario (veces más) 4-5	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	RESISTENCIA TÉRMICA	Resistencia térmica 250°C	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Resistencia 170 kg Deflexión 69mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

CUADRO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Procedimiento de Selección					
Objeto de la contratación					
Referencia					
ITEM	Especificaciones Técnicas	VIDRIERÍA LOS CRISTALES E.I.R.L.	CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.	DIMETCO S.A.C.	
	FACTORES	Factor Solar (g) : 0.8035	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
		Coefficiente de sombra (SC) : 0.9235	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
		Norma técnica del vidrio	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
		Norma ANSI Z97.1.1.1984 y ECE/324/43	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
					La ficha técnica solo especifica la norma ANSI Z97.1.1984, no siendo la norma requerida. La norma solicitada es la Norma ANSI Z97.1.1.1984
03	VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 6MM				
	ADJUNTA FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATALOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD INDICA MARCA OFERTADA	SI ADJUNTA FULLGLASS	SI ADJUNTA TEMPLADOS LIMATAMBO S.A.C.	SI ADJUNTA	SI ADJUNTA FULLGLASS
	A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
	ESPESOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	COLOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TIPO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	RESISTENTE AL CHOQUE MECÁNICO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	RESISTENTE A LA FLEXIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CUADRO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Procedimiento de Selección					
Objeto de la contratación					
Referencia					
ITEM	Especificaciones Técnicas	VIDRIERÍA LOS CRISTALES E.I.R.L.	CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.	DIMETCO S.A.C.	
	RESISTENTE A LA TORSIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	FRAGMENTACIÓN EN PEDAZOS GRANULARES PEQUEÑOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	FACTORES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	Norma técnica del vidrio	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	Norma ANSI Z97.1.1.1984 y ECE/324/43	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	
				La ficha técnica solo especifica la norma ANSI Z97.1.1984, no siendo la norma requerida. La norma solicitada es la Norma ANSI Z97.1.1.1984	
04	VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE DE 8MM				
	ADJUNTA FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATALOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD	SI ADJUNTA	SI ADJUNTA	SI ADJUNTA	
	INDICA MARCA OFERTADA	FULLGLASS	TEMPLADOS LIMATAMBO S.A.C.	FULLGLASS	
	A. ESPECIFICACIONES TECNICAS				
	ESPESOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	COLOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	TIPO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	



CUADRO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Procedimiento de Selección					
Objeto de la contratación					
Referencia					
ITEM	Especificaciones Técnicas	VIDRIERÍA LOS CRISTALES E.I.R.L.	CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.	DIMETCO S.A.C.	
	RESISTENTE AL CHOQUE MECÁNICO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	Impacto de una bola de acero de 225gr a 227gr. que se deja caer desde una altura de tres metros				
	RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	RESISTENTE A LA FLEXIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	170 kg.				
	RESISTENTE A LA TORSIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	180 kg.				
	FRAGMENTACIÓN EN PEDAZOS GRANULARES PEQUEÑOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	Se desintegra en pequeños trozos, sin aristas cortantes.				
	Factor Solar (g) : 0.4269	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	FACTORES				
	Coefficiente de sombra (SC) : 0.4907	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	Norma técnica del vidrio	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	NTE E.040			NO CUMPLE	
	Norma ANSI Z97.1.1.1984 y ECE/324/43	SI CUMPLE	SI CUMPLE	La ficha técnica solo especifica la norma ANSI Z97.1.1984, no siendo la norma requerida. La norma solicitada es la Norma ANSI Z97.1.1.1984	
05	PERFILERIA DE ALUMINIO				



CUADRO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Procedimiento de Selección						
Objeto de la contratación						
Referencia						
ITEM	Especificaciones Técnicas	VIDRIERÍA LOS CRISTALES E.I.R.L.	CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.	DIMETCO S.A.C.		
	ADJUNTA FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD INDICA MARCA OFERTADA	SI ADJUNTA LIMATAMBO	SI ADJUNTA LIMATAMBO	SI ADJUNTA PREMIUM CORRALES		
	A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
	ACABADO DE COLOR EN: ALUMINIO MATE COLOR SILVER MATE Y ALUMINIO COLOR NEGRO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	CAPA DE ANODIZADO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	NORMA INTERNACIONAL GB5237.1-2008	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		
				La ficha técnica solo especifica la norma GB5237.2-2008, no siendo la norma requerida. La norma solicitada es la NORMA INTERNACIONAL GB5237.1-2008		
06	PLACA FIBROCEMENTO					
	ADJUNTA FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD INDICA MARCA OFERTADA	SI ADJUNTA ETERBOARD	SI ADJUNTA SUPERBOARD	SI ADJUNTA SUPERBOARD		
	A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
	ESPESOR 8 mm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
07	MANILLON					
	ADJUNTA FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD INDICA MARCA OFERTADA	SI ADJUNTA P Y A PROYECTOS Y ACCESORIOS	SI ADJUNTA FALPE GLASS	SI ADJUNTA DIMETCO		
	A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					

CUADRO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
Procedimiento de Selección						
Objeto de la contratación						
Referencia						
ITEM	Especificaciones Técnicas		VIDRIERÍA LOS CRISTALES E.I.R.L.	CONTRATISTAS Y SERVICIOS HEMA S.R.L.	DIMETCO S.A.C.	
	MATERIAL	Acero inoxidable 304	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	Norma ASTM A-36 A-5299, NORMA A 0.10		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	Pared interior : 1.5 del diámetro de tubulares cuadrados		SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	COLOR	negro	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	FORMA	cuadrado de 1 ½" x 1 ½"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	LONGITUD	60 cm, 150 cm, 200 cm, 260 cm	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
08	BISAGRAS OCULTAS PIVOTANTES					
	ADJUNTA FICHAS TÉCNICAS Y/O INSTRUCTIVOS Y/O FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD		SI ADJUNTA	SI ADJUNTA	SI ADJUNTA	
	INDICA MARCA OFERTADA		P Y A PROYECTOS Y ACCESORIOS	FALPE GLASS	DIMETCO	
	A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
	BISAGRA SUPERIOR	Acero con placa frontal de acero inox. 304	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	BISAGRA INFERIOR	Acero inoxidable 304	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	ROTACIÓN	360°	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	CAPACIDAD DE CARGA	120 kg.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	