

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	13:05:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas del grupo electrógeno están solicitando que el mencionado grupo electrógeno sea de fabricación mínimo del año 2024 solicitamos al comité de selección se sirvan aceptar grupo electrógeno con año de fabricación mínimo año 2022 considerando que estos equipos su vigencia tecnológica tienen una vigencia de 5 años lo cual no variaría en ningún aspecto el cumplimiento de las especificaciones técnicas funcionales y operativas que está solicitando la entidad siendo estos bienes totalmente nuevos y sin uso a ello debemos manifestar que los grupos electrógenos se fabrican como los vehículos automotrices que se relacionan año de fabricación 2022 modelo 2023 2024 que para sustentar la legitimidad de lo expuesto se deberá adjuntar un documento emitido por el fabricante donde indique todos los datos mencionados. Mas aun que por el plazo de entrega solicitado de 15 días calendarios considerando que son grupos electrógenos que se fabrican en países lejanos al Perú este tardaría mucho entre su fabricación y travesía, el postor ganador tendría que tenerlo en stock y la única manera de cumplir es con fabricación de años de anterioridad. Y la garantía propuesta sería tan igual como si se propondría un grupo electrógeno de fabricación 2024

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:07:42

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Podemos observar que en Modalidad de Ejecución indica que NO APLICA, sin embargo, en el capitulo III se plasma que la adquisición incluye la instalación del Grupo Electrónico y del Tablero de Transferencia, por lo que la Modalidad de Ejecución debería indicar que es LLAVE EN MANO.

Por lo antes expuesto, solicitamos al comité de selección Cambiar la modalidad de Ejecución como LLAVE EN MANO, asimismo, detallar el plazo de entrega considerando tiempo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.6 Literal: 0 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:07:42

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la Documentación de Presentación Obligatoria, numeral 2.2.1, literal e , solicitan que para la presentación de oferta el postor debe presentar ficha técnicas, folletos, catálogos o similares; en la que demuéstre las especificaciones técnicas solicitadas en el capitulo III numeral 5 de las bases, en la ficha técnica debe de indicar año de fabricación, marca, potencia, tensión, frecuencia, numero de cilindros, rpm del motor, sistema de arranque, combustible, enfriamiento y las características del bien ofertado. Cabe indicar que en el numeral 5 de las bases incluyen otras características que indican en los numerales 5.2, 5.3, hasta 5.11. Por lo que, solicitamos al comité de selección indicar si solo se calificará las características mencionadas en el numeral 5.1. en la ficha presentada por el postor.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.2.1 **Literal:** e **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:07:42

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan en las especificaciones del motor que la potencia de emergencia de este sea de 69.60 KW, cabe indicar que la potencia del motor siempre será mayor a la del Grupo Eletrógeno en general, Por lo que no podría ser de 69.60 KW, tendría que ser como mínimo de 90 KW, para que el grupo electrógeno pueda cumplir con la potencia solicitada por vuestra entidad.

Por ende, solicitamos al comité de selección considerar la Potencia de Emergencia del motor 90 KW como mínimo.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 5.1 **Literal:** 0 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:07:42

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan en las especificaciones técnicas del alternador que el factor de potencia sea de 0.85, cabe indicar que por lo general todo alternador trifásico viene con un factor de potencia de 0.8, que puede oscilar entre el valor antes mencionado hasta 0.9.

Por lo tanto, solicitamos al comité de selección considerar el factor de potencia del alternador sea como mínimo 0.8.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 0 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:07:42

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan en las especificaciones técnicas del alternador que el Regulador de Voltaje cuenta con AVR con MICROPROCESADOR DE INFORMACIÓN DE DESCARGA AUTOMÁTICO. Cabe indicar que los AVR no cuentan con microprocesadores de información de descarga automático, ya que este dispositivo viene a ser un regulador automático de voltaje que mantiene estable el voltaje de salida del generador. Sin embargo, dicha característica lo tiene el módulo de control ya que este supervisa y regula el funcionamiento del grupo electrógeno.
Por lo antes expuesto, solicitamos al comité de selección suprimir MICROPROCESADOR DE INFORMACIÓN DE DESCARGA AUTOMÁTICO, y considerar solo AVR como regulador de voltaje.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 0 Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:07:42

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan en las especificaciones técnicas del alternador que cuenta con Clase de Aislamiento H/H, cabe indicar que por lo general los alternadores cuentan con aislamiento nivel H y solo refleja ello en las placas de estos. Por otro lado, la segunda H se considera que el alternador cuenta con clase de aumento de temperatura H, lo cual no refleja en la placa. Por lo antes expuesto, solicitamos al comité de selección considerar solo como Clase de Aislamiento H, mas no H/H.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 0 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

solicitamos al comité de selección adjuntar en las bases integradas los planos de la casa de fuerza para verificar la distancia del grupo electrógeno al Tablero de transferencia, y del tablero de transferencia al Tablero general de vuestra entidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge se acompañan los planos del ambiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:07:42

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección indicar si la casa de fuerza cuenta con Sistema de puesta a tierra.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, solicito aclarar si el presente proceso es solo suministro o suministro e instalación del grupo electrógeno de 80kva y tablero de transferencia.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Estimado comité de selección, solicito confirmar si se requiere que se entregue el grupo electrógeno con su tanque de combustible lleno? es decir, 100%

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases, tanque lleno y funcionando

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, solicito que se aclare lo siguiente: "LA INSTALACIÓN DE LA BASE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO", acaso la caseta del grupo electrógeno no tiene piso de concreto?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases, existe piso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
Estimado comité de selección, solicito aclarar si se cuenta con caseta de fuerza para el grupo electrógeno ,confirmar si es responsabilidad del proveedor fabricar dicha caseta de fuerza?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases, existe ambiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, solicito se pueda colocar el nivel de ruido según lo especificado por distintos fabricantes de grupos electrógeno el rango del nivel de ruido a 70 +/- 2 dbA a 7m, esto beneficiará al concurso dado que habrán mas concurrencia de postores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases,, se llama encapsulado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
Estimado comité de selección, solicito confirmar si la losa de concreto de la caseta de fuerza para el grupo electrógeno ya se encuentra construida/fabricada

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, solicito confirmar cual es la potencia de salida stand by, ya que indica en el titulo 80KVA, sin embargo en las especificaciones indica potencia stand by 70kw pero en la potencia máxima salida out indica 80KVA, confirmar que la potencia stand by es 80KVA a 380/220V

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases, 80kva 380/220 v 60hz

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, solicito se considere adicionar la profesión de ing. electrónico siempre que cuente con la experiencia en instalación, mantenimiento de grupos electrógenos y tableros de transferencia con las competencias y experiencias solicitadas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, se solicita se amplíe el numero de días para la culminación del servicio ya que el transporte como tal implica días de tránsito no laborables, ampliar a 25 días, esto beneficiará al concurso dado que habrán mas concurrencia de postores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, se solicita los planos de arquitectura del cuarto / caseta de fuerza del grupo electrógeno donde figure el recorrido de la tubería de escape y poder calcular la longitud de la tubería

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge se acompañan los planos del ambiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, se solicita los planos de arquitectura del cuarto / caseta de fuerza del grupo electrógeno donde figure el recorrido del ducto de aire caliente y poder calcular la longitud del ducto

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge se acompañan los planos del ambiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
Estimado comité de selección, se solicita nos indiquen cuantos metros del recorrido del tubo de escape se requiere desde el grupo electrógeno hasta la parte alta del sombrero chino (punto de descarga)

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se acoge se acompañan los planos del ambiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, se solicita nos indiquen cuantos metros del recorrido del ducto de aire caliente se requiere desde el grupo electrógeno hasta la parte de la salida (punto de descarga)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge se acompaña los planos del ambiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AGUILAS VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Confirmar si el tablero de transferencia será mural o adosado, entendiéndose por mural que el tablero será empotrado a la pared por lo que se debe tener el espacio disponible para perforar la pared, en su defecto, adosado no requiere perforar la pared

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases, será empotrado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Confirmar si para cuando se instale el tablero de transferencia ya se encontrará instalada la red comercial, porque sino será imposible realizar las pruebas de funcionamiento del sistema de emergencia

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases, existe energía trifásica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, según el diagrama enviado, se observa que el esquema eléctrico está en base a 02 contactores, sin embargo, ese sistema no es muy confiable por lo que se sugiere que se pueda aceptar sistemas modernos de mejores prestaciones (no contactores) con enclavamiento eléctrico y mecánico

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, para presupuestar la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de emergencia (grupo electrógeno y tablero de transferencia) necesitamos conocer las distancias de los conductores, según lo siguiente:

- Distancia/longitud, tipo de cable, tipo de canalizado entre el grupo electrógeno y Tablero de transferencia automática
- Distancia /longitud, tipo de cable, tipo de canalizado entre la RED comercial y el tablero de transferencia automática
- Plano civil o arquitectura donde figure el grupo electrógeno y el tablero de transferencia (con esto se podría estimar la longitud de cables)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge se acompaña los planos del ambiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, solicito puedan enviar el plano de arquitectura de la sala de fuerza donde se pueda observar el grupo electrógeno y tablero de transferencia principalmente

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge se acompaña los planos del ambiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AGUILAS VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20607186571	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	WUHO ENERGY SAC	Hora de envío :	22:43:13

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, solicito puedan indicar si es parte del alcance del proveedor el suministro e instalación, incluido canalización) de los cables de fuerza desde la acometida hasta el tablero de transferencia, en su defecto, indicar si ya se encuentran instalados por la entidad

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:04:51

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Plazo para la Entrega de los suministros

Según las bases, el plazo establecido para la entrega de los bienes de 15 días calendarios. Sin embargo, el tiempo estándar para la fabricación de este tipo de grupos electrógenos es de 45 días. Asimismo, con el fin de fomentar una mayor participación de postores, solicitamos confirmar que el plazo de entrega será de 55 días a partir de la aprobación de los planos, considerando que los 45 días corresponden al período estándar de los fabricantes de grupos electrógenos, más 10 días adicionales para el embalaje y traslado hasta el almacén de obra, ubicado en la comunidad nativa Tres Islas en el Distrito y Provincia Tambopata

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:04:51

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Confirmar confirmar si el tablero sera del tipo adosado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases, sera empotrado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AGUILAS VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:04:51

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Con el fin de promover una mayor pluralidad de postores, solicitamos confirmar que también se aceptarán tableros de fabricación nacional

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AGUILAS VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:04:51

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Confirmar que el tablero de transferencia sera por contactores tal como muestra el esquema electrico

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 22 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases, es esquema

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AGUILAS VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:04:51

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Confirmar que la puerta del tablero no llevará panel de control

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases, si existe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:04:51

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que se aceptará TTA con certificación UL o IEC

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:04:51

Observación: Nro. 35
Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Considerando que el OBJETO DE LA CONVOCATORIA es la ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA (30, 380/220V) MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Solicitamos confirmar que se consideraran como bienes similares lo siguiente:

- 1) Venta y/o instalación tableros de distribución
- 2) Venta y/o instalación de tableros de transferencia
- 3) Venta y/o instalación de grupos electrogenos

Incluir estos criterios garantizará que los postores cuenten con la experiencia específica en los bienes requeridos, asegurando así el cumplimiento del objeto de la convocatoria. Por ello, es fundamental revisar y ajustar la definición de bienes similares, de manera que refleje con precisión la experiencia necesaria para el suministro solicitado. Considerando que en las bases los bienes similares únicamente contemplan la venta de grupos electrógenos en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las especificaciones técnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-54-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 80KVA MAS TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:10:39

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:
Solicitamos al comité de selección considerar que el color del tablero de transferencia sea Turqueza. dicha solicitud no perjudicaría en nada a vuestra entidad.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.1 **Literal:** 0 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
no se acoge ceñirse a las especificaciones tecnicas que solicitan las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null