

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUB-ESTACIONES ELÉCTRICAS PP-135

Ruc/código : 10098726743

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : BARRA CASTILLO ELBA DINA

Hora de envío : 14:03:57

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN DIAGRAMA DE GANTT Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD VISADO POR LOS ESPECIALISTAS REQUERIDOS.

ASI MISMO EN PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SOLICITAN ADJUNTAR ESTOS DOS REQUERIMIENTOS POR TANTO CABE RECALCAR QUE LA ELABORACION DE ESTOS PETITORIOS REQUIERE DE TIEMPO Y GASTOS EL ARMADO DE LO SOLICITADO.POR TANTO EN LA MAYORIA DE LOS CASOS SE SOLICITA ESTA DOCUMENTACION CUANDO EL CONTRATISTA SE VEA FOBORECIDO CON LA BUENA PRO DEL PROCESO EN MENCIÓN Y NO EN ACTOS PREVIOS DEL PROCESO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 2.2.1

**Literal:** H I

**Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo remitido por el área usuaria- (SEMAN-FAP), se acoge la consulta. Si, deberán presentar la documentación indicada cuando el contratista se vea favorecido con la buena pro del proceso en mención y no en actos previos del proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUB-ESTACIONES ELÉCTRICAS PP-135

Ruc/código :	10098726743	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	BARRA CASTILLO ELBA DINA	Hora de envío :	14:03:57

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

EN PERSONAL CLAVE SOLICITAN ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL UN INGENIERO CIVIL O INGENIERO INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS.POR TANTO CABE SEÑALAR UN ARQUITECTO TAMBIEN TENDRIA LAS CAPACIDADES A FIN PUEDA CUBRIR LAS EXIGENCIAS YA QUE LO SOLICITADO ES ESPECIALIDAD DE LA ARQUITECTURA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 29      **Literal:** B      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo remitido por el área usuaria- (SEMAN-FAP), se acoge parcialmente a la consulta. Si, el arquitecto podría cubrir las actividades que realiza el especialista en seguridad y salud industrial en el trabajo y la experiencia requerida.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUB-ESTACIONES ELÉCTRICAS PP-135

Ruc/código :	10098726743	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	BARRA CASTILLO ELBA DINA	Hora de envío :	14:03:57

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

EN EXPERIENCIA DE PERSONAL TECNICO SOLICITAN MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE SUBESTACIONES DE BAJA Y MEDIA TENCION.  
SE CONSULTA SI PUEDE ABARCAR EXPERIENCIA EN INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA,MEDIA Y ALTA TENSION,INSTALACIONES,MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SUBESTACIONES E INSTALACION ,MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 29    **Literal:** B    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo remitido por el área usuaria- (SEMAN-FAP), no se acoge a la consulta. El personal técnico deberá tener la experiencia en mantenimiento de sub-estaciones eléctricas de baja y media tensión de acuerdo a lo indicado en los TDR del proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUB-ESTACIONES ELÉCTRICAS PP-135

Ruc/código :	10098726743	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	BARRA CASTILLO ELBA DINA	Hora de envío :	14:03:57

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

EN EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITAN MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE SUBESTACIONES DE BAJA Y MEDIA TENCION.

SE CONSULTA SI PUEDE ABARCAR EXPERIENCIA EN INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA,MEDIA Y ALTA TENSION,INSTALACIONES,MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SUBESTACIONES E INSTALACION ,MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 29      **Literal:** C      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo remitido por el área usuaria- (SEMAN-FAP), no se acoge a la consulta. El postor deberá tener la experiencia en mantenimiento de sub-estaciones eléctricas de baja y media tensión y que tenga la experiencia requerida, de acuerdo a lo indicado en los TDR del proceso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null