

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA A TODO COSTO PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MARA DEL DISTRITO DE MARA COTABAMBAS APURIMAC".

Ruc/código :	20608635671	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	GISMHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:58:17

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

solicitan como uno de los requisitos de calificación en el ITEM de equipamiento estratégico 02 unidades de máquina de soldar Multiproceso SMAW/MIG/MAG/TIG - 450 AMP, este requisito es innecesario y no es coherente con los trabajos a realizarse en el objeto de la convocatoria, porque el tipo de soldadura a emplearse es ARCO ELECTRICO con electrodo 6011 y 7018, para lo cual están solicitando el el ITEM N° 01 04 unidades de máquina de soldar con Cap Min de 250 AMP. en su defecto si el área usuaria considera que este requisito es indispensable solicitamos aclarar en qué parte de la estructura se realizará los trabajos de soldadura con MIG, MAG y TIG, cuyos elementos de aporte son para el MIG/MAG el alambre sólido y alambre tubulares y para el TIG son acero inoxidable, aluminio y acero al carbono. Lo cual no se aprecia en el TDR ni en los planos y genera suspicacias por un posible favoritismo a un determinado postor para llevar un proceso de selección de manera clara y transparente y permitir la participación de la pluralidad de postores solicitamos de buena fe suprimir este requisito, caso contrario se solicitará el pronunciamiento de las entidades correspondientes para ver si corresponde o no considerar este requisito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El servicio materia del proceso comprende la fabricación de estructura metálica y su respectivo montaje e instalación. Se considera para el proceso de fabricación y está especificado en los términos de referencia que la soldadura será aceptable únicamente con electrodo del tipo de 7018 pudiendo ser del tipo varilla para proceso por arco eléctrico o mediante soldadura con alambre de 7018 para proceso MIG, cabe aclarar que se está considerando la soldadura por proceso MIG, para la fabricación de los tijerales metálicos por requerir mejor acabado en el cordón de soldadura; si bien se ha solicitado máquinas de soldar adicional para el proceso de arco eléctrico se está considerando para el proceso de montaje e instalación en obra, puesto que ahí el proceso de soldadura únicamente es por arco eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA A TODO COSTO PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MARA DEL DISTRITO DE MARA COTABAMBAS APURIMAC".

Ruc/código :	20608635671	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	GISMHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:58:17

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

CAPACITACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO

Para el profesional responsable de servicio solicita una capacitación en ingeniería estructural, Lo cual es limitado porque el profesional propuesto en el cargo es el indicado para realizar la actividad de inspección y supervisión propiamente dicho de los trabajos de soldadura como son RAIZ, CORDONES, Y UNIONES SOLDADAS, y la capacitación apropiada para el cargo solicitado son cursos, diplomados o maestría en INSPECCIÓN DE SOLDADURA.

Por las razones antes mencionadas solicitamos ampliar la capacitación del profesional en: ingeniería estructural y/o inspección de soldadura

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Capacitación del Responsable del Servicio se acoge la capacitación en Ingeniería Estructural y/o Inspección de Soldadura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA A TODO COSTO PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MARA DEL DISTRITO DE MARA COTABAMBAS APURIMAC".

Ruc/código :	20608635671	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	GISMHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:58:17

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar y precisar la posición de los soldadores homologados, en el TDR solicitan 3G y 4G y en los requisitos de calificación solicitan 1G y 2G

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los soldadores homologados, solicitados en el TDR y en los requisitos de calificación serán de 3G y 4G

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA A TODO COSTO PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MARA DEL DISTRITO DE MARA COTABAMBAS APURIMAC".

Ruc/código :	20608635671	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	GISMHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:58:17

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

CAPACITACIÓN DE SOLDADORES HOMOLOGADOS
solicitan capacitación en operario en estructuras metálicas y fabricación o construcción de estructuras metálicas mínimo 50 horas.
la formación académica de un técnico en estructuras metálicas, soldador universal, etc. de por si están capacitados para realizar los trabajos de estructura metálica en general , este requisito es un certificado adicional al título técnico o solo es el título técnico?
solicitamos aclarar este requisito para permitir la participación de la pluralidad de postores y en su defecto suprimir este requisito

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Capacitación de soldadores homologados: Por la naturaleza del servicio que comprende mano de obra especializada en la fabricación de estructura metalica y su respectivo montaje e instalación, se esta solicitando personal clave como tecnicos soldadores con formacion academica.
Asi mismo por la naturaleza del servicio corresponde la calificación del personal clave con su formación academica, en tema relacionado al objeto del servicio, por tanto aclara que se esta solicitando su formación academica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA A TODO COSTO PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MARA DEL DISTRITO DE MARA COTABAMBAS APURIMAC".

Ruc/código :	10473878840	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	ROMERO CCAHUANA AVELARDO	Hora de envío :	23:34:08

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE OBSERVA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE:

SOLDADOR HOMOLOGADO 1G

Profesional técnico en construcción metálica o técnica en soldadura universal con registro de calificación habilitación de soldador WPQ en la posesión 1G

SOLDADOR HOMOLOGADO 2G

Profesional técnico en construcción metálica o técnica en soldadura universal con registro de calificación habilitación de soldador WPQ en la posesión 2G.

EXISTE CONTRADICCIÓN PUESTO QUE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTÁN SOLICITANDO LO SIGUIENTE:

SOLDADOR HOMOLOGADO 3G

SOLDADOR HOMOLOGADO 4G

SOLICITAMOS SE CORRIJA EN VISTA QUE EXISTE CONTRADICCIÓN; ASÍ MISMO PONER EN CONOCIMIENTO QUE LA CALIFICACIÓN 1G Y 2G NO APLICA AL PROCESO DE SOLDADURA EN EL PRESENTE SERVICIO

POR LO QUE SOLICITAMOS SE CONSIDERE LA CALIFICACIÓN DE LOS SOLDADORES:

SOLDADOR HOMOLOGADO 3G

SOLDADOR HOMOLOGADO 4G

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los soldadores homologados, solicitados en el TDR y en los requisitos de calificación serán de 3G y 4G, por la naturales del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA A TODO COSTO PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MARA DEL DISTRITO DE MARA COTABAMBAS APURIMAC".

Ruc/código :	10473878840	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	ROMERO CCAHUANA AVELARDO	Hora de envío :	23:34:08

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE OBSERVA :

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CLAVE

SOLDADOR HOMOLOGADO 2G

Capacitación en operario en estructuras metálicas mínima de 50 horas

SOLDADOR HOMOLOGADO 2G

Capacitación en fabricación o construcción

- SE OBSERVA POR QUE REPITE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE 2G PAR AMBOS CASOS
- SE OBSERVA POR EL SEGUNDO CASO NO ESPECIFICAN LA CANTIDAD D HORAS

SOLICITAMOS SE CORRIJA Y SE CONSIDERE LA CALIFICACIÓN DE SOLDADORES HOMOLOGADOS 3G Y SOLDADOR HOMOLOGADO 4G POR SER COHERENTE CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y POR CORRESPONDER DICHAS CALIFICACIONES EN VISTA QUE LA POSICIÓN 3G APLICA PARA SOLDADURA EN POSICIÓN ASCENDENTE, POSICIÓN PLANA Y HORIZONTAL ; Y LA POSICIÓN 4G APLICA PARA SOLDADURA SOBRE CABEZA EN AMBOS CASOS SE REQUIEREN EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera que estos Item seran Reemplazados por Soldador Homologado 3G y Soldador Homologado 4G, según la naturaleza del servicio y que en el TDR se mostrara la calificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA A TODO COSTO PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MARA DEL DISTRITO DE MARA COTABAMBAS APURIMAC".

Ruc/código :	20491225786	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANKI ASOCIADOS C.F E.I.R.L.	Hora de envío :	23:51:11

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

solicitamos se adjunte planos en formato PDF

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 19 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 4 DEL LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Planos en PDF, se le entregara via virtual y/o fisica a solicitud del proveedor en la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA A TODO COSTO PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MARA DEL DISTRITO DE MARA COTABAMBAS APURIMAC".

Ruc/código :	20491225786	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANKI ASOCIADOS C.F E.I.R.L.	Hora de envío :	23:51:11

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

solicitamos se considere para el ingeniero RESPONSABLE DE SERVICIO a un INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 4 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ingeniero Responsable del Servicio, se acoge a lo solicitado el Responsable del Servicio un Ingeniero Mecánico, Ingeniero Civil y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA A TODO COSTO PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MARA DEL DISTRITO DE MARA COTABAMBAS APURIMAC".

Ruc/código :	20491225786	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANKI ASOCIADOS C.F E.I.R.L.	Hora de envío :	23:51:11

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se observa la formación académica de los soldadores
SOLDADOR HOMOLOGADO 1G
SOLDADOR HOMOLOGADO 2G
en vista que es muy restrictivo porque esas calificaciones no existen, lo único que esta fomentando es la restricción de participantes
SOLICITAMOS SE CONSIDERE
SOLDADOR HOMOLOGADO 3G- esto por que corresponde y la disponibilidad de estos soldadores con esta calificación si existe en el mercado laboral, así mismo corresponde por el tipo de soldadura que se va realizar para la fabricación de las estructuras metálicas tanto del los tijeral, columnas. correas, vigas entre otros

caso contrario si persiste esta calificación de 1G y 2G se estaría trasgrediendo la libre participación de postores y solicitando erróneamente calificaciones que no corresponde y no existe en el mercado laboral

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B.3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 4 DE LA LCE- PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Soldador Homologado 3G y Soldador Homologado 4G, se acoge a lo solicitado en cuanto a la calificación del soldador Homologado 3G y se considera tambien Soldador Homologado 4G que implica que la soldadura es en plano horizontal con el metal de soldadura depositado desde abajo que es segun la naturaleza del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null