

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

Ruc/código : 20492952436

Fecha de envío : 04/04/2023

Nombre o Razón social : T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 09:15:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de Ley de Contrataciones del Estado (Libertad de concurrencia), que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria. Con respecto a la experiencia : Se solicita considerar como servicios similares a Montaje y/o Desmontaje y/o Puesta en Servicio y/o Pruebas Electricas en Equipos de Sub Estación eléctrica y/o Salas Eléctricas

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.2

Literal: C

Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor y se incluye en los términos de referencia la experiencia "Montaje y/o Desmontaje y/o Puesta en Servicio y/o Pruebas eléctricas en Equipos de Sub Estación eléctrica y/o Salas Eléctricas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, se considera como servicio similares a lo siguiente:

¿ Mantenimiento de equipamiento eléctrico en subestaciones de potencia como interruptores, seccionadores, pararrayos, transformadores de corriente y tensión, transformadores de potencia, celdas de alta y media tensión, mantenimiento de sistemas de puestas a tierra en subestaciones de potencias y líneas de transmisión.

¿ Montaje y/o Desmontaje y/o Puesta en Servicio y/o Pruebas eléctricas en Equipos de Sub Estación eléctrica y/o Salas Eléctricas.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20607212687 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | TESLA ENERGY & POWER S.A.C. | Hora de envío : | 15:39:44 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Requisitos de Experiencia del Postor, Favor considerar también como Experiencia similar a Suministro, Montaje y Pruebas a Transformador de Corriente a nivel de 60 KV.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor y se incluye en los términos de referencia la experiencia "Suministro, Montaje y Pruebas a Transformador de Corriente a nivel de 60 KV. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, se considera como servicio similares a lo siguiente:

¿ Mantenimiento de equipamiento eléctrico en subestaciones de potencia como interruptores, seccionadores, pararrayos, transformadores de corriente y tensión, transformadores de potencia, celdas de alta y media tensión, mantenimiento de sistemas de puestas a tierra en subestaciones de potencias y líneas de transmisión.

¿ Montaje y/o Desmontaje y/o Puesta en Servicio y/o Pruebas eléctricas en Equipos de Sub Estación eléctrica y/o Salas Eléctricas.

¿ Suministro, Montaje y Pruebas a Transformador de Corriente a nivel de 60 KV.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

Ruc/código : 20607212687

Fecha de envío : 05/04/2023

Nombre o Razón social : TESLA ENERGY & POWER S.A.C.

Hora de envío : 15:39:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Requisitos de Experiencia del Postor, Favor considerar también como Experiencia similar a Montaje y Pruebas a Pararrayos a nivel de 60 KV.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** A **Literal:** A1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor y se incluye en los términos de referencia la experiencia "Montaje y Pruebas a Pararrayos a nivel de 60 KV."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, se considera como servicio similares a lo siguiente:

¿ Mantenimiento de equipamiento eléctrico en subestaciones de potencia como interruptores, seccionadores, pararrayos, transformadores de corriente y tensión, transformadores de potencia, celdas de alta y media tensión, mantenimiento de sistemas de puestas a tierra en subestaciones de potencias y líneas de transmisión.

¿ Montaje y/o Desmontaje y/o Puesta en Servicio y/o Pruebas eléctricas en Equipos de Sub Estación eléctrica y/o Salas Eléctricas.

¿ Suministro, Montaje y Pruebas a Transformador de Corriente a nivel de 60 KV.

¿ Montaje y Pruebas a Pararrayos a nivel de 60 KV.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

Ruc/código : 20503224080

Nombre o Razón social : PROSEGEL S.A.C.

Fecha de envío : 05/04/2023

Hora de envío : 17:11:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar en cuantos días se podrá hacer el levantamiento de información en campo. También confirmar si será con corte anticipado o hasta donde se podría tener acceso al ingresar a la subestación.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.1 **Literal:** a **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tiempo para el levantamiento de información de campo será a criterio de la empresa contratista, no se realizará cortes de energía anticipado, el personal podrá ingresar a las instalaciones y espacios donde no se encuentre energizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

Ruc/código : 20503224080

Nombre o Razón social : PROSEGEL S.A.C.

Fecha de envío : 05/04/2023

Hora de envío : 17:11:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita diagramas unifilares de las subestaciones a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.3

Literal: a

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta diagramas unifilares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

Ruc/código : 20503224080

Fecha de envío : 05/04/2023

Nombre o Razón social : PROSEGEL S.A.C.

Hora de envío : 17:11:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita fotos de las celdas donde se encuentran los interruptores a intervenir, también de los alrededores de las celdas para poder ver los accesos al realizar las pruebas eléctricas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3

Literal: a

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntas fotos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

Ruc/código : 20503224080

Nombre o Razón social : PROSEGEL S.A.C.

Fecha de envío : 05/04/2023

Hora de envío : 17:11:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si los interruptores son extraíbles o están fijos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7

Literal: a

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la tabla descrita en el Item 7 de los términos de referencia, los interruptores tipo interior son extraíbles, los que tipo exterior son fijos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

Ruc/código : 20503224080

Nombre o Razón social : PROSEGEL S.A.C.

Fecha de envío : 05/04/2023

Hora de envío : 17:11:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar si el suministro de las dispositivos a cambiar serán por parte del cliente o del contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.2 **Literal:** a **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los dispositivos a suministrar están a cargo de la empresa contratista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20503224080 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | PROSEGEL S.A.C. | Hora de envío : | 17:11:53 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar si el lapso de tiempo entre la intervención de subestaciones será continuado o en tiempos prolongados (semanas, meses).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.8 **Literal:** a **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La programación de las interrupciones dependerá de la situación y la contratación de otros servicios que se realizarán en el mismo día de parada de la subestación; Por lo que no se tiene una programación exacta, y tal como indica el numeral 7.8 de los TDR, Electro Ucayali comunicará al contratista la fecha y hora de corte con una anticipación de 05 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar la cantidad de Interruptores a intervenir y si todos son del tipo exterior ?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Son 26 interruptores interiores y 6 tipo exterior (Se detalla en la tabla del numeral 7 de los TDR)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Actualmente todos los interruptores están en operación?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 8

Literal: 8.2

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que todos los interruptores están operando

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Indicar si cuentan con protocolos de pruebas e Informes de mantenimiento anteriores?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Electro Ucayali no cuenta con protocolos de pruebas anteriores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indicar si el acceso a las Subestaciones es por carretera. Remitir Vistas fotográficas

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Todos accesos a las subestaciones son por carretera, los accesos están en óptimas condiciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Remitir vistas fotográficas de los Interruptores

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntas fotos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si cuentan con planos y manuales de los interruptores.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 8

Literal: 8.2

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cuenta con los manuales y planos de los equipos ABB-VD4, SIEMENS-3AE5275-2, ABB-OVB - SDB 15.20.25. Pero no se cuenta con planos de los interruptores GRONDON GREAVE-PCVCB, ABB-HPA 12/631C, EMA-VE12-25-32 y AREVA-VEIVACUUM F

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Remitir su programa de intervenciones para estimar recursos. Cuantas horas y días disponemos para los Trabajos?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las actividades deben ser desarrollados dentro de las 8 horas de corte efectivos de la subestación de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Hasta cuantas horas maximo se puede tener disponible los equipos en cada Subestación

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las actividades deben ser desarrollados dentro de las 8 horas de corte efectivos de la subestación de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las actividades del Punto 7.2 Mantenimiento Preventivo colocan actividades Correctivas: Corregir fugas del gas SF6 y cambiar algún dispositivo averiado. Confirmar que dispositivo o piezas se deben cambiar y corregir?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los dispositivos o piezas que deben ser cambiadas y corregidas dependerá de la evaluación realizada por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Remitir los requisitos de ingreso a la Subestación.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 8

Literal: 8.2

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el literal k del numeral 9.1 de los términos de referencia se detalla la documentación que debe presentar antes del inicio de las actividades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

CONFIRMAR SI EL DIA DE LOS TRABAJOS HABRÁ PUNTO DE ENERGÍA PARA LAS MALETAS DE PRUEBAS

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 8

Literal: 8.2

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se brindará punto de energía. El contratista deberá prever un grupo electrógeno para suministro de energía para sus equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Especificar actividad relacionada con la correccion de cableado de control de mando.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Garantizar que los pulsos de control y mando enviados desde el relé al interruptor lleguen correctamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

Ruc/código : 20100019940

Fecha de envío : 05/04/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA
S.A. O DELCROSA S.A.

Hora de envío : 18:15:53

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Respecto a los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, confirmar con exactitud cual es el alcance de la actividad de verificación del estado del Gas SF6, confirmar que constara de medir el nivel de presión del gas SF6

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 8

Literal: 8.2

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se verificará la calidad del gas SF6, el cual no solamente mide el nivel de presión del gas SF6 sino también el %humedad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

confirmar que las 8 horas para la ejecucion del servicio son horas efectivas.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 8

Literal: 8.2

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que son 8 horas efectivas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:
confirmar que la reparacion o cambio de dispositivos averiados encontrados en el desarrollo del mantenimiento de los interruptores y especificados en el informe tecnico a elaborar por el contratista no forman parte del alcance del servicio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
La reparación o cambio de dispositivos averiados encontrados en el desarrollo de las actividades es alcance del presente servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Confirmar que la correccion ante una fuga de SF6 sera un trabajo de mitigacion mas no de anulacion de la fuga puesto que para esto se requiriria llegar a fabrica el equipo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La empresa contratista deberá garantizar que el servicio desarrollado cuente con las garantías de un trabajo de calidad y no solo de mitigación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

confirmar que las correcciones a los puntos de correccion seran trabajos de mitigacion.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La empresa contratista deberá garantizar que el servicio desarrollado cuente con las garantías de un trabajo de calidad y no solo de mitigación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-83-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de Mantenimiento de interruptores de 10 kV

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100019940 | Fecha de envío : | 05/04/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A. | Hora de envío : | 18:15:53 |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Enviar reporte fotografico de los punto de corrosion en los interruptores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Después de suscrito el contrato la empresa contratista deberá realizar el levantamiento de información de campo para la ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null