

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código : 20600680481

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES, BIENES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E.I.R.L.

Fecha de envío : 04/09/2024

Hora de envío : 12:45:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El area usuaria requiere; dentro de otros cables de cobre tipo NH-90 o NHX-90, FREETOX, de diferentes calibres.

El comité de selección y el area usuaria debe tener en cuenta el Art. 29.3 del RLCE, al definir el requerimiento NO se incluyen exigencias DESPROPORCIONADAS al objeto de la contratacion, IRRAZONABLES E INNECESARIAS referidas a la calificación de potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratacion hacia uno de ellos.

Asi mismo el Art. 29.4 del RLCE, en la definicion del requerimiento no se hace referencia a fabricacion o procedencia, PROCEDIMIENTO DE FABRICACION, marcas, patentes o tipos , origen o produccion determinados, ni descripcion que oriente la contratacion hacia ellos.

Describir el termino NH-90 o NHX-90, FREETOX, ASI COMO IMÁGENES QUE CONTENGAN DICHA NOMENCLATURA, se estaria orientando la contratacion de los bienes materia del presente proceso a la Marca Indeco Nexans, contraviniendo la normativa legal vigente.

Por lo expuesto solicitamos eliminar el punto indicado de las especificaciones tecnicas de las bases y en todos los documentos que contegan dicha nomenclatura e imágenes y corregir con el termino generico LSOH-90 o LSOHX-90

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 6

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria este colegiado aclara la siguiente consulta durante la posibilitacion del mercado, el Organo Encargado de las Contrataciones de esta entidad determino la pluralidad de postores que cumplen con esta exigencia, en concordancia con el numeral 32.3 del articulo 32 valor estimado del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, en consecuencia el presente proceso de seleccion se estaria cautelando los principios que rigen las contrataciones del estado.

Entonces el conducto requerido tiene que cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, como el conductor debe tener alta resistencia dielectrica, retardante a la llama, baja emisión de humos tóxicos y libre de halogenos, mencionar que las imágenes son referenciales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20600680481	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES, BIENES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	12:45:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consultamos si, los tableros del Item 8, 9 y 10 son adosados o empotrados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria este colegiado precisa
Que los tableros del Item 8 y 9 seran empotrados y el item 10 sera adosado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20600680481	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES, BIENES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	12:45:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Consultamos si, las tuberías de PVC de los ítems 26, 27, 28, 29, 30, 31, estos se instalaran empotrados o adosados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria este colegiado aclara que las tuberías de PVC de los ítems 26, 27, 28, 29, 30, 31, estos se instalaran adosados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20600680481	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES, BIENES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	12:45:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad solicita como responsable del servicio: Ing. Mecanico Electricista, en aras del principio de libre competencia solicitamos se acepte tambien la profesion de Ing. Electricista, profesion afin al servicio requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 9 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge la observación,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se mencionara:

Cargo Responsable del Servicio: Ing. Mecánico Electricista o Ing. electricista

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20600680481	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES, BIENES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	12:45:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad solicita como Tecnico especilista en instalaciones electricas en edificaciones: tecnico en electricidad industrial, en aras del principio de libre competencia solicitamos se acepte tambien Tecnico Eletricista y/o tecnico mecanico electrico, profesion afin al servicio requerido.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 9 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge parcialmente a la observacion,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se mencionara:

Cargo Técnico Titulado: Técnico en electricidad industrial o Técnico Electricista

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20600680481	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES, BIENES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	12:45:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

la entidad solicita enre otros, para acreditar el equipamiento estrategico: 01 teluometro calibrado y certificado. Solicitanos explicar detalladamente a que se refiere con ¿certificado¿ para evitar ambigüedades al momento de ofertar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 9 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado aclara que el certificado de calibracion del teluometro sera emitido por un laboratorio acreditado ante Inacal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20600680481	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES, BIENES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	12:45:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

La entidad requiere como servicios similares, entre otros a : Servicio de suministro e instalación de elementos acústicos en infraestructuras, consultamos se detalle en que aspecto, dichos servicios tienen similitud con el objeto de la convocatoria.

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 9 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge la observación,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se suprime en la experiencia en servicios similares: servicio de suministro de instalación de elementos acústicos en infraestructuras.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección,indicar si la marca del equipamiento de los tableros tanto ITM y ID son en marca Shnieder como muestran en la figura o opcional la marca del equipamiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.3.3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado aclara que LA IMAGEN QUE SE MUESTRA ES REFERENCIAL, LO QUE SE TENDRA EN CUENTA ES LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
Estimado jurado de selección, indicar si los ITM, id son clase doméstica, semiindustrial o industrial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.3.3 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De la información recibida del área usuaria, este colegiado aclara
LOS ITM E ID SON DE CLASE SEMI INDUSTRIAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección,indicar si el trabajo se tendrá que retirar, luminarias, tomacorrientes y cableado existente, para luego pasar nuevo cableado de acuerdo a la cotización, o si en todo caso toda la tubería existente está limpia sin obstrucciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.3.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado aclara: QUE SI, EL RETIRO DE MATERIALES (CONDUCTORES ELECTRICOS, LUMINARIAS) ESTA INCLUIDO EN LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección,indicar donde se instalará Timer y el contactor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.3.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado aclara QUE SE INSTALARA EN EL TD-SUR PARA EL CONTROL DE LAS LUMINARIAS INSTALADAS EN VOLADIZOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección,se solicita si es posible enviar planos en DWG, en Autocad no se puede apreciar bien.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: bases Literal: planos Página: unif

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado PRECISA QUE LOS PLANOS, DETALLES SE ENCUENTRAS ADJUNTOS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección,confirmar si solo serán 1 pozo a tierra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado aclara QUE SI SERA 01 SPAT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección, indica que son alimentadores, pero el código del cable es LSOH-90, tendría que ser N2XOH.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.3.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado precisa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en las bases integradas se precisara que EL CODIGO DEL CONDUCTOR ES N2XOH.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección,, indica rollo de cable, color (rojo, azul, amarillo) indicar si el total de cable (20 rollos, 28 rollos) se tiene que dividir en los colores indicados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.3.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado aclara

el rollo de cable, color (rojo, azul, amarillo) indicar si el total de cable (20 rollos, 28 rollos) se afirma y el total de rollos se tiene que dividir en los colores indicados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
Estimado jurado de selección,El código del conductor N2NOH,no existe o se refieren al N2XOH.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5 **Literal:** 5.3.4 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De la información recibida del área usuaria, este colegiado precisa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
en las bases integradas se precisara que EL CONDUCTOR ES N2XOH.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección,de los unifilares, confirmar si los tableros son trifasico 220v + neutro + tierra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: bases Literal: planos Página: 1-2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado precisa que:

LOS TD SON TRIFASICOS 380/220V RST+N+T. REVISAR EN ANEXOS (DIAGRAMAS UNIFILARES).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección, tablero de distribución ambiente 01, se entiende que se refieren al circuito 5 del tablero general indicar la medida del cable de la tierra ya que en uno indicar 6mm NHX-90 y en el otro indica 10mm y es de N2XOH?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: bases Literal: planos Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado aclara que LA MEDIDA DEL CONDUCTOR ES DE 10mm2 CONFORME A LO INDICADO EN LOS DIAGRAMAS Y METRADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección, no existe el ítem en descripción de materiales, el alimentador de 10 mm para el alimentar del tablero 01

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5 **Literal:** 5.3.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se precisa que SE DEBE REGIR A LO INDICADO EN EL METRADO, SEGÚN CANTIDADES Y UNIDADES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección,Para los tableros ambiente 01 , distribución 2do nivel zona sur 02 y distribución ambiente 02 indicar si el cable a tierra NHX-90 o N2XOH

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: bases Literal: planos Página: 1-2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado aclara que
LA MEDIDA DEL CONDUCTOR ES DE 10mm2 CONFORME A LO INDICADO EN LOS DIAGRAMAS Y METRADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección, ITEM 26-27 para el tendido de tubería PVC se tiene que hacer cortes y resanes de loza, indicar dimensiones de profundidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.3.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado aclara que LAS DIMENSIONES SERAN 15 METROS LINEALES CORTE Y PROFUNDIDAD DE 20 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ELECTRICIDAD, INCLUYE BIENES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CABLES EN ACOMETIDAS, ALIMENTADOR CABLE N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR N2XOH (1X25) MM, DISTRIBUCIÓN DUCHAS N2XOH (1X25) MM, TUBERÍA PVC-SAP ELÉCTRICA

Ruc/código :	20606794861	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	AJJ INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	21:09:28

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Estimado jurado de selección, en el ITEM 01-02 indica que el cable es rojo ,blanco, negro y verde amarillo en estos colores solo vienen cuando el cable es NYY-80, en N2XOH solo viene color negro.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.3.4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado aclara que los cables del ITEM 01-02 SI EXISTEN EN EL MERCADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null