

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-14-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO

Ruc/código : 20538549071
Nombre o Razón social : OMEGA POWER S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023
Hora de envío : 20:38:48

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Solicitamos a evaluacion para mayor participacion y concurrencia de oferentes, dividir en dos paquetes los productos de alumbrado publico.

PQT 1: FOTOCELULA + BASE

PQT 2: CONTACTORES ELECTROMECHANICOS

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1.2

Literal: 0

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el requerimiento es item paquete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO

Ruc/código : 20538549071

Nombre o Razón social : OMEGA POWER S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 20:38:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS, MATERIAL DE LA BASE

Solicitan en polipropileno, considerar a evaluacion aceptar otros materiales como baquelita que es mas resistente a variaciones severas de temperatura.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** 2.4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considerara baquelita y polipropileno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionara baquelita como material base.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE ALUMBRADO PÚBLICO

Ruc/código :	20538549071	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	OMEGA POWER S.A.C.	Hora de envío :	20:38:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ALTURA MAXIMA SOBRE NIVEL DEL MAR
Solicitamos aclaracion sobre este antecedente.

Los niveles de corriente para los contactores solicitados ya se encuentran dimensionados asumiendo el derrateo por altura? o debemos ofertar contactores con niveles de corriente superiores a los especificados para poder cumplir con el derrateo por altura. Ya que por diseño los valores nominales de los contactores estan especificados para una altura de trabajo de hasta 3000msnm

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 0 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, para contactores se deberan ofertar minimamente lo solicitado en las EETTs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null