

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-13-2025-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON MARCOS DE ALUMINIO PESADO (E=2.2MM COMO MINIMO) CON VIDRIO TEMPLADO DE E=8MM; VIDRIO TEMPLADO E=4MM PARA VENTANAS (ALTAS BAJAS) DE PUERTAS EXISTENTES Y ESPEJO DE 2MM PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA INS

Ruc/código : 10704111091

Nombre o Razón social : APAZA JALIRI SILVIA

Fecha de envío : 10/04/2025

Hora de envío : 23:52:05

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Solicitan EXPLICITAMENTE. TUBO RECTANGULAR DE 152.4x38.1 mm E = 2.2 mm  
Dichas medidas de perfil no son comerciales en el mercado peruano. Sugerimos cambiar en medidas que se comercializan en el mercado. Los cuales podrían ser. 82x38x1.5 mm. O 38x100x1.5 mm  
Y el termino que lo utilizan el área usuaria LIVIANO no es una especificacion técnica. De lo contrario solicitamos a la OEC Y AREA USUARIA QUE TENGAN LA AMABILIDAD DE HACER UN ESTUDIO DE MERCADO ADECUADO.  
De persistir con la obligación de mantener los espesor HAY EL RIESGO de que ningún proveedor cumpla en los plazos y EE TT. O EN SU defecto ampliar el internamiento de los Biesn a un plazo mínimo de 90 días calendarios. Por que implica fabricación. E importación de los mismos. Asimismo solictamos detallar el color del aluminio.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** A      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículos 11 del reglamento. De la ley de contracciones del estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acoge la observación del cambio de medidas del tubo rectangular de aluminio, toda vez que las medidas solicitadas están de acuerdo a los planos aprobados del expediente técnico.

respecto al color del aluminio

se aclara que el color del perfil de aluminio se encuentra establecido en el ítem 5.2.1 de las especificaciones técnicas del material a usar

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ninguna