



NOTA: TODOS LOS TABLEROS SE DEBEN CONSIDERAR EL ESPACIO PARA LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES EN FUTURAS CONEXIONES.

2x A 250mA : INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO DE RESERVA  
ESPACIO DE RESERVA PARA FUTURA INSTALACIÓN  
2x A SI 250mA : INTERRUPTORES DIFERENCIAL DE RESERVA  
ESPACIO DE RESERVA PARA FUTURA INSTALACIÓN

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

### 1. TABLERO AUTOSOPORTADO CON PLANCHA F°G°

- ESTRUCTURA : 2mm
- PUERTA FRONTAL : 2mm
- TAPA LATERAL : 1.5mm
- TAPA POSTERIOR : 1.5mm
- PUERTA Y MANDIL ABISAGRADO.
- FONDO : 600mm

### 2.- COLOR

- CUERPO : GRIS RAL 7035
- ZÓCALO : GRIS RAL 7035
- FAJE R : ROJO
- FASE S : NEGRO
- FASE T : AZUL
- TIERRA : VERDE.

### 3.- GRADOS DE PROTECCIÓN.

- IP54
- PROTECCIÓN CONTRA POLVO - LIMITADO A LA ENTRADA(SIN DEPÓSITO NOCIVO).
- PROTECCIÓN CONTRA CHORROS DIRECTOS DE AGUA HASTA 15° DE LA VERTICAL.

### APROBACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS.

- LOS TABLEROS ELÉCTRICAS DEBER SER EVALUADOS Y APROBADOS POR EL SUPERVISOR DEL SERVICIO Y/O PERSONAL DE LA ENTIDAD, PARA EL CONTRATISTA DEBERÁ ADJUNTAR LOS PLANOS MECÁNICOS PARA SU REVISIÓN
- EN EL INFORME FINAL EL CONTRATISTA, DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA FINAL DE LOS PLANOS MECÁNICOS DEBIDAMENTE FIRMADO POR UN ING. MECÁNICO ELECTRICISTA Y/O ELECTRICISTA.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE		DIVISION		PROYECTO "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"			PROFESIONAL:		
 HOSPITAL REGIONAL DOCENTES LAS MERCEDES  HOSP. LAS MERCEDES		DIVISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO		PROPIETARIO  GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"					
		UNIDAD FORMULADORA		ESPECIALISTA  INSTALACIONES ELECTRICAS					PLANO  LUMINARIA
		AREA		FECHA  S.J.Q.T.		FECHA  ENERO 2024		LABORA	
		UBICACION		AV. LUIS GONZALEZ NRO. 635 DPTO. DE LAMBAYEQUE - PROV. Y DIST. DE CHICLAYO		ESCALA  5/E		IE-09	

IE-09