

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Nomenclatura : AS-SM-28-2024-DEVIDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE GALPONES PARA LA CRIANZA DE GALLINAS PARA LA ZONA CENTRO DEL RIO PUTUMAYO DE LA OFICINA DE COORDINACION DE PUTUMAYO ¿ DEVIDA

Ruc/código :	10481026232	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	VILLACREZ URRELO EMANUEL	Hora de envío :	15:23:09

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimada entidad en los metrados para la implementacion de galpones en la pagina 21 indica que cada galpon tiene que tener la medida de las areas de 3 mtros de largo x 2.50 de ancho, en donde tambien indica los materiales exactos que se necesitaria por cada galpon, pero examinando el PLANO detalle de cada galpon en la pagina 28, da a entender que el volado de la calamina en la parte frontal y en la parte posteriolor es de 0.25 cm, calculando el plano y viendo los detalles de los materilaes se puede observar que para el volado de 0.27 cm no alcanzaria los materiales, en cuando a la calamina, madera y los clavos. Si nos vasariamos a los planos y madera que indica el TDR el volado quedaria al ras con las vigas, mas ya no existiria el volado de 0.27 cm que se solicita.

Se le solicita a la entidad aclarar el detalle formulado lineas arriba

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE Las longitudes de los galpones en el diseño son los que estan establecidas y no se modifican (3.00m largo x 2.5mAncho)

2.-SE ACOGE respecto al volado absolviendo la observacion se indica en el diseño, se debe estandarizar a 0.15m para ambos extremos (frontal y posterior), para tal caso el traslape de las calaminas deben reducir, de esta manera cubrir todo el espacio de la infraestructura del galpon

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null