

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código : 20565884426

Fecha de envío : 21/07/2023

Nombre o Razón social : MEE MAQUINAS Y EQUIPOS DE ENERGIA PERU
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEE PERU S.A.C.

Hora de envío : 16:59:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

La potencia solicitada de 60 a 80 kVA incluye derrateo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.16

Literal: Anexo 1

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí incluye derrateo de acuerdo a los cálculos efectuados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sí incluye derrateo de acuerdo a los cálculos efectuados

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20565884426	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	MEE MAQUINAS Y EQUIPOS DE ENERGIA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEE PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:59:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la parte de INSTALACION se solicita la implementación de un sistema de canalización y cableado, con la finalidad de realizar una cotización mas precisa se solicita un plano o la indicación de cuantos metros se necesitarían.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5.16 Literal: Anexo 1. Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se definen los detalles de acciones de retiro e instalación, croquis, fotos y diagramas respectivos en el anexo 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se definen los detalles de acciones de retiro e instalación, croquis, fotos y diagramas respectivos en el anexo 3

ANEXO 3

OBSERVACIONES Y CONSULTAS

ACCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL NUEVO UPS

1. Previamente a la instalación de los equipos nuevos se deberá desconectar y retirar los siguientes equipos que se encuentran en el ambiente denominado SALA de UPS

a. UPS

b. Banco de baterías

c. Transformador de aislamiento

2. El tablero de Bypass será reutilizado el mismo que contiene conexiones de alimentación y de salida hacia los tableros de distribución

3. El ambiente de la SALA DE UPS se encuentra en el primer piso, entrando por el jardín interior 1

4. Se podrán utilizar los ductos existentes para la conexión a la carga y hacia el tablero de distribución estabilizado existentes.

5. Existe un ITM en el tablero para el alimentador de carga

6. El tablero de bypass es completo, de 60KVA

¿

PLANO DE UBICACIÓN DE SALA DE UPS

¿

FOTOS REFERENCIALES DE LA UBICACIÓN DE LA SALA DE UPS

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20513723955	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	KOLFF PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:48:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el folio 000684 de las bases administrativas del presente proceso, en el Anexo 1 en donde se especifican las características del UPS requerido, se indican en "CONDICIONES AMBIENTALES Y DE OPERACION" el "ruido audible" sea <65dBA +/-2dBA a plena carga a 1 metro.

Se consulta, a fin de promover una mayor participación de postores basados en el principio de pluralidad, se pueda considerar 1dBA adicional, no siendo de impacto este valor, vale decir que se pueda aceptar una tolerancia de +/-3 dBA, por lo que se propone lo siguiente: 65dBA con una tolerancia máxima de +/-3dBA a plena carga a 1 metro de distancia.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: EETT Página: 684

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se mantiene las características requeridas en lo que respecta al ruido audible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se mantiene las características requeridas en lo que respecta al ruido audible

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la instalación del UPS de 30KVA, solicitan:
El Proveedor deberá considerar la instalación de los equipos en la sala de UPS.

Consulta:

- Solicitamos confirmar que el UPS deberá ser de 30KVA a 3000msnm (Huaraz)
- Solicitamos indicar las medidas del espacio disponible para instalar los equipos.
- Solicitamos adjuntar a las bases las fotos de la sala del UPS.
- Solicitamos indicar si el UPS solicitado es para reemplazar un UPS existente, en caso de ser afirmativo indicar la potencia del UPS a retirar."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: * Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma qu el UPS será de 30KVA a 3,000 msnm

Se definen los detalles de acciones de retiro e instalación, croquis, fotos y diagramas respectivos en el anexo 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma qu el UPS será de 30KVA a 3,000 msnm

Se definen los detalles de acciones de retiro e instalación, croquis, fotos y diagramas respectivos en el anexo 3

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la instalación del UPS, solicitan:
El Proveedor deberá proveer el cableado de acometida y distribución de cargas para asegurar la conectividad de los equipos.

- Consulta:
- Solicitamos indicar la distancia de recorrido del alimentador que el Proveedor deberá instalar.
 - Solicitamos indicar en que piso se instalará el UPS.
 - Solicitamos indicar si existe un ITM libre en el tablero de donde se instalará el alimentador, además indicar en que piso se encuentra dicho tablero.
 - Solicitamos indicar si el proveedor deberá realizar el cableado eléctrico a las cargas o solamente la conexión de la salida del UPS hasta el tablero de distribución estabilizado existente.
 - Solicitamos indicar si el tablero de distribución estabilizado se encuentra en el mismo ambiente del UPS."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: * Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se definen los detalles de acciones de retiro e instalación, croquis, fotos y diagramas respectivos en el anexo 3

- Sí existe el ITM
- El talbero de bypass es completo

ANEXO 3
OBSERVACIONES Y CONSULTAS

ACCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL NUEVO UPS

1. Previamente a la instalación de los equipos nuevos se deberá desconectar y retirar los siguientes equipos que se encuentran en el ambiente denominado SALA de UPS
 - a. UPS
 - b. Banco de baterías
 - c. Transformador de aislamiento
2. El tablero de Bypass será reutilizado el mismo que contiene conexiones de alimentación y de salida hacia los tableros de distribución
3. El ambiente de la SALA DE UPS se encuentra en el primer piso, entrando por el jardín interior 1
4. Se podrán utilizar los ductos existentes para la conexión a la carga y hacia el tablero de distribución estabilizado existentes.
5. Existe un ITM en el tablero para el alimentador de carga
6. El tablero de bypass es completo, de 60KVA

¿

PLANO DE UBICACIÓN DE SALA DE UPS

¿

FOTOS REFERENCIALES DE LA UBICACIÓN DE LA SALA DE UPS

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Específico 5.1.1 * 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿
TABLERO BYPASS

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE LA SALA DE UPS

¿
DIAGRAMA DE CONTROL

DIAGRAMA DE MONTAJE

DIAGRAMA DE FUERZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se definen los detalles de acciones de retiro e instalación, croquis, fotos y diagramas respectivos en el anexo 3

- Sí existe el ITM
- El talbero de bypass es completo

ANEXO 3
OBSERVACIONES Y CONSULTAS

ACCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL NUEVO UPS

1. Previamente a la instalación de los equipos nuevos se deberá desconectar y retirar los siguientes equipos que se encuentran en el ambiente denominado SALA de UPS
 - a. UPS
 - b. Banco de baterías
 - c. Transformador de aislamiento
2. El tablero de Bypass será reutilizado el mismo que contiene conexiones de alimentación y de salida hacia los tableros de distribución

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

3. El ambiente de la SALA DE UPS se encuentra en el primer piso, entrando por el jardín interior 1
4. Se podrán utilizar los ductos existentes para la conexión a la carga y hacia el tablero de distribución estabilizado existentes.
5. Existe un ITM en el tablero para el alimentador de carga
6. El tablero de bypass es completo, de 60KVA

¿

PLANO DE UBICACIÓN DE SALA DE UPS

¿

FOTOS

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"En las bases, referente al mantenimiento preventivo del UPS, solicitan:
Se deberán realizar 06 mantenimientos preventivos semestrales

Consulta:
Solicitamos confirmar que serán 02 mantenimientos por año, dando un total de 06 mantenimientos durante los 03 años de garantía."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1 Literal: * Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se rectifica la descripción del servicio de mantenimiento preventivo
Se debe realizar seis (06) mantenimientos preventivos, a razón de dos semestrales por año en las ubicaciones donde se encuentren los equipos durante toda la duración del contrato - treinta y seis (36) meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se rectifica la descripción del servicio de mantenimiento preventivo
Se debe realizar seis (06) mantenimientos preventivos, a razón de dos semestrales por año en las ubicaciones donde se encuentren los equipos durante toda la duración del contrato - treinta y seis (36) meses.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

"En las bases, referente al servicio de soporte técnico, solicitan:
Tiempo de solución de 2, 4 y 6 horas, desde la llamada o aviso por correo hasta la solución del problema.

Consulta:
Precisamos que lo solicitado impide la participación de empresas y/o fabricantes que tienen sede fuera de Huaraz, debido a que es imposible llegar en 2 o 4 o 6 horas debido a la duración del viaje cuando se realiza fuera de Huaraz.
Por lo expuesto, solicitamos confirmar que ampliarán el plazo de la solución del problema hasta 24 horas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1 Literal: * Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la modificación de los tiempos de solución		
Nivel de servicio	Tiempo de respuesta (*)	Tiempo de solución (*)
Severidad 1	3 hora	24 horas
Severidad 2	2 horas	12 horas
Severidad 3	1 horas	4 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta la modificación de los tiempos de solución		
Nivel de servicio	Tiempo de respuesta (*)	Tiempo de solución (*)
Severidad 1	3 hora	24 horas
Severidad 2	2 horas	12 horas
Severidad 3	1 horas	4 horas

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"En las bases, referente al servicio de mantenimiento correctivo, solicitan:
Incluye también el cambio de los componentes consumibles.

Consulta:
Precisamos que existen componentes como las baterías que son consumibles debido a su funcionamiento normal y por tanto no debería estar dentro de los componentes a reemplazar.
Por lo expuesto, solicitamos confirmar que no será necesario el reemplazo de las baterías ante un desgaste propio de su uso."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2.1 **Literal:** * **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que las baterías no estarían incluidas como consumibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que las baterías no estarían incluidas como consumibles.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la características técnicas del UPS, solicitan:
Arquitectura Modular

Consulta:
En la actualidad existen mejores tecnologías a los UPS de diseño modular, marcas como Liebert, Eaton, APC, AEG, etc.; por ejemplo los UPS de diseño rack que se pueden instalar y conectar en paralelo o redundancia en un gabinete estandar de 42U. Un UPS modular solamente tiene un solo panel LCD y de control, que ante la falla de este componente el UPS se puede apagar, a diferencia de los UPS's rack que cada uno tiene su propio panel LCD y de control y ante la falla de uno el UPS restante sigue protegiendo las cargas.

Por lo expuesto, solicitamos confirmar que aceptarán UPS's de última tecnología como los UPS's de formato rack, siempre que el tipo de tecnología no afecta el objetivo de la convocatoria, por el contrario, ofrece a la entidad mayores posibilidades de adjudicar tecnologías más avanzadas. No debe afectarse la pluralidad de marcas y/o concurrencia de proveedores"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.16 **Literal:** * **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29.3 Reglamento de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge Se mantiene las características requerida en lo que respecta a la arquitectura del UPS requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge Se mantiene las características requerida en lo que respecta a la arquitectura del UPS requerido

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la características técnicas del UPS, solicitan:
Bypass automático independiente por cada módulo

Consulta:

Solicitamos confirmar que aceptarán UPS con bypass estático centralizado, toda vez que esta tecnología también cumple con lo requerido en las bases no debe ser un supuesto excluyente de participación"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.16 **Literal:** * **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se mantiene las características requerida en lo que respecta al bypass por cada módulo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se mantiene las características requerida en lo que respecta al bypass por cada módulo

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la características técnicas del UPS, solicitan:
Potencia por frame: mínimo de 60KVA - hasta 80KVA

Consulta:
Solicitamos confirmar que aceptarán que el frame de los UPS's rackeables tenga una capacidad hasta 60KVA (45KVA a 3000msnm)."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.16 Literal: * Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se mantiene las características requeridas en lo que respecta a la potencia por frame

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se mantiene las características requeridas en lo que respecta a la potencia por frame

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la características técnicas del UPS, solicitan:
Potencia por módulo de 15KVA

Consulta:

Solicitamos confirmar que la potencia del módulo o de cada UPS rack sea de 15KVA a 3000msnm."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.16 Literal: * **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la potencia de cada módulo pueda ser de 15KVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que la potencia de cada módulo pueda ser de 15KVA

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la características técnicas del UPS, solicitan:
Supresor de transitorios de 200A - 380V

Consulta:
Se precisa que lo solicitado no tiene razón técnica, debido a que los supresores se piden por KA.
Por lo expuesto, solicitamos confirmar que el supresor deberá ser de 40KA como mínimo para trabajar en 380V."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.16 Literal: * Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se detalla que el transformador de transitorios de ajustará al detalle reportado

Supresor de transitorios de sobrevoltaje (TVSS) DE 80KVA-3X 400 VAC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se detalla que el transformador de transitorios de ajustará al detalle reportado

Supresor de transitorios de sobrevoltaje (TVSS) DE 80KVA-3X 400 VAC

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la características técnicas del UPS, solicitan:
Panel LCD de 7"".

Consulta:
Sin embargo, el tamaño de la pantalla es una característica propia de cada una de las marcas, ello no afecta su funcionamiento ni eficiencia. Por ello, ofertar equipos con pantallas de otros tamaños no debe ser una razón excluyente de participación. En ese sentido, solicitamos confirmar que aceptarán UPS con panel LCD de 3"" con la finalidad de permitir la pluralidad de marcas de UPS's
"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.16 **Literal:** * **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29.3 Reglamento de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, Se confirma la necesidad de contar con un panel LCD de 7" a más

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE Se confirma la necesidad de contar con un panel LCD de 7" a más

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la características técnicas del UPS, solicitan:
Panel LCD que permita visualizar:
- Bypass, red principal, salida: V, Hz, A y factor de potencia por cada fase, voltaje y frecuencia nominal.
- Carga: Porcentaje, KW, KVA, KVAR por cada fase.
- Batería: V y A del bus DC, capacidad en %, tiempo de autonomía existente.
Ademas por cada módulo deberá presentar la siguiente información:
- Entrada y salida: V, Hz, A y factor de potencia por cada fase , voltaje de bypass.
- Carga: Porcentaje, KW, KVA, V por cada fase.
- Otros: V y A del bus DC, V del cargador.

Consulta:
Se precisa que lo solicitado hace referencia a una marca de UPS e impide la pluralidad de marcas, además que hay parámetros que piden que muestre el panel que no son necesarios como por ejemplo KVAR por cada fase el UPS no alimentará cargas inductivas, A del bus con que finalidad; por lo expuesto, solicitamos confirmar que aceptarán:
- Bypass, red principal, salida: V, Hz, A (salida) por cada fase, voltaje y frecuencia nominal.
- Carga: Porcentaje, KW, KVA por cada fase.
- Batería: V, capacidad en %, tiempo de autonomía existente.
Ademas por cada módulo deberá presentar la siguiente información:
- Entrada y salida: V, Hz, A (solo salida), voltaje de bypass.
- Carga: Porcentaje, KW, KVA, V por cada fase.
- Otros: V DC.

Debe considerarse que lo requerido por la entidad deben ser Especificaciones Técnicas Mínimas y no requerimientos que generen barreras burocráticas en el desarrollo del procedimiento. La visualización en pantalla de las funcionalidades del equipo permitirá que se pueda hacer un seguimiento constante del mismo. Sin embargo, esto no mejorará su rendimiento y no tenerlo tampoco afectará la eficacia del mismo.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.16 **Literal:** * **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE Se acepta la observación detallando lo requerido
- Bypass, red principal, salida: V, Hz, A (salida) por cada fase, voltaje y frecuencia nominal.
- Carga: Porcentaje, KW, KVA por cada fase.
- Batería: V, capacidad en %, tiempo de autonomía existente.
Ademas por cada módulo deberá presentar la siguiente información:
- Entrada y salida: V, Hz, A (solo salida), voltaje de bypass.
- Carga: Porcentaje, KW, KVA, V por cada fase.
- Otros: V DC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, Se acepta la observación detallando lo requerido
- Bypass, red principal, salida: V, Hz, A (salida) por cada fase, voltaje y frecuencia nominal.
- Carga: Porcentaje, KW, KVA por cada fase.
- Batería: V, capacidad en %, tiempo de autonomía existente.
Ademas por cada módulo deberá presentar la siguiente información:
- Entrada y salida: V, Hz, A (solo salida), voltaje de bypass.
- Carga: Porcentaje, KW, KVA, V por cada fase.
- Otros: V DC.

Entidad convocante :	ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ
Nomenclatura :	AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la características técnicas del UPS, solicitan:
Registro de 300 eventos

Consulta:
Solicitamos confirmar que aceptarán que el UPS tenga una capacidad de hasta 100 registros como mínimo siempre en cuando los registros antiguos se borren automaticamente para permitir el el ingreso de más eventos al UPS.
"

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.16 **Literal:** * **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se mantiene la caracerística de pemitir registrar 300 eventos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se mantiene la caracerística de pemitir registrar 300 eventos

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la instalación del UPS, solicitan:
Se instalará el tablero eléctrico de distribución y bypass existente para el UPS

Consulta:
- Solicitamos confirmar la potencia del tablero de distribución y bypass existente,
- Solicitamos confirmar que el presente proceso no incluye cambio o adecuación del tablero de distribución y bypass existente.
"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.16 Literal: * Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La potencia del tablero es de 60KVA
no incluye cambio de tablero

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La potencia del tablero es de 60KVA
no incluye cambio de tablero

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

"En las bases, referente a la instalación del UPS, solicitan:
Se instalará el tablero eléctrico de distribución y bypass existente para el UPS

Consulta:
Solicitamos se nos permita realizar una visita técnica con la finalidad de considerar todo lo servicios necesarios para la puesta en marcha del UPS.
"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.16 Literal: * Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la visita técnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta la visita técnica

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:32:42

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

"Documentos para la admisión de la oferta:
Solicitamos confirmar que cuando se indica ""subsidiaria del fabricante en el Perú"" se refieren a los dueños de la marca con registro en Perú de los equipos ofertados y/o representantes autorizados por el fabricante.

Asímismo, confirmar que la información técnica requerida puede sustentarse con la Carta del fabricante y/o dueño de la marca de los equipos ofertados.

Finalmente, confirmar que, tal y como dicen las bases, en caso de presentarse Carta del fabricante y/o subsidiaria en el Perú no es necesario acompañar cada una de las especificaciones técnicas de la captura de pantalla y del link de la pagina web oficial del fabricante de donde se sustrajo la información. Ello, toda vez que esto solo será necesario cuando se presente catálogos y/o brochure y/o folletería y/o instructivos."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a que es importante conocer y evaluar las características técnicas y de operación del equipo y solución ofertada, es necesaria la precisión de las especificaciones técnicas en base a información corroborable de parte nuestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En atencion a que es importante conocer y evaluar las características técnicas y de operación del equipo y solución ofertada, es necesaria la precisión de las especificaciones técnicas en base a información corroborable de parte nuestra.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20499133899	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	22:19:43

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

CONSULTA: BYPASS DE MANTENIMIENTO

Los equipos trifásicos cuentan con bypass estático (¿automático¿) y bypass de mantenimiento como parte del mismo equipo, adicionalmente a través de un tablero se puede realizar un bypass.

CONFIRMAR QUE LO SOLICITADO ES UN BYSPASS EXTERNO COMO UN TABLERO ELECTRICO DE BYPASS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se utilizará el bypass del tablero existente, no siendo necesario una nueva implementación de bypass de mantenimiento

Se retira la especificación de:

By Pass de Mantenimiento. De transferencia manual

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se utilizará el bypass del tablero existente, no siendo necesario una nueva implementación de bypass de mantenimiento

Se retira la especificación de:

By Pass de Mantenimiento. De transferencia manual

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20499133899	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	22:19:43

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Se solicita un supresor de transitorios

CONFIRMAR QUE SE DEBE COLOCAR EN EL TABLERO Y NO ESTA DENTRO DEL EQUIPO UPS EN LA ETAPA DE ENTRADA.

ASIMISMO, CONFIRMAR QUE SE DEBE PROVEER TABLERO BYPASS DE UPS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el tablero no está dentro del equipo del UPS

NO se debe pproveer tablero de bypass siendo reutilizado el existente

Detalle en anexo3

ANEXO 3

OBSERVACIONES Y CONSULTAS

ACCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL NUEVO UPS

1. Previamente a la instalación de los equipos nuevos se deberá desconectar y retirar los siguientes equipos que se encuentran en el ambiente denominado SALA de UPS

- a. UPS
- b. Banco de baterías
- c. Transformador de aislamiento

2. El tablero de Bypass será reutilizado el mismo que contiene conexiones de alimentación y de salida hacia los tableros de distribución

3. El ambiente de la SALA DE UPS se encuentra en el primer piso, entrando por el jardín interior 1

4. Se podrán utilizar los ductos existentes para la conexión a la carga y hacia el tablero de distribución estabilizado existentes.

5. Existe un ITM en el tablero para el alimentador de carga

6. El tablero de bypass es completo, de 60KVA

¿

PLANO DE UBICACIÓN DE SALA DE UPS

¿
FOTOS REFERENCIALES DE LA UBICACIÓN DE LA SALA DE UPS

Entidad convocante :	ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ
Nomenclatura :	AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

	Específico	CAP III	3.1	35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿
TABLERO BYPASS

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE LA SALA DE UPS

¿
DIAGRAMA DE CONTROL

DIAGRAMA DE MONTAJE

DIAGRAMA DE FUERZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que el tablero no está dentro del equipo del UPS
 NO se debe pproveer tablero de bypass siendo reutilizado el existente
 Detalle en anexo3
 ANEXO 3
 OBSERVACIONES Y CONSULTAS

ACCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL NUEVO UPS

1. Previamente a la instalación de los equipos nuevos se deberá desconectar y retirar los siguientes equipos que se encuentran en el ambiente denominado SALA de UPS
 - a. UPS
 - b. Banco de baterías
 - c. Transformador de aislamiento
2. El tablero de Bypass será reutilizado el mismo que contiene conexiones de alimentación y de salida hacia los tableros de distribución
3. El ambiente de la SALA DE UPS se encuentra en el primer piso, entrando por el jardín interior 1
4. Se podrán utilizar los ductos existentes para la conexión a la carga y hacia el tablero de distribución estabilizado existentes.
5. Existe un ITM en el tablero para el alimentador de carga
6. El tablero de bypass es completo, de 60KVA

¿
PLANO DE UBICACIÓN DE SALA DE UPS
¿

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

FOTOS REFERENCIALES DE LA U

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:18:23

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES :Se indica que el Equipo UPS operará conectado a la red de datos y eléctrica de la Oficina Registral de la Zona Registral N° VII - sede Huaraz. Además se indica que el Equipo será instalado en la Sala de UPS que la entidad proveerá.

CONSULTA: Se pide confirmar la ubicación física exacta donde estará el Equipo (qué piso del edificio), si cuentan con Elevado o solo escaleras, y si hay un Equipo existente que se deba retirar y desconectar para la instalación de este UPS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se definen los detalles de acciones de retiro e instalación, croquis, fotos y diagramas respectivos en el anexo 3

ANEXO 3

OBSERVACIONES Y CONSULTAS

ACCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL NUEVO UPS

1. Previamente a la instalación de los equipos nuevos se deberá desconectar y retirar los siguientes equipos que se encuentran en el ambiente denominado SALA de UPS
 - a. UPS
 - b. Banco de baterías
 - c. Transformador de aislamiento
2. El tablero de Bypass será reutilizado el mismo que contiene conexiones de alimentación y de salida hacia los tableros de distribución
3. El ambiente de la SALA DE UPS se encuentra en el primer piso, entrando por el jardín interior 1
4. Se podrán utilizar los ductos existentes para la conexión a la carga y hacia el tablero de distribución estabilizado existentes.
5. Existe un ITM en el tablero para el alimentador de carga
6. El tablero de bypass es completo, de 60KVA

¿

PLANO DE UBICACIÓN DE SALA DE UPS

¿

FOTOS REFERENCIALES DE LA UBICACIÓN DE LA SALA DE UPS

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

	Específico	5.1	5.1.1	25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿
TABLERO BYPASS

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE LA SALA DE UPS

¿
DIAGRAMA DE CONTROL

DIAGRAMA DE MONTAJE

DIAGRAMA DE FUERZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se definen los detalles de acciones de retiro e instalación, croquis, fotos y diagramas respectivos en el anexo 3
ANEXO 3
OBSERVACIONES Y CONSULTAS

ACCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL NUEVO UPS

1. Previamente a la instalación de los equipos nuevos se deberá desconectar y retirar los siguientes equipos que se encuentran en el ambiente denominado SALA de UPS
 - a. UPS
 - b. Banco de baterías
 - c. Transformador de aislamiento
2. El tablero de Bypass será reutilizado el mismo que contiene conexiones de alimentación y de salida hacia los tableros de distribución
3. El ambiente de la SALA DE UPS se encuentra en el primer piso, entrando por el jardín interior 1
4. Se podrán utilizar los ductos existentes para la conexión a la carga y hacia el tablero de distribución estabilizado existentes.
5. Existe un ITM en el tablero para el alimentador de carga
6. El tablero de bypass es completo, de 60KVA

¿
PLANO DE UBICACIÓN DE SALA DE UPS
¿
FOTOS REFERENCIALES DE LA UBICACIÓN DE LA SALA DE UPS

Entidad convocante :	ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ
Nomenclatura :	AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:18:23

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS DE LOS BIENES:Se indica que el Proveedor proveerá el cableado de acometida y distribución de carga.

CONSULTA: se pide confirmar que ya hay un recorrido existente para este Cableado, indicar si son Ductos, y si existe otro Cableado que se deba retirar, aproximar las Distancias que corresponden.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: g) Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se definen los detalles de acciones de retiro e instalación, croquis, fotos y diagramas respectivos en el anexo 3 ANEXO 3 OBSERVACIONES Y CONSULTAS

ACCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL NUEVO UPS

1. Previamente a la instalación de los equipos nuevos se deberá desconectar y retirar los siguientes equipos que se encuentran en el ambiente denominado SALA de UPS
 - a. UPS
 - b. Banco de baterías
 - c. Transformador de aislamiento
2. El tablero de Bypass será reutilizado el mismo que contiene conexiones de alimentación y de salida hacia los tableros de distribución
3. El ambiente de la SALA DE UPS se encuentra en el primer piso, entrando por el jardín interior 1
4. Se podrán utilizar los ductos existentes para la conexión a la carga y hacia el tablero de distribución estabilizado existentes.
5. Existe un ITM en el tablero para el alimentador de carga
6. El tablero de bypass es completo, de 60KVA

¿

PLANO DE UBICACIÓN DE SALA DE UPS

¿

FOTOS REFERENCIALES DE LA UBICACIÓN DE LA SALA DE UPS

¿

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Específico 5.1.1 g) 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
TABLERO BYPASS

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE LA SALA DE UPS

¿
DIAGRAMA DE CONTROL

DIAGRAMA DE MONTAJE

DIAGRAMA DE FUERZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se definen los detalles de acciones de retiro e instalación, croquis, fotos y diagramas respectivos en el anexo 3
ANEXO 3
OBSERVACIONES Y CONSULTAS

ACCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL NUEVO UPS

1. Previamente a la instalación de los equipos nuevos se deberá desconectar y retirar los siguientes equipos que se encuentran en el ambiente denominado SALA de UPS
 - a. UPS
 - b. Banco de baterías
 - c. Transformador de aislamiento
2. El tablero de Bypass será reutilizado el mismo que contiene conexiones de alimentación y de salida hacia los tableros de distribución
3. El ambiente de la SALA DE UPS se encuentra en el primer piso, entrando por el jardín interior 1
4. Se podrán utilizar los ductos existentes para la conexión a la carga y hacia el tablero de distribución estabilizado existentes.
5. Existe un ITM en el tablero para el alimentador de carga
6. El tablero de bypass es completo, de 60KVA

¿
PLANO DE UBICACIÓN DE SALA DE UPS
¿
FOTOS REFERENCIALES DE LA UBICACIÓN DE LA SALA DE UPS

Entidad convocante :	ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ
Nomenclatura :	AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:18:23

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

PERFIL DEL PROVEEDOR : Se indica que el Proveedor deberá contar con un Documento de la subsidiaria del fabricante que lo acredite como Distribuidor Autorizado para comercializar ss Productos.

CONSULTA: Se pide que además, dicho documento acredite al Proveedor como Empresa autorizada a brindar el Soporte Técnico así como el suministro de Repuestos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: 5.3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acepta la consulta de requerir adicionalmente que el proveedor acredite brindar soporte técnico y suministro de repuestos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO se acepta la consulta de requerir adicionalmente que el proveedor acredite brindar soporte técnico y suministro de repuestos

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:18:23

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

PERFIL DEL PERSONAL : Se indica que el Proveedor deberá contar con Personal Técnico calificado.

CONSULTA: Se pide que el Proveedor presente a un Técnico responsable de la instalación que cuente con Certificado de capacitación de la Marca.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: 5.3.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se mantiene lo requerido en lo que respecta al perfil del peronsl

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se mantiene lo requerido en lo que respecta al perfil del peronsl

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:18:23

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:Se indica en INSTALACION que se instalará el Tablero Eléctrico de distribución y Bypass existente para este UPS.

CONSULTA: Se pide confirmar que serán reutilizados los Tableros Eléctricos existentes o si se trata de un suministro nuevo parte del Proceso. De ser reutilizados los existentes, enviar imágenes o diagrama unifilar de sus conexiones para confirmar si pudiera requerir alguna modificación y considerarla dentro de los trabajos de Instalación, y no perjudicar los plazos del Proceso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.16 Literal: Anexo 1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se definen los detalles de acciones de retiro e instalación, croquis, fotos y diagramas respectivos en el anexo 3 ANEXO 3 OBSERVACIONES Y CONSULTAS

ACCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL NUEVO UPS

1. Previamente a la instalación de los equipos nuevos se deberá desconectar y retirar los siguientes equipos que se encuentran en el ambiente denominado SALA de UPS
 - a. UPS
 - b. Banco de baterías
 - c. Transformador de aislamiento
2. El tablero de Bypass será reutilizado el mismo que contiene conexiones de alimentación y de salida hacia los tableros de distribución
3. El ambiente de la SALA DE UPS se encuentra en el primer piso, entrando por el jardín interior 1
4. Se podrán utilizar los ductos existentes para la conexión a la carga y hacia el tablero de distribución estabilizado existentes.
5. Existe un ITM en el tablero para el alimentador de carga
6. El tablero de bypass es completo, de 60KVA

¿

PLANO DE UBICACIÓN DE SALA DE UPS

¿

FOTOS REFERENCIALES DE LA UBICACIÓN DE LA SALA DE UPS

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ

Específico 5.16 Anexo 1 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿
TABLERO BYPASS

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE LA SALA DE UPS

¿
DIAGRAMA DE CONTROL

DIAGRAMA DE MONTAJE

DIAGRAMA DE FUERZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se definen los detalles de acciones de retiro e instalación, croquis, fotos y diagramas respectivos en el anexo 3
ANEXO 3
OBSERVACIONES Y CONSULTAS

ACCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL NUEVO UPS

1. Previamente a la instalación de los equipos nuevos se deberá desconectar y retirar los siguientes equipos que se encuentran en el ambiente denominado SALA de UPS
 - a. UPS
 - b. Banco de baterías
 - c. Transformador de aislamiento
2. El tablero de Bypass será reutilizado el mismo que contiene conexiones de alimentación y de salida hacia los tableros de distribución
3. El ambiente de la SALA DE UPS se encuentra en el primer piso, entrando por el jardín interior 1
4. Se podrán utilizar los ductos existentes para la conexión a la carga y hacia el tablero de distribución estabilizado existentes.
5. Existe un ITM en el tablero para el alimentador de carga
6. El tablero de bypass es completo, de 60KVA

¿
PLANO DE UBICACIÓN DE SALA DE UPS
¿
FOTOS REFERENCIALES DE LA UBICACIÓN DE LA SALA DE UPS

Entidad convocante :	ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ
Nomenclatura :	AS-SM-2-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS DE 30 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL HUARAZ
