

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20490907140 | Fecha de envío : | 24/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | ARUAL INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- ARUAL INGENIEROS E.I.R.L. | Hora de envío : | 19:11:26 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En referencia al equipamiento estratégico, solicitamos al comité que se confirme que para la acreditación es necesario presentar: COPIA DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA PROPIEDAD, LA POSESIÓN, EL COMPROMISO DE COMPRA VENTA O ALQUILER.

O se requiere de algún otro documento complemento de lo que establecen las bases estándar, agradeceremos sean específicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la respuesta por el área usuaria precisa: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20490907140 | Fecha de envío : | 24/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | ARUAL INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- ARUAL INGENIEROS E.I.R.L. | Hora de envío : | 19:11:26 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En referencia a la experiencia del postor en la especialidad, solicitamos al comité que en coordinación con el área usuaria permitan incluir como experiencia:
La ejecución de coberturas metálicas y/o coberturas metálicas que contengan la partida mallas olímpicas, puertas metálicas y/o estructuras metálicas en general
Con el fin de promover la pluralidad de postores y considerando que la indicada experiencia cumpliría con el requerimiento de los Términos de Referencia ya que existen proyectos que no solo consideran techos metálicos sino también consideran las mallas metálicas, así como puertas metálicas y no sean limitativos en la solicitud.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE Parcialmente lo solicitado, se debe de considerar estos servicios dentro de los servicios similares considerados en el Punto C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Instalación de cercos metálicos, instalación de enmallados en estadios. y/o canchas deportivas, mallas olímpicas, puertas metálicas, estructuras metálicas en general.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600797523 | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA EN SOLUCIONES MECANICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSOMECE I.R.L. | Hora de envío : | 17:08:05 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el ítem 3.2 requisitos de calificación, en el B.1 equipamiento estratégico piden 02 maquinas de soldar lo cual no tendria sentido ya que piden 03 tecnicos soldadores, por lo tanto deberían ser 03 maquinas de soldar.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE lo solicitado, se agregara dentro del equipamiento estratégico , 01 maquina de soldar , por lo tanto se tendrá un total de 03 maquinas de soldar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Requisitos
(...)
03 Máquinas de soldar de corriente alterna y/o continua de 300 amperios
(¿)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600797523 | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | INGENIERIA EN SOLUCIONES MECANICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSOMECE E.I.R.L. | Hora de envío : | 17:08:05 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el punto C experiencia del postor en la especialidad, se consideran servicios similares a los siguientes: Instalacion de cercos metálicos, instalación de anmallados en estadios. y/o canchas deportivas. Se deberia considerar otros servicios aparte de lo que se pide como Elaboracion e instalación de estructuras metálicas en general.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE parcialmente lo solicitado, se debe de considerar estos servicios dentro de los servicios similares considerados en el Punto C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Instalación de cercos metálicos, instalación de enmallados en estadios. y/o canchas deportivas, mallas olímpicas, puertas metálicas, estructuras metálicas en general.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10465182241 | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | NINANTAY TOVAR JEAN CARLOS | Hora de envío : | 19:33:37 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Formación académica.

Que se indica, 03 Técnicos soldadores, y/o 03 Técnicos en estructuras metálicas, y/o Técnicos en Construcción Metálica y/o 03Tecnicos en Soldadura Universal; que cuenten con homologación 3G, se observa que no se incluye la carrera técnica mecánico de producción la cual es de formación en estructuras metálicas como las carreras mencionadas, así mismo se observa que hay calificaciones superiores a 3G, como son 4G o 6G, por todo esto a fin dar mayor apertura amas postores, se solicita incluir la carrera técnica mecánico de producción, así mismo ampliar a calificaciones de 3G a más. De la siguiente forma. 03 técnicos soldadores, y/o 03 Técnicos en estructuras metálicas, y/o Técnicos en Construcción Metálica y/o 03Tecnicos en Soldadura Universal, y/o 03 técnicos en mecánica de producción; que cuenten con homologación 3G como mínimo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B.3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma. Art. 2 LCE. principio de transparencia, competencia, eficacia y eficiencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE considerar 03 técnicos en mecánica de producción que cuenten homologación 3G como mínimo. Estos deberán de contar con la documentación correspondiente que acredite su formación técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

03 Técnicos soldadores, y/o 03 Técnicos en estructuras metálicas, y/o Técnicos en Construcción Metálica y/o 03Tecnicos en Soldadura Universal y/o 03 técnicos en mecánica de producción; que cuenten con homologación 3G como mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10465182241 | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | NINANTAY TOVAR JEAN CARLOS | Hora de envío : | 19:33:37 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Que se indica, Experiencia mínima de 2 años en la ejecución de trabajos de estructura metálicas en general, la experiencia será contabilizada a partir de la fecha de homologación 3G, se observa que existen calificaciones mayores a 3G que se están dejando de lado, por lo que solicito se amplie también a calificaciones superiores, de la siguiente forma: Experiencia mínima de 2 años en la ejecución de trabajos de estructura metálicas en general, la experiencia será contabilizada a partir de la fecha de homologación correspondiente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** B.4. **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma. Art. 2 LCE. principio de transparencia, competencia, eficacia y eficiencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE parcialmente, la experiencia a considerar será contabilizada a partir de la fecha de homologación de 3G correspondiente, considerando que el personal clave pueda contar con experiencia en ejecución de trabajos de estructuras metálicas en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Experiencia mínima de 2 años en la ejecución de trabajos de estructura metálicas en general, la experiencia será contabilizada a partir de la fecha de homologación 3G o superiores.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10465182241 | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | NINANTAY TOVAR JEAN CARLOS | Hora de envío : | 19:33:37 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Del personal clave.

Que se indica que el postor y/o proveedor deberá contar obligatoriamente con 03 técnicos soldadores acreditarlos. Sin embargo, sabiendo que en los procedimientos de selección muchos postores presentan copia de documentación de personal clave sin la autorización y conocimiento de los técnicos propuestos. Y a fin de dar mayor formalidad a la acreditación. Solicito incluir que los postores presentemos una carta de autorización del uso de documentos del técnico, firmada con por cada profesional y técnico propuesto, adjuntando copia de DNI.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** III. **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma. Art. 2 LCE. Principio de competencia, eficacia y eficiencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE en cumplimiento al principio de transparencia de la ley de contrataciones del estado, ya que este principio busca asegurar que las contrataciones públicas se realicen de forma justa y equitativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605616748 | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | RUMI WASI COMPAÑIA S.A.C. | Hora de envío : | 23:17:32 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

INDICAR QUE TIPO DE BASE Y PINTURA ESPECIAL SE UTILIZARÁ PARA LOS PERFILES GALVANIZADOS, YA QUE EL ZINCROMATO Y ESMALTE SINTETICO NO SE ADHIERE A LA SUPERFICIE GALVANIZADA. SE RECOMIENDA EL WASHPRIMER.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge , se le considera la propuesta por el participante, sin embargo se recalca que se desea es un pintura anticorrosiva para su mayor protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Lijado, lavado y pintura con base Zincromato, pintura esmalte, whasprimer u otro tipo de pintura anticorrosiva de angulares, platinas y todo elemento que requiera de pintado según plano.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605616748 | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | RUMI WASI COMPAÑIA S.A.C. | Hora de envío : | 23:17:32 |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:
CONFIRMAR SI LOS ANGULOS METÁLICOS DE 2" X 3/16" SERÁN DE ACERO A36 (NEGRO), YA QUE ESTOS ÁNGULOS EN GALVANIZADOS NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A la consulta del bien a utilizar, Ángulos metálicos 2" X 2 X 3/16" , se confirma que se realizaran con acero de ASTM A36. Las diferentes medidas de tubo tiene como material Fierro Galvanizado (F°G°), verificar planos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605616748 | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | RUMI WASI COMPAÑIA S.A.C. | Hora de envío : | 23:17:32 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

INDICAR SI LOS TRABAJOS CIVILES COMO LAS ZAPATAS DE CONCRETO, DADOS DE CONCRETO Y SARDINELESS DE CONCRETOS SERÁN REALIZADOS POR LA ENTIDAD YA QUE ESTOS DEBEN REALIZARSE EN PARALELO CON EL PLANTADO DE PARANTES GALVANIZADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, no se tiene zapatas de concreto (verificar el plano), se tiene dados de concreto y sobrecimiento en cerco perimétrico, lo cual será ejecutados en paralelo con el izado de los parantes, se prevé que el contratista disponga de los parantes galvanizados lo más antes posible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605616748 | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | RUMI WASI COMPAÑIA S.A.C. | Hora de envío : | 23:17:32 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

INDICAR LOS METROS LINEALES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS, FAVOR DE SEÑALARLO EN EL PLANO PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE BARANDAS RECTAS Y CON PENDIENTE, ES NECESARIO PARA HACER UN CALCULO DE PRECIOS UNITARIOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE a la consulta, sobre Barandas metálicas de F°G se tiene un total de 100.8 m los cuales considera:

1) : Se tiene en la parte de delante de la tribuna con una longitud de 83m como indica en plano clave y plano de detalles

2) : Se tiene 04 unidad (c/pendiente) que son de una longitud de 2.80 x 1.00 (como indica plano de detalles, los cuales son para las graderías del centro

3): Se tiene 02 unidad (c/pendiente) que son de una longitud de 3.30 x 1.00 (como indica plano de detalles, los cuales son para las gradas en extremos lo cual se adjuntos los planos de detalles en barandas

Se concluye que se tiene la sumatoria de las que se mencionan llegando a un total de 100.8 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605616748 | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | RUMI WASI COMPAÑIA S.A.C. | Hora de envío : | 23:17:32 |

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

EL OBJETO DE CONTRATACIÓN ES UN SERVICIO DE FABRICACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL, SE REQUIERE QUE SE INCLUYA ESTOS TÉRMINOS PARA EVITAR QUE EL PROCESO RESTRINJA LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y GENERAR LA PLURALIDAD DE ESTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE a lo solicitado, se debe de considerar estos servicios dentro de los servicios similares considerados en el Punto C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Instalación de cercos metálicos, instalación de enmallados en estadios. y/o canchas deportivas, mallas olímpicas, puertas metálicas, estructuras metálicas en general.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDO-Q/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION A TOPDO COSTO COSTO DE ESTRUCTURAS METALICAS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605616748 | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | RUMI WASI COMPAÑIA S.A.C. | Hora de envío : | 23:17:32 |

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

EN EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO SOLICITADO SE INDICA:
- 01 Generador de energía eléctrica de 7500w mínimo 202v

SE SOLICITA CORREGIR A 220V PARA EVITAR CONFUCIONES AL PRESENTAR LA OFERTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE lo solicitado, se pide 01 Generador de energía eléctrica de 7500w mínimo 220v

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 Generador de energía eléctrica de 7500w mínimo 220v