

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA EL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACOPAMPA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO-PROVINCIA DE COTABAMBAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	20:32:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Srs Comité de Selección ,con respecto a la observación el ladrillo que estan solicitando es un ladrillo tipo IV y del peso de los ladrillos Item 1 e Item 2 en la bases se esta considerando el peso de 2.8 kgr.

Para un ladrillo tipo IV el peso es de 3.3 Kgr a 3.6 Kgr, ya que según la Norma no contempla el peso se tendría que corregir el peso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOJE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a la consulta sobre el peso del ladrillo, se modificara en las EETT