

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONECTORES TIPO CUÑA Y TERMINALES DE COMPRESION PARA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20538549071

Nombre o Razón social : OMEGA POWER S.A.C.

Fecha de envío : 19/10/2023

Hora de envío : 21:36:47

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

**PLAZO DE ENTREGA**

Solicitamos considerar a evaluacion una sola entrega de los bienes en un máximo de 90 días después de la firma de contrato.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.9    **Literal:** 1.9    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 31/10/2023, se precisa:

En atencion a la consulta del participante, se ha considerado que la entrega de los bienes serán suministrados acuerdo al cronograma adjunto, siendo el total de dos (2) entregas en un plazo de noventa (90) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la firma del contrato o de la notificación de la orden de compra. Se adjunta cronograma en las bases integradas."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONECTORES TIPO CUÑA Y TERMINALES DE COMPRESION PARA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRONORTE S.A.

|                         |                    |                  |            |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20538549071        | Fecha de envío : | 19/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | OMEGA POWER S.A.C. | Hora de envío :  | 21:36:47   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

NORMAS A CUMPLIR  
Solicitamos a evaluación aceptar otras normas de fabricación como; DIN 46235 u otras referidas a terminales de compresion de cobre estañado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: ANEXO 01 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 31/10/2023, se precisa:

Se aclara al participante que se aceptaran otras normas de fabricación como DIN 46235 u otras similares referidas a terminales de compresión de cobre estañado que aseguren una calidad igual o superior, adjuntando un certificado de fabricación que demuestre sus dimensionamientos y características. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONECTORES TIPO CUÑA Y TERMINALES DE COMPRESION PARA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20538549071

Nombre o Razón social : OMEGA POWER S.A.C.

Fecha de envío : 19/10/2023

Hora de envío : 21:36:47

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

MARCADO

Solicitan que el marcado sea en alto relieve y tener cuatro denominaciones dentro del producto, lo cual no es usual en los terminales de compresion.

Solicitamos a evaluacion aceptar marcacion en bajo relieve y dos denominaciones tales como nombre del fabricante y calibre del conductor.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 9    **Literal:** ANEXO 01    **Página:** 3

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 31/10/2023, se precisa:

Se acepta lo propuesto por el participante, aceptáremos la marcación en bajo relieve y dos denominaciones tales como nombre del fabricante y calibre del conductor"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-50-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONECTORES TIPO CUÑA Y TERMINALES DE COMPRESION PARA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20538549071

Nombre o Razón social : OMEGA POWER S.A.C.

Fecha de envío : 19/10/2023

Hora de envío : 21:36:47

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

**DIMENSIONES DE LOS TERMINALES**

Los fabricantes nacionales e internacionales, poseen estandares diferentes en las dimensiones de sus productos, en comun se tiene el calibre para el conductor y nivel de tension de operacion.

Solicitamos a evaluacion aceptar propuesta tecnica con planos donde se indicara las dimenciones del terminal.

**Acápíte de las bases :** Sección: General      Numeral: TDT      Literal: ANEXO 01      **Página: 4**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 31/10/2023, se precisa:

Se aclara a los participantes que los productos ofertados deberán presentar planos de dimensionamiento de los terminales según lo indicado en las paginas 4 y 5 del anexo 1. Se detalla de forma clara, entre plano y cuadro de dimensiones."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null