

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS EN 16 LOCALIDADES DEL SER HUAROCHIRI, QUINCHES Y CANTA PROVINCIAS DE HUAROCHIRI, YAUYOS Y CANTA DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	29/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	08:18:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al equipamiento estratégico, se está solicitando:

* 01 camión grúa de 8 Ton

Al respecto y considerando que los trabajos se realizaran con postes de BT cuyo peso promedio aproximado es de 250kg; solicitamos que el camión grúa sea de 6 Ton a más; y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 B1 **Página:** 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara la consulta en coordinación con el área usuaria el cual indica que, considerando los materiales y equipos a utilizar en el servicio, un camión grúa de 6Tn de capacidad mínima, resulta adecuado para cumplir las exigencias descritas en los alcances de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

01 camión grúa con capacidad mínima de 6 Ton

01 camioneta doble tracción 4x4 pick up.

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS EN 16 LOCALIDADES DEL SER HUAROCHIRI, QUINCHES Y CANTA PROVINCIAS DE HUAROCHIRI, YAUYOS Y CANTA DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	29/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	08:19:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a la acreditación, del postor en la especialidad; se indica que sera: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación, 0 (ii).....

La consulta es si el postor acredita experiencia en ejecución de obra, la conformidad será coniserada el Acta de Recepcion de Obra y/o Resolucion de liquidacion de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 C **Página:** 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara la consulta en coordinación con el área usuaria el cual indica que, en el caso el postor acredita experiencia en ejecución de obra, la conformidad será considerada la Resolución de liquidación de obra y/o el Acta de Recepción de Obra, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS EN 16 LOCALIDADES DEL SER HUARACHIRI, QUINCHES Y CANTA PROVINCIAS DE HUARACHIRI, YAUYOS Y CANTA DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	02/07/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	19:11:07

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a las unidades de las partidas, se tienen las siguientes observaciones:

SUMINISTRO:

Partida 9.10.- Conductor concéntrico de cobre 2x4mm2 con aislamiento de PVC; la unidad indica "u", debiendo ser "m".

MONTAJE:

Partida 8.01.- Instalación de acometida domiciliaria (No incluye medidor); no se consigna la unidad

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la observación en coordinación con el área usuaria el cual indicó que, actualizó las unidades de las partidas en el Anexo A, conforme lo observado por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null