

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20610694820	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	O & J ELECTROPUMPS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:42:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR una Eficiencia mínima de la Bomba desde 74%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge
Se integrara en las bases:
Eficiencia minima de la Bomba en el pto. de operación: 74%"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20610694820	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	O & J ELECTROPUMPS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:42:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que el Plazo de entrega se amplíe hasta 45 días calendario.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VIII Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge
Plazo de entrega: 30 dias calendario"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20610694820	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	O & J ELECTROPUMPS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:42:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si la Entrega del bien también incluye la Instalación de la Electrobomba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VII Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entrega del bien es solo Suministro no incluye Instalación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se menciona que el PLAZO DE ENTREGA es de 30 días. Solicitamos que el plazo de entrega sea de 150 días, debido a que el equipo solicitado no es comercial por diferentes motivos, el primero es su potencia que al ser de 250 HP no es un motor común en stock y debe mandarse a importar; el segundo motivo son los materiales solicitados en sus piezas, los cuales al solicitarse en materiales específicos no estándar en la fabricación debe hacerse una solicitud especial directamente con la marca proveedora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: A Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se puede ampliar el plazo de entrega ya que la Entidad necesita los equipos con urgencia ante una posible escasez de agua.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se menciona en MATERIALES DE FABRICACIÓN DE LA BOMBA que el Eje de la bomba, tazones, impulsores, linterna de acople, carcaza, orificio de descarga, anillos de desgaste del tazón, bocina de tazones deben ser en FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 O SUPERIOR, este tipo de material no es de uso comercial en los equipos de bombeo y debe mandarse a fabricar con la marca, lo que aumenta los tiempos de entrega.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CAMBIAR dichos materiales por uno más comercial que sigue cumpliendo con las exigencias solicitadas para el uso que se le dará que es ACERO INOXIDABLE AISI 304 O SUPERIOR. Dicho cambio se solicita hacer también en la página 19 en el resumen de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, y en todos los extremos de las bases donde se mencione dicho punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los materiales solicitados son el mínimo requerido; pueden suministrar un material similar o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EXISTE UNA CONTRADICCIÓN EN EL TDR, se menciona que el MATERIAL DE LA CARCASA DEL ESTATOR debe ser ACERO INOXIDABLE 304L O SUPERIOR y en la página 17 se menciona que el material debe ser ACERO INOXIDABLE AISI 316. SOLICITAMOS ACLARAR EL MATERIAL A USAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge.
Se integrara en las bases:
Se procederá a realizar la corrección solicitada en la pagina 17; ¿..MATERIAL DE LA CARCASA DEL ESTATOR: ACERO INOXIDABLE 304L O SUPERIOR"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita QUE LA ELECTROBOMBA CUENTE CON CERTIFICACIONES INTERNACIONALES ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001.

SOLICITAMOS MODIFICAR QUE LAS CERTIFICACIONES SEAN A NOMBRE DE LA MARCA, PUES ESTAS CERTIFICACIONES NO SE ENTREGAN A UN EQUIPO EN PARTICULAR SI NO A LA MARCA PUES ES SU FÁBRICA LA QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD SOLICITADOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las certificaciones solicitadas son a nombre del Fabricante de la Bomba y Motor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita que EL MOTOR CUENTE CON CERTIFICACIÓN PARA USO DE AGUA POTABLE.

Se solicita al comité de selección tenga a bien ELIMINAR la solicitud de dicha certificación por dos motivos: no tiene sentido que el motor cuente con una garantía de agua potable, pues el agua circula por la parte hidráulica no por el motor. Y el segundo motivo es que el agua a bombear cuenta con presencia de arenas por lo que no es apta para consumo directo y debe pasar por un sistema de filtrado, por lo que no es necesario una certificación para uso potable cuando dicha agua va a pasar por un tratamiento adicional de filtrado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge.
El motor debe tener certificación para su uso con agua potable."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS disminuir la eficiencia mínima de la bomba en el punto de operación a 75% (siempre y cuando se sigan garantizando los parámetros de presión, caudal y potencia) pues la mayoría de las marcas comerciales se encuentran en dicho rango de eficiencia y el solicitar una eficiencia superior es una orientación clara a una marca en particular.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge
Se integrara en las bases:
Eficiencia mínima de la Bomba en el pto. de operación: 74%"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos disminuir el CONTENIDO MAX. DE SUSTANCIAS SÓLIDAS A 100g/m3, pues es el rango comercial que manejan la mayoría de marcas presentes en el mercado y un valor mayor es una señal clara de orientación en la licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge.
Ceñirse a las bases"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS QUE EL APARTADO DE -NÚMERO DE ETAPAS- se cambie a -INIDCAR POR EL FABRICANTE- pues no todos los fabricantes usan el mismo número de tazonos para alcanzar el punto de operación solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge

Se integrara en las bases:

Numero de etapas: Indicado por el fabricante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS QUE EL APARTADO ¿VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORADA¿ se cambie a ¿INIDCAR POR EL FABRICANTE¿ pues las características solicitadas difieren entre los múltiples fabricantes y las válvulas integradas difieren en su forma de fabricar en cada marca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge.
Se solicita que la bomba tenga una válvula check incorporada a la descarga."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS ACLARAR el material de los ANILLOS DE DESGASTE DEL TAZÓN Y DE LA BOCINA DE TAZONES pues se mencionan 3 alternativas y se presta a la confusión el material a presentar como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que los materiales son alternativas que pueden suministrar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS ACLARAR el TIPO DE ARRANQUE del equipo, pues se menciona que este debe ser DIRECTO, pero para potencias de 250 HP, es imposible trabajar con un arranque directo, este debe ser si o si opciones como ARRANQUE SUAVE, ARRANQUE CON VARIADOR U ESTRELLA TRIÁNGULO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara con Variador de Frecuencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS MODIFICAR EL MATERIAL DEL EJE DEL ROTOR, pues se solicita ACERO INOXIDABLE AISI 630 O SUPERIOR, SOLICITAMOS se cambie a ACERO INOXIDABLE AISI316 O SUPERIOR O ACERO 431, pues este cumple para el tipo de funcionamiento que tendrá el equipo y es un material de mayor uso por las múltiples marcas existentes en el mercado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge.
Los materiales solicitados son el mínimo requerido; pueden suministrar un material similar o superior."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

EFICIENCIA DEL CONJUNTO MOTORBOMBA.
SOLICITAMOS ACEPTAR UNA TOLERANCIA DE +-5% AL 60% SOLICITADO PARA EL CONJUNTO MOTOR BOMBA EN EL PUNTO DE OPERACIÓN SOLICITADO. Debido a que la eficiencia en motores con potencias tan elevadas suele no alcanzar porcentajes tan altos y al promediarse con la eficiencia hidráulica el valor obtenido tiende a estar por debajo del 60% en la mayoría de marcas existentes en el mercado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge.
Ceñirse a los requerimientos técnicos mínimos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:25:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que se aceptará como bienes similares, lo siguiente:
SUMINISTRO Y/O INSTALACIÓN DE BOMBAS EN GENERAL.

Esto con el fin de que quede claro a los postores que podrán sustentar la experiencia del postor con lo mencionado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge parcialmente
Se integrara en las bases:
Suministro de Bombas en General"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MULTITETAPA 250 HP DEL PV-01-VIÑANI ¿ PROGRAMA MIO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:29:42

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
FICHAS TECNICAS

Se solicita al comité de selección tenga a bien DEFINIR Y ENUMERR cuales serán esas EETT mínimas que el postor tendrá que acreditar con las fichas técnicas que solicita.

Se solicita ello con el fin de que quede bien establecido cuales serán esos puntos que el comité evaluará de las fichas técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los documentos técnicos solicitados están detallados en el numeral 3.1 Especificaciones Técnicas // V. Características Motor-Bomba y Otros // 3. Información Técnica de la electrobomba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null