

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código : 20543725821

Fecha de envío : 31/10/2024

Nombre o Razón social : DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C

Hora de envío : 09:28:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De la capacitación, confirmar que es parte del alcance del cliente disponer de un espacio para la capacitación así como el proyector, así mismo se debe de indicar la cantidad de horas y personas en esta capacitación, podrían ser en todo caso dos horas.

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: *

Literal: *

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

INAIGEM proporcionará el espacio. Se confirma 02 horas de capacitación, y para seis (06) personas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en la bases integradas, en el CAPÍTULO I GENERALIDADES en el punto 1.9 en el extremo del plazo de capacitación, "INAIGEM proporcionará el espacio. Se confirma 02 horas de capacitación, y para seis (06) de personas".

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar que el grupo es insonorizado indicar por favor los db que debe de cumplir

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: * Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar al menos 75 db.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El cerco de malla y el techado , es parte de nuestro alcance?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: * Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo el cerco de malla con puerta de acceso seguro, el grupo electrógeno estará ubicado en el sótano del edificio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar si es posible entregar cargador de batería de 6A

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere 10 Amp. Para garantizar una carga de batería más rápida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar que puerto de comunicación debe tener el tablero de transferencia para ser monitoreado?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere tener comunicación para poder monitorearlo a futuro, RS 232, RS485 y Ethernet.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Indicar el detalle del kit de herramientas básicas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Herramientas recomendadas por el proveedor: Juego de destornilladores, Llave francesa, llave o herramienta especial de ser el caso, 01 Herramienta para retiro de filtros de aceite,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la tabla de datos técnicos se indica potencia a nivel del mar (1000 msnm y a 3700 msnm , favor de indicar cual se debe de cumplir, entiendo a 3100 msnm, se solicita aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita 36kW a 3100 msnm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar que el grupo y tablero es para uso exterior

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El grupo electrógeno sera de uso Interior, sera ubicado en sótano y el tablero sera tipo adosado IP66

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar que el grupo y tablero es para uso exterior

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El grupo electrógeno sera de uso Interior, sera ubicado en sótano y el tablero sera tipo adosado IP66

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar que el puerto de comunicación de grupo es,DNP3 O"TCP/IP -MODBUS Ó SNMP ya que no guarda congruencia con la especificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar Modbus

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Aclarar la potencia del grupo , ya que en el unifilar se indica un grupo de 50kw@3200msnm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita 36kW a 3100 msnm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

No se visualiza en el unifilar el tablero de distribución al que se ha tajeado con TD-01.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se envía planos, es el Tablero de Distribución Piso 1 indicado en planos. Este se ubicará en el piso 1 reemplazando al actual tablero General del primer piso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

El plano donde se encuentra el grupo no presenta medida y no se tiene en versión cad, tampoco muestra la altura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se envía planos, la altura es de 3.15 mts

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
se requiere distancia del lugar de montaje a lugar de puesta a tierra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Revisar distancia en planos, el proveedor evaluará el mejor lugar para la instalación de las puestas a tierra necesarias. Actualmente se cuanta con puestas a tierra en la entrada de la cochera. Al lado del suministro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	09:28:32

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se requiere metrados para cotizar el cableado de alimentación a todos los tableros indicados en el anexo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se envía planos de ubicación, de ser necesario pueden realizar visita para ver la mejor opción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-INAIGEM-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS LABORATORIOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INAIGEM

Ruc/código :	20384121838	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	PROVEJEC S.A.C.	Hora de envío :	16:31:54

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

solicitan que las fichas tecnicas y manual de partes se presenten en idioma español, Solicitamos al Comite de Selecccion acepten las fichas tecnicas y manual de partes del Motor Diesel en IDIOMA ESPAÑOL ó ORIGINAL INGLES ya que tanto el motor diesel como alternador sincrono y modulo de control y Modulo de transferencia automatica son de procedencia europea los cuales sus fichas tecnicas como manual de partes son en IDIOMA ORIGINAL INGLES.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo se aceptaran idiomas Ingles o español.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null