

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE PAVIMENTO MONOCAPA DE CAUCHO ENCAPSULADO EN POLIURETANO E=12 MM A TODO COSTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABANCAY ¿ DEPARTAMENTO DE

Ruc/código : 20603694628

Nombre o Razón social : GTG SPORTS E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/09/2024

Hora de envío : 17:37:56

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se otorga un plazo de 30 días para la ejecución del servicio. Sin embargo, estos son productos importados que requiere que estén en optimo estado durante su instalación, generalmente localmente se mezclan productos y loten que terminan perjudicando la instalación. Es preferible tener un pedido especifico, y asi tener las garantías tanto del postor como el fabricante, además permitirá una mayor pluralidad de postores. Solicitamos a la entidad a poder incluir un tiempo de entrega de 55 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN , NO SE ACOGE, debido a que se cuenta con un cronograma de ejecucion fisica de obra , lo cual corresponde al plazo que se viene solicitando para la ejecucion del servicio, tambien el estudio de mercado se pudo observar, que no hubo ninguna observacion al plazo de servicio y cotizaron dentro el plazo segun los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE PAVIMENTO MONOCAPA DE CAUCHO ENCAPSULADO EN POLIURETANO E=12 MM A TODO COSTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABANCAY ¿ DEPARTAMENTO DE

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20603694628 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | GTG SPORTS E.I.R.L. | Hora de envío : | 17:37:56 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita un piso de 12 mm de espesor con alguna documentación específica, solicitamos si se puede presentar productos minimo de 12 mm a más que cumpla con la normativa EN solicitada para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección , ACLARA EL SISTEMA ES PARA UN PISO DE 12 mm DE ESPESOR COMO INDICA EL EXPEDIENTE TECNICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE PAVIMENTO MONOCAPA DE CAUCHO ENCAPSULADO EN POLIURETANO E=12 MM A TODO COSTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABANCAY ¿ DEPARTAMENTO DE

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601607761 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L. | Hora de envío : | 20:23:11 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

La entidad en la denominación de contratación requiere un pavimento monocapa de caucho encapsulado de poliuretano de 12mm, pero en el procedimiento refiere a una instalación de un piso de poliuretano. Solicitamos a la entidad aclarar si el requerimiento es por un piso sistema mococapa de 12 mm o un piso de poliuretano de 12 mm porque ambos tienen metodologías y acabado diferentes del uno y el otro

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION , ACLARA RESPECTO A LA CONSULTA, SE PRECISA, QUE EL REQUERIMIENTO ES POR UN PISO DE POLIURETANO DE 12 MM, PARA USOS DEPORTIVOS DE BÁSQUET, FUTSAL Y VÓLEY, SEGÚN PLANO EN PLANTA DE LA LOSA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE PAVIMENTO MONOCAPA DE CAUCHO ENCAPSULADO EN POLIURETANO E=12 MM A TODO COSTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABANCAY ¿ DEPARTAMENTO DE

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608438751 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L. | Hora de envío : | 22:58:05 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Exhortamos a la entidad que cada postor presente la normativa EN 14904, según su prueba de laboratorio y con mínimo de 11mm, para una mayor pluralidad de postores. Evitar que el proceso vuelva caer en desierto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN
NO SE ACOGE : YA QUE EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y EN LA CONSULTA REALIZADA AL INGENIERO PROYECTISTA ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSIDERA QUE EL ESPESOR DEBE SER DE 12mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE PAVIMENTO MONOCAPA DE CAUCHO ENCAPSULADO EN POLIURETANO E=12 MM A TODO COSTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABANCAY ¿ DEPARTAMENTO DE

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608438751 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L. | Hora de envío : | 22:58:05 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En aras de salvaguardar los recursos de la entidad, exhortamos a que se solicite la prueba EN13501-1, NORMA EUROPEA DE RESISTENCIA AL FUEGO, PARA EL PISO POLIURETANO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN SE ACOGE, POR LO QUE SE SOLICITARA LA PRUEBA EN13501-1, NORMA EUROPEA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS Y COMPONENTES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Y SE CONSIDERARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE PAVIMENTO MONOCAPA DE CAUCHO ENCAPSULADO EN POLIURETANO E=12 MM A TODO COSTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABANCAY ¿ DEPARTAMENTO DE

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608438751 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L. | Hora de envío : | 22:58:05 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En aras de cuidar los recursos de la entidad, vemos que no solicitan el certificado de calidad ISO45001 e ISO37001, a nombre del fabricante, de esta forma se asegura la calidad del piso deportivo con el ha sido fabricado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION NO SE ACOGE, EVALUANDO LOS ISOS EN MENCIÓN SE ACLARA, EL ISO 37001 ESPECIFICA REQUISITOS Y PROPORCIONA UNA GUÍA PARA ESTABLECER, IMPLEMENTAR, MANTENER, REVISAR Y MEJORAR UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO Y EL ISO 45001 ES LA NORMA INTERNACIONAL PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DESTINADA A PROTEGER A LOS TRABAJADORES Y VISITANTES DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES. LOS ISOS MENCIONADOS NO REFIERE A UNA MEJORA EN LA CALIDAD, PRODUCCIÓN Y/O FABRICACIÓN DEL PISO REQUERIDO POR LA ENTIDAD, POR LO QUE NO ACOGE A ESTA OBSERVACION, SE PRECISA QUE EL PISO A OFERTAR CUENTE CON ISO 9001 E ISO 14001 POR SER ISOS QUE SI REFIEREN AL PISO REQUERIDO POR LA ENTIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE PAVIMENTO MONOCAPA DE CAUCHO ENCAPSULADO EN POLIURETANO E=12 MM A TODO COSTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABANCAY ¿ DEPARTAMENTO DE

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608438751 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L. | Hora de envío : | 22:58:05 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan como equipamiento estratégico lo siguiente:

¿01 UND MAQUINA AIRLESS

¿01 UND MAQUINA MEZCLADORA

¿01 UND RODILLO TERMICO (AGLOMERACION Y COMPACTACION DE BASE ELASTICA IN SITU)

¿01 UND REGLAS PROFESIONAL (MEDIDOR DE PLANIMETRIA)

¿01 UND TRAZADOR PROFESIOAL (COMPAS PARA DEMARCACION)

¿01 TESTER PROFESIONAL (MEDIDOR ESPESORES IN SITU)

Aparentemente se pretende direccionar el presente proceso con esos equipos que no son utilizados par la instalacion de un PISO POLIURETANO DEPORTIVO, los equipos utilizados son los siguientes:

OLLA MEZCLADORA; LLANA DENTADA;AMOLADORAS DE 2000WATTS.

Exhortamos a la entidad a solicitar equipos que van acorde para una correcta instalación de esta forma promover la mayor pluralidad de postores. En tal sentido solicitamos a considerar lo siguiente como equipamiento estratégico:

01 Olla mezcladora

01 Llana dentada

02 amoladoras de 2000watts

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIN NO SE ACOGE,

A LA OBSERVACIÓN, EL POSTOR DEBE CONSIDERAR TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, LO EQUIPOS QUE SE SOLICITAN SON.

1.- MAQUINA AIRLEES (PARA APLICAR IMPRIMANTES)

2.- MAQUINA MEZCLADORA (MECÁNICA O HIDRÁULICA)

3.- RODILLO TÉRMICO (AGLOMERACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASES ELÁSTICAS IN SITU)

4.- REGLA PROFESIONAL (MEDIDOR DE PLANIMETRÍA)

5.- TESTER PROFESIONAL (MEDIDOR DE ESPESORES IN SITU)

6.- TRAZADOR PROFESIONAL (COMPAS PARA DEMARCACIÓN)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MPA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE PAVIMENTO MONOCAPA DE CAUCHO ENCAPSULADO EN POLIURETANO E=12 MM A TODO COSTO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABANCAY ¿ DEPARTAMENTO DE

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608438751 | Fecha de envío : | 24/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L. | Hora de envío : | 22:58:05 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

La Entidad debe tener en cuenta que es de vital importancia que el piso poliuretano cuente almenos con prueba de laboratorio de una Federación internacional como FIBA qué es la más usada y comercial para los pisos poliuretano. Por lo consiguiente recomendamos a la Entidad solicitar como Minimo la Prueba de laboratorio FIBA para piso poliuretano espesor de 11mm como mínimo y/o mayor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

COMITE DE SELECCION NO SE ACOGE
YA QUE PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL ÚNICO DOCUMENTO REQUERIDO ES LA PRUEBA la normativa EN 14904, PORQUE ESTA PRUEBA ESTÁ ENMARCADA DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA FIBA POR LO TANTO, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null