

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código : 20601270995

Fecha de envío : 17/10/2023

Nombre o Razón social : G. ELECTRIC INGENIEROS CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L.

Hora de envío : 14:57:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿ De acuerdo con el documento Memoria Descriptiva ¿ SET Ejidos, indica en su punto 2.1. (Pag 7) que el suministro del banco de condensadores de 3x1.29 MVAR en 22.9kV serán en gabinetes metálicos exteriores en los que se incluye el equipamiento de maniobra, protección, control y medición. En tal sentido se solicita confirmar que el panel metalclad en 22.9kVque se acoplará a los paneles existentes será solo un panel solo de protección de alimentador y no tendrá ninguna protección o control de los bancos de condensadores.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 2

Literal: 2.1

Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usaria PRECISA:

Que el esquema de protección se muestra en el plano SE-EJID-PL-OE-006-Diagrama unifilar de proteccción, donde se indica que los reles de protección de los pasos del banco de condesadores se encuentran instalados en la celda metalclad en el interior de la sala de control. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20601270995	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	G. ELECTRIC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	14:57:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿ De acuerdo con el documento Memoria Descriptiva ¿ SET Ejidos, indica en su punto 2.1. (Pag 7) que el suministro del panel metalclad en 22.9kV que se acoplará a los paneles existentes será a través de un panel de remonte. Confirmar que tambien se acepta la conexión del panel en 22.9kV directamente al bus de barras sin pasar por una celda de remonte, de manera de asegurar la mejor conexión entre paneles y evitar adecuaciones locales con paneles de remonte sin certificación de fábrica. De proponer una solución con panel de remonte, confirmar que este panel deba ser certificado y testeado en fábrica similar a las existentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.1 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
Que la celda de remonte deberá ser certificada a prueba de arco interno de acuerdo a lo indicado en su especificación técnica, en el caso de que el fabricante recomiende la instalación directa a las barras existente, esto deberá ser sustentado y aprobado por la Supervisión y Enosa en la etapa de Ejecución de Obra. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20601270995	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	G. ELECTRIC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	14:57:20

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿ De acuerdo con el documento Memoria Descriptiva ¿ SET Ejidos, indica en su punto 3.1. (Pag 8) que el transformador de potencia 15/15/5 MVA (ONAN) tiene relación de transformación $58 \pm 13x1\%/22.9/10$ kV y tiene tipo de conexión Yyn0d5. Confirmar que el tipo de conexión en 22.9kV es estrella.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
Actualmente en la Subestación Ejidos se encuentra instalado un transformador de potencia de 25/25/25/8.33 - 30/30/30/10 MVA (ONAN - ONAF) con grupo de conexión YNyn0yn0(d5), en tal sentido se confirma que el tipo de conexión en 22.9 kV es en estrella. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20601270995	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	G. ELECTRIC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	14:57:20

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿ De acuerdo con el documento Memoria Descriptiva ¿ SET Ejidos, indica en su punto 5.2.1. (Pag 21) que se requieren paneles de uso exterior para los paneles que se acoplaran con los paneles existentes en 22.9kV. Se requiere puedan confirmar que los paneles son de uso interior, de forma similar a los existentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
Las celdas seran del tipo exterior concorde al numeral 5.2.1 de la memoria descriptiva, y se ubicarán en la sala de control y en el ambiente designado para los bancos de condensadores de acuerdo al plano del proyecto SE-EJID-PL-OE-009. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20601270995	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	G. ELECTRIC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	14:57:20

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿ De acuerdo con el documento SE-EJID-PL-OE-006- Diagrama unifilar de proteccción.dwg, indica que el panel de salida en 22.9kV que se acoplara a los paneles existentes debe tener protección de banco de condensadores y protección de paso de banco de condensadores. Confirmar que estos equipos de protección se encontraran ubicados en los gabinetes exteriores de banco de condensadores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
Los reles de protección iran instalados en la celda de banco instalada en el interior de la sala de control de acuerdo a lo indicado al plano del proyecto SE-EJID-PL-OE-009. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20601270995	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	G. ELECTRIC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	14:57:20

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita enviar tabla de datos técnicos del panel de salida en 22.9kV en versión editable.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 **Página: 1**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

En el anexo 01 se adjunta los archivos editables de las especificaciones técnicas de suministro de materiales."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta archivo: anexo 01

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20601270995	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	G. ELECTRIC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	Hora de envío :	14:57:20

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita una ampliación de entrega de las ofertas de 2 semanas luego de recibida la absolución de consultas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge, el Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
Se debe cumplir con el cronograma de entrega de ofertas, publicado en la pagina del SE@}CE. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:25:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita enviar los planos mecánicos de las celdas existentes para ver la disposición de las barras.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
La información solicitada puede ser solicitada en la etapa de ejecución de las partida1.1.1.5 Trazos, nivelación, replanteo y ubicación de ejes y 1.1.1.6 Ingeniería de detalle por el Postor ganador."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:25:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que para el suministro de equipos y/o materiales no hay restricción en procedencia ni marca

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
Que el suministro de equipos y/o materiales no tiene restricción de marca ni procedencia, pero deberá tomarse en cuenta la compatibilidad con el equipamiento existente, y ceñirse a lo indicado en las tablas de datos técnicos y especificaciones técnicas de suministro de materiales. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:25:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Aclarar que se cuenta con el espacio necesario para la instalación de la celda de remonte

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Se cuenta con el espacio necesario para la celda remonte de acuerdo a los planos del proyecto"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:25:51

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos se confirme que su sistema de señales está disponible hasta el nivel 3

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Que el sistema de señales está disponible hasta el nivel 3, asimismo se encuentra descrito en el ítem 1.2 del documento MD. Sistema de Telecomunicaciones de la sección 3, estudios técnicos del expediente técnico de obra publicado en el SE@CE."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:25:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

las celdas de remonte será metal clad o metal enclosed aclarar

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

La norma de fabricación de las celdas se deberá regir al estándar internacional de fabricación IEC62271-200 que además garantiza la resistencia de la celda. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20392546899	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:25:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Enviar memoria fotográfica en los espacios donde se instalarán las celdas y los bancos de condensadores.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Que en la sección 2, 4, planos de ejecución de obra del expediente técnico de obra publicado en el SE@CE, se encuentra la información necesaria para notar los espacios donde se instalarán los banco de condensadores."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar que en la partida 1.1.1.6 Ingeniería de Detalle incluye: verificación del diseño del banco, esquemas eléctricos, esquemas funcionales, diseño detallado del sistema de comunicaciones, diseño y cálculo de cimentaciones, planos electromecánicos y civiles

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
Que en las especificaciones técnicas se describe lo que comprende la partida 1.1.1.6 Ingeniería de Detalle, el cual se encuentra ubicado en la sección 2, 3. Especificaciones técnicas del expediente técnico de obra publicado en el SE@CE."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/10/2023

Hora de envío : 18:32:13

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Indicar en que partida del presupuesto se encuentra el estudio de armónicos, el estudio mencionado tiene un costo aproximando de 85 mil soles

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

El expediente técnico de obra cuenta con un estudio de calidad de energía ubicado en la sección 3, estudios técnicos del expediente técnico de obra publicado en el SE@CE. La contratista será responsable de revisarlo y emitir un pronunciamiento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

indicar en que partida del presupuesto se encuentra el estudio de operatividad y estudio de coordinación de protecciones. Los estudios mencionados tienen un costo aproximado de 30 mil soles

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
El expediente técnico de obra cuenta con un estudio de coordinación de protecciones, ubicado en la sección 3, estudios técnicos del expediente técnico de obra publicado en el SE@CE. La contratista será responsable de revisarlo y emitir un pronunciamiento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar que la oficina de obra, almacenes y caseta de guardiania será de madera prefabricada.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
Que para la ejecución de la partida 1.1.2.1 Oficina de obra, los materiales a usar como mínimo son: madera tornillo, planchas de triplay, cobertura de calamina, clavos, mosquitero en concordancia con las especificaciones técnicas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/10/2023

Hora de envío : 18:32:13

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Confirmar que durante la ejecución se tendrá un baño portátil como servicios higiénicos y vestuario.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
Los baños portátiles se encuentran presupuestados en la partida 1.1.2.3 Servicios higiénicos y vestuarios."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Confirmar que las celdas serán fabricados con la norma IEC 62271-200, en dicha norma la celda METAL ENCLOSED de categoría de pérdida de continuidad de servicio LSC 2B , clase de separación PM es del TIPO METALCLAD, y se caracteriza por los siguientes requisitos adicionales:

- Interruptor Extraíble.
- Compartimientos de baja tensión y media tensión.
- Persianas (shutters).
- Barras y empalmes pintados y aislados.
- Resistente a Arco Interno.
- Bloqueos Mecánicos.
- Partes metálicas aterrados.
- Modulares (crecer en ambos sentidos).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
La norma de fabricación de las celdas se deberá regir al estándar internacional de fabricación IEC62271-200 que además garantiza la arco resistencia de la celda. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita se indicar el tipo de accionamiento de la cuchilla de la celda motorizada

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
El mando del seccionador se encuentra especificado en la TDT de la especificación técnica SE-EJID-ETS-OE 001:
Manual y
Eléctrico (local y remoto)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Partidas 1.1.8.1.1, 1.1.8.1.2 y 1.1.8.1.3, los precios están muy por debajo de los precios en el mercado se solicita su actualización.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría NO ACOGE la observación:
Los costos de suministro colocados en las partidas mencionadas de la presente observación, se han basado en cotizaciones dadas por proveedores en su momento. El Postor presentará su oferta con los costos que crea conveniente."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Confirmar el alcance de la configuración del sistema de comunicaciones e integración al sistema SCADA de ENOSA, Distriluz y Red corporativa (nivel 3).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:
Se confirma el alcance, así mismo se encuentra descrito en el ítem 1.2 del documento ""MD. Sistema de Telecomunicaciones_Ejid"", ubicado en la sección 3, estudios técnicos del expediente técnico de obra publicado en el SE@CE."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se suprima como obras similares a: Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Líneas primarias, de Redes de distribución primaria y/o Alimentadores en media tensión de 10, 13,2 y 22.9 kV. ya que éstas no guardan relación con el objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría NO ACOGE la observación: Debido a que los trabajos en la SET Ejidos serán en el lado de media tensión, se está considerando como obra similar al ""Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Líneas primarias, de Redes de distribución primaria y/o Alimentadores en media tensión de 10, 13,2 y 22.9 kV""; asimismo fomentamos la pluralidad de los Postores teniendo en cuenta que es la segunda vez que se convoca. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código : 20600421621

Nombre o Razón social : KELLEYAKU S.A.

Fecha de envío : 17/10/2023

Hora de envío : 18:32:13

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

De la consulta anterior, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a las siguientes:

- ¿ Ampliación de Sub Estaciones de Potencia que tengan en la relación de transformación, nivel de tensión igual o superior a 60 kV.
- ¿ Mejoramiento o Remodelación de Sub Estaciones de Potencia que tengan en la relación de transformación, nivel de tensión igual o superior a 60 kV.
- ¿ Montaje de celdas de media tensión, iguales o mayores a 10KV.
- ¿ Remodelación y/o reemplazo de celdas de media tensión, iguales o mayores a 10KV.
- ¿ Desmontaje de celdas de media tensión iguales o mayores 10KV.
- ¿ Suministro y/o Montaje de equipos de subestación de potencia y de sala de control a partir de 10KV.

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE PARCIALMENTE la observación.

Lo siguiente:

- ¿ Ampliación de Sub Estaciones de Potencia que tengan en la relación de transformación, nivel de tensión igual o superior a 60 kV.
- ¿ Mejoramiento o Remodelación de Sub Estaciones de Potencia que tengan en la relación de transformación, nivel de tensión igual o superior a 60 kV.
- ¿ Suministro y/o Montaje de equipos de subestación de potencia y de sala de control a partir de 10KV, califican como obras similares, por la similitud a lo establecido en los requisitos de calificación: ""Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Subestaciones de Potencia"". "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se precisa que se considerará como obras similares a lo siguiente:

- ¿ Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Subestaciones de Potencia.
- ¿ Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Líneas primarias, de Redes de distribución primaria y/o Alimentadores en media tensión de 10, 13,2 y 22.9 kV.
- ¿ Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de celdas de media tensión, iguales o mayores a 10KV."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Solicitamos que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4,237,953.49 (Cuatro millones, doscientos treinta y siete mil, novecientos cincuenta y tres con 49/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Con la finalidad de garantizar la buena ejecución del proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría NO ACOGE la observación:
Ceñirse a lo establecido en el numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las bases estandar."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Confirmar que de acuerdo al DL. 1553, el postor adjudicado tiene la facultad de optar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría NO ACOGE la observación:
Ceñirse a lo establecido en el numeral 3.2.1 del capítulo III de la sección general de las bases estándar."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

DE LOS ADELANTOS (ADELANTO DIRECTO, ADELANTO DE MATERIALES y ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO). SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION QUE, PARA LA INTEGRACION DE BASES, SE CONSIDERE QUE LA ADMINISTRACION DE LOS ADELANTOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA, SEA CONSTITUIDA POR UN FIDEICOMISO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 184 y 185 DEL REGLAMENTO, SIRVASE ACOGER.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría NO ACOGE la observación: Ceñirse a lo establecido en el numeral 2.5 del capítulo II de la sección específica de las bases estándar y al artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En relación al plantel profesional clave:
Se solicita eliminar al profesional: Gerente de obra
Como lo establecen las bases estándar para licitaciones públicas: "No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave." Por lo tanto, el gerente de obra realiza funciones administrativas por lo tanto no es un personal que debe ser incluido como personal clave.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usaria, acoge parcialmente a la observación, el profesional ""Gerente de obra"" se eliminará del numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN; asimismo, se precisa que se deberá presentar la documentación al inicio de Ejecución Contractual."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El profesional "Gerente de obra" se eliminará del numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN,

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Solicitan un INGENIERO JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Con una experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o jefe SSOMA y/o Especialista Ambiental y Seguridad y/o Prevencionista en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Se solicita ampliar la calificación de la experiencia como Ingeniero y/o Supervisor de Seguridad y/o Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Ingeniero SSOMA y/o Ingeniero Asistente de seguridad en OBRAS EN GENERAL en cualquier sector, toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales, con la finalidad de fomentar una mayor participación de profesionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría NO ACOGE la observación: Ceñirse a lo establecido en el numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las bases estandar."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20600421621	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	KELLEYAKU S.A.	Hora de envío :	18:32:13

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Solicitan un (01) RESIDENTE DE OBRA Con una experiencia mínima de tres (03) años como Ingeniero Residente de Obra, Ingeniero Jefe de Supervisión, Ingeniero Supervisor, y/o Ingeniero Inspector en Obras Similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. Se solicita reducir el tiempo de experiencia del profesional clave como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA de 3 años a 2 años de experiencia, toda vez que en la actualidad hay una escasez de profesionales, con la finalidad de fomentar una mayor participación de profesionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se precisa que se considerará como experiencia mínima del residente de obra lo siguiente:

""Con una experiencia mínima de dos (02) años como Ingeniero Residente de Obra, Ingeniero Jefe de Supervisión, Ingeniero Supervisor, y/o Ingeniero Inspector en Obras Similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura"".

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20538918025	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ADREST SAC	Hora de envío :	21:27:59

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

OBSERVACION:
PARA LA LIBRE CONCURRENCIA DE POSTORES Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO, TODA VEZ QUE DISCRIMINA Y LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES, POR LO QUE SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGER LA OBSERVACION: EJECUCION DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONTRUCCION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES, Y LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION 22.9KV (TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA DETALLADO EN EL CONTRATO Y/O ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y/O ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA), O COMPONENTES DESCRITOS EN EL CONTRATO Y/O ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA COMO CONTRUCCION,MEJORAMIENTO, Y MONTAJE DE SUBESTACIONES, PARA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES SE SOLICITA ACOGER DICHA OBSERVACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 50
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría PRECISA:

Lo siguiente:
EJECUCION DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONTRUCCION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES, Y LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION 22.9KV (TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA DETALLADO EN EL CONTRATO Y/O ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y/O ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA), O COMPONENTES DESCRITOS EN EL CONTRATO Y/O ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA COMO CONTRUCCION, MEJORAMIENTO, Y MONTAJE DE SUBESTACIONES; califican como obras similares, por la similitud a lo establecido en los requisitos de calificación: ""Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Subestaciones de Potencia"" y ""Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Líneas primarias, de Redes de distribución primaria y/o Alimentadores en media tensión de 10, 13,2 y 22.9 kV"".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se precisa que se considerará como obras similares a lo siguiente:

- ¿ Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Subestaciones de Potencia.
- ¿Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Líneas primarias, de Redes de distribución primaria y/o Alimentadores en media tensión de 10, 13,2 y 22.9 kV.
- ¿Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de celdas de media tensión, iguales o mayores a 10KV."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20538918025	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ADREST SAC	Hora de envío :	21:27:59

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

DEBIDO A LA COYUNTURA ACTUAL Y EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SE SOLICITA QUE EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO SOLICITE LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA(FIEL CUMPLIMIENTO) , COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA PRESENTACIÓN DE GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR SI Y/O NO

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: -- Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría NO ACOGE la observación: Ceñirse a lo establecido en el numeral 3.2.1 del capítulo III de la sección general de las bases estándar."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20538918025	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ADREST SAC	Hora de envío :	21:27:59

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION PARA MAYOR CONCURRENCIA Y TRATO IGUALITARIO DE POSTORES ACOGER LA OBSERVACION EN OBRAS SIMILARES: OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL QUE CONTENGAN REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SEGUNDARIA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria NO ACOGE la observación: Ceñirse a lo establecido en el numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las bases estándar."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20538918025	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ADREST SAC	Hora de envío :	21:27:59

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION PARA MAYOR CONCURRENCIA Y TRATO IGUALITARIO DE POSTORES ACOGER LA OBSERVACION EN OBRAS SIMILARES: OBRAS DE ELECTRIFICACION SECUNDARIA Y OBRAS DE ELECTRIFICACION PRIMARIA

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría NO ACOGE la observación:
Ceñirse a lo establecido en el numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las bases estándar."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20538918025	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ADREST SAC	Hora de envío :	21:27:59

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION PARA MAYOR CONCURRENCIA Y TRATO IGUALITARIO DE POSTORES ACOGER LA OBSERVACION EN OBRAS SIMILARES: Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación DE SISTEMA ELECTRICO RURAL

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría NO ACOGE la observación:
Ceñirse a lo establecido en el numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las bases estándar."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACIÓN;EN EL(LA) SUBESTACIÓN DE POTENCIA EJIDOS - DISTRITO DE CASTILLA,PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ruc/código :	20538918025	Fecha de envío :	17/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ADREST SAC	Hora de envío :	21:27:59

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION PARA MAYOR CONCURRENCIA Y TRATO IGUALITARIO DE POSTORES ACOGER LA OBSERVACION EN OBRAS SIMILARES: Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación de servicio de energía eléctrica mediante redes primarias 10kv, y secundarias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 50
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
"El Comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE PARCIALMENTE la observación.

Lo siguiente:
Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación de servicio de energía eléctrica mediante redes primarias 10kv; califican como obras similares, por la similitud a lo establecido en los requisitos de calificación: ""Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Subestaciones de Potencia"" y ""Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Líneas primarias, de Redes de distribución primaria y/o Alimentadores en media tensión de 10, 13,2 y 22.9 kV"". "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"Se precisa que se considerará como obras similares a lo siguiente:

- ¿ Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Subestaciones de Potencia.
- ¿ Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de Líneas primarias, de Redes de distribución primaria y/o Alimentadores en media tensión de 10, 13,2 y 22.9 kV.
- ¿ Mejoramiento y/o remodelación y/o ampliación y/o construcción y/o creación y/o instalación y/o rehabilitación de celdas de media tensión, iguales o mayores a 10KV."