

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-MDSMV/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMPO DEPORTIVO PARA LA OBRA RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE LLACON (LLACON) DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:07:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se indica que el largo del rollo del césped debe ser de 3 a 4 m, esto parece un error. Generalmente los rollos vienen con un largo de 20-30 m. Solicitamos a la entidad a revisar este dato y corregir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego del análisis, el comité de selección en coordinación con el área usuaria SE ACOGEN lo observado por el participante, a fin de promover mayor oportunidad a los participantes interesados en el procedimiento. Se aclara que las medidas del rollo del grass sintético tendrán que estar en el parámetro de ancho de rollo 3 mts a 4 mts y largo de rollo: 20 mts a 30 mts. En tal sentido a efectos de integración de bases se corregirá quedando de la siguiente manera:

Ancho de rollo 3 mts a 4 mts y largo de rollo: 20 mts a 30 mts

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A efectos de integracion se corregirá en el item 2 GRASS SINTETICO MULTICOLOR de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se corrige quedando de la siguiente manera:

(¿)
Ancho de rollo 3 mts a 4 mts y largo de rollo: 20 mts a 30 mts
(¿)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDSMV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMPO DEPORTIVO PARA LA OBRA RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE LLACON (LLACON) DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:07:48

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se indica que el césped debe ser de tipo FIFA 2 estrellas. Esta denominación es antigua y obsoleta, el manual de la FIFA actual indica su equivalente a FIFA QUALITY. Solicitamos a la entidad a revisar este dato y corregir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego del análisis, el comité de selección en coordinación con el área usuaria SE ACOGEN lo observado por el participante, para mayor participación. En tal sentido a efectos de integracion de bases se modificará en las especificaciones técnicas del grass sintetico son tipo FIFA QUALITY quedando de la siguiente manera:

Certificado: Cumple con las especificaciones FIFA QUALITY, ISO 9001, ISO 9014

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A efectos de integración se modifica en el ítem 2 GRASS SINTETICO MULTICOLOR ahora GRASS SINTETICO BICOLOR FRANJEADO de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS quedando de la siguiente manera:

(¿)

Certificado: Cumple con las especificaciones FIFA QUALITY, ISO 9001, ISO 9014

(¿)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDSMV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMPO DEPORTIVO PARA LA OBRA RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE LLACON (LLACON) DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:07:48

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Consultamos si la licitación incluye suministro e instalación.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego del análisis, el comité de selección en coordinación con el área usuaria SE ACOGEN con relación a la observación formulado por su representada por lo tanto se suprimirán en los extremos el término: ¿e instalación" a fin de no generar confusión a los participantes. Asimismo, a efectos de integración se implementará quedando de la siguiente manera:

Dentro de la cual se contempla el suministro del césped artificial (Grass sintético) de acuerdo a la Especificaciones técnicas. El objeto de la contratación es adquisición de materiales para campo deportivo y no incluye instalación".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A efectos de integración se suprime en los extremos de las especificaciones técnicas el término: ¿e instalación" y se implementará en el numeral 6 en antecedentes quedando de la siguiente manera:

Dentro de la cual se contempla el suministro del césped artificial (Grass sintético) de acuerdo a la Especificaciones técnicas. El objeto de la contratación es adquisición de materiales para campo deportivo y no incluye instalación".

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDSMV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMPO DEPORTIVO PARA LA OBRA RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE LLACON (LLACON) DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:07:48

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se indica que será para un campo de futbol, sin embargo para un campo de futbol se necesita césped blanco para las líneas, y arena sílice como relleno estabilizante antes del relleno de caucho. Estos dos componentes no están en la lista, confirmamos si se van a requerir y que cantidades.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observación formulado por su representada, el comité de selección en coordinación con el área usuaria SE ACOGEN PARCIALMENTE, en tal sentido se incorporará lo siguiente:

(...)

Campo de fútbol: Césped blanco es de 95 m2

(...)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A efectos de su integración en el ítem 2 GRASS SINTETICO MULTICOLOR ahora GRAS SINTETICO FRANJEADO BICOLOR de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS el siguiente párrafo y el término: se incorpora de acuerdo a lo siguiente:

(...)

Campo de fútbol: Césped blanco es de 95 m2

(...)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDSMV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMPO DEPORTIVO PARA LA OBRA RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE LLACON (LLACON) DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20611155175	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROVIDER CCASNI S.A.C.	Hora de envío :	22:54:26

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE ELABORO EL AREA USUARIA, TENDRIA QUE REQUERIR MUESTRAS DE SOBRE LOS PRODUCTOS QUE VAN A OFERTAR LOS POSTORES SOBRE EL GRASS SINTETICO, CAUCHO GRANULADO Y GEOMEBRANA, POR LO QUE SON PRODUCTOS QUE VAN A GARANTIZAR LA VIDA UTIL DEL PROYECTO, SE SOLICITA AL AREA USUAIA INCREMENTAR EN SU REQUERIMIENTO LA MUESTRA DE 30 CM X 30 CM DE GRAS SINTETICO, 250 GRAMOS DE CAUCHO GRANULADO Y 30CM X 30 CM DE GEOMEMBRANA, QUE SERIAN PRESENTADOS POR MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD DIRIGIDO AL COMITE DE SELECCION Y AREA USUARIA UN DIA ANTES DE LA PRESENTACION DE OFERTAS, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, ASI CUMPLIENDO CON LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria SE ACOGEN la observación formulada por el participante. Al respecto el área usuaria señala que para verificar el cumplimiento de las características requeridas se realizará la evaluación empleando la metodología visual (cualitativa). En tal sentido a efectos de integración se incorporará lo siguiente:

El postor deberá realizar la presentación de la muestra del césped sintético ofertado (medida mínima de la muestra 10 x 10 cm), la presentación de la muestra de la geomembrana ofertado (medida mínima de muestra es de 10 x 10 cm) y la presentación de la muestra de caucho granulado ofertado (peso de muestra mínimo 100 gramos), a partir del día siguiente de la integración de las bases hasta un día antes de la presentación de las ofertas en el horario de 08:00 a 16:15 horas, por mesa de partes con atención a la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, situado en el Jirón Libertad s/n Plaza de armas - Santa María del Valle.

Por lo tanto, se ACOGE SU OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A efectos de integración se incorpora lo siguiente:

¿El postor deberá realizar la presentación de la muestra del césped sintético ofertado (medida mínima de la muestra 10 x 10 cm), la presentación de la muestra de la geomembrana ofertado (medida mínima de muestra es de 10 x 10 cm) y la presentación de la muestra de caucho granulado ofertado (peso de muestra mínimo 100 gramos), a partir del día siguiente de la integración de las bases hasta un día antes de la presentación de las ofertas en el horario de 08:00 a 16:15 horas, por mesa de partes con atención a la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, situado en el Jirón Libertad s/n Plaza de armas - Santa María del Valle¿.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDSMV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMPO DEPORTIVO PARA LA OBRA RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE LLACON (LLACON) DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20611155175	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROVIDER CCASNI S.A.C.	Hora de envío :	22:54:26

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICA EL AREA USUARIA GRAS SINTETICO MULTICOLOR, PARA LO CUAL NO SE ES ESPECIFICO, SE SOLICITA AL AREA USUARIA MODIFIAR CON GRAS SINTETICO FRANJEADO BICOLOR , ESTAN VULNERANDO LOS PRICIPIOS QUE RIGEN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observación formulado por su representada, el comité de selección en coordinación con el área usuaria SE ACOGEN, en tal sentido se modificará el término MULTICOLOR de grass sintético en los numerales 8 y 9 de las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera:

¿GRASS SINTETICO BICOLOR FRANJEADO¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A efectos de integración se modifica el término MULTICOLOR de grass sintético en los numerales 8 y 9 de las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera:

¿GRASS SINTETICO BICOLOR FRANJEADO¿

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDSMV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMPO DEPORTIVO PARA LA OBRA RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE LLACON (LLACON) DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20611155175	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROVIDER CCASNI S.A.C.	Hora de envío :	22:54:26

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ACLARAR AL AREA USUARIA SI SOLO ES ADAUICISION DE BIENES O INCLUYE INSTALACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 9 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego del análisis, el comité de selección en coordinación con el área usuaria SE ACOGEN con relación a la observación formulado por su representada por lo tanto se suprimirán en los extremos el término: ¿e instalación" a fin de no generar confusión a los participantes. Asimismo, a efectos de integración se implementará quedando de la siguiente manera:

Dentro de la cual se contempla el suministro del césped artificial (Grass sintético) de acuerdo a la Especificaciones técnicas. El objeto de la contratación es adquisición de materiales para campo deportivo y no incluye instalación".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A efectos de integración se suprime en los extremos de las especificaciones técnicas el término: ¿e instalación" y se implementará en el numeral 6 en antecedentes quedando de la siguiente manera:

Dentro de la cual se contempla el suministro del césped artificial (Grass sintético) de acuerdo a la Especificaciones técnicas. El objeto de la contratación es adquisición de materiales para campo deportivo y no incluye instalación".

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDSMV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMPO DEPORTIVO PARA LA OBRA RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE LLAICON (LLACON) DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO

Ruc/código :	20611155175	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROVIDER CCASNI S.A.C.	Hora de envío :	22:54:26

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE LE SUGIERE AL AREA USUARIA CONTAR CON VISITA A CAMPO DEL POSTOR Y EMITIR UNA CONSTACIA DE VISITA POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA OBRA, POR LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y ASI GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 9 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ANALIZO Y SE ACLARA MOTIVO QUE NO SE ACOGE LA OBSERVACION ES PORQUE EL OBJETO DE LA CONTRATACION ES ADQUISICION DE BIENES Y NO INCLUYE INTALACION DONDE NO SERIA ADECUADO LA VISITA A CAMPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null