

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-190-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL COMPUERTA PARA EL PROYECTO:
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, PRESA PERUANITA, DITRITO DE SAN
JERONIMO ¿ANDAHUAYLAS ¿ APURIMAC¿, META 01.

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 21:09:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad considerar certificado de calidad del producto o carta de garantía firmada por el fabricante o importador.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el punto 7. documentos a presentar a la entrega del bien, en donde se solicita el Certificado de calidad del producto o carta de garantía firmado por el fabricante, en ese sentido se incluirea tambien por el importador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Certificado de calidad del producto o carta de garantía firmado por el fabricante o importador.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-190-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL COMPUERTA PARA EL PROYECTO:
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, PRESA PERUANITA, DITRITO DE SAN
JERONIMO ¿ANDAHUAYLAS ¿ APURIMAC¿, META 01.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	22:36:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Las válvulas de seccionamiento pueden ser válvulas de compuerta o de mariposa de doble excentricidad. En muchos casos la aplicación de las válvulas de compuerta se extiende hasta el diámetro nominal DN300, y en adelnate es más común el uso de las válvulas mariposa, ya que cumplen también, la función de seccionamiento, pesan menos que una válvula de compuerta en el mismo diámetro nominal, el accionamiento del volante no se encuentra en la parte superior de la válvula, sino en el eje horizontal y al centro de la válvula, las válvulas mariposa cuentan mecanismos reductores de pares de maniobra que reducen el esfuerzo necesario para abrirlas o cerrralas, y al cumplir la norma ISO 5752 serie 14, poseen la misma distancia endre bridas.

Por lo anterior, se solicita acepten como pieza equivalente a la válvula de compuerta, la válvula de mariposa de doble excentricidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el pedido claramente se describe en el punto 1 (VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL COMPUERTA CON VOLANTE OPERACION, BRIDADO, CUERPO DE H.D., PN 16, DN=20¿ (Para tubería DN 500mm HIERRO DUCTIL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL COMPUERTA CON VOLANTE OPERACION, BRIDADO, CUERPO DE H.D., PN 16, DN=20¿ (Para tubería DN 500mm HIERRO DUCTIL)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-190-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL COMPUERTA PARA EL PROYECTO:
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, PRESA PERUANITA, DITRITO DE SAN
JERONIMO ¿ANDAHUAYLAS ¿ APURIMAC¿, META 01.

Ruc/código : 20490186906

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA
EIRL

Hora de envío : 22:36:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La norma ISO 7259 se encuentra actualmente retirada internacionalmente,
link:<https://www.iso.org/standard/13914.html#lifecycle>.

Asimismo, internacionalmente existe la normativa EN 1074: Válvulas para el suministro de agua. Parte 1: Requisitos generales y Parte 2: Válvulas de seccionamiento, como normativa de aseguramiento de la calidad de estos elementos. Por lo anterior, sírvase de retirar el cumplimiento de la norma ISO 7259 y contemplar el cumplimiento de la norma EN 1074-1&2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente para el cumplimiento de acuerdo: VALVULA DE HIERRO DUCTIL FABRICADA SEGÚN
NTP-ISO 5996

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME LA CONFORMIDAD DE NORMA ISO 7259 Y SE MODIFICA CONFORMIDAD DE NORMA POR NTP-ISO
5996

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-190-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL COMPUERTA PARA EL PROYECTO:
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, PRESA PERUANITA, DITRITO DE SAN
JERONIMO ¿ANDAHUAYLAS ¿ APURIMAC¿, META 01.

Ruc/código :	20490186906	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA EIRL	Hora de envío :	22:36:29

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para garantizar la calidad y performance de una válvula de seccionamiento, sea de compuerta o mariposa, cumplen altos estándares de exigencia en conformidad de la norma EN1074-1&2.

Por lo anterior expuesto, precisar de precisar si el postor garantizará el buen desempeño de la válvula presentando el certificado de conformidad de producto bajo la norma EN 1074-1&2 a nombre de la fabrica y emitido por empresa de tercera parte, junto con la presentación de la oferta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente para el cumplimiento de acuerdo: VALVULA DE HIERRO DUCTIL FABRICADA SEGÚN NTP-ISO 5996

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME LA CONFORMIDAD DE NORMA ISO 7259 Y SE MODIFICA CONFORMIDAD DE NORMA POR NTP-ISO 5996

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-190-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL COMPUERTA PARA EL PROYECTO:
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, PRESA PERUANITA, DISTRITO DE SAN
JERONIMO ¿ANDAHUAYLAS ¿ APURIMAC¿, META 01.

Ruc/código : 20490186906

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA
EIRL

Hora de envío : 22:36:29

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para garantizar el aseguramiento de la calidad de los fabricantes como el proceso de producción de válvulas, tuberías, accesorios u otras piezas, se exige el fiel cumplimiento de la norma ISO 9001.

Por lo anterior, favor de precisar si el postor deberá presentar certificado de cumplimiento bajo la norma ISO 9001 emitido por entidad de tercera parte acreditada, junto con la presentación de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se le aclara que para garantizar el certificado de calidad se esta solicitando en el punto 7. Certificado de calidad del producto o carta de garantia frimado por el fabricante o importador. Para la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

nignuna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-190-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL COMPUERTA PARA EL PROYECTO:
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, PRESA PERUANITA, DITRITO DE SAN
JERONIMO ¿ANDAHUAYLAS ¿ APURIMAC¿, META 01.

Ruc/código : 20490186906

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION ANITA
EIRL

Hora de envío : 22:36:29

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con la finalidad de que exista una mayor pluralidad de postores, se solicita ampliar el tiempo de entrega debido a que los productos son de importación. para lo cual solicitamos sea de 100 días

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5

Literal: 8

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le aclara que el plazo de entrega se va a ampliar de 15 días a 35 días calendarios denspues de la notificacion de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica el plazo de entrega en 35 días calendarios.