

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPP-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DEL PRONOEI SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 10712478115

Fecha de envío : 21/10/2023

Nombre o Razón social : HUERTAS SALAZAR YESENIA CAROLINA

Hora de envío : 18:33:15

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

DESCRIPCION DEL PROYECTO... TECHO ALUZINC 121.23 M2, CONCORDANTE CON LA PARTIDA 02.02.01 PRECISA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO ALUZINC.....SE SOLICITA AL AREA USUARIA ESPECIFICAR TIPO DE ALUZIN, ESPESOR Y DEMAS CARACTERISTICAS TECNICAS PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE DICHA PARTIDA

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** VI      **Página:** 21

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 INCISOS A), B),C),E) Y F) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

### Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACLARA LO SIGUIENTE:

CARACTERÍSTICAS

MENOR SENSACIÓN DE CALOR. RESISTENTE A

LA CORROSIÓN EN AMBIENTES DE ZONAS MARINAS O

INDUSTRIALES. LIBRE DE ASBESTO. RESISTENTE A ALTAS

TEMPERATURAS. FÁCIL DE TRANSPORTAR. CAPACIDAD DE

PINTADO DE COBERTURAS. PROTECCIÓN DE PINTURA ANTIFINGER

QUE NO PRESENTA MARCAS O MANCHAS POR MANIPULACIÓN

ALTURA DEL PRODUCTO 3.6 CM

ANCHO DEL PRODUCTO 110 CM

PROFUNDIDAD DEL PRODUCTO 366 CM

MODELO TR4 XG

MATERIAL ACERO

COLOR PLATA

MARCA PRECOR

ESPESOR 0.025 CM

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPP-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DEL PRONOEI SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	10712478115	Fecha de envío :	21/10/2023
Nombre o Razón social :	HUERTAS SALAZAR YESENIA CAROLINA	Hora de envío :	18:33:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PARTIDA 02.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 VENTANAS DE ALUMINIO..EN LAS BASES Y SUSTENTO DE METRADOS NO ESPECIFICA LAS MEDIDAS VENTANAS QUE INSTALARAN.....SE SOLICITA AL AREA USUARIA LAS MEDIDAS DE LAS VENTANAS A INSTALAR...PARA DETERMINAR EL COS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VI Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2, INCISOS A),B),C) E) Y F) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA:  
MEDIDAS DE VENTANA A INSTALAR  
ANCHO 2.00 m  
LARGO 1.50 M

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPP-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DEL PRONOEI SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	10712478115	Fecha de envío :	21/10/2023
Nombre o Razón social :	HUERTAS SALAZAR YESENIA CAROLINA	Hora de envío :	18:33:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

PARTIDA 01.03.01 TALA DE ARBOLES, EN LAS BASES Y SUSTENTO DE METRADOS NO SE ESPECIFICA.....LA CANTIDAD DE ARBOLES ESPESOR DEL TALLO, Y LA ALTURA DE LOS ARBOLES,,,SE SOLICITA AL AREA USUARIA ABSOLVER DICHA CONSULTA PARA DETERMINAR EL REAL COSTO DE DICHA PARTIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VI Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 INCISOS A), B),C),E) Y F) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA:  
EN DICHA PARTIDA SE SEÑALA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES GLOBAL:

ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES  
TALA DE ARBOLES glb  
ELIMINACION DE RAICES glb

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPP-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DEL PRONOEI SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	10712478115	Fecha de envío :	21/10/2023
Nombre o Razón social :	HUERTAS SALAZAR YESENIA CAROLINA	Hora de envío :	18:33:15

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTIDA 03.02.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO...EN LAS BASES ...NO ESPECIFICA DE CUANTO ES LA CAPACIDAD DEL TANQUE EN LITROS...SE SOLICITA AL AREA USUARIA ABSOLVER...DICHA CONSULTA...LA OMISION CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PUBLICA, LIBERTAS DE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, TRASPARENCIA Y COMPETENCIA,

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: VI      Página: 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 2 INCISOS A), B),C),E) Y F) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA:

SE INDICA QUE LA CAPACIDAD DEL TANQUE A INSTALAR ES DE 1,100 LITROS INCLUYENDO ACCESORIO INTERNOS

0229120065 TEFLON

024801000100 TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO DE 1,100 LITROS (INC. ACCESORIOS INTERNOS)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPP-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DEL PRONOEI SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	10712478115	Fecha de envío :	21/10/2023
Nombre o Razón social :	HUERTAS SALAZAR YESENIA CAROLINA	Hora de envío :	18:33:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

03.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE LAS BASES..... NO ESPECIFICA DE CUANTO ES LA CAPACIDAD EN LITROS DE LA CISTERNA A INSTALAR..SE SOLICITA AL AREA USUARIA .....ABSOLVER DICHA CONSULTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VI Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 INCISOS A), B),C),E) Y F) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA:  
SE INDICA QUE LA CAPACIDAD DE LA CISTERNA A INSTALAR ES DE 2,800 LITROS INCLUYENDO ACCESORIO  
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC  
0229120065 TEFLON  
0239400017 CISTERNA DE 2,800 LITROS (INC. ACCESORIOS)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPP-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DEL PRONOEI SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	10712478115	Fecha de envío :	21/10/2023
Nombre o Razón social :	HUERTAS SALAZAR YESENIA CAROLINA	Hora de envío :	18:33:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

PARTIDA 03.02.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA, EN LAS BASES NO ESPECIFICA LA POTENCIA DE LA BOMBA...SE SOLICITA AL AREA DETERMINAR LA POTENCIA DE CICHA BOMBA A INSTALAR

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: VI Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 INCISOS A), B),C),E) Y F) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA:  
CARACTERÍSTICAS DE LA ELECTROBOMBA PERIFÉRICA PEDROLLO PKM 0.5HP 60:  
¿ SU POTENCIA DE 0.5 HP, ES CAPAZ DE DESARROLLAR UNA GRAN ALTURA DE ELEVACIÓN.  
¿ PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 50 PSI.  
¿ MÁXIMO PODER DE DESCARGA HASTA 60 L/MIN.  
¿ CON PROTECTOR TÉRMICO QUE SE ACTIVA A LOS 60° DE TEMPERATURA.  
¿ FUNCIONA CON UN VOLTAJE DE 220V PARA UN RENDIMIENTO EFICIENTE.  
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  
0348000067 ELECTRONIVEL  
0349010091 BOMBA PERIFERICA 0.5 HP - PEDROLLO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPP-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DEL PRONOEI SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

---

Ruc/código :	10712478115	Fecha de envío :	21/10/2023
Nombre o Razón social :	HUERTAS SALAZAR YESENIA CAROLINA	Hora de envío :	18:33:15

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

03.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA....LA INSTALACION DE DICHA CISTERNA ..NO SE ESPECIFICA SI ES ENTERRADA O SOLO SE UBICARA DENTRO DEL AREA DEL PRONOEI..SE SOLICITA AL AREA USUARIA..ABSOLVER DICHA CONSULTA

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: VI      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 2 INCISOS A), B),C),E) Y F) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA:

LA CISTERNA SE UBICARÁ DENTRO DEL AREA DEL PRONOEI, SEÑALADA COMO EN EL PLANO ADJUNTO EN LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPP-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DEL PRONOEI SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	10712478115	Fecha de envío :	21/10/2023
Nombre o Razón social :	HUERTAS SALAZAR YESENIA CAROLINA	Hora de envío :	18:33:15

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

PARTIDA 02.02.01 TECHO ALUZINC, ESPECIFICA QUE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO DE ALUZINC SOBRE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ACUERDO COMO INDICA EN EL PLANO, SE SOLICITA AL AREA USUARIA PUBLIQUE LOS PLANOS...LA NO PUBLICACION CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION PUBLICA: LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, TRANSPARENCIA Y

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** VII    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 2 INCISOS A), B),C),E) Y F) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ADJUNTA PLANO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPP-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DEL PRONOEI SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	10712478115	Fecha de envío :	21/10/2023
Nombre o Razón social :	HUERTAS SALAZAR YESENIA CAROLINA	Hora de envío :	18:45:33

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

REQUERIMIENTO DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ..PRECISA QUE SE CONSIDERAN SERVICIOS SIMILARES A LOS SIGUIENETS SERVICIOS DE CONSTRUCCION YOO REPARACION Y/O REHABILITACION DE EDIFICACIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS... ASIMISMO ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO..CON LA FINALIDAD DE PROMOVER MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE DEBE SUPRIMIR LA EXPERIENCIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA...POR NO SER CONCORDANTE CON EL OBJETO DE CONTRATACION

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: XVII      **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 2 INCISOS A), B),C),E) Y F) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la consulta.

Por ser un servicio de mantenimiento de una Institución Educativa, se debe considerar una experiencia dentro del sector educación por lo que, se consideran servicios similares a los siguientes: construcción y/o reparación y/o rehabilitación y/o adecuación y/o mantenimiento de infraestructura educativa en el sector público y/o privado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPP-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DEL PRONOEI SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

---

Ruc/código :	20524902355	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO IXION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	09:55:28

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Capacitacion

Se le consulta al comite si tambien se acepta un Diplomado en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente SSOMMA-COVID-19,

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** XVII      **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acepta, solo se considerará lo solicitado dentro de las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPP-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DEL PRONOEI SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

---

Ruc/código :	20604379831	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	JEYCO EXPORT-IMPORT Y SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	10:04:36

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Se le observa al Comité al Solicitar los cursos de capacitación en obras publicas lo q estaría limitando la participación de muchos postores, porque solicitamos que sea en Residencia en Obras y/o Supervision en Obras y/o Liquidacion en Obras

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** XVII      **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art.2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación. Siendo un mantenimiento dentro del sector público, se considera la importancia de tener conocimiento en residencia y/o supervisión y/o liquidación de obras bajo el procedimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MPP-CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: MANTENIMIENTO DEL PRONOEI SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	10181723861	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	LIJAP ZETA KARINA	Hora de envío :	21:05:13

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Se solicita acreditación en experiencia de la especialidad.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 72.1    **Literal:** a    **Página:** 89

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago , correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null