

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CIRCUITOS DERIVADOS EN EL CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

Ruc/código :	20494289521	Fecha de envío :	01/03/2023
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE LABORES INTEGRALES Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS S.A.C.	Hora de envío :	18:23:22

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN EL CABLE TIPO LSOH, SE PUEDE OFERTAR EL TIPO NH-80, YA QUE TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS BAJO HUMO Y LIBRE DE HALOGENOS HASTA UNA TEMPERATURA DE OPERACION DE 80°C

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP I    **Literal:** 1.2    **Página:** 13

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Si cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas , no habria ningun inconveniente ,por el cual debera enviar su ficha tecnica de los conductores

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Si cumple con las especificaciones tecnicas solicitadas , no habria ningun inconveniente ,por el cual debera enviar su ficha tecnica de los conductores

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CIRCUITOS DERIVADOS EN EL CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:45:02

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

DEBIDO A LA NUEVA MODIFICATARIA DEL REGLAMENTO DE LA LCDE QUE RIGE A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, EXONERAR LA ENTREGA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO. (ART. 152 LITERAL A) DEL REGLAMENTO)

LA MISMA QUE ESTABLECE: En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (...)

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 2.4      Literal: A)      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito a la consulta del participante y de acuerdo al monto del valor estimado al momento de la integracion de las bases se suprimira la garantia de fiel cumplimiento solicitado en el numeral 2.4 del capitulo 2 del procedimiento de selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En merito a la consulta del participante y de acuerdo al monto del valor estimado al momento de la integracion de las bases se suprimira la garantia de fiel cumplimiento solicitado en el numeral 2.4 del capitulo 2 del procedimiento de selección.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CIRCUITOS DERIVADOS EN EL CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:45:02

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

respecto al contenido de la rotulación en la pag. 23 indican que el rotulado de los cables debe contener el domicilio del fabricante su RUC y advertencia de riesgo que pudiera derivarse del producto. Ante ello se solicita que se suprima dicho requerimiento, debido a que según el código nacional de electricidad el rotulado debe contener: nombre o denominación del producto, nombre y marca del fabricante, metraje, país de fabricación, calibre, tipo de cable. Por lo que lo anterior mencionado es un requisito que no se ajusta a la norma técnica

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.3    **Literal:** 2.3    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El rotulado no indica respecto al RUC puede ir como etiqueta en el empaque de cada rollo de los conductores, por ende no se suprime porque ya se aclaró

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El rotulado no indica respecto al RUC puede ir como etiqueta en el empaque de cada rollo de los conductores, por ende no se suprime porque ya se aclaró

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CIRCUITOS DERIVADOS EN EL CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:45:02

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

se solicita al comité de selección aclarar respecto a la CAPACIDAD LEGAL: si dicha documentación se adjuntará para la presentación de ofertas?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7.1      **Literal:** a      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el postor debiera de presentar en su oferta solamente las declaraciones juradas solicitadas en dicho numeral ,las cuales seran evaluados dentro de la documentación obligatoria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se aclara que el postor debiera de presentar en su oferta solamente las declaraciones juradas solicitadas en dicho numeral ,las cuales seran evaluados dentro de la documentación obligatoria

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CIRCUITOS DERIVADOS EN EL CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:45:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

respecto a la temperatura máxima de corto circuito del cable no indican a que temperatura. por lo que se sugiere que sea en 250°C según norma técnica peruana NTP 60754-1

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: 2.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La temperatura maxima de corto circuito debe estar en el sguiente intervalo 160C° ¿ T°cc ¿ 250 C°

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La temperatura maxima de corto circuito debe estar en el sguiente intervalo 160C° ¿ T°cc ¿ 250 C°

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CIRCUITOS DERIVADOS EN EL CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:45:02

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

se solicita al comité de selección aclarar si la norma técnica consignada en la ficha técnica es NTP 370.264-7 O NTP 370.284-7?

se recomienda que sea el NTP 370.264-7 debido a que la otra es inexistente

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.1    **Literal:** 2.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con la Norma Técnica    NTP 370.264-7

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con la Norma Técnica    NTP 370.264-7

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CIRCUITOS DERIVADOS EN EL CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

Ruc/código :	20606423731	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	16:53:31

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

El numeral 2, CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN, se muestra la TABLA 1: DIMENSIÓN MÍNIMAS DE FABRICACIÓN CONDUCTOR ELÉCTRICO UNIPOLAR TIPO LS0H, dicha tabla pertenece a la especificación técnica de la marca de un cable en específico, restringiendo la participación de otras marcas que cumplen con los requisitos mínimos de acuerdo al código nacional eléctrico. Se solicita se retire la TABLA 1 para permitir la participación de otras marcas y la entidad pueda obtener una mayor cantidad de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4      Literal: 4.1      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La tabla es refrencial con parametros universales los cuales son tomados como base de calidad para los conductores solicitados, si el producto del proveedor cumple con los parametros o los mejora en su oferta lo presenta y se admite su propuesta a su vez la tabla no indica ningun tipo de marca por ende no se esta vulnerando la Ley 30225. y por lo mismo no sera retirada la tabla 1.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La tabla es refrencial con parametros universales los cuales son tomados como base de calidad para los conductores solicitados, si el producto del proveedor cumple con los parametros o los mejora en su oferta lo presenta y se admite su propuesta a su vez la tabla no indica ningun tipo de marca por ende no se esta vulnerando la Ley 30225. y por lo mismo no sera retirada la tabla 1.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CIRCUITOS DERIVADOS EN EL CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

Ruc/código :	20609375958	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	K-ALINDO PERU SAC - INVERSIONES & PROYECTOS GENERALES	Hora de envío :	22:09:23

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Sobre el rotulado, solicitamos a la entidad si el rotulado debe aplicarse en el empaque de plastico, en el carrete o en cable

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 4.1, 2.3      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Puede ser en el empaque de plastico como una etiqueta o en carrete como una etiqueta en forma de cintillo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Puede ser en el empaque de plastico como una etiqueta o en carrete como una etiqueta en forma de cintillo



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CIRCUITOS DERIVADOS EN EL CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

Ruc/código :	20609375958	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	K-ALINDO PERU SAC - INVERSIONES & PROYECTOS GENERALES	Hora de envío :	22:09:23

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Sobre las pruebas de calidad, solicitamos aclarar a que se refiere la entrega previa y durante la ejecucion de las pruebas de calidad, sirvanse especificar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7, 7.1b Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere a que el proveedor en su propuesta debe de presentar certificado de caidad a la contra entrega de los conductores y la ficha tecnica se debe presentar en la propuesta de los bienes ofertados para ser evaluados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se refiere a que el proveedor en su propuesta debe de presentar certificado de caidad a la contra entrega de los conductores y la ficha tecnica se debe presentar en la propuesta de los bienes ofertados para ser evaluados.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA CIRCUITOS DERIVADOS EN EL CABLEADO DE INSTALACIONES ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

Ruc/código :	20609375958	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	K-ALINDO PERU SAC - INVERSIONES & PROYECTOS GENERALES	Hora de envío :	22:09:23

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En relacion al plazo, solicitamos a la entidad ampliar el plazo a 20 dias calendario contados a partir del dia siguiente de entregada la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo ya esta establecido y el proveedor deberia tener en stock su producto al presentarse al proceso.por ende el plazo se mantiene.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo ya esta establecido y el proveedor deberia tener en stock su producto al presentarse al proceso.por ende el plazo se mantiene.