

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-EMAPA HUARAL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES DE ALIMENTACION ELECTRICA RED DE MEDIA TENSION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO N° 01 02 04 Y SATUCA SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LA GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA

Ruc/código :	20447693101	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS ARQUITECTONICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:28:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

no se puede evidenciar el tipo de servicio que se tiene que realizar

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: a Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

para poder visualizar los trabajos a realizar

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección aclara la participante, que es un servicio de mantenimiento correctivo de las redes de alimentación eléctrica (red de media tensión), por lo cual el mantenimiento que se debe de realizar esta indicado en el punto 7 de descripción del servicio a contratar de los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null