

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante :     | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL  |
| Nomenclatura :           | AS-SM-249-2022-GRA/CS-2   |
| Nro. de convocatoria :   | 2   |
| Objeto de contratación : | Bien  |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION DE ELECTROBOMBA (BOMBA DE AIREACION DE POZAS ACUICOLAS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA) PARA EL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE CAMARONES GIGANTES DE MALASIA DE LA ASOCIACION CABALLITO DE MAR-CASMA-PERU EN LA ZONA DE PUERTO VIEJO DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, REGION ANCASH |

|                         |                    |                  |            |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20610052232        | Fecha de envío : | 24/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEGASOLAR PERU SAC | Hora de envío :  | 10:24:08   |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN PANEL SOLAR DE 450W DE UNA DETRMINADA MARCA Y MODELO EL CUAL LIMITA LA PARTICIPACION OTRAS MARCAS DE IGUAL O MEJOR CALIDAD. SOLICITAMOS SE HACEPTEN PANELES SOLARES DE MAYOR POTENCIA PARA DAR PLURALIDAD A VARIOS POTENCIALES POSTORES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN RELACION A LA CONSULTA DEL NUMERAL 7, LITERAL 7.1 Y PAGINA 23, SE DETERMINA QUE DE ACUERDO AL PLAN DE NEGOCIO EN MENCIÓN, EL REQUERIMIENTO INDICA LA DESCRIPCION OBJETIVA Y PRECISA DE LAS CARACTERISTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES PARA CUMPLIR LA FINALIDAD DE LA CONTRATACION; ASI MISMO NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE CONTRATACION; SIN EMBARGO SE ACOGE Y SE DETERMINA QUE LA MARCA NO ES PARTE Y NO SE PUEDA HACER REFERENCIA DENTRO DE UN REQUERIMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL AREA USUARIA DETALLA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LAS BASES INTEGRADAS, YA NO HACIENDO ALUSION A UN MODELO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA (BOMBA DE AIREACION DE POZAS ACUICOLAS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA) PARA EL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE CAMARONES GIGANTES DE MALASIA DE LA ASOCIACION CABALLITO DE MAR-CASMA-PERU EN LA ZONA DE PUERTO VIEJO DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, REGION ANCASH

|                         |                    |                  |            |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20610052232        | Fecha de envío : | 24/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEGASOLAR PERU SAC | Hora de envío :  | 10:24:08   |

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**  
SOLICITAMOS DE PUEDA INCLUIR PANELES DE 450W HASTA 610W SIN QUE ESTO PUEDA INTERFERIR LA CANTIDAD DE PANELES A ADQUIRIR

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 7      **Literal:** 7.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
EN RELACION A LA CONSULTA DEL NUMERAL 7, LITERAL 7.1 Y PAGINA 23, SE DETERMINA QUE DE ACUERDO AL PLAN DE NEGOCIO EN MENCIÓN, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO SE INDICA LA DESCRIPCION OBJETIVA Y PRECISA DE LAS CARACTERISTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES PARA CUMPLIR LA FINALIDAD DE LA CONTRATACION; ASI MISMO NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE CONTRATACION; SIN EMBARGO SE ACOGE Y SE DETERMINA QUE LA MARCA NO ES PARTE Y NO SE PUEDA HACER REFERENCIA DENTRO DE UN REQUERIMIENTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
EL AREA USUARIA DETALLA TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LAS BASES INTEGRADAS SIN HACER ALUSION A UN MODELO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA (BOMBA DE AIREACION DE POZAS ACUICOLAS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA) PARA EL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE CAMARONES GIGANTES DE MALASIA DE LA ASOCIACION CABALLITO DE MAR-CASMA-PERU EN LA ZONA DE PUERTO VIEJO DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, REGION ANCASH

|                         |                    |                  |            |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20610052232        | Fecha de envío : | 24/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEGASOLAR PERU SAC | Hora de envío :  | 10:24:08   |

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN VARIADOR DE 5 KW 400V DE UNA DETERMINADA MARCA Y MODELO, SOLICITAMOS SE PUEDA SUPRIMIR LA MARCA Y MODELO Y SE ACEPTEN OTRAS MARCAS Y MODELOS DE CALIDAD IGUAL O MEJOR.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 7                    **Literal:** 7.1                    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN RELACION A LA CONSULTA DEL NUMERAL 7, LITERAL 7.1 Y PAGINA 24, SE DETERMINA QUE DE ACUERDO AL PLAN DE NEGOCIO EN MENCIÓN, EL REQUERIMIENTO INDICA LA DESCRIPCIÓN OBJETIVA Y PRECISA DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES PARA CUMPLIR LA FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN; ASÍ MISMO NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE CONTRATACIÓN; SIN EMBARGO SE ACOGE Y SE DETERMINA QUE LA MARCA NO ES PARTE Y NO SE PUEDA HACER REFERENCIA DENTRO DE UN REQUERIMIENTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL ÁREA USUARIA DETALLA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS BASES INTEGRADAS, SIN HACER ALUSIÓN A UNA MARCA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA (BOMBA DE AIREACION DE POZAS ACUICOLAS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA) PARA EL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE CAMARONES GIGANTES DE MALASIA DE LA ASOCIACION CABALLITO DE MAR-CASMA-PERU EN LA ZONA DE PUERTO VIEJO DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, REGION ANCASH

|                         |                    |                  |            |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20610052232        | Fecha de envío : | 24/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEGASOLAR PERU SAC | Hora de envío :  | 10:24:08   |

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN BATERIA DE LITIO DE 48V 3.5 KLV DICHA BATERIA NO ES NESESARIO PARA UNA INSTALACION DE BOMBEO SOLAR DIRECTO YA QUE LOS VARIADORES SOLO TIENEN ENTRADA PARA CORRIENTE DE PANELES Y RED ALTERNA MAS NO PARA BATERIAS EL CUAL ASERIA UNA ADQUISICON EL CUAL NO SE USARIA EN EL PROYECTO.

**Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 7      Literal: 7.1      Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN RELACION A LA CONSULTA DEL NUMERAL 7, LITERAL 7.1 Y PAG. 24, NO SE HACE MENCION DE BATERIA DE LITIO DE 48V 3.5LV EN EL REQUERIMIENTO, LAS BATERIAS SON DE SUMA IMPORTANCIA EN EL REQUERIMIENTO PARA TENER ENERGIA ADICIONAL FUNCIONAL EN CASO NO HAYA FLUIDO ELECTRICO EFICIENTES, PARA EL USO EN LA AIREACION DE LOS GEOTANQUES UNA VEZ RECARGADOS LAS BATERIAS DE LITIO COMO ALTERNATIVA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL AREA USUARIA ADJUNTA LA FICHA TECNICA A DETALLE PARA LA INTEGRACION DE BASES, SIN HACER ALUSION A UNA MARCA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA (BOMBA DE AIREACION DE POZAS ACUICOLAS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA) PARA EL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE CAMARONES GIGANTES DE MALASIA DE LA ASOCIACION CABALLITO DE MAR-CASMA-PERU EN LA ZONA DE PUERTO VIEJO DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, REGION ANCASH

|                         |                    |                  |            |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20610052232        | Fecha de envío : | 24/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEGASOLAR PERU SAC | Hora de envío :  | 10:24:08   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOLICITAN MATERIALES ELECTRICOS TANTO COMO CABLES Y PROTECCIONES CON DETERMINADA MARCA Y MODELO EL CUAL CONTRAVIENE LAS NORMAS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITAMOS SE PUEDA OFERTAR DISTINTAS MARCAS CON CALIDAD IGUAL O MEJOR CALIDAD

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 7      Literal: 7.1      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN RELACION A LA CONSULTA, DEL NUMERAL 7, LITERAL 7.1 Y PAG. 24 SE DETERMINA QUE LA MARCA NO ES PARTE O SE PUEDA HACER REFERENCIA DENTRO DE UN REQUERIMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL AREA USUARIA ADJUNTA LA FICHA TECNICA A DETALLE PARA LA INTEGRACION DE BASES, SIN HACER ALUSION A UNA MARCA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-249-2022-GRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA (BOMBA DE AIREACION DE POZAS ACUICOLAS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA) PARA EL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE CAMARONES GIGANTES DE MALASIA DE LA ASOCIACION CABALLITO DE MAR-CASMA-PERU EN LA ZONA DE PUERTO VIEJO DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE CASMA, REGION ANCASH

|                         |                    |                  |            |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20610052232        | Fecha de envío : | 24/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEGASOLAR PERU SAC | Hora de envío :  | 10:24:08   |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SOLICITAN EXPERIENCIA DEL POSTOR EN VENTA DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS FOTOVOLTAICO (ELECTROBOMBA SISTEMA DE BOMBEO O AIREACION DE POZAS ACUICOLAS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA). SOLICITAMOS SE PUEDA AMLIAR LA EXPERIENCIA EN SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA SANEAMIENTO BASICO UBS Y KIT SOLARES EN GENERAL PARA DAR PLURALIDAD A MAYOR CANTIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: B      Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN RELACION A LA CONSULTA DEL NUMERAL 3.2, LITERAL B Y PAG. 33, CORRESPONDE AL NUMERAL 18, SE ADMITE LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR EL POSTOR, POR GUARDAR SIMILITUD CON EL OBJETO DE CONVOCATORIA Y PARA FOMENTAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE AÑADIRA EN LA EXPERIENCIA SIMILAR DE LAS BASES INTEGRADAS:  
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA SANEAMIENTO BASICO UBS Y KIT SOLARES EN GENERAL.