

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LA PTAR DE SAN JERÓNIMO.

Ruc/código :	20545596823	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.A.C.	Hora de envío :	13:05:42

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOBRE EL ITEM 4 ¿ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE BIENES ELÉCTRICOS CAPÍTULO 3: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN VERSION: 2017 - REV.2 FECHA: 15.12.2017 PÁGINA 0 DE 110 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA LAS EMPRESAS DE LA CORPORACION FONAFE, NUMERAL IV CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS; QUE ENTRE OTROS INDICA QUE: LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS SE CONSIGNAN EN LA TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS INCLUYE EN EL INCISO K) ACEITE DIELECTRICO QUE: EL ACEITE AISLANTE A SER SUMINISTRADO EN LOS TRANSFORMADORES DEBERÁ SER NUEVO DE PRIMER USO, FABRICADO EN BASE MINERAL NAFTÉNICA O VEGETAL. EN EL CASO DE LOS ACEITES DE BASE MINERAL DEBERÁ SER LIBRE DE PCB, PUDIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ASTM D3487 Ó CON LA NORMA IEC 60296 (DATOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN EL N° 38 DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS TRANSFORMADORES).

SE SOLICITA QUE PARA EL ITEM N°4, - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ADEMÁS DE LA NORMA ASTM D3487 SE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, incluyendose también la NORMA IEC 60296 en el aceite dieléctrico para transformadores y se modificará en las especificaciones técnicas del ACEITE DIELECTRICO; debiendo decir: "EL aceite dieléctrico es un aceite para transformadores ASTM D3487 tipo II ó IEC 60296, desarrollado y formulado para una gran resistencia a la degradación de aceite proporciona buena estabilidad a la oxidación que alarga la vida útil de los transformadores y reduce las necesidades de mantenimiento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara en las bases integradas

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CUSCO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-EPS. SEDACUSCO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LA PTAR DE SAN JERÓNIMO.

Ruc/código :	20608064649	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO COMERCIO INTERNACIONAL & CIA S.A.C.	Hora de envío :	14:11:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ACEITE LUBRICANTE

CON RESPECTO AL ACEITE DIELECTRICO.
LA ENTIDAD SOLICITA 110 GALONES.

POR LO QUE SE CONSULTA SI SE PUEDE ENTREGAR EN CILINDROS, YA QUE POR SE UN ACEITE ESPEICIAL
SOLO VIENE EN PRESENTACION CILINDROS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, incluyendose la presentación en cilindros de 55 galones y se modificará en las especificaciones técnicas del ACEITE DIELECTRICO; debiendo decir: "110 GALONES (en cilindros de 55 galones)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara en las bases integradas