

ACTA DE PRESENTACION, ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2024-EO-L-1

“ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A.”

En la Ciudad de Iquitos, siendo las 09:00 horas del día viernes 09 de agosto del año 2024, en las instalaciones del Departamento de Logística de Electro Oriente S.A., se reunió el Comité de Selección, quienes se encargan de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado Licitación Pública N.º 012-2024-EO-L-1 Convocatoria, hasta su culminación, para la contratación de la: **“ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A.”.**

El objeto de la presente es para proceder a verificar las ofertas presentadas por los participantes que se registraron en la plataforma del SEACE, a fin de proceder con la admisión, evaluación y calificación de la documentación presentada.

Valor Estimado: S/ 662,076.26 Soles

1. Del Registro de participantes:

Se verifica en la plataforma del SEACE el Registro de Participantes constatándose que se cuenta con un total de Diecinueve (19) participantes registrados que figuran como **Válidos**, en el proceso de selección:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20267203467	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-05-03 13:48:35.0	Válido
2	20393990831	ENERGIA & TELECOMUNICACIONES SOLUCIONES S.A.C.	2024-07-11 16:04:17.0	Válido
3	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-07-17 14:52:28.0	Válido
4	20442152684	INDUSTRIAS TESLA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TESLA PERU SRL.	2024-07-17 08:27:38.0	Válido
5	20504644074	EECOL ELECTRIC PERU S.A.C.	2024-04-30 14:52:36.0	Válido
6	20528430229	AMAZON EQUIPMENT S.A.	2024-05-09 05:29:16.0	Válido
7	20545135184	ANIXTER JORVEX S.A.C.	2024-05-10 08:15:00.0	Válido
8	20546102115	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	2024-05-21 18:19:09.0	Válido
9	20565747356	BBTI S.A.C.	2024-07-17 16:05:04.0	Válido
10	20600306091	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	2024-05-03 11:11:44.0	Válido
11	20601248647	ANDET S.A.C.	2024-05-06 11:21:46.0	Válido
12	20601587361	ITECHENE PERU S.A.C.	2024-05-21 17:40:18.0	Válido
13	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	2024-05-10 21:23:47.0	Válido
14	20605811940	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	2024-05-02 08:15:14.0	Válido
15	20606423731	BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES E.I.R.L.	2024-04-30 07:28:19.0	Válido
16	20610691367	GLOBUS S & E S.A.C.	2024-05-14 11:17:44.0	Válido
17	20611868465	GENERSOL S.A.C.	2024-04-30 12:30:21.0	Válido
18	20612086398	CAPO ENERGY S.A.C.	2024-05-20 21:02:43.0	Válido
19	99000033614	DIESEL MOTORS COMPANY S.R.L.	2024-05-14 18:46:41.0	Válido

2. De la presentación de ofertas:

De la misma manera, se verifica que de los diecinueve (19) participantes registrados como **Válidos**, a través del SEACE, cuatro (04) postores han presentado su oferta a través de la página del SEACE:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro presentación	Estado
1	20611868465	CONSORCIO GENER SOL S.A.C. - GAMATECHS.A	18/07/2024 18:41:08	Valido
2	20605811940	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	18/07/2024 18:06:04	Valido
3	20600306091	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	18/07/2024 23:08:51	Valido
4	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/04/2024 19:02:45	Válido

3. De la Admisión de ofertas:

Acto seguido el Comité de Selección procedió con la verificación de los documentos presentados para la admisión de las ofertas presentadas, en atención a la información solicitada en el Capítulo II y III de la sección específica de las Bases Integradas del Procedimiento de Selección, obteniéndose el siguiente resultado:

Nº	RUC/Código	POSTOR	CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	CONDICIÓN																																																							
1	20528130853	CONSORCIO GENER SOL S.A.C. - GAMATECHS.A, conformados por las empresas GENER SOL S.A.C., con RUC N° 20611868465 y GAMATECH S.A., con RUN N° 99000034858	Cumple con la presentación de la documentación obligatoria para su admisibilidad, solicitada en las Bases Integradas del procedimiento de selección.	ADMITIDA																																																							
2	20605811940	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	Cumple con la presentación de la documentación obligatoria para su admisibilidad, solicitada en las Bases Integradas del procedimiento de selección.	ADMITIDA																																																							
	20600306091	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Cumple con la presentación de la documentación obligatoria para su admisibilidad, solicitada en las Bases Integradas del procedimiento de selección.	ADMITIDA																																																							
	20396466768	HUEMURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	<p>No Cumple con la presentación de la documentación obligatoria para su admisibilidad, solicitada en las Bases Integradas del procedimiento de selección. De su propuesta presentada Anexo 3, adicionalmente se solicitó Presentación de folletos, instructivos, catálogos, manuales y/u otros documentos similares, con la traducción y su certificado de traducción emitida por el colegio de traductores del Perú, de las características técnicas esenciales para el bien a adquirir, de la revisión de los documentos presentados por el postor a folios 15, se observa que omitió en el Anexo F, numeral 1.8 diámetro de central de ventana mínimo no consigno datos en valor ofertado como se detalla en la imagen:</p> <p style="text-align: center;">F. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL DE 100/5 A, CLASE 0.2S</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th><th>CARACTERÍSTICAS</th><th>UNIDAD</th><th>REQUERIDO</th><th>OFERTADO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Características técnicas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.1</td><td>País de procedencia</td><td></td><td></td><td>R. P. CHINA</td></tr> <tr> <td>1.2</td><td>Fabricante</td><td></td><td></td><td>Wenzhou Unisun Electric Co., Ltd.</td></tr> <tr> <td>1.3</td><td>Modelo</td><td></td><td></td><td>LMZW2-0.72-100/5-0.2s</td></tr> <tr> <td>1.4</td><td>Año de fabricación</td><td></td><td>Solo se acepta transformadores con año de fabricación igual o superior al 2023</td><td>2024</td></tr> <tr> <td>1.5</td><td>Norma</td><td></td><td>IEC 61869-1 (2007) IEC 61869-2 (2012)</td><td>IEC 61869-2 (2012)</td></tr> <tr> <td>1.6</td><td>Aplicación</td><td></td><td>Medición</td><td>Medición</td></tr> <tr> <td>1.7</td><td>Tensión de operación</td><td>kV</td><td>0.23/0.38/0.44</td><td>0.23/0.38/0.44</td></tr> <tr> <td>1.8</td><td>Diámetro de la Ventana central mínimo</td><td>mm</td><td>24</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Datos nominales y características</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>POR LO CUAL ESTE COLEGIDO NO ADMITE LA PROPUESTA DEL POSTOR.</p>	ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	REQUERIDO	OFERTADO	1	Características técnicas				1.1	País de procedencia			R. P. CHINA	1.2	Fabricante			Wenzhou Unisun Electric Co., Ltd.	1.3	Modelo			LMZW2-0.72-100/5-0.2s	1.4	Año de fabricación		Solo se acepta transformadores con año de fabricación igual o superior al 2023	2024	1.5	Norma		IEC 61869-1 (2007) IEC 61869-2 (2012)	IEC 61869-2 (2012)	1.6	Aplicación		Medición	Medición	1.7	Tensión de operación	kV	0.23/0.38/0.44	0.23/0.38/0.44	1.8	Diámetro de la Ventana central mínimo	mm	24		2	Datos nominales y características				NO ADMITIDA
ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	REQUERIDO	OFERTADO																																																							
1	Características técnicas																																																										
1.1	País de procedencia			R. P. CHINA																																																							
1.2	Fabricante			Wenzhou Unisun Electric Co., Ltd.																																																							
1.3	Modelo			LMZW2-0.72-100/5-0.2s																																																							
1.4	Año de fabricación		Solo se acepta transformadores con año de fabricación igual o superior al 2023	2024																																																							
1.5	Norma		IEC 61869-1 (2007) IEC 61869-2 (2012)	IEC 61869-2 (2012)																																																							
1.6	Aplicación		Medición	Medición																																																							
1.7	Tensión de operación	kV	0.23/0.38/0.44	0.23/0.38/0.44																																																							
1.8	Diámetro de la Ventana central mínimo	mm	24																																																								
2	Datos nominales y características																																																										

4. De la Evaluación de la oferta:

Habiéndose determinado la admisión de las ofertas, se procede a la evaluación de los postores admitidos, determinándose el puntaje y el orden de prelación, según el cuadro de factores de evaluación de oferta adjunta en las bases integradas:

Nº	POSTOR	Oferta Económica	Puntaje precio	Puntaje Total	Puntaje final	Orden de Prelación
		(SOLES)				
1	EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. - ATMT	S/ 193,583.72	100.00	100.00	100.00	Pendiente
3	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	S/ 414,420.01	46.71	46.71	46.71	2°
3	CONSORCIO GENER SOL S.A.C. - GAMATECHS.A., conformados por las empresas GENER SOL S.A.C., con RUC N° 20611868465 y GAMATECH S.A., con RUN N° 99000034858	S/ 458,089.54	42.26	42.26	42.26	3°



De acuerdo a la calificación realizada, el postor **EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. – ATMT**, obtuvo el primer lugar en el orden de prelación, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:

- **Con fecha 09.08.2024**, Previo al otorgamiento de la buena pro, el Comité de Selección revisa la oferta económica del postor que cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, esto es, de conformidad con lo establecido en el artículo 68. Rechazo de ofertas del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el comité de selección evidencia que la oferta económica (precio) del postor **EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. – ATMT**, se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado, por lo que en cumplimiento al numeral 68.1 del artículo 68 del RLCE que, precisa lo siguiente:

68.1. En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el Comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; o ii) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente presupuestadas.

Este colegiado acordó por mayoría, solicitar al postor **EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. – ATMT**, cuya oferta cumple con los requisitos de calificación, la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, otorgando el plazo conforme a lo establecido en el RLCE, el cual vence el 13.08.2024.

No habiendo otro asunto que tratar, el Comité de Selección dio por terminado el presente acto, firmando el acta en señal de conformidad, siendo las **10:00** horas del día 09 de agosto de 2024.

<p>Firmado digitalmente por GUZMAN SANCHEZ Jorge Rafael FAU 20103795631 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 09.08.2024 14:28:20 -05:00</p> <p>Jorge Rafael Guamán Sánchez Presidente - Titular</p>	<p></p> <p>Firmado digitalmente por: VERGARA MAR Victor Hugo FAU 20103795631 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 09/08/2024 14:45:53-0500</p> <p>Victor Hugo Vergara Mar Primer Miembro - Titular</p>
<p></p> <p>Firmado digitalmente por: YOUNG GONZALES Jose Ricardo FAU 20103795631 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 09/08/2024 15:06:40-0500</p> <p>Jose Ricardo Young Gonzáles Segundo Miembro - Titular</p>	

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Licitación Pública N° 012-2024-EO-L-1

“ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A.”

En la Ciudad de Iquitos, siendo las 10:00 horas del día martes 13 de agosto de 2024, en las instalaciones del Departamento de Logística de Electro Oriente S.A., se reunió el Comité de Selección, quienes se encargan de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado Licitación Pública N° 012-2024-EO-L-1, hasta su culminación, para la contratación de la: **“ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A.”**.

El objeto de la presente es para proceder a evaluar la respuesta de pedido de descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta formulada, de conformidad a lo establecido en el Artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Presidente del Comité de Selección hace de conocimiento que en atención al acuerdo de Comité de fecha 09 de agosto de 2024, se ha solicitado al siguiente postor-cuya oferta cumplió con los requisitos de calificación y es el primero en orden de prelación-la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, a fin de verificar si estás han incorporado las prestaciones requeridas en las Especificaciones Técnicas, y si estás, están suficientes presupuestadas, otorgando para dicho efecto, un plazo de dos (02) días hábiles de recibida dicha solicitud:

- **EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. – ATMT**, mediante CARTA CS-118-2024, de fecha 09 de agosto de 2024, notificado al correo electrónico tommy.cordova@atmt.pe.

Asimismo, el postor cumple con remitir la información solicitado del plazo:

- **EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. – ATMT**, mediante Carta N° GG-474-2024 de fecha de 12 de agosto de 2024 con tramite SIGGED Expediente N° 20240100014700, hace llegar al Departamento de Logística, el detalle de los elementos constitutivos de su oferta económica.

La misma que corresponde ser revisada, a fin, de determinar “el rechazo o no”, de la oferta mencionada.



De acuerdo con lo previsto en el numeral 68.2 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **la oferta es aceptada**, ya que cumple con las condiciones establecidas en las bases integradas del procedimiento de selección.

1. Del otorgamiento de la buena pro

De acuerdo a la revisión de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta y al cumplir con las Especificaciones Técnicas solicitadas, se procedió a otorgar la **Buena Pro** al procedimiento de selección de la **Licitación Pública N° 012-2024-EO-L-1**, para la contratación de la: **“ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TOROIDAL PARA TOTALIZADORES DE LAS SEDS Y DE BAJA TENSIÓN PARA CLIENTES MAYORES DE ELECTRO ORIENTE S.A.”**, a:

Postor : EQUIPAMIENTO ALTA Y MEDIA TENSIÓN S.A. – ATMT
RUC : 20605811940
Monto adjudicado : **S/ 193,583.72 (Ciento noventa y tres mil Quinientos ochenta y tres con 72/100 soles) con IGV.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Comité de Selección dio por terminado el presente acto, firmando el acta en señal de conformidad, siendo las **11:00** horas del día 13 de agosto de 2024.

<p>Firmado digitalmente por GUZMAN SANCHEZ Jorge Rafael FAU 20103795631 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.08.2024 15:14:35 -05:00</p> <p>Jorge Rafael Guzmán Sánchez Presidente Titular</p>	<p> Firmado digitalmente por: VERGARA MAR Victor Hugo FAU 20103795631 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/08/2024 15:20:52-0500</p> <p>Victor Hugo Vergara Mar Primer Miembro Titular</p>
<p> Firmado digitalmente por: YOUNG GONZALES Jose Ricardo FAU 20103795631 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/08/2024 15:25:28-0500</p> <p>Jose Ricardo Young Gonzáles Segundo Miembro Titular</p>	