

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código : 20603013639

Fecha de envío : 22/09/2023

Nombre o Razón social : INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 15:06:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice: 06 salidas C13.

En ánimos de una mayor pluralidad de postores, confirmar que se permitirá también como opción el suministro adicional de una regleta rackeable con mínimo 06 salidas C13.

Esta característica inclusive podrá reducir un menor tiempo de respuesta a falla MTTR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: 5.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se está solicitando que el bien debe tener como minimo 06 conectores de tipo C13, no siendo necesario considerar una regleta externa adicional, por lo que deberá adecuarse a lo solicitado en el requerimiento inicial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:52:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si existe espacio suficiente en cada gabinete para instalar los UPS con sus respectivos accesorios sin problemas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: n.a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se cuenta con espacio en el gabinete de instalación, tanto en la Sede Huancayo y la Sede Tarma

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:52:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Aclarar si los equipos a conectar al UPS serán conectados directamente por los cables de poder adicionales solicitados o hacia una regleta/PDU ya existente en el gabinete que estará conectado al UPS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** n.a **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el UPS será directamente conectado a la regleta. Los cables adicionales se tendrá como respaldo para futura utilización

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:52:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si deberá realizarse alguna acometida hasta cada gabinete donde se instalarán los respectivos UPS. De ser así, brindar una distancia aproximada para cada acometida desde el punto más cercano hasta el gabinete o desde algún tablero existente, o en su defecto, la distancia mayor a tomar en cuenta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: n.a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que no se requiere realizar ninguna acometida, por cuanto se cuenta con puntos eléctricos cercanos a la ubicación de los gabinetes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:52:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita obviar la característica de "eficiencia de salida >91%", dado que, es una característica que no se suele mencionar en fichas técnicas de ciertas marcas como lo es la marca de la que han seleccionado la imagen referencial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: n.a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que debe adecuarse a lo planteado en el requerimiento, según las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:52:38

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita obviar la característica de "rendimiento de salida >90%", dado que, es una característica que no se suele mencionar en fichas técnicas de ciertas marcas como lo es la marca de la que han seleccionado la imagen referencial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: n.a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que debe adecuarse a lo planteado en el requerimiento, según las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:52:38

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita tomar un rango de 45 - 65 Hz como característica de frecuencia de operación, puesto que, el rango solicitado de 40 - 70 Hz solo lo manejan ciertas marcas que no cuentan con un stock próximo o inmediato, impidiendo cumplir con los plazos de entrega y que el equipo haya sido fabricado el mismo año.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** n.a **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la consulta, se aclara que debe adecuarse a lo planteado en el requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:52:38

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

De acuerdo al Artículo 59 del Reglamento de la Ley de contrataciones ¿ Los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos¿, Observamos a la entidad que debe aceptar folletos, catalogos u otro documento emitido por el fabricante de la marca en idioma original, caso contrario esta incumpliendo lo establecido en la ley de contrataciones del estado.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge, lo señalado por el proveedor, en concordancia del Artículo 59 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) Descripción de todas las características del bien de la oferta (marca, modelo, tamaño, tipo, etc), debiendo sustentar con folletos, catálogos u otro documento emitido por el fabricante de la marca ofertada (en idioma original) , para acreditar las características técnicas y/o requisitos funcionales.

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:52:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

A fin de ofertar productos que se instalen adecuadamente en el gabinete de comunicación de 24 RU de piso, con los que cuenta la entidad. Solicitamos nos indiquen la marca y modelo de dichos gabinetes o en su defecto sus medidas internas, especialmente profundidad, dado que estas no suelen ser más mismas que las medidas externas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: n.a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las medidas de los gabinetes de la Sede Huancayo y Tarma son las siguientes: Ancho: 60cm, alto: 1.30 y profundidad 78 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	16:52:38

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

La entidad solicita garantía del fabricante de 3 años, y en el alcance indica que el contratista deberá reparar o reemplazar la totalidad de los componentes o productos defectuosos. Confirmar si los 3 años de garantía solicitada deben ser del fabricante o el postor. Asimismo, confirmar que debe presentarse carta de garantía al momento del internamiento de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: n.a Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que la garantía es de tres (03) años por parte del fabricante como indica en el numeral 9), la presentación de la carta de garantía es al momento del internamiento del bien al almacén de la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código : 20522333132

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 25/09/2023

Hora de envío : 18:13:55

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las características técnicas indica

- Eficiencia de salida: >91%
- Rendimiento de salida: >90%"

Consulta: Favor de confirmar que los parámetros de eficiencia de salida y rendimiento de salida, mantiene el mismo significado, o en su defecto definir de manera clara a qué se refieren.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los parametros de eficiencia de salida y rendimiento de salida tienen diferente significado. La eficiencia de salida hace referencia a la relación entre la energía que ingresa al UPS y la energía que sale del UPS para alimentar la carga, mientras que el rendimiento de salida esta referida a la autonomía que otorga el UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código : 20522333132

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 25/09/2023

Hora de envío : 18:13:55

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las características técnicas se indica:

- Pantalla: LCD gráfico con luz de fondo
- Indicadores: Leds que indiquen el estado de alimentación en línea, alimentación de la batería, sobrecarga, regulación de tensión y batería baja / reemplazo"

Consulta: Teniendo en cuenta que los UPS actuales vienen con pantalla gráfica y que los LEDs indicadores han sido reducidos a su mínima expresión; favor de confirmar que se aceptará que los indicadores solicitados no sean LEDs, sino que se encuentren como parte del menú de la pantalla.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el requerimiento se ha señalado que los equipos tienen que tener pantalla gráfica LCD e indicadores leds.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:36:17

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

"5.1 Características Técnicas

-Potencia: 3kVA / 2700W o superior

Sírvase confirmar que para la potencia solicitada se ha considerado el derrateo correspondiente por la ubicación de la ciudades de Huancayo y Tarma."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: * Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, que por la altitud de las ciudades en donde se instalaran los equipos UPS. Se esta considerando el derrateo correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:36:17

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

"5.1 Características Técnicas

-Potencia: 3kVA / 2700W o superior

Sírvase confirmar si la autonomía de las UPS son con las que venga de fábrica o se requiere un período de tiempo específico.

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: * Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que la autonomía del UPS, son las que venga de fabrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:36:17

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

"5.1 Características Técnicas

Los UPS serán instalados en las sedes del MJIVF de la provincia de Huancayo, Tarma según el siguiente cuadro de distribución."

Sírvase confirmar, de requerirse un banco de baterías externo que oscila en 4RU de altura, el espacio en RU disponibles en los gabinetes de comunicaciones

"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** * **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no se requiere un banco de batería externo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:36:17

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

"5.4 Capacitación
El proveedor realizará una capacitación para dos (02) personas designadas por la administración del MJIVF como mínimo, la duración de la capacitación será de una (01) hora para el uso y configuración de los equipos.

Sírvase confirmar si la capacitación puede ser virtual o en una sola sede del MJIVF en Huancayo."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: * Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

e aclara que la capacitación será en una sola sede y se desarrollará en la Sede Huancayo de forma presencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:36:17

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que también se aceptará carta emitida por los fabricantes, dueños de la marca y/o representantes de los mismos en Perú.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que la acreditación de las características técnicas serán mediante folletos y/o catálogos u otro documento emitido por el fabricante, este ultimo acredita únicamente en los casos que no se precise alguna característica en específico en los folletos y/o catálogos, el cual se aceptará que se acredite con carta emitida por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20600018486	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	JRM SOLUTIONS PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:25

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita que puedan aceptar que el UPS tenga una eficiencia de salida y rendimiento de salida >=90% ya que muchos fabricantes de marcas de prestigio manejan el parametro en esos valores, asi permitir mayor pluralidad de postores en el proceso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la propuesta con la finalidad de obtener pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CARACTERISTICAS TECNICAS

(...)

- Eficiencia de Salida: >=90%
- Rendimiento de salida: >=90%

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20600018486	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	JRM SOLUTIONS PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:25

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el apartado e) se indica: "¿ debiendo sustentar con folletos, catálogos u otro documento emitido por el fabricante ¿". Se solicita confirmar que entre esos documentos, también está considerado Carta del Fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que la acreditación de las características técnicas serán mediante folletos y/o catálogos u otro documento emitido por el fabricante, este ultimo acredita únicamente en los casos que no se precise alguna característica en específico en los folletos y/o catálogos, el cual se aceptará que se acredite con carta emitida por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código : 20600018486

Fecha de envío : 25/09/2023

Nombre o Razón social : JRM SOLUTIONS PERU E.I.R.L.

Hora de envío : 22:46:25

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Referente a los indicadores Leds que indiquen sobrecarga, regulación de tensión y batería baja / reemplazo; se solicita considerar opcionales las características mencionadas ya que estan orientadas a una marca en particular, ya que muchos fabricantes de marcas de prestigio la informacion la brindan atravez de un pantalla LCD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el requerimiento se ha señalado que los equipos deben tener pantalla gráfica LCD e indicadores leds.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código : 20605131396

Nombre o Razón social : CONFIANZA S.A.C.

Fecha de envío : 25/09/2023

Hora de envío : 23:54:08

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Para la acreditación del cumplimiento de las características técnicas, solicitadas en las bases, Se solicita confirmar que se aceptará como acreditación de las características técnicas, carta del fabricante donde se detallen estas. Para no favorecer a una sola marca, debido a que en los brochure y catálogos solo indican características generales de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que la acreditación de las características técnicas serán mediante folletos y/o catálogos u otro documento emitido por el fabricante, este ultimo acredita únicamente en los casos que no se precise alguna característica en específico en los folletos y/o catálogos, el cual se aceptará que se acredite con carta emitida por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código : 20605131396

Nombre o Razón social : CONFIANZA S.A.C.

Fecha de envío : 25/09/2023

Hora de envío : 23:54:08

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las bases indica, que para experiencia del postor venta de equipamiento UPS, venta de generadores eléctricos y/o almacenamiento de energía y/o instalación de equipamiento UPS.

Se solicita confirmar que aceptaran tambien implementación y/o venta y/o instalación y/o mantenimiento de UPS. Dado que el debido proceso con lleva al suministro, instalación, puesta en marcha y garantía de UPS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acepta la propuesta debido a que los términos de implementación y mantenimiento de UPS y venta de UPS conlleva a la misma finalidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de equipamiento UPS, venta de generadores eléctricos, almacenamiento de energía y/o instalación de equipamiento UPS, mantenimiento de UPS y/o implementación de UPS y/o venta de UPS

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CS-CSJU/PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO 08 UPS RACKEABLES PARA LOS GABIENTES DE COMUNICACIÓN DEL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Y TARMA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

Ruc/código :	20605131396	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	CONFIANZA S.A.C.	Hora de envío :	23:54:08

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las bases indica, sobre las características técnicas mínimas de UPS:
Tipo de Baterías: Selladas y libre de mantenimiento, diseñadas para UPS"
Teniendo en cuenta que el tipo de baterías solicitadas también son llamadas ¿batería de ácido-plomo regulada por válvula¿, favor de confirmar que se aceptará esta última denominación para el tipo de baterías.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las baterias del UPS, deben ser selladas y libre de mantenimiento, diseñadas para UPS, conforme el requerimiento o de acuerdo a su denominación equivalente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: