

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS HDP PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE COMUHUILLCA , DISTRITO DE PAUCARBAMBA

Ruc/código : 20376113443

Nombre o Razón social : EUROTUBO S.A.C.

Fecha de envío : 18/03/2025

Hora de envío : 17:10:09

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En relación al Capítulo I, "Generalidades", en el punto 1.8, se establece un plazo de entrega de 4 días; sin embargo, en el Capítulo II, en el punto 3.1.2.5, se menciona un plazo de entrega de 6 días, lo que genera una discrepancia entre ambos apartados. La falta de claridad en las bases puede afectar el principio de transparencia, que establece que las entidades deben proporcionar información clara y coherente.

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico

Por ello, solicitamos que se aclare cuál es el plazo de entrega definitivo para este proceso de contratación, con el fin de asegurar la transparencia y la correcta interpretación de las bases del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 1 Literal: 1.8 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones c) Transparencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en cuenta los principios que rigen las contrataciones, este comité ACOGE la presente consulta y/o observación, el cual será corregido en la integración de bases; siendo el correcto plazo de entrega, 06 días calendarios siguientes a la firma del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA: 06 días calendarios siguientes a la firma del contrato

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS HDP PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE COMUHUILLCA , DISTRITO DE PAUCARBAMBA

Ruc/código :	20603017308	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION DE MONTAJES INDUSTRIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:34:21

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Visto, el literal A). ¿ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, de los Requisitos de Calificación, del numeral 3.2., del Capítulo III.- Requerimiento, de las bases administrativas del procedimiento de selección materia de la presente, observamos que el Comité de Selección a considerado como BIENES SIMILARES al objeto de la convocatoria, los siguientes: TUBERÍAS HDPE 50% Y PVC 50%.

Los bienes similares considerados por el comité de selección están muy generales, por lo que solicitamos al comité de selección, tenga a bien considerar como bienes similares, para el caso las siguientes denominaciones: ¿MANGUERA DE POLIETILENO (HDPE) EN TODAS SUS MEDIDAS y/o TUBERÍA DE POLIETILENO (HDPE) EN TODAS SUS MEDIDAS; ya que estos bienes son elaborados y/o fabricados con la misma materia prima. Por otro lado, solicitamos al Comité de Selección suprima en las bases integradas la denominación de bienes similares a la siguiente denominación PVC 50%, ya que estos bienes sin fabricados con materia prima muy diferente a la fabricación de los bienes a contratar (no guardan similitud).

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: A Literal: 3.2. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité ACOGE la consulta y/o observación, debido a que el PVC es otro tipo de material muy general y lejano al HDPE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Por lo que se considerará como bienes similares a: MANGUERA DE POLIETILENO (HDPE) EN TODAS SUS MEDIDAS y/o TUBERÍA DE POLIETILENO (HDPE) EN TODAS SUS MEDIDAS, el cual será integrado en las bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS HDP PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE COMUHUILLCA , DISTRITO DE PAUCARBAMBA

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:50:17

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

LA ENTIDAD SOLICITA QUE EL ESPESOR DE LA TUBERÍA HDPE DE 110MM SEA DE 8.1 mm SIN EMBARGO, SEGÚN LA NORMA NTP-ISO 4427-2 EL ESPESOR 8.1mm CORRESPONDE A UNA PN 10 SDR13.6 PE 80 POR LO QUE SE PIDE A LA ENTIDAD ACLARAR SI NECESITAN EN PN8 O PN10 YA QUE VULNERA EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TRANSPARENCIA.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité ACOGE la presente consulta y/o observación; recalcando que el requerimiento es de una tubería HDPE PE 80 y en cumplimiento a la NORMA NTP-ISO 4427-2008, se cambiara el espesor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá el espesor de la tubería a 6.6 mm en la integración de bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS HDP PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE COMUHUILLCA , DISTRITO DE PAUCARBAMBA

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:50:17

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN LA SECCIÓN DE ACREDITACIÓN PUNTO PRIMERO, LA ENTIDAD SOLICITA LA VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS CALENDARIOS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, COMPUTADA DESDE LA FECHA DE EMISIÓN, SIN EMBARGO, ES DE CONOCIMIENTO GENERAL QUE REGISTROS PÚBLICOS OTORGA LA VIGENCIA DE PODER POR EL PLAZO DE 3 MESES, VULNERANDO ASÍ EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA OCASIONANDO ASÍ COSTOS INNECESARIOS A LOS POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección ACOGE la consulta y/o observación, sustentando que de acuerdo a la Directiva N° 001-2019- OSCE/CD y RESOLUCION N° 112-2022- OSCE PRE, el contenido de las Bases estándar vigentes actualmente, no establecen ninguna limitación de antigüedad, en relación a la vigencia de poder requerida para acreditar la representación de una persona jurídica, para la admisión de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá dicho enunciado en la integración de bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS HDP PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE COMUHUILLCA , DISTRITO DE PAUCARBAMBA

Ruc/código :	20606227532	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	CAPITAL PERU & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:52:24

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, DETALLADA EN EL NUMERAL 3.2., DEL CAPÍTULO III.- REQUERIMIENTO, DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, SE OBSERVA CLARAMENTE QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN ESTARÍA DIRECCIONANDO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN A UN PROVEEDOR EN PARTICULAR; YA VEZ QUE PARA LA ETAPA DE CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ESTÁ SOLICITANDO Y CONSIDERADO ESPECÍFICAMENTE, QUE LOS POSTORES O PARTICIPANTES DEBEMOS PRESENTAR COMO EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, EXACTAMENTE LO SIGUIENTE: TUBERÍAS HDPE 50% Y PVC 50%; ESTO SIGNIFICA QUE LOS POSTORES TENEMOS QUE PRESENTAR COMO EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 50% DE TUBERÍA HDPE Y 50% DE PVC. EN ESE SENTIDO Y EN CUMPLIMIENTO A LOS INCISOS A), B) Y C) DEL ART. 2° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN, SUPRIMA DE LAS BASES LAS DENOMINACIONES DESCRITAS LETRAS ARRIBA (TUBERÍAS HDPE 50% Y PVC 50%) E INCORPORAR COMO BIENES SIMILARES A LAS SIGUIENTES DENOMINACIONES: ¿TUBERÍA HDPE EN GENERAL¿ Y/O ¿MANGUERA HDPE EN GENERAL¿, YA QUE ESTOS BIENES SON IGUALES Y SIMILARES AL BIEN A CONTRATAR. DICHA MODIFICACIÓN GARANTIZARÁ LA LIBRE CONCURRENCIA DE PROVEEDORES Y TRAERÁ CONSIGO MAYORES OFERTAS ECONÓMICAS QUE FAVORECERÁN A LA ENTIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: 3.2. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité ACOGE la consulta y/o observación, por lo que se considerará como bienes similares a: MANGUERA DE POLIETILENO (HDPE) EN TODAS SUS MEDIDAS y/o TUBERÍA DE POLIETILENO (HDPE) EN TODAS SUS MEDIDAS, el cual será integrado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Bienes similares a: MANGUERA DE POLIETILENO (HDPE) EN TODAS SUS MEDIDAS y/o TUBERÍA DE POLIETILENO (HDPE) EN TODAS SUS MEDIDAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS HDP PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE COMUHUILLCA , DISTRITO DE PAUCARBAMBA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:41:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar a la entidad a que hace referencia a lo siguiente: " la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad se consideran bienes similares a los siguientes: TUBERÍAS HDPE 50% Y PVC 50%".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité AGOGE la observacion y por tanto considerará como bienes similares a: MANGUERA DE POLIETILENO (HDPE) EN TODAS SUS MEDIDAS y/o TUBERÍA DE POLIETILENO (HDPE) EN TODAS SUS MEDIDAS, el cual será integrado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Bienes similares a: MANGUERA DE POLIETILENO (HDPE) EN TODAS SUS MEDIDAS y/o TUBERÍA DE POLIETILENO (HDPE) EN TODAS SUS MEDIDAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS HDP PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE COMUHUILLCA , DISTRITO DE PAUCARBAMBA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:41:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar que tipos de unidades ingresan al lugar de entrega del bien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.2.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO ACOGE la consulta y/o observación realizada, dado que no es necesario ni indispensable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS HDP PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE COMUHUILLCA , DISTRITO DE PAUCARBAMBA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:41:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La entidad solicita que la tubería tenga un espesor de 8.1mm, ante ello debemos aclarar que según la normativa ISO 4427, el espesor para la tubería de PE80, PN8 corresponde a 6.60mm, se solicita a la entidad regirse a la normativa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité ACOGE la presente consulta y/o observación; recalcando que el requerimiento es de una tubería HDPE PE 80 y en cumplimiento a la NORMA NTP-ISO 4427-2008; se corregirá el espesor de la tubería a 6.6 mm en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPESOR: 6.6 MM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS HDP PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE COMUHUILLCA , DISTRITO DE PAUCARBAMBA

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:41:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad suprimir el ítem 3.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIA PRIMA HDPE, ya que en las bases se está considerando el cumplimiento de las propiedades de la resina PE80 que favorece a una marca en especial, por cuanto solicitamos se rijan al cumplimiento de la norma técnica de fabricación de las tuberías HDPE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité NO ACOGE la observación y/o consulta, considerando que el material requerido es HDPE, que es un polietileno de alta calidad (PE), siendo la descripción exacta: HDPE PE80.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS HDP PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE COMUHUILLCA , DISTRITO DE PAUCARBAMBA

Ruc/código :	20421367605	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	ORBES AGRICOLA S.A.C	Hora de envío :	22:43:13

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan tuberías HDPE con norma ISO 4427-2008, sin embargo, el requerimiento solicitado no esta acorde a la norma indicada. observamos que el sistema de empalme no se aplica para mangueras con pe 80, ya que este ultimo aplicaria para PE100 por el porcentaje de resina que permite realizar la termofusion.

Es por ello que solicitamos que se reevalue dicho requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libertad de concurrencia, igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO ACOGE la observación y/o consulta, debido a que; los sistemas de empalme para tuberías HDPE PE80 según la norma ISO 4427 pueden ser por termofusión, electrofusión o unión mecánica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIAS HDP PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE COMUHUILLCA , DISTRITO DE PAUCARBAMBA

Ruc/código :	20421367605	Fecha de envío :	18/03/2025
Nombre o Razón social :	ORBES AGRICOLA S.A.C	Hora de envío :	22:43:13

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan tuberías HDPE con norma ISO 4427-2008, sin embargo, el requerimiento solicitado no esta acorde a la norma indicada, ya que según la norma el espesor de pared estaría en 6,6 a 7,4 mm, sin embargo el requerimiento se encuentra en un espesor de 8,1 mm. por lo que solicitamos se considere espesores de pared minimo de 6.6mm.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité ACOGE la presente consulta y/o observación; recalcando que el requerimiento es de una tubería HDPE PE 80 y en cumplimiento a la NORMA NTP-ISO 4427-2008; se corregirá el espesor de la tubería a 6.6 mm en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPESOR: 6.6 MM