

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2025-MPA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código : 20100027021
Nombre o Razón social : UNIMAQ S.A.

Fecha de envío : 05/02/2025
Hora de envío : 12:37:51

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señores miembros del comité de selección, en vista que el presente proceso requiere la instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno que desean adquirir, solicitamos que se permita la subcontratación en los términos del Artículo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, sobre todo para las labores de descarga, instalación y montaje del grupo electrógeno.

Esto encuentra sustento además en que existen empresas proveedoras de este tipo de servicios (instalación de maquinaria) con mayor expertise y recursos que el postor que venda el grupo, lo que permite a la entidad tener la garantía de que la instalación se va a realizar por alguien totalmente capacitado para definir las mejor forma en que se pueda lograr ello.

Por esta razón y dado que la normatividad vigente lo contempla, solicitamos que se acoja nuestro pedido.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** Cap. III **Literal:** Espc. Tec **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PUEDE SUBCONTRATAR POR UN MÁXIMO DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, SALVO PROHIBICIÓN EXPRESA CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN O CUANDO SE TRATE DE PRESTACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO VINCULADAS A LOS ASPECTOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código : 20100027021

Nombre o Razón social : UNIMAQ S.A.

Fecha de envío : 05/02/2025

Hora de envío : 12:37:51

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Antecedentes:

Las bases solicitan:

POTENCIA NOMINAL : 80 KVA - 93.75 KVA /64 KW - 75 KW

Sres miembros del comité, las potencias del grupos están agrupados según valores nominales estándares y colocar un valor fuera de dicho valor adicionando un rango mínimo de maniobra es restrictivo para poder participar del presente proceso, por lo expuesto les solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera:

Potencia nominal : entre 60 kW - 80 kW

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III

Literal: 8.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SA ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DADA LA DIVERSIDAD DE MARCAS Y MODELOS DISPONIBLES, LA POTENCIA QUE SE DEBE GARANTIZAR SERA DE (70-80) KW . LA ALTURA DE OPERACIÓN ES LA CIUDAD DE AREQUIPA A 2500 MSNM.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	12:37:51

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Antecedentes:

Las bases solicitan:

GOBERNACIÓN MOTORA : ELECTRÓNICA

Sres miembros del comité, de acuerdo a lo señalado en la observación anterior y para mayor participación de postores solicitamos se modifique para poder participar del presente proceso, como sigue:

GOBERNACIÓN MOTORA : ELECTRÓNICA Y/O MECÁNICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 8.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE EL TIPO DE CARGA QUE SUMINISTRARA ES PARA UN COLEGIO Y LA CARGA PREDOMINANTE SON EQUIPOS ELECTRONICOS POR LO QUE SE REQUIERE QUE HAYA UN CONTROL FINO DE LA TENSION Y DE LA FRECUENCIA, POR LO CUAL SE PERSISTE EN QUE SIGA SIENDO "GOBERNACION MOTORA: ELECTRONICA"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	12:37:51

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Antecedentes:
SERVICIO DE INSTALACIÓN:

Señores miembros del Comité de Selección, se consulta por la situación actual del lugar de instalación, se cuenta con un espacio disponible y adecuado para la instalación del grupo electrógeno, en caso se requiera habilitar y/o realizar trabajos civiles tales como construcción de bases de concreto, sala de fuerza, apertura de zanjass, resanes u otros para tal fin confirmar que serán realizados por la entidad contratante y no es parte del alcance de este proyecto. En su defecto confirmar y/o detallar situación actual de cada uno del lugar de instalación y si podrían adjuntar el plano de ubicación donde irá el grupo electrógeno para validar las dimensiones, costos de instalación y también podrían dar más detalles de la instalación del Grupo Electrógeno..

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 8.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA EL AREA DISPONIBLE PARA LA UBICACIÓN DEL GRUPO ELECTROGENO ES LA SIGUIENTE: 3.77 X 3.11 X 2.70 (LARGO X ANCHO X ALTURA) SE ADJUNTA PLANO. LAS OBRAS CIVILES SERAN REALIZADAS POR LA ENTIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	12:37:51

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Antecedentes:
LUGAR DE ENTREGA DEL GRUPO ELECTRÓGENO

Señores miembros del comité de selección, solicitamos la aclaración del lugar de entrega del GE por lo siguiente:

PÁGINA 23 indican : protocolo de pruebas a efectuarse: Casa de la subestación eléctrica del Instituto superior tecnológico Faustino B. Franco ubicado en el Distrito de Samuel pastor - Camaná.

PÁGINA 26 indican : Lugar de entrega en instalaciones de la obra ¿Mejoramiento de los servicios educación primaria de la IE N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA, CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap. III Literal: Espc. Tecn Página: 23-2
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA ENTREGA SE HARA COMO SE INDICA EN LA PAG 26. SE CORREGIRA EL ERROR TIPOGRAFICO. IE N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA, CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; CALLE PERAL 710

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:49:36

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección indicar si la potencia nominal solicitada serán efectivos a 2500 msnm o no.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 0 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA EL GRUPO DEBE GARANTIZAR UNA POTENCIA DE (70-80) KW A 2500 MSNM. (AREQUIPA) EN STANDBY.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:49:36

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan que la altura del grupo electrógeno sea como máximo 1500 mm, cabe indicar que generalmente las casetas de fuerza cuentan con una altura mayor a 2 metros, por lo que no afectaría en su instalación en caso el grupo cuente con una altura de 1640 mm. Por lo antes expuesto, solicitamos al comité de selección ampliar la altura del grupo electrógeno a 1640 mm como máximo, ya que no afectaría en su instalación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 0 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACALARA LA ALTURA DEL G.E NO ES LIMITATIVO, PERO TENER EN CUENTA QUE EL AREA DEL AMBIENTE DISPONIBLE PARA EL G.E ES DE 3.77 X 3.11 Y DE ALTURA 2.70M, LAS MEDIDAS QUE ESTAN EXPUESTAS EN EL TDR SON REFERENCIALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:49:36

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan un tablero de transferencia con capacidad de 160 Amperios con unas dimensiones de 500 x 700 x 250 mm. Por lo que solicitamos al comité de selección si es posible considerar un tablero de transferencia con capacidad de 250 A como mejora técnica y con dimensiones proporcionadas por el fabricante, cumpliendo con las demás características indicadas en las bases del proceso.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 6.1 **Literal:** 0 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE DE ACUERDO A LA SIGUIENTE MANERA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

HACIENDO LA VERIFICACION DE LA POTENCIA DEL GRUPO. SE CONSIDERA UN TABLERO DE TRANSFERENCIA DE 250 A.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20322136189	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	SEMIN S.R.LTDA.	Hora de envío :	21:50:36

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, solicito que se evalúe y aclarar o corregir. Si la entrega de los equipos e instalación serán en Arequipa Arequipa Arequipa. ¿Por que? los protocolos de prueba solicitan que se efectúe en el IST Faustino B. Franco ubicado en Samuel pasto Camaná

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: ESPECIFICA Página: 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Esto beneficiar a concurso para no incurrir en sobre costos.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA DEBIDO A UN ERROR MATERIAL, SE ACLARA QUE SE CORREGIRA Y DIRA: "EL PROTOCOLO DE PRUEBAS SE REALIZARA EN LA CASETA DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA IE 40001 LUIS H. BOURONCLE, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LAS PRUEBAS SERAN PRESENCIALES POR EL CLIENTE O REPRESENTANTE DESIGNADO(ESPECIALISTA TECNICO DE LA ENTIDAD)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20322136189	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	SEMIN S.R.LTDA.	Hora de envío :	22:18:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Consulta. S el grupo debe rendir la potencia Nominan, de 64 - 75 KW, a lo 2500 msnm

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: ESPECIFICA Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Con el fin de mejora los datos técnicos del proceso

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA EL GRUPO DEBE GARANTIZAR UNA POTENCIA DE (70-80) KW A 2500 MSNM. (AREQUIPA) EN STANDBY.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Referente a la forma de Pago

Solicitamos al comite Aclarar si la Carta de Garantia se Refiere al Periodo de Garantia del Producto (Grupo Electrogeno) emitido por el Proveedor

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.5 **Literal:** 2.5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL PERIODO DE GARANTIA DEL PRODUCTO ES NETAMENTE PARA EL PRODUCTO, INDIVUALMENTE DE LA FORMA DE PAGO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Referido al OBJETO DE CONVOCATORIA
Tiene como objeto la contratación de ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra

Entendemos que de acuerdo al objeto de la convocatoria se estaría requiriendo solo el OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Pero en otros extremos de las bases indican de manera General que habra instalacion como lo descrito en los numerales que se encuentra en el capitulo III:REQUERIMIENTO
Numeral 9 referido a Controles del Suministro y del Servicio de Instalacion
Numeral 13 lugar de entrega

SOLICITAMOS AL COMITE ACLARAR SI PARA EL PRESENTE REQUERIMIENTO TAMBIEN INCLUIRA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TANTO DEL GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANFERENCIA AUTOMATICA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: 1.2 Página: 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA EL PRESENTE REQUERIMIENTO TAMBIEN INCLUIRA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TANTO DEL GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANFERENCIA AUTOMATICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código : 20612372480

Fecha de envío : 05/02/2025

Nombre o Razón social : CORPORACION FALAY CARE S.A.C.

Hora de envío : 23:50:44

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las características tecnicas solicitan que el Grupo Electrogeno cuente con 80 KVA - 93.75 kva / 64 kw-75 kw

Solicitamos al comite aclarar si la potencia requerida es para trabajar de manera STAND BY (Solo para emergencias)? o Prime (lo usaran de manera continua durante todo el dia)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2

Literal: 8.2

Página: 23-2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA POTENCIA QUE DEBE GARANTIZAR EL POSTOR SERA DE (70-80) KW EN STANDBY.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las Características técnicas

Solicitan Grupo Electrónico de 80 KVA - 93.75 KVA / 64 KW - 75 KW, 380V (3F-N) 60HZ

Solicitamos al comite aclarar si la Potencia Requerida es considerando puesto a 2500 msnm? o a 100 msnm?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA POTENCIA QUE DEBE GARANTIZAR EL POSTOR SERA DE (70-80) KW EN STANDBY.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Referente a Protocolos de Pruebas:

Indican que se realizara en la caseta de la subestación eléctrica del instituto superior tecnologico Faustino ubicado en camana

Pero la entrega e instalacion se realizara en las instalaciones de la obra mejoramiento de los servicios de educacion Primaria de la IE 40001 Ubicado en calle Peral - Arequipa

Solicitamos aclarar si las Pruebas a Efectuarse solo se realizara en el instituto superior tecnologico ubicado en camana?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: 8.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA DEBIDO A UN ERROR MATERIAL, SE ACLARA QUE SE CORREGIRA Y DIRA: "EL PROTOCOLO DE PRUEBAS SE REALIZARA EN LA CASETA DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE LA IE 40001 LUIS H. BOURONCLE, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, LAS PRUEBAS SERAN PRESENCIALES POR EL CLIENTE O REPRESENTANTE DESIGNADO(EPECIALISTA TECNICO DE LA ENTIDAD)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
referente a lugar de entrega

Solicitamos al comite indicar en que ambiente del Colegio luis h bouroncle se dejaria y montaria tanto el grupo electrogeno y tablero de transferencia automatica.
y confirmar si dicho ambiente ya se encuentra construido y con conexiones eléctricas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: 13 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA LAS OBRA CIVILES SE ENCUENTRAN EJECUTADAS LAS CONEXIONES SERAN A CARGO Y REALIZADAS POR EL PROVEEDOR SE ADJUNTA PLANOS DE ARQUITECTURA Y DIAGRAMAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las características técnicas no solicitan Calentador de Agua para el grupo electrogeno siendo un componente esencial para la operatividad a una altura 2500 msnm

Debido a que se va a trabajar a 2500 msnm se recomienda colocar un Calentador de Agua que te evite el desgaste de piezas internas del motor

Solicitamos al comite considere un calentador de Agua para el Grupo Electrogeno

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8.2 **Literal:** 8.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA SOLICITUD HECHA POR EL POSTULANTE, SE AGREGARA EN LAS E.T. UN CALENTADOR DE AGUA QUE DEBERA SER INCLUIDO EN EL GRUPO ELECTROGENO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código : 20612372480

Nombre o Razón social : CORPORACION FALAY CARE S.A.C.

Fecha de envío : 05/02/2025

Hora de envío : 23:50:44

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitan las siguiente de largo 2500 mm del encasuplado del Grupo electrogeno

Mencionar que en el mercado no existe Grupos electrogenos de 64 w a 75 kw usados a 380v a 2500 msnm que cuente con dimensiones solicitadas. ya que tienen que considerar el derrateo (perdida de potencia a ese nivel del mar) por lo que se tendria que considerar Potencias mayores a 85 kw (a 100 msnm) para que derrateado llegue a 64 kw a 75kw esto conlleva a que sea un grupo de mayor tamaño y por ende de dimensiones mayores a las indicadas

A la vez que cada Fabricante diseña diferentes medidas del Encapsulado para grupo electrogeno y esto en funcion al tamaño del grupo Electrogeno

Solicitamos al digno comite ampliar el rango del largo como 2750 mm del encapsulado del grupo electrogeno

Nuestra solicitud se basa El numeral 29.1 del art 29: Requerimiento del Reglamento de Contrataciones del estado en la que establece que los términos de Referencia que integran el requerimiento deberán contener la descripción Objetiva y PRECISA de las Características y/o Características FUNCIONALES Relevantes para cumplir LA FINALIDAD PUBLICA y las Condiciones con las que se ejecutaría.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 23

Literal: 23

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA POTENCIA QUE DEBE GARANTIZAR EL POSTOR SERA DE (70-80) KW EN STANDBY.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Detallar si el Proveedor asumira las siguientes actividades para la instalacion como son :

- 1. Tuberia de Escape
- 2. Enchaquetado termico dentro de la sala G.E,
- 3. Ducto de aire Caliente

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA El proveedor debe sumira las siguientes actividades para la instalacion como son :

- 1. Tuberia de Escape
- 2. Enchaquetado termico dentro de la sala G.E,
- 3. Ducto de aire Frio y Caliente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Solicitamos al comite aclarar si el Proveedor asumir los costos de maniobras o recorrido del grupo electrogeno y si este sera en un primer piso o segundo piso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA SI, EL PROVEEDOR DEBERA ASUMIR LOS COSTOS DE TRASLADO Y/O RECORRIDO HASTA EL PUNTO DESIGNADO EN EL PRIMER PISO DENTRO DE LA OBRA POR EL ESPECIALISTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Confirmar Si el Proveedor asumira el costo del suministro e instalacion del cable de fuerza entre el Grupo Electrogeno y TTA incluido el Canalizado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA EL POSTOR SI DEBERA SUMINISTRAR EL CONDUCTOR, SEGÚN EL REQUERIMIENTO EL EQUIPO OFERTADO. ASI COMO EL TRAMO DESDE EL TTA AL TABLERO GENERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE ACLARAR

Si el Proveedor asumira el costo del suministro e instalacion del cable de fuerza entre TTA y Red Comercial incluido el Canalizado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA NO SE SUMINISTRARA NI INSTALAR EL CABLE DE FUERZA DEL TRANSFORMADOR Y EL TTA; DEBIDO A QUE DICHOS SUMINISTROS ESTA CONSIDEREADAS EN OTRA PARTIDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Solicitamos al comite aclarar Si el Proveedor suministrara e instalara el Cable de fuerza entre el TTA y la Carga o tablero de Distribucion incluido el canalizado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA EL POSTOR DEBE SUMINISTRAR E INSTALAR EL CABLE DE FUERZA ENTRE EL TABLERO TTA Y EL GRUPO ELECTROGENO ASI COMO DESDE EL TTA AL TABLERO GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitamos al comite aclarar

Si el Proveedor suministrara e instalara el Cable de tierra entre el Grupo Electrogeno - TTA - Red Comercial - Carga (tablero de Distribucion)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA NO SE SUMINISTRARA NI INSTALAR EL CABLE DE TIERRA DEL TRANSFORMADOR Y EL TTA; DEBIDO A QUE DICHOS SUMINISTROS ESTA CONSIDEREADAS EN OTRA PARTIDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Solicitamos al comite indicar fecha, hora y contacto para permitir el acceso para realizar visita tecnica para una correcta identificacion de actividades para el suministro, montaje, instalacion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SE INDICA EL CONTACTO DEL ESPECIALISTA ING. JUAN ALEX CARPIO CABRERA, CUYO NUMERO ES 974562824, MEDIANTE ESTE NUMERO PRoGRAMAR LA FECHA Y HORA DE LA VISITA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INDICA EL CONTACTO DEL ESPECIALISTA ING. JUAN ALEX CARPIO CABRERA, CUYO NUMERO ES 974562824, MEDIANTE ESTE NUMERO PRoGRAMAR LA FECHA Y HORA DE LA VISITA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO 80 KVA. 93.75 KVA / 64 KW. 75 KW PREPARADO PARA ACOPLARLO A UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EXTERNO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA 160 AMP TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO Y UPS E INTERCOMUNICADOR para la obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE. N° 40001 H BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO AREQUIPA CALLE PERAL 710 DISTRITO DE AREQUIPA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿

Ruc/código :	20612372480	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION FALAY CARE S.A.C.	Hora de envío :	23:50:44

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Solicitamos al comite al comite exponer el plano de arquitectura y diagrama unifilares del ambiente donde se instalara y colocara el grupo electrogeno y tablero de transferencia automatica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA SE ADJUNTA PLANO DE ARQUITECTURA Y DIAGRAMAS UNIFILARES DONDE SE COLOCARA EL GRUPO ELECTROGENO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null