

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-EP/UO 0770-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA IGE PP 135

Ruc/código : 20603165471

Nombre o Razón social : GRUPO VENCOR S.A.C.

Fecha de envío : 25/08/2023

Hora de envío : 22:57:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señores Comité de Selección, en el numeral 3.1.5.1 "Descripción, términos de referencia y/o condiciones del servicio" de las Bases, indican en el ÍTEM 3.5.1: "ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE MURO DE DRYWALL A 01 CARA. INCLUYE INSTALACION DE PARANTES GALVANIZADOS Y SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA"; no obstante, en el ítem 3.5 señalan: "TABIQUERIA Y FALSO TECHO", por lo que solicitamos al Comité que precise si hubo un error en el Ítem 3.5 o el Ítem 3.5.1, toda vez que la descripción del trabajo a realizar no guarda relación con el título de la actividad, antes mencionados, a fin de elaborar la proyección de gasto para el citado servicio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.5 **Literal:** 3.1.5.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acondicionamiento e instalación de cielo raso con baldoa en formato de 60 x 60 cm incluye instalación de perfiles perimetrales, primarios, secundarios, y sujeciones al techo con alambre galvanizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null