

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	13:50:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos, para ampliar la base de postores que el plazo de entrega del producto sea de 60 días y que se contabilice a partir de la aprobación de planos, ello se sustenta por los tiempos de importación de los interruptores de 4 polos y de amperaje alto (400, 800 y 1000 A) que no son de stock para la mayoría de PROVEEDORES y en los cambios que pueden presentarse durante la aprobación de planos mecánico -eléctricos por parte de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA CONSULTA DE LA AMPLIACION DE PLAZO. 5 DIAS PARA LA PRESENTACION DE PLANOS POR PARTE DEL PROVEEDOR, 5 DIAS PARA LA APROBACION DE PLANOS POR PARTE DE LA ENTIDAD Y 50 DIAS CALENDARIOS PARA LA ENTREGA DE TABLEROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	13:50:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos que a modo alternativo de los letreros acrílicos, se pueda utilizar letreros de aluminio para indicar el nombre y características de los tableros. Asimismo solicitamos que el letrero de riesgo eléctrico pueda de modo opcional ser adhesivo (Sticker).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE A LA CONSULTA, LOS LETREROS SON DE ACRILICO, EN CUANTO A SU CONSULTA DE LOS LETREROS DE RIESGO ELECTRICO PUEDE IR CON STICKER ADHESIVO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	13:50:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Debido a sus características constructivas los tableros para empotrar solo pueden ser de grado IP40 y no IP54, por lo que solicitamos que las bases integradas consideren dicho IP40 que es suministrado por la mayoría de fabricantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A LA CONSULTA, TODOS LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION DEBERÁN SER METÁLICOS EMPOTRABLES CON UN GRADO DE PROTECCIÓN IP 54, ASI TAMBIEN LOS TABLEROS AUTOSOPORTADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	13:50:14

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos que el color de pintura de los tableros autosoportados y empotrados sea a modo alternativo RAL 7035.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A LA CONSULTA, EL COLOR PARA LOS TABLEROS AUTOSOPORTADOS Y EMPOTRADOS SON DE LA GAMA GRISES EN ESTE CASO PEDIMOS RAL 7042-P CON EL NOMBRE DE COLOR GRIS TRÁFICO A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	13:50:14

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos que las cerraduras de los tableros empotrados tanto en puerta como en mandil interno, pueda ser a modo alternativo al propuesto, del tipo push y/o redondo cromado de cuarto de vuelta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A LA CONSULTA, EN CUANTO A LOS TABLEROS SUS CERRADURAS SON DEL TIPO PUSH TANTO EN LOS MANDILES COMO EN LAS PUERTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	13:50:14

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos que los accesorios complementarios de instalación, ya sea equipos de control (reles, contactores), barras, soportería interna y otros , que no participan directamente en la protección de los circuitos de los tableros, puedan ser de marca diferente a la de los interruptores termomagnéticos (caja moldeada, riel DIN) y diferenciales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE A LA CONSULTA, EL EQUIPAMIENTO DE CADA TABLERO (INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS E INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y OTROS ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS ELECTRONICOS) DEBEN SER DE LA MISMA MARCA Y COMPATIBLES ENTRE SÍ, NO SE ADMITIRÁ DENTRO DE UN TABLERO EQUIPOS DE DIFERENTES MARCAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	13:50:14

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos que las dimensiones indicadas para los tableros empotrados Generales puedan reducirse en la parte superior e inferior de 200mm a 150mm y en los laterales de 150mm a 100 mm dado que son distancias de uso genérico aplicadas en este tipo de tableros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	13:50:14

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos que las dimensiones indicadas para los tableros empotrados de Distribución, puedan reducirse en la parte superior e inferior de 150mm a 100mm y en los laterales de 120mm a 100 mm dado que son distancias de uso genérico aplicadas en este tipo de tableros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	13:50:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos que en los tableros empotrados Generales no se exijan los agujeros prefabricados knock-out, debido a que no se conoce con exactitud el tipo y posición de las tuberías de entrada y salida de la instalación, lo que hace mas práctico para el instalador hacer las perforaciones necesarias en campo ya que si se entrega el tablero con los agujeros solicitados se complicaría innecesariamente su adaptación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, LOS TABLEROS EMPOTRADOS GENERALES TIENEN QUE VENIR CON LOS AGUJEROS PREFABRICADOS KNOCK-OUT, EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOS Y/O LATERALES SEGUN EL TIPO Y POSICIONES ESTANDAR DE LAS TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	13:50:14

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos que en los tableros empotrados de Distribución no se exijan los agujeros prefabricados knock-out, debido a que no se conoce con exactitud el tipo y posición de las tuberías de entrada y salida de la instalación, lo que hace mas práctico para el instalador hacer las perforaciones necesarias en campo ya que si se entrega el tablero con las agujeros solicitados se complicaría innecesariamente su adaptación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, LOS TABLEROS EMPOTRADOS DE DISTRIBUCION TIENEN QUE VENIR CON LOS AGUJEROS PREFABRICADOS KNOCK-OUT, EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOS Y/O LATERALES SEGUN EL TIPO Y POSICIONES ESTANDAR DE LAS TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20381197701	Fecha de envío :	02/08/2024
Nombre o Razón social :	SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A.	Hora de envío :	11:14:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solilcita que el tiempo de entrega comienze a partir de la aprobacion de planos mecanicos por parte de la entidad

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1.13 Literal: b Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA CONSULTA DE LA AMPLIACION DE PLAZO. 5 DIAS PARA LA PRESENTACION DE PLANOS POR PARTE DEL PROVEEDOR, 5 DIAS PARA LA APROBACION DE PLANOS POR PARTE DE LA ENTIDAD Y 50 DIAS CALENDARIOS PARA LA ENTREGA DE TABLEROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	02/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:30:20

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores, favor de confirmar si es posible ampliar el plazo de entrega a 135 dias, debido a que existe la posibilidad de que algunos de los equipos (Interrupctor 4x1000A, 4x800A, etc) sean para importacion y las importaciones pueden tomar mas tiempo, tambien por la escasas de componentes, tambien el tiempo de armado, pruebas y traslado de los equipos puede abarcar mas de 10 dias. considerando la cantidad de tableros que habria que proporcionar.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 1.9Literal: -Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA DE LA AMPLIACION DE PLAZO. 5 DIAS PARA LA PRESENTACION DE PLANOS POR PARTE DEL PROVEEDOR, 5 DIAS PARA LA APROBACION DE PLANOS POR PARTE DE LA ENTIDAD Y 50 DIAS CALENDARIOS PARA LA ENTREGA DE TABLEROS. POR LA DIFICULTAD DE MATERIALES ESPECIALES QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO ASI COMO TAMBIEN EN SU ARMADO DE CADA TABLERO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	02/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:30:20

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que para la admisión de la oferta no se requiera ningun otro documento que no este detallado en este numeral. De ser el caso que se requiera agradeceremos se incluyan en este numeral para efectos de la integración de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOLO SE REQUIERE LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS, CAPITULO II, NUMERAL 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS, 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA. PAGINAS 14 Y 15 DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	02/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:30:20

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como valido la presentación de los documentos para la formalización del contrato via la mesa de partes virtual o el correo que haga sus veces.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	02/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:30:20

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que la indicación de que el equipamiento de cada tablero debe ser de la misma marca y compatibles entre si solo es aplicable a los tableros detallados en el literal B

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: b Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL EQUIPAMIENTO DE TODOS LOS TABLEROS (INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS E INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y OTROS ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS ELECTRONICOS) DEBEN SER DE LA MISMA MARCA Y COMPATIBLES ENTRE SÍ, NO SE ADMITIRÁ DENTRO DE UN TABLERO EQUIPOS DE DIFERENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	02/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:30:20

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si el presente proceso considera prestaciones accesorias, ya que el formato del anexo 6 no considera estas. Por otro lado, de existir prestaciones accesorias favor de definir cual es el alcance que debemos costear y adicionar a la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.11 Literal: - Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ART. 16 DE LA LEY 30225 EL AREA USUARIA ES RESPONSABLE DE FORMULACIÓN DE LAS EETT., POR LO QUE AL NO CONSIDERAR PRESTACIONES ACCESORIAS EN SU REQUERIMIENTO, NO SERÁN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	02/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:30:20

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
Se solicita confirmar cual es el plazo maximo para emitir la confirmadad una vez presentados todos los entregables del presente proceso.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 12 **Literal:** - **Página:** 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL PLAZO PARA LA CONFORMIDAD ES DE ACUERDO AL ART. 168 DEL REGLAMENTO DE LEY 30225.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-62-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICOS PARA LA OBRA: 2472105: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	02/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:30:20

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita reconsiderar el hecho de considerar como bien similar de manera generica a los materiales electricos, ya que que bajo esa generalidad podria presentarse una empresa que solo cuente con experiencia en el suministro de interruptores o cables, mas no en la fabricacion de tableros, de tal manera que pondrian en riesgo a la entidad, solicitamos poner en consideracion como experiencia la fabricación o venta de Tableros eléctricos de baja tensión para la industria y/o minería

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3.2 Literal: b Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null