

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20490907140	Fecha de envío :	25/03/2023
Nombre o Razón social :	ARUAL INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- ARUAL INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	03:23:46

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos se confirme que para la acreditación del EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO se aceptan copias del compromiso de alquiler o copia del compromiso de venta, en los estándares o formatos propios de la empresa que brinde el servicio de alquiler y/o venta. Por tanto, no será necesario adicionar documentación alguna.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto el comité de selección aclara que la solicitud vertida se acoge parcialmente, por lo que el participante deberá presenta en formato membretado de la empresa que presta el servicio de alquiler y/o venta del equipamiento estratégico con firmas del representante legal de la empresa el mismo que verificara el comité de selección para la admisión de las ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20490907140	Fecha de envío :	25/03/2023
Nombre o Razón social :	ARUAL INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- ARUAL INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	03:23:46

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria permita que el Responsable del Servicio también pueda ser un Ingeniero CIVIL, considerando que estos profesionales son del rubro de la construcción de estructuras metálicas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que su solicitud vertida esta considerada en las bases administrativas de la Pagina 26 en el numeral 5.3. requisitos del proveedor del TDR, por lo que el participante se deberá ceñir a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20490907140	Fecha de envío :	25/03/2023
Nombre o Razón social :	ARUAL INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- ARUAL INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	03:23:46

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En referencia a la capacitación del responsable del servicio, solicitamos al comité que en coordinación con el área usuaria confirmen si la capacitación en ¿CONTROL DE CALIDAD EN UNIONES¿, cumple con el requerimiento toda vez que obedece a una capacitación similar a la solicitada, y también promueve la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que su solicitud vertida esta considerada en las bases administrativas de la Pagina 40 de Requisitos de calificación en el numeral B 3.2 Capacitación-Responsable del servicio, por lo que el participante se deberá ceñir a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20490907140	Fecha de envío :	25/03/2023
Nombre o Razón social :	ARUAL INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- ARUAL INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	03:23:46

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En referencia a la capacitación del responsable del servicio, solicitamos al comité que en coordinación con el área usuaria confirmen si la capacitación en ¿INSPECCION DE SOLDADURA¿, cumple con el requerimiento toda vez que obedece a una capacitación similar a la solicitada, y también promueve la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el profesional encargado del armado de la estructura metálica tenga conocimiento sobre la ejecucion y control de calidad de soldadura para garantizar un correcto proceso constructivos y verficacion de soldadura metálica, por lo que se acoge parcialmente la observación, para ello el participante deberá acreditar capacitación en control de calidad de uniones soldadas o inspección de soldadura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para efectos de la integración de las bases administrativas se agrega capacitación en inspección de soldadura

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20490907140	Fecha de envío :	25/03/2023
Nombre o Razón social :	ARUAL INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- ARUAL INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	03:23:46

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En referencia a la capacitación del responsable de seguridad, solicitamos al comité que en coordinación con el área usuaria confirmen si la capacitación en ¿SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - SSOMA¿, cumple con el requerimiento toda vez que obedece a una capacitación similar a la solicitada en gestión de calidad y salud ocupacional, y también promueve la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el profesional deberá de garantizar que los trabajos se realicen con todos los controles de calidad respectivos respetando las normas de seguridad y control de EPPS colectivo e individual., por lo que se acoge parcialmente la observación, para ello el participante deberá acreditar capacitación en Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional o Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en obras de construcción

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para efectos de la integración de las bases administrativas se agrega profesional en Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en obras de construcción

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20490907140	Fecha de envío :	25/03/2023
Nombre o Razón social :	ARUAL INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- ARUAL INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	03:23:46

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En referencia a la capacitación del responsable de seguridad, solicitamos al comité que en coordinación con el área usuaria confirmen si la capacitación en ¿SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN¿, cumple con el requerimiento toda vez que obedece a una capacitación similar a la solicitada en gestión de calidad y salud ocupacional, y también promueve la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria aclara que el profesional deberá de garantizar que los trabajos se realicen con todos los controles de calidad respectivos respetando las normas de seguridad y control de EPPS colectivo e individual., por lo que se acoge parcialmente la observación, para ello el participante deberá acreditar capacitación en Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional o Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en obras de construcción

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para efectos de la integración de las bases administrativas se agrega profesional en Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en obras de construcción

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20490907140	Fecha de envío :	25/03/2023
Nombre o Razón social :	ARUAL INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- ARUAL INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	03:23:46

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En referencia a la experiencia del postor en la especialidad, solicitamos que con el fin de promover la pluralidad de postores y permitir la participación justa de otros proveedores y considerando el objetivo de la presente convocatoria y que las partidas por ejecutar son similares, PERMITA acreditar experiencias en los servicios de ESTRUCTURAS METALICAS PARA COBERTURAS Y/O ESTRUCTURAS METALICAS EN INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL, con el fin de promover la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria acoge parcialmente la observación, para ello se agregara como experiencia del postor: Estructuras Metálicas para cobertura , con el fin de promover de pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para efectos de la integración de las bases administrativas se agrega experiencia del postor: Estructuras Metálicas para cobertura

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10455737261	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	DELGADO ROMERO GIANCARLO	Hora de envío :	17:25:39

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sobre la definición de servicios similares, las bases exigen como tal a SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PARQUES Y JARDINES, SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIO PARA PARQUES, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS METALICOS INFANTILES; lo que no es congruente al objeto de convocatoria. Por lo que se solicita al comité de selección CORREGIR y/o AMPLIAR a estructuras metálicas y coberturas, estos últimos siendo similares al objeto de convocatoria. Caso contrario se podría considerar dicha incongruencia como un vicio de nulidad advertido. Ello en cumplimiento a lo indicado en el Art. 2 de la LCE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del área usuaria acoge parcialmente la observación, para ello se agregara como experiencia del postor: Estructuras Metálicas para cobertura , con el fin de promover de pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para efectos de la integración de las bases administrativas se agrega experiencia del postor: Estructuras Metálicas para cobertura

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código : 10238248341

Nombre o Razón social : QUISPE CCAMA GABINO

Fecha de envío : 27/03/2023

Hora de envío : 17:50:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dice ¿líquidos no penetrantes¿ es otro tipo de prueba o es que se refiere a pruebas no destructivas con líquidos penetrantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 1.1.2.4.1. **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara en referencia a la respuesta de la área usuaria se refiere a la prueba no destructivas de líquidos penetrantes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código : 10238248341

Nombre o Razón social : QUISPE CCAMA GABINO

Fecha de envío : 27/03/2023

Hora de envío : 17:50:49

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para asegurar la cantidad de pintura, como se realizará el control de las capas de pintura en las 5 capas que nos pide. (instrumento digital o galgas)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 1.1.2.4.2. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta de la área usuaria aclara que se realizara la inspección por parte de residencia y supervisión al taller donde se realizará la construcción de las cerchas metálicas y también se pedirá la verificación mediante medición con instrumentación digital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código : 10238248341

Nombre o Razón social : QUISPE CCAMA GABINO

Fecha de envío : 27/03/2023

Hora de envío : 17:50:49

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

ingeniero de control de calidad y ssoma. (pg. 26.)

en la parte de control y calidad y ssoma no siempre se puede realizar por un ingeniero de control y ssoma también se puede realizar con la parte usuaria, en coordinación con el residente de la contratista.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.11 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta de la área usuaria aclara que se debe de garantizar la presencia de un profesional SSOMA debido a que son trabajos en altura los cuales deben ser de estricto cumplimiento por parte de un profesional responsable y del rubro el mismo que debe acreditar el postor o participante en el objeto de contratación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10238248341	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	QUISPE CCAMA GABINO	Hora de envío :	17:50:49

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

ACERO ESTRUCTURAL (pg. 30), consulta
¿ los planos de taller y montaje
se refiere a los planos de la fabricación? ¿El contratista presenta tales planos?
Plano 01
No detalla la disposición de los atizadores sobre la placa anclaje columna.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto el comité de selección aclara en referencia a la respuesta del área usuaria que Deben de tener un plan de trabajo para el montaje de la estructura metálica. Si se presenta el detalle de los atizadores donde se instalara la cobertura en el plano E-02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código : 10238248341

Nombre o Razón social : QUISPE CCAMA GABINO

Fecha de envío : 27/03/2023

Hora de envío : 17:50:49

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

de acuerdo con la experiencia del postor en la pagina 28 indican dos montos distintos tanto en letras y numeros y en la pagina 34 en experiencia del postor en la especialidad tambien se observa otro monto ser mas especificos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.26 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto el comité de selección aclara como requisito de calificación es por la suma de S/ 100,000.00 Cien mil con 00/100 soles, el mismo que e realizara la corrección correspondiente para la integración de las bases administrativas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON CONBERTURA PARA JUEGOS INFANTILES PARA LA META: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS VERDES DEL PARQUE SAN JERONIMO- DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20609836033	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	COMPANIA FULL INDUSTRIAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:38:48

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se indica que la entidad proveerá columnas de concreto sin planchas de acero, se consulta si los pernos de anclaje, tuercas y arandelas también serán provistos por la entidad, debido a que estos deben estar embebidos en el concreto para el posterior montaje de las placas de anclaje y las estructuras metálicas en cada columna de concreto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.5 **Literal:** 5.5 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta el comité de selección en referencia a la respuesta de la área usuaria aclara que la entidad estará a cargo de la columna de concreto mas los pernos de anclaje y a cargo del contratista será los tuercas, planchas de acero y arandelas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA