

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	10727744318	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	UGAZ MEDINA GUSTAVO RODOLFO	Hora de envío :	15:16:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:  
ES CONSIDERABLE ACREDITAR MEDIANTE SERVICIOS DE RESIDENCIA , ASISTENCIA , SUPERVISION O TECNICOS INMERSOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE RESERVORIOS Y/O ECOSISTEMICOS , COMO EXPERIENCIA DE ESPECIALIDAD DEL POSTOR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NINGUNO

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN DEL AREA USUARIA NO ACEPTA CONSULTA Y PRECISA QUE SE MANTENDRA LO DESCRITO EN LAS BASES PRIMIGENIAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección  
Con respecto a los ITEMS 1,2,3,4 el postor puede presentar su oferta a cualquiera de ellos o a todo el paquete

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN DEL AREA USUARIA PRECISA QUE EL POSTOR PUEDE ELEGIR A QUE ÍTEM POSTULAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección

Con respecto al ITEM 01 detallar la cantidad de reservorios en los distritos de: MONTERO, SUYO Y LAGUNAS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN DEL AREA USUARIA PRECISA QUE, LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SERA DE ACUERDO AL DETALLE DEL EXCEL ADJUNTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**  
Señores del Comité de Selección  
Con respecto al ITEM: 02 detallar la cantidad de reservorios en el distrito de SAPILLICA

**Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN DEL AREA USUARIA PRECISA QUE, LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SERA DE ACUERDO AL DETALLE DEL EXCEL ADJUNTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité de Selección

Con respecto al ITEM: 03 detallar la cantidad de reservorios que se instalarán en el distrito de SICCHEZ

**Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN DEL AREA USUARIA PRECISA QUE, LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SERA DE ACUERDO AL DETALLE DEL EXCEL ADJUNTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité de Selección

Con respecto al ITEM: 04 detallar la cantidad de reservorios que se instalarán en los distritos de: JILILI y PACAIPAMPA

Acápite de las bases :    Sección: General                    Numeral: III                    Literal: 3.1                    Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN DEL AREA USUARIA PRECISA QUE, LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SERA DE ACUERDO AL DETALLE DEL EXCEL ADJUNTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección

Con respecto a los ITEM: 01, 02, 03 Y 04 si todos los puntos donde se realizarán la instalación de geomembrana tienen accesos de: Vías y/o trochas y/o carreteras para el traslado de equipos y materiales a pie de obra

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EN TODOS LOS ITEMS SI SE CUENTA CON accesos tales como: Vías, carreteras, trochas, etc. Para el transporte de los materiales a pie de obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité de Selección

Con respecto al traslado de materiales a pie de obra será por cuenta de la entidad o contratista

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EL TRASLADO DE MATERIALES SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité de Selección

Con respecto a la excavación, perfilación, compactación y zanja de anclaje consultar a la entidad si estos trabajos ya se encuentran al 100% concluidos

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE A LA FIRMA DEL CONTRATO DEL PRESENTE SERVICIO LOS RESERVORIOS ESTARÀN EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité de Selección

Con respecto al suministro de sacos de polietileno para la sujeción de la geomembrana en la zanja de anclaje será por cuenta de la entidad y/o usuarios o contratista

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EL SUMINISTRO DE SACOS DE POLIETILENO SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección  
Con respecto a la habilitación de la geomembrana esto será por cuenta de la entidad o contratista

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE SI BIEN LA GEOMEMBRANA SERÁ SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD, DEBERA SER HABILITADA Y LLEVADA POR EL POSTOR GANADOR HASTA EL PUNTO DEL USO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección

Con respecto al despliegue y habilitación de la geomembrana se necesita personal obrero, esto colocará la entidad y/o usuarios de los reservorios o estará a cargo del contratista

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA LOGISTICA INCLUYENDO EL PERSONAL PARA EL DESPLIEGUE Y HABILITACION DE GEOMEMBRANA SERA POR CUENTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité de Selección

Con respecto a los ITEM: 01,02,03 Y 04 se suplica a la entidad colocar el tiempo estimado en minutos y/o horas aproximadamente a cada punto donde se instalaran los reservorios

**Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN DEL AREA USUARIA PRECISA QUE, LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SERA DE ACUERDO AL DETALLE DEL EXCEL ADJUNTO, REVISARLO PARA MAS DETALLE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Señores del Comité de Selección

Con respecto a REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE) proponemos además a lo dispuesto en las bases tales como: TECNICO DE EXTRUSORA Y/O TECNICO DE CUÑA Y/O TECNICO MULTIPLE Y/O TECNICO MIXTO Y/O CUALQUIERA DE LAS COMBINACIONES OPERARIO/TECNICO esto con el fin de ampliar la participación de los postores

Acápite de las bases :      Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.2      Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTA LO SOLICITADO Y AMPLIARÁ LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE A FIN DE QUE EXISTA PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SOLICITADO: 01 AÑO como OPERARIO EN SERVICIOS DE REVESTIMIENTO DE GEOMEMBRANAS Y/O GEOTEXTILES Y/O TERMOFUSIÓN Y/O HERMETIZADO Y/O SOLDADURA Y/O SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANAS Y/O GEOTEXIL Y/O TERMOFUSION Y/O HERMETIZADO Y/O SOLDADURA O TRABAJOS EN INSTALACIÓN DE RESERVORIOS, REPRESAS CON FINES DE RIEGO Y/O ALMACENAMIENTO DE AGUA Y/O TECNICO DE EXTRUSORA Y/O TECNICO DE CUÑA Y/O TECNICO MULTIPLE Y/O CUALQUIERA DE LAS COMBINACIONES OPERARIO/TECNICO Y/O TECNICO MIXTO del personal clave requerido como OPERARIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	30/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	21:48:52

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Señores del Comité de Selección

Con respecto a REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE) consultamos a la entidad si se puede proponer los mismos OPERARIOS a uno (01) o más ITEMS esto con el fin de ampliar la participación de los postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** III                      **Literal:** 3.2                      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EN VISTA QUE LOS SERVICIOS SE LLEVARAN A CABO DE FORMA SIMULTANEA SE DEBEN PROPONER DISTINTOS OPERARIOS PARA CADA ÍTEM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Objeto de convocatoria: Se agradece que la entidad confirme si proporcionará los bienes a ser instalados por el Contratista; es decir, que se confirme si el objeto de contratación solamente corresponde al servicio de instalación, o también incluye el suministro de los bienes, con la finalidad de tener la información necesaria para formular correctamente la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA ENTIDAD SUMINISTRARÀ LA GEOMEMBRANA Y QUE SOLO SE DEBE OFERTAR EL SERVICIO DE ACUERDO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicite a la Entidad incorpore otro requisito de admisión en los documentos de presentación obligatoria, mediante el cual se requiera la presentación de lo siguiente: FICHAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE DEL CORDÓN DE SOLDADURA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
Densidad: 0.928-0.942 gr./cc  
Contenido de carbón: 2 ¿ 3 %  
Diámetro: +-5% (interno)  
Índice de fusión: <1 gr./10 min.  
Ya que, este elemento es fundamental para efectuar el servicio de instalación de los geosintéticos; y es necesario que la entidad pueda verificar el cumplimiento de dichas condiciones técnicas al momento de admitir ofertas, para evitar la validación de propuestas que no cumplan con la finalidad pública de la contratación; asimismo, se les recuerda que esta posibilidad ha sido expresamente establecida por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Se agradece acoger.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: E Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE CONSULTA DEBIDO A QUE EL SERVICIO YA INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD AL TERMINO DEL SERVICIO A FIN DE COMPROBAR QUE LOS MATERIALES QUE EL POSTOR GANADOR USARÀ CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita que, a la ficha técnica del cordón de soldadura de la geomembrana emitida por el fabricante, cuya inclusión estamos solicitando como documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, se adjunte Carta de autorización del fabricante de este bien, dirigida a la Entidad y con referencia al procedimiento de selección en la que ratifique la originalidad de ésta y el cumplimiento de las características técnicas solicitadas por el área usuaria. Todo ello, con la finalidad de que la Entidad pueda garantizar la presentación de ofertas con el aval necesario y ello contribuya al logro de los fines públicos subyacentes a la presente contratación. Se agradece confirmar.

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: E Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE CONSULTA DEBIDO A QUE EL SERVICIO YA INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD AL TERMINO DEL SERVICIO A FIN DE COMPROBAR QUE LOS MATERIALES QUE EL POSTOR GANADOR USARÀ CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita que se elimine del alcance del servicio: INSTALACIÓN DE PASAMUROS DE PVC EN EL RESERVORIO; ya que, esta es una actividad que suele ser realizada por la entidad, y no se considera en el alcance de este tipo de servicios; por lo que, con la finalidad de no afectar el principio de competencia y libertad de concurrencia, se agradece eliminar, de lo contrario se afectará la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de competencia y libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE OBSERVACIÓN DEBIDO A QUE EL SERVICIO ES A TODO COSTO Y EL POSTOR DEBE INCLUIRLO EN SU OFERTA ECONÒMICA A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita que la Entidad confirme que efectuará la entrega del material en los lugares de instalación, y si éstos se entregarán cortados, o si esas actividades le corresponderán al contratista, con la finalidad de formular correctamente la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE SI BIEN LA GEOMEMBRANA SERÁ SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD, SIN EMBARGO DEBERA SER HABILTADA, CORTADA Y DISTRIBUIDA POR EL POSTOR GANADOR HASTA EL PUNTO DEL USO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**  
Se solicita que la Entidad precise el tipo de vías, los tipos de vehículos y tonelajes adecuados para el acceso a los lugares de instalación. Se agradece confirmar.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** VII      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ESTA ADJUNTANDO UN EXCEL CON EL DETALLE DEL TIPO DE VÍA DE LOS LUGARES A REALIZAR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE GEOMEMBRANA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Se solicita que la Entidad precise a cargo de quién se encuentran los trabajos de excavación y relleno de zanjas de anclaje. Se agradece confirmar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** VII      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA EXCAVACIÓN ESTÀ A CARGO DE LA ENTIDAD Y EL RELLENO DE ZANJAS ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA GANADOR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO, SIN EMBARGO, EN EL PUNTO V DE ALCANCES Y DESCRIPCION DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE DETALLA CON PRECISIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita que con la integración de bases se adjunten los planos de detalle para una correcta formulación de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADJUNTAN PLANOS DE PLANTA Y CORTE DE LAS ZONAS DE INSTALACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**  
Se requiere que la Entidad adjunte a las Bases Integradas los planos de planta y corte de las zonas de instalación; y así mismo las coordenadas correspondientes.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** VII      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ADJUNTAN PLANOS DE PLANTA Y CORTE DE LAS ZONAS DE INSTALACIÓN ASI COMO LAS COORDENADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se requiere que la Entidad precise que, de existir estructuras de concreto, cómo se realizará el anclaje en las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE NO EXISTEN ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**  
Se requiere que la Entidad adjunte a las Bases Integradas los planos de planta y corte de las zonas de instalación; y así mismo las coordenadas correspondientes.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** VII      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ADJUNTAN PLANOS DE PLANTA Y CORTE DE LAS ZONAS DE INSTALACIÓN ASI COMO LAS COORDENADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se requiere que la Entidad precise que, de existir estructuras de concreto, cómo se realizará el anclaje en las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE NO EXISTEN ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Precisar si las tuberías de entrada y salida son de HDPE o cuál es el material de éstas; y se solicita además que adjunten el detalle de unión de geomembrana con las tuberías.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE LA TUBERIA ES PVC Y LA UNION ES CON PASAMURO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita que se informe si el metrado contratado incluye traslapes y desperdicios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE el metrado contratado SI incluye traslapes y desperdicios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Plazo de ejecución: Se solicita ampliar el plazo de ejecución contractual; ya que, considerando los diferentes puntos en que se encuentran los reservorios a intervenir, la distancia entre los mismos, y que, seguramente la entidad NO tendrá los terrenos listos de manera oportuna se requiere un periodo mayor, que debe ser de NOVENTA (90) días calendario, que se computará desde el día siguiente de la suscripción del Acta de entrega de terreno, conforme sustentaremos en la observación siguiente. Se agradece acoger, con la finalidad de no afectar la pluralidad de proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de competencia y libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE OBSERVACIÓN DEBIDO A QUE AL INICIO DEL SERVICIO LOS RESERVORIOS ESTARÁN EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%, POR LO TANTO LOS POSTORES DEBERÁN PREVEER LA LOGISTICA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

**Observación: Nro. 31**

**Consulta/Observación:**

Plazo de ejecución: Se observa la forma de cómputo del plazo de ejecución; ya que, considerando que el saneamiento de los terrenos es una obligación que le compete exclusivamente a la entidad, lo correcto es que el plazo de ejecución inicie a partir del día siguiente de efectuada la entrega de terreno mediante Acta; ya que, recién en dicha oportunidad, el contratista tendrá reales condiciones para ejecute los trabajos de instalación; caso contrario, el plazo de ejecución se desnaturalizará propiciando trastornos administrativos como pedidos de ampliación de plazo y otros similares, propiciando pedidos innecesarios en la etapa de ejecución contractual. Se exige modificar, bajo sanción de nulidad por vulneración de los principios de competencia y libertad de concurrencia.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** VII    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

principios de competencia y libertad de concurrencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE OBSERVACIÓN DEBIDO A QUE AL INICIO DEL SERVICIO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES, LOS RESERVORIOS ESTARÁN EXCAVADOS Y PERFILADOS AL 100%, POR LO TANTO LOS POSTORES DEBERÁN PREVEER LA LOGISTICA NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO SOLICITADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

De acuerdo al art. 2 literal h) de la LCE, las entidades deben considerar en el diseño y desarrollo de los procedimientos de selección criterios y prácticas que permiten contribuir tanto a la protección medioambiental como social y por ende al desarrollo humano, en ese sentido las entidades deben considerar que las empresas que promuevan el bienestar social puedan diferenciarse de sus competidores ya que ello coadyuvaría a la generación del valor social, teniendo en cuenta que la finalidad de la LCE establecida en el art. 1 de la misma es que la contratación pública tenga repercusión positiva en la vida de los ciudadanos. Así mismo, el literal b) del art. 51.2 del RLCE establece también que los factores de evaluación que deben preverse en las bases sean los relacionados a la sostenibilidad ambiental o social, por ello solicitamos al Comité de Selección incluya como factor de evaluación con 02 (dos) puntos a los postores que cuenten con una de las prácticas del factor de evaluación: PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (Certificación como ¿Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer¿, o inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo). Y así mismo, solicitamos se redistribuyan los puntajes a los factores de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA , TODA VEZ QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LO CUAL SIGNIFICA QUE SE NECESITA QUE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO DE SELECCION, PRESENTEN LOS DOCUMENTOS YA SOLICITADOS PARA LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Mejoras a las Especificaciones técnicas: Mejora N° 01: Se solicita incluir la Mejora siguiente: ISO 9001:2015:¿ Comercialización, producción, CORDÓN DE SOLDADURA HDPE Y LLDPE¿; y carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (10 puntos)

Acreditación:

Presentación de copia simple ISO 9001:2015:¿ Comercialización, producción, CORDÓN DE SOLDADURA HDPE Y LLDPE¿ y Carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección.

Sustentamos ello en que, ello ha sido determinado en el requerimiento del área usuaria; en ese sentido, la mejora propuesta como certificación ISO Sí agrega un valor adicional lo que mejorará la calidad de las condiciones del servicio de instalación; es decir, incidirá directamente en la calidad del servicio de instalación de geomembrana y su producto final, sin generar un costo adicional a la Entidad; específicamente en relación al CORDÓN DE SOLDADURA, al que el área usuaria de la contratación le ha dado la importancia que corresponde al formular su requerimiento, y observando debidamente lo estipulado por la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, por cuanto, con este ISO sí se demuestra una optimización a los términos de referencia del servicio de instalación.

Así mismo, pedimos se redistribuyan los factores de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: C Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE CONSULTA DEBIDO A QUE EL SERVICIO YA INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD AL TERMINO DEL SERVICIO A FIN DE COMPROBAR QUE LOS MATERIALES QUE EL POSTOR GANADOR USARÀ CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE TERMOFUSION, HERMETIZADO Y SOLDADURA PARA LA INSTALACION DE GEOMEMBRA-NA PARA LA PROVINCIA DE AYABACA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N° 2536102.

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Las Bases Estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD permiten incorporar otros factores de evaluación distintos al precio; por lo que se solicita considerar como tal: INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: certificación del sistema de gestión antisoborno ISO: 37001:2016; al ser un factor de evaluación expresamente considerado por las Bases estándar aprobadas por la Directiva invocada; y, siendo que, con su acreditación la entidad podrá garantizar sin un mayor costo para ésta que, el contratista ha implementado este importante sistema de integridad antisoborno en su organización, lo que beneficiará a la entidad, al garantizar que el Contratista posee los mecanismos antisoborno avalados por un ente competente en esta materia; lo que sería incorporado en las Bases Integradas de la siguiente forma:

- Presentación de certificación del sistema de gestión antisoborno. ¿ 02 puntos

Acreditación:

Presentación de Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. Así mismo, se solicita que los puntajes de los factores de evaluación sean redistribuidos.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IVLiteral: DPágina: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA , TODA VEZ QUE LAS BASES ESTAN ORIENTADAS A GENERAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, LO CUAL SIGNIFICA QUE SE NECESITA QUE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCESO DE SELECCION, PRESENTEN LOS DOCUMENTOS YA SOLICITADOS PARA LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null