

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOPLIN
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-CSO-MDS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS IEI: FRONTERA, EL LOBO Y NUEVO CAPANAHUA E IEP N°: 601404, 6010311, 6010312 Y 60952, DE LAS COMUNIDADES DE FRONTERA, ESPAÑA, EL LOBO Y NUEVO CAPANAHUA, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SOPLIN-PROVINCIA DE REQUENA -DEPARTAMENTO DE LORETO CON CUI N° 2460738-PRIMERA ETAPA COMPONENTE 01: I.E.I FRONTERA, CODIGO MODULAR:1707363, CODIGO LOCAL:789027 COMPONENTE 02: I.E.I LOBO, CODIGO MODULAR:1707355, CODIGO LOCAL:789013

Ruc/código :	20482752901	Fecha de envío :	07/03/2024
Nombre o Razón social :	MAQUINARIA CONSTRUCCION Y MINERIA MACOMI S.A.C.	Hora de envío :	22:46:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consulta : se observa que en las siguientes partidas se ha puesto una resistencia nominal de f'c = 175kg/m2 PARTIDAS: \*02.01.01.03.1.1 ; \*02.01.01.03.3.1; \*\*02.01.01.03.4.1 ; \*02.01.01.03.5.1 ; \*02.01.01.03.6.1; \*02.02.01.03.1.1; \*02.02.01.03.2.1; \*02.02.01.03.3.1; \*02.02.01.03.1.1; \*02.02.01.03.4.1; \*02.02.01.03.5.1; \*02.02.01.03.6.1 Sin embargo en los planos con números de láminas 24 y 103, se observa que se ha puesto en especificaciones del concreto una resistencia nominal f'c de 210kg/m2 para el concreto que corresponde a las partidas mencionadas líneas arriba Solicitamos se sirvan indicar cual es la denominación correcta de las partidas mencionadas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 24  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado ha trasladado la consulta al área usuaria habiéndose determinado de común acuerdo, que las denominaciones correctas de las partidas consultadas son las siguientes:

- N° PARTIDA EN EL PRESUPUESTO DESCRIPCION EN LA PARTIDA CORREGIDA
- 02.01.01.03.1.1 ZAPATA, MORTERO f'c =210 kg/cm2
  - 02.01.01.03.3.1 SOBRECIMIENTO ARMADO, MORTERO f'c = 210 kg/cm2
  - 02.01.01.03.4.1 COLUMNA, MORTERO f'c = 210 kg/cm2
  - 02.01.01.03.5.1 VIGAS, MORTERO f'c = 210 kg/cm2
  - 02.01.01.03.6.1 MUEBLES, MORTERO f'c = 210 kg/cm2
  - 02.02.01.03.1.1 ZAPATA, MORTERO f'c = 210 kg/cm2
  - 02.02.01.03.2.1 VIGA DE CIMENTACION, MORTERO f'c = 210 kg/cm2
  - 02.02.01.03.3.1 SOBRECIMIENTO ARMADO, MORTERO f'c = 210 kg/cm2
  - 02.02.01.03.4.1 COLUMNA, MORTERO f'c = 210 kg/cm2
  - 02.02.01.03.5.1 VIGAS, MORTERO f'c = 210 kg/cm2
  - 02.02.01.03.6.1 MUEBLES, MORTERO f'c = 210 kg/cm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null