



ACTA DE CONTINUACION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS-MDP (CUARTA CONVOCATORIA), PARA LA ADQUISICION DE 02 PLANTAS TEMPORALES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA DOTACION EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE URARINAS Y NUEVO KUWAIT, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO.”.

En el distrito de Iquitos, a los 04 día del mes de julio de 2025, en la Oficina de la Sub Gerencia de Logística y Patrimonio de la Municipalidad Distrital de Puinahua – sede de coordinación, sito en Av. Periodista N.º 476, P.J San Antonio (entre calle San Antonio y calle Arequipa), Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas-Loreto, a las 10:15, se reunieron los miembros del comité de selección encargados de la conducción del Procedimiento de Selección de la **Adjudicación Simplificada N.º 008-2024-CS-MDP-4**, referido a la Contratación para la **ADQUISICION DE 02 PLANTAS TEMPORALES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA DOTACION EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE URARINAS Y NUEVO KUWAIT, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO**”, designados mediante Memorando N.º 161-2025-GAF-MDP, de fecha 18 de febrero del 2025, designándose como Órgano a cargo del procedimiento de Selección, para continuar con la preparación, conducción y realización del Procedimiento, cuyo objeto de la convocatoria es la Contratación de Bienes.

El Quorum, necesario que exige la normativa de contrataciones del estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. LUIGI YBRAHIM SARDON RODRIGUEZ | : | Presidente Titular. |
| 2. PAUL MARDEN PAREDES PEREZ | : | Primer Miembro Titular. |
| 3. EUCLIDES GORDON DEL AGUILA | : | Segundo Miembro Titular. |


Acto seguido, el experto independiente, tomo la palabra, señalando que se encontraba delicado de salud con una fuerte gripe y algo de fiebre, por lo que solicito a los demás miembros que lo comprendan y que, si pudieran postergarlo para el día lunes 07 de julio, fecha en la que se repondría su salud.

Asimismo, el primer miembro señalo que cuenta con diferentes tramites que realizar en su despacho y que además tendría que realizar trámites fuera de la entidad, motivo por el cual, solicito que se postergue para el día lunes 07 de julio.

Por tanto, el presidente al haberlos escuchado y sin más asunto que tratar, señalo que se deberá postergar la presente etapa y las siguientes del procedimiento de selección para el día lunes 07 de julio de 2025 a estas mismas horas, debiendo registrar la postergación en la plataforma del SE@CE, dando por terminado, el presente acto, firmándola en señal de conformidad siendo las 10:25 horas del día viernes 04 de julio del 2025.


Sr. PAUL MARDEN PAREDES PEREZ
1ER MIEMBRO TITULAR


Sr. EUCLIDES GORDON DEL AGUILA
2DO MIEMBRO TITULAR


Ing. LUIGI YBRAHIM SARDON RODRIGUEZ
PRESIDENTE TITULAR



COMITÉ DE SELECCIÓN

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

ACTA DE CONTINUACION, EVALUACION, CALIFICACION Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2024-CS-MDP (CUARTA CONVOCATORIA), PARA LA ADQUISICION DE 02 PLANTAS TEMPORALES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA DOTACION EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE URARINAS Y NUEVO KUWAIT, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO.”.

En el distrito de Iquitos, a los 07 día del mes de julio de 2025, en la Oficina de la Sub Gerencia de Logística y Patrimonio de la Municipalidad Distrital de Puinahua – sede de coordinación, sito en Av. Periodista N.º 476, P.J San Antonio (entre calle San Antonio y calle Arequipa), Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas-Loreto, a las 10:10, se reunieron los miembros del comité de selección encargados de la conducción del Procedimiento de Selección de la **Adjudicación Simplificada N.º 008-2024-CS-MDP-4**, referido a la Contratación para la **ADQUISICION DE 02 PLANTAS TEMPORALES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA DOTACION EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE URARINAS Y NUEVO KUWAIT, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO**”, designados mediante Memorando N.º 161-2025-GAF-MDP, de fecha 18 de febrero del 2025, designándose como Órgano a cargo del procedimiento de Selección, para continuar con la preparación, conducción y realización del Procedimiento, cuyo objeto de la convocatoria es la Contratación de Bienes.

El Quorum, necesario que exige la normativa de contrataciones del estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 1. LUIGI YBRAHIM SARDON RODRIGUEZ | : | Presidente Titular. |
| 2. PAUL MARDEN PAREDES PEREZ | : | Primer Miembro Titular. |
| 3. EUCLIDES GORDON DEL AGUILA | : | Segundo Miembro Titular. |

Acto seguido el Comité de Selección, ha ingresado a la plataforma del SE@CE 3.0, para verificar el Registro de Participantes, en el que se observa el registro vía electrónica de los siguientes participantes:

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA
Nomenclatura	AS-SM-8-2024-CS-MDP-4
Nro. de convocatoria	4
Objeto de contratación	Bien
Descripción del objeto	ADQUISICION DE 02 PLANTAS TEMPORALES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA DOTACION EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE URARINAS Y NUEVO KUWAIT, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO
Número de Contratación	MD-2024-59

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10451081522	GARCIA CAMIZAN HERVE ANTHONY	27/06/2025	Válido		27/06/2025	10451081522	🔍📄
2	Proveedor con RUC	20409087818	W Y P MULTISERVICIOS S.R.L.	23/06/2025	Válido		23/06/2025	20409087818	🔍📄
3	Proveedor con RUC	20529271370	SANXDIT INGENIERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	21/06/2025	Válido		21/06/2025	20529271370	🔍📄
4	Proveedor con RUC	20535618705	ACUEDUCTOS PERU E.I.R.L.	20/06/2025	Válido		20/06/2025	20535618705	🔍📄



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA
BRETANA – RIO PUINAHUA

COMITÉ DE SELECCIÓN

5	Proveedor con RUC	20546959181	HIDROLED S.A.C.	23/06/2025	Válido	23/06/2025	20546959181	🕒🔍📄
6	Proveedor con RUC	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	27/06/2025	Válido	27/06/2025	20602522998	🕒🔍📄
7	Proveedor con RUC	20611580429	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	26/06/2025	Válido	26/06/2025	20611580429	🕒🔍📄

7 registros encontrados, mostrando 7 registro(s), de 1 a 7. Página 1 / 1.

El presidente del Comité de Selección, da inicio al acto privado, haciendo unas precisiones sobre los alcances de la normativa de Contrataciones del Estado, respecto al requerimiento, en el extremo siguiente: *Con relación a ello, cabe anotar que la Ley es la norma que desarrolla el citado precepto constitucional y, conjuntamente con su Reglamento y las demás normas de nivel reglamentario emitidas por el OSCE, constituye la normativa de contrataciones del Estado y en ese aspecto debe indicarse que de acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo 8° de la Ley, "El Área Usuaría, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.", por lo que, dentro de las funciones que corresponden al área usuaria de la contratación se encuentran: i) la formulación del requerimiento; y, ii) la verificación de las contrataciones efectuadas.*

En relación con lo señalado líneas arriba, debe mencionarse que el artículo 16° de la Ley, concordado con el artículo 29° del Reglamento, establecen que corresponde al área usuaria de la Entidad formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico -según corresponda-, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. En ese contexto, se advierte que el área usuaria de la Entidad es la responsable de la adecuada formulación del requerimiento de bienes, servicios u obras según corresponda; debiendo asegurar la calidad técnica de la contratación y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. Por tanto, la definición del requerimiento es facultad y responsabilidad de la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer, lo cual incluye las especificaciones técnicas y/o términos de referencia y/o expediente técnico de obra, ello a fin de cumplir la finalidad pública de contratación. Asimismo, la acotada normativa precisa que el requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

Seguidamente realiza un recuento del detalle de los postores, que presentaron sus ofertas de manera electrónica, en el día y hora señalada en el cronograma, siendo el siguiente:

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA
Nomenclatura	AS-SM-8-2024-CS-MDP-4
Nro. de convocatoria	4
Objeto de contratación	Bien
Descripción del objeto	ADQUISICION DE 02 PLANTAS TEMPORALES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA DOTACION EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE URARINAS Y NUEVO KUWAIT, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO
Número de Contratación	MD-2024-59

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20546959181	HIDROLED S.A.C.	30/06/2025	17:30:32	20546959181	30/06/2025	19:57:25	Enviado	Valido		🕒🔍📄
2	20409087818	CONSORCIO AQUABIO	30/06/2025	22:55:52	20409087818	30/06/2025	23:17:25	Enviado	Valido		🕒🔍📄

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA
BRETAÑA – RIO PUINAHUA

COMITÉ DE SELECCIÓN

1. De la Admisión de Ofertas:

Acto seguido el Comité de Selección procedió a determinar, si las ofertas responden a los documentos de presentación obligatoria, teniendo en consideración la información que figura en el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas del Procedimiento de Selección; obteniéndose el siguiente resultado:

A modo de recuento, el presidente señala que con fecha 01 de julio de 2025, el colegiado, por UNANIMIDAD, determino solicitar la subsanación de la oferta, **CONSORCIO AQUABIO**, otorgándole el plazo máximo de dos (02) días hábiles, para su respectiva **SUBSANACIÓN**, debiendo realizar la presentación a través de la plataforma del SEACE.

Con fecha 07 de julio del 2025, el comité de selección procedió a la continuación de la admisión, evaluación, calificación de la oferta, y de corresponder con el otorgamiento de la Buena Pro; por lo que se procedió a ingresar a la plataforma del SEACE, encontrándose la subsanación de la oferta por parte del postor: **CONSORCIO AQUABIO**, respecto al **Anexo N° 05 Promesa de Consorcio**, pero no presento información respecto a su vigencia poder, sin embargo, el colegiado, procedió a revisar la **FICHA UNICA DEL POSTOR**, y el enlace de sus procesos adjudicados, encontrándose según información vigente de su RNP lo siguiente, que se muestra a modo de captura de pantalla:

CONSORCIADO: ATLANTIS INVESTMENT S.A.C.

Ultima Composición de Proveedores - RUC: 20605280308 Razon Social: ATLANTIS INVESTMENT S.A.C.
*Si el DNI o RUC buscado no aparece en el siguiente listado significa que tuvo vinculo pasado con esta persona jurídica. Se sugiere descargar el histórico

Search:

TIPO RELACIÓN	NRO DOC Ó RUC	NOMBRES Ó RAZÓN SOCIAL	% ACCIONES
ACCIONISTA	05920085	ARANCIBIA DE RENGIFO NORMA LUZ	33.33
ACCIONISTA	41439467	RENGIFO ARANCIBIA KARLA	66.67
ORG. ADMINISTRACION	41439467	RENGIFO ARANCIBIA KARLA	0
REPRESENTANTE	41439467	RENGIFO ARANCIBIA KARLA	0

Showing 1 to 4 of 4 entries Previous 1 Next

Descargar histórico de composición societaria

CONSORCIADO: WYP MULTISERVICIOS S.R.L.

Ultima Composición de Proveedores - RUC: 20409087818 Razon Social: W Y P MULTISERVICIOS S.R.L.
*Si el DNI o RUC buscado no aparece en el siguiente listado significa que tuvo vinculo pasado con esta persona jurídica. Se sugiere descargar el histórico

Search:

TIPO RELACIÓN	NRO DOC Ó RUC	NOMBRES Ó RAZÓN SOCIAL	% ACCIONES
ACCIONISTA	05242350	ARCE CHISQUIPAMA YOLANDA	33.33
ACCIONISTA	05356679	RENGIFO RICOPA PERCY ALEX	33.34
ACCIONISTA	10558752	PAREDES RAMIREZ SAMUEL LEONIDAS	33.33
ORG. ADMINISTRACION	05356679	RENGIFO RICOPA PERCY ALEX	0
REPRESENTANTE	05356679	RENGIFO RICOPA PERCY ALEX	0

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous 1 Next

Descargar histórico de composición societaria



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA
BRETAÑA – RIO PUINAHUA

COMITÉ DE SELECCIÓN

Sin embargo, la Dependencia Encargada de las Contrataciones, deberá realizar la verificación de la información respectiva, realizando la fiscalización posterior que dé corresponde requiera.

Nº	RUC/Código	POSTOR	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CONDICIÓN
1	20546959181	HIDROLED S.A.C.	SI CUMPLE con la presentación de la documentación obligatoria para su admisibilidad, conforme a las disposiciones establecidas en las Bases Integradas del procedimiento de selección, tal y como se puede apreciar en los cuadros comparativos que se anexan a la presente acta.	ADMITIDA
2	20409087818	CONSORCIO AQUABIO, conformado por las empresas: ATLANTIS INVESTMENT S.A.C con RUC N.º 20605280308 y WYP MULTISERVICIOS S.R.L., con RUC N.º 20409087818.	SI CUMPLE con la presentación de la documentación obligatoria para su admisibilidad, conforme a las disposiciones establecidas en las Bases Integradas del procedimiento de selección, tal y como se puede apreciar en los cuadros comparativos que se anexan a la presente acta.	ADMITIDA

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE POSTOR		HIDROLED S.A.C.	CONSORCIO AQUABIO
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N.º 1)	CUMPLE	CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.º 2)	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N.º 3)	CUMPLE (se anexa cuadro comparativo)	CUMPLE (se anexa cuadro comparativo)
e)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N.º 4)	CUMPLE	CUMPLE
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.º 5)	No corresponde	No corresponde
g)	El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N.º 6.	CUMPLE, oferta monto con I.G.V.	CUMPLE, oferta monto sin I.G.V.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA
BRETAÑA – RIO PUINAHUA

COMITÉ DE SELECCIÓN

2. De la Evaluación de la oferta:

Habiéndose determinado la admisión de las ofertas, se procede a la evaluación de los postores admitidos, determinándose el puntaje y el orden de prelación, según el cuadro de factores de evaluación de oferta adjunta en las bases integradas:

A. PRECIO

N°	POSTOR	VALOR ESTIMADO	OFERTA ECONOMICA (S/)	FORMULA	PUNTAJE TOTAL
1	HIDROLED S.A.C.	S/ 454,300.00	S/ 410,000.00 CON IGV	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <small>i = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</small>	47.57
2	CONSORCIO AQUABIO		S/ 390,000.00 SIN IGV		50.00

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTA

N°	POSTOR	Oferta Económica	Puntaje Precio	OTROS FACTORES			PUNTAJE TOTAL	Bonificación MYPE (5%)	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACIÓN	Orden de Praelación
				GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD				
1	CONSORCIO AQUABIO	S/ 390,000.00 SIN IGV	50.00	15	20	15	100	5	105.00	1°
2	HIDROLED S.A.C.	S/ 410,000.00 CON IGV	47.57	15	20	15	97.57	4.88	102.45	2°

3. De la Calificación de la oferta:

Luego de culminada la evaluación, en aplicación de los numerales 75.1 y 75.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el comité de selección permanente determinó si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación detallados en las bases integradas:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		HIDROLED S.A.C.		CONSORCIO AQUABIO	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA
BRETAÑA - RIO PUINAHUA

COMITÉ DE SELECCIÓN

=====					
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRESCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES, en ventas, instalación y/o implementación y/o mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable o venta e implementación de generadores y transformadores eléctricos o grupos electrógenos, venta de equipos de filtración de agua para consumo humano e industrial, entrega y puesta en marcha de equipos de desinfección y tratamiento de agua</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	<p>El postor acredita la condición de MYPE, correspondiendo acreditar una experiencia de S/ 87,500.00.</p> <p>De la verificación de la experiencia del postor esté acredita S/ 6'204,684.43 en cuatro prestaciones válidas.</p> <p>De lo anterior, este colegiado por UNANIMIDAD, considera calificada la experiencia del postor.</p>		<p>El postor acredita la condición de MYPE, correspondiendo acreditar una experiencia de S/ 87,500.00</p> <p>De la verificación de la experiencia del postor esté acredita S/ 395,997.67 en ocho prestaciones válidas.</p> <p>De lo anterior, este colegiado por UNANIMIDAD, considera calificada la experiencia del postor.</p>	
B. 1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>Cargo: Responsable de la Instalación y Puesto en Funcionamiento de las Plantas.</p> <p>Profesión: Ingeniero Químico, Ingeniero Ambiental o afines.</p> <p>Tiempo de Experiencia: Mínimo dos (02) años.</p> <p>Experiencia en: Experiencia en servicio de mantenimiento del sistema de agua potable y sus componentes y Experiencia en Servicio e Instalación de PTAP (Plantas de Tratamiento de Agua Potable).</p> <p>Trabajos a realizarse: instalación y/o implementación y/o puesto en funcionamiento de las plantas de</p>	<p>El postor, propuso a Ing. LUIS ANDRES PEÑA FERNANDEZ, como responsable de la instalación y puesta en funcionamiento de las plantas, de la revisión en el folio 207 de su oferta, sin embargo, de acuerdo a las consulta en la página https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacion/web/externo/consultaCol/, se observa que</p>		<p>El postor, propuso a Ing. JOSE DANTE DAVILA VELA, como responsable de la instalación y puesta en funcionamiento de las plantas, de la revisión en los folios 78 y 79 de su oferta, sin embargo, de acuerdo a las consulta en la página https://cipvirtual.ci</p>	

¹ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.



COMITÉ DE SELECCIÓN

<p>tratamiento y/o mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Capacitación al personal designado por la Entidad.</p>	<p>cuenta con habilitación desde el 08/11/2023, para mayor aclaración se adjunta como Anexo N.º 01, la captura de pantalla.</p> <p>Y de acuerdo a la experiencia del personal clave, el AREA USUARIA, solicitó una experiencia mínima de dos (02) años, por lo que el postor presento experiencia del personal clave una constancia de trabajo, donde que indica que el profesional Luis Andrés Peña Fernández laboro en la empresa HIDROLED S.A como Ingeniero Responsable en el periodo desde 09/03/2019 hasta el 05/11/2024, con lo cual CUMPLIRIA, con la experiencia solicitada, pues en ningún extremo de las bases, se solicito desde donde se contabilizaría dicha experiencia.</p>		<p>p.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/, se observa que cuenta con habilitación desde el 26/02/1985, para mayor aclaración se adjunta como Anexo N.º 01, la captura de pantalla.</p> <p>Y de acuerdo a la experiencia del personal clave, el AREA USUARIA, solicitó una experiencia mínima de dos (02) años, por lo que el postor presento experiencia del personal clave dos (02) constancias de trabajo, donde que indica que el profesional José Dante Dávila Vela laboro en la empresa HERLO PRODUCTOS E.I.R.L. Ingeniero Responsable, por el espacio de ocho (08) años y otra constancia en donde laboro en la empresa WYP MULTISERVICIO S S.R.L en el periodo desde 01/07/2019 hasta el 01/07/2023, con lo cual CUMPLIRIA, con la experiencia solicitada.</p>
---	---	--	---



COMITÉ DE SELECCIÓN

ESTADO DE LA OFERTA	CALIFICADA	CALIFICADA
---------------------	------------	------------

4. Del Otorgamiento de la Buena Pro:

De acuerdo a los resultados expresados, al cumplir con las especificaciones técnicas, factor de evaluación y requisitos de calificación de acuerdo a su oferta presentada, el Comité de Selección Permanente de Bienes y Servicios decide por unanimidad Otorgar la Buena Pro del Procedimiento de Selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-CUARTA CONVOCATORIA**, para la **ADQUISICION DE 02 PLANTAS TEMPORALES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA DOTACION EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE URARINAS Y NUEVO KUWAIT, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO.**" a:

Postor ganador : CONSORCIO AQUABIO, integrado por: ATLANTIS INVESTMENT S.A.C con RUC N.° 20605280308 y WYP MULTISERVICIOS S.R.L., con RUC N.° 20409087818.

Monto adjudicado : S/ 390,000.00 (Trescientos Noventa Mil con 00/100 soles) sin IGV.

No habiendo otro asunto que tratar, el Comité de Selección dio por terminado el presente acto, firmándola en señal de conformidad siendo las 11:05 horas del día lunes, 07 de julio del 2025.


Sr. PAUL MARDEN PAREDES PEREZ
1ER MIEMBRO TITULAR


Sr. EUCLIDES GORDON DEL AGUILA
2DO MIEMBRO TITULAR


Ing. LUIGI YBRAHIM SARDON RODRIGUEZ
PRESIDENTE TITULAR



COMITÉ DE SELECCIÓN

ANEXO N.º 01 –

CAPTURA DE PANTALLA DE SU HABILITACIÓN DEL POSTOR SEÑALADO POR
LA EMPRESA HIDROLED.

Detalle de los Datos del Colegiado

Numero CIP : 323399
Primer Apellido : PEÑA
Segundo Apellido : FERNANDEZ
Nombres : LUIS ANDRES
Sede : CALLAO
Condición : HABILITADO

Fecha Incorporación : 08/11/2023

Formación Académica

PRIMERA ESPECIALIDAD

Capitulo	Especialidad
QUIMICA, DE MINAS, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA, DE MATERIALES, DEL PETROLEO, EN GAS, GEOGRAFICA, GEOLOGICA, METALURGICA, PETROQUIMICA, TEXTIL	QUIMICO



Fecha Reconocimiento CIP

08/11/2023

CAPTURA DE PANTALLA DE SU HABILITACIÓN DEL POSTOR SEÑALADO POR
EL CONSORCIO AQUABIO.

Detalle de los Datos del Colegiado

Numero CIP : 27729
Primer Apellido : DAVILA
Segundo Apellido : VELA
Nombres : JOSE DANTE
Sede : LIMA
Condición : NO HABILITADO

Fecha Incorporación : 26/02/1985

Formación Académica

PRIMERA ESPECIALIDAD

Capitulo	Especialidad
QUIMICA	QUIMICO



Fecha Reconocimiento CIP

26/02/1985

Cerrar



COMITÉ DE SELECCIÓN

ANEXO N.º 02 - CUADRO COMPARATIVO.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD Y LO OFERTADO POR LOS POTENCIALES POSTORES, RESPECTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 0.5 M3/H.

REQUERIDO POR LA ENTIDAD		OFERTAS PRESENTADAS POR LOS POTENCIALES POSTORES	
Planta Compacta de Tratamiento y Potabilización de agua		HIDROLED S.A.C	
Marca	: Indicar.	HIDROLED	CONSORCIO AQUABIO
Modelo	: Indicar.	PTAP-AV 0.5	AQUABIO
Procedencia	: Indicar.	USA - PERÚ	PPA-200L
Garantía	: Indicar.	19 Meses	CHINA
Producción mínima	: 500 LPH (0.5 m3/h)	oferta	24 MESES
Tensión	: 220v / 60hz / 1Ph.	oferta	Oferta
Conexión de Entrada	: 1" NPT.	oferta	Oferta
Conexión de salida	: 1/2" NPT.	oferta	Oferta
Conexión desagüe	: 3/4" NPT.	oferta	Oferta
Plataforma de metal	: 2.50 m.	oferta	Oferta
Largo	: 1.50 m.	oferta	Oferta
Ancho	: 2.00 m.	oferta	Oferta
Alto	: 2 mm.	oferta	Oferta
Espesor	: 2 mm.	oferta	Oferta
Techo	: Protector de calamina (e=0.25)	oferta	Oferta
Peso aproximado	: 650 kg.	oferta	Oferta
Equipamiento		PEDROLLO	
1.- Bombas de Alimentación mínimo 1.0 HP.		JAPPRIME	CPM620
Marca	: Indicar.	HKM80-a	24 meses
Modelo	: Indicar.	19 meses	Oferta
Garantía	: Indicar.	50 PSI	Oferta
Presión máxima de trabajo	: 10 kg	10 Kg	Oferta
Peso del producto mínimo	: 1"	1"	Oferta
Diámetro de distribución	: 55 m.	55 m	Oferta
Altura de distribución Min.	: 50 l/min.	50 l/min.	Oferta
Caudal Máximo	: 1"	1"	Oferta
Diámetro de succión	: 8m	8m	Oferta
Máximo de succión	: 1HP	1HP	Oferta
Potencia HP	: 220V	220V	Oferta
Voltaje	: Indicar.	GRUNDFOS	PEGASA
Marca	: Indicar.	DDE -6-10	C-660P
Modelo	: Indicar.		Blue white
Tipo	: Indicar.		24 MESES
Garantía	: Indicar.		PEGASA
3.- Bomba Dosificadora de Coagulante.	: Indicar.		C-660P
Marca	: Indicar.		Blue white
Modelo	: Indicar.		24 MESES
Tipo	: Indicar.		LONIWATHER
Garantía	: Indicar.		KF-10-003
4.- Un Mezclador Estático.	: Indicar.		24 MESES
Marca	: Indicar.		TECSA
Modelo	: Indicar.		TANQUE VERTICAL A PRESION
Garantía	: Indicar.		24 MESES
5.- Un tanque flocculador	: Indicar.		SIMTECH
Marca	: Indicar.		
Modelo	: Indicar.		
Garantía	: Indicar.		
6.- Un filtro multimedia	: Indicar.		
Marca	: Indicar.		



MM-1.0-BNT891 19 MESES Oferta	SIMTECH 24 MESES Oferta
Oferta	Oferta
Oferta	Oferta
Oferta	Oferta
Oferta	Oferta
CANATURE DMI-65-0-9-BNT891 19 MESES Oferta	SIMTECH SIMFM-24X72A 24 MESES Oferta
CANATURE FGAC-1.0-BNT891 19 MESES Oferta	SIMTECH SIMFM-24X72A 24 MESES Oferta
HYDRONIX SDC-25-1005 19 MESES Oferta	HIDRONIX 121-10A 24 MESES Oferta
GRUNDFOS DDE - 6-10 Oferta 19 MESES	FEGASA C-660P BLUE WHITE 24 MESES
VIQUA 52Q -PA/2 Oferta 19 MESES	VIQUA VP600 HORIZONTAL 55WATSS 24 MESES
HIDROLED TE-HID-01 19 MESES Oferta	PRODEMELSA GABINETE PARA SOBREPONER 24 MESES Oferta
Oferta	Oferta
ROTOPLAS EXPEL	ROTOPLAST EXPEL
Oferta	Oferta
Oferta	Oferta
Oferta	Oferta
Oferta	Oferta
HYUNDAI DHY6000SE-3 19 meses	BAUKER DG5500E 24 meses



COMITÉ DE SELECCIÓN

Tipo de combustible	: Diesel	Oferta	Oferta
Potencia Nominal minima	: 6.25 KVA - 5KW	Oferta	Oferta
Potencia Maxima	: 6.9 KVA - 5.5 KW	Oferta	Oferta
Tension	: 220v - 380v.	Oferta	Oferta
Cilindrada minima	: 418 cc.	Oferta	Oferta
Autonomia al 50%	: 13 hrs.	Oferta	Oferta
Capacidad depósito comb.	: 14 litros.	Oferta	Oferta
Peso Aproximado	: 118 kg.	Oferta	Oferta
17.- Insumos quimicos.			
Policloruro de Aluminio	: 08 bolsas x 25kg.	Oferta	Oferta
Hipoclorito de Calcio al 70%	: 04 timo x 45kg.	Oferta	Oferta
Cal Hidratada	: 03 bolsas x 50kg.	Oferta	Oferta

Precisa folleto de todos los bienes / ADMITIDA.

Precisa folleto de todos los bienes / ADMITIDA.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA
BRETAÑA - RIO PUINAHUA

COMITÉ DE SELECCIÓN

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD Y LO OFERTADO POR LOS POTENCIALES POSTORES, RESPECTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 2.0 M3/H.

REQUERIDO POR LA ENTIDAD		OFERTAS PRESENTADAS POR LOS POTENCIALES POSTORES	
Planta Compacta de Tratamiento y Potabilización de agua		HIDROLED S.A.C	
Marca	: Indicar.	Hidroled	AQUABIO
Modelo	: Indicar.	PTAP - AV 2.0	PPA-200L
Procedencia	: Indicar.	USA - PERÚ	CHINA
Garantía	: Indicar.	19 Meses	24 MESES
Producción mínima	: 2000 LPH (2.0 m3/h)	Oferta	Oferta
Tensión	: 220v / 60hz / 1Ph.	Oferta	Oferta
Conexión de Entrada	: 1" NPT.	Oferta	Oferta
Conexión de salida	: 1 1/2" NPT.	Oferta	Oferta
Conexión desagüe	: 1" NPT.	Oferta	Oferta
Plataforma de metal			
Largo	: 2.50 m.	Oferta	Oferta
Ancho	: 1.50 m.	Oferta	Oferta
Alto	: 2.00 m.	Oferta	Oferta
Espesor	: 2 mm.	Oferta	Oferta
Techo	: Protector de calamina (e=0.25)	Oferta	Oferta
Peso aproximado	: 750 Kg.	Oferta	Oferta
Equipamiento			
1.- Bombas de Alimentación mínimo 1.0 HP.			
Marca	: Indicar.	JAPPRIME	PEDROLLO
Modelo	: Indicar.	HKM80-a	CPM620
Garantía	: Indicar.	19 meses	24 meses
Presión máxima de trabajo	: 50 PSI	50 PSI	Oferta
Peso del producto mínimo	: 10 kg	10 kg	Oferta
Diámetro de distribución	: 1"	1"	Oferta
Altura de distribución Min.	: 55 m.	55 m.	Oferta
Caudal Máximo	: 50 l/min.	50 l/min.	Oferta
Diámetro de succión	: 1"	1"	Oferta
Máximo de succión	: 8m	8m	Oferta
potencia HP	: 1HP	1HP	Oferta
Voltaje	: 220V	220V	Oferta
2.- Bomba Dosificadora de Pre-Cloro.			
Marca	: Indicar.	GRUNDFOS	PEGASA
Modelo	: Indicar.	DDE-6-10	C-660P
Tipo	: Indicar.	Bomba Dosificadora de membrana smart Digital	Blue white
Garantía	: Indicar.	19 meses	24 MESES
3.- Bomba Dosificadora de Coagulante.			
Marca	: Indicar.	GRUNDFOS	PEGASA
Modelo	: Indicar.	DDE-6-10	C-660P
Tipo	: Indicar.	Bomba Dosificadora de membrana smart Digital	Blue white
Garantía	: Indicar.	19 meses	24 MESES
4.- Un Mezclador Estático.			
Marca	: Indicar.	HIDROLED	LONIWATHER
Modelo	: Indicar.	ME-01	KF-10-003
Garantía	: Indicar.	19 meses	24 meses
5.- Un tanque flocodecantador			
Marca	: Indicar.	HIDROLED	TECSA
Modelo	: Indicar.	TF-06	TANQUE VERTICAL A PRESION
Garantía	: Indicar.	19 meses	24 MESES
6.- Un filtro multimedia			
Marca	: Indicar.	CANATURE	SIMTECH
Modelo	: Indicar.	MM-3.0-BNT891	SIMFM-24X72A
Garantía	: Indicar.	19 meses	24 MESES

14



COMITÉ DE SELECCIÓN

Precisa folleto de todos los bienes / ADMITIDA.
Precisa folleto de todos los bienes / ADMITIDA.