

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20522593045	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	EML INVERSIONES & SOLUCIONES INALAMBRICAS S.A.C.	Hora de envío :	16:59:36

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

para una pluralidad de postores con referente al personal clave solicitamos se amplía también en las carreras de Ing. de sistema, redes, telecomunicaciones, ya que, con ese cambio, se estaría garantizando que la entidad pueda contar con más propuesta con mejores precios.

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.1.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, a fin de promover la mayor participación de postores al procedimiento de selección se aceptará especialidad de ingeniería de sistemas, redes y telecomunicaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A.1.1 FORMACIÓN ACADEMICA

Requisitos.

Título Profesional en:

- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Mecánica Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería en Redes
- Ingeniería en Telecomunicaciones

Del personal clave requerido como SUPERVISOR ENCARGADO."

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20522593045	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	EML INVERSIONES & SOLUCIONES INALAMBRICAS S.A.C.	Hora de envío :	16:59:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

con referente al personal clave, solicitamos que la labor también se pueda realizar de manera remota en especial los de provincias ya que debido a la magnitud del servicio no se podría estar en dos sitios a la vez y de esta manera se pueda cumplir con el plazo estipulado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la supervisión de la ejecución del servicio deberá ser de manera directa y permanente, además se encargará de la conducción técnica, seguimiento y control de la ejecución del servicio. El supervisor garantizará el cumplimiento de obligaciones el contratista detallados en el TDR (actividades del numeral 4.1, condiciones de servicio, medidas de seguridad y responsabilidades). Sin perjuicio a ello, el Contratista podrá implementar mecanismos o acciones como supervisión remota a fin de salvaguardar la correcta ejecuciónn del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	19:11:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
se considerara Prevencionista para el servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que, para el presente servicio no ha contemplado un personal prevencionista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	19:11:05

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
Se solicita al Jurado brindarnos planos en formato AutoCAD para el mejor presupuesto de mantenimiento correctivos de las tuberías.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no se cuenta con planos del sistema (formato AutoCAD). No obstante, los participantes podrán solicitar visitas técnicas a las sedes, según el numeral 8 de los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20111116025	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONIC INTERNATIONAL SECURITY S A	Hora de envío :	19:11:05

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
se solicita fotos del recorrido de las tuberías en las sedes para ver las facilidades de acceso en el re4corrido de tubería.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que, no se cuenta con fotografías. No obstante, los participantes podrán solicitar visitas técnicas a las sedes, según el numeral 8 de los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:23:54

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Se solicita al Comite de Seleccion por favor validar las carreras de Ing. Electricista y Mecanica de Fluidos, al encontrarse estrictamente relacionados con el objeto de contratacion (sistemas contra incendios).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la carrera de ingeniería eléctrica ya se encuentra contemplado en las bases. Por otro lado, no se aceptará la carrera de ingeniería Mecanica de Fluidos, toda vez que no guarda relación con el objeto de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:24:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Por favor Comité de Selección, señalar si la experiencia se considerará a partir de la colegiatura.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: A.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la experiencia se contabilizará desde la emisión del egresado de la carrera profesional requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:28:20

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Comite de Seleccin por favor validar la siguiente experiencia:

- 1) Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas contra incendio
- 2) Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema de deteccion y alarma contra incendios
- 3)Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema de deteccion y alarma contra incendios y robo.
- 4)Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas de extincion de incendios
- 5) Suministro e instalacion de equipos de deteccion de incendios
- 6) Suministro e instalacion de luces de emergencia

Se solicita validar la experiencia al encontrarse estrictamente relacionada con el objeto de contratacion, se precisa que muchas de las Entidades tienen diferentes titulos a sus servicios pero relacionados a sistemas contra incendios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto a lo solicitado por el participante se aclara lo siguiente:

- 1) El mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas contra incendio se encuentra contemplado dentro del similar servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de alarma contra incendio.
- 2) Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema de detección y alarma contra incendios se encuentra contemplado dentro del similar servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de alarma contra incendio.
- 3) Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema de detección y alarma contra incendios y robo. Al respecto, el término ""robo"" difiere con el objeto de la contratación.
- 4) Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistemas de extinción de incendios. Al respecto, el término ""extinción de incendios"" difiere con el objeto de la contratación.
- 5) Suministro e instalación de equipos de detección de incendios. Al respecto, el suministro de equipos de detección no es parte del presente objeto de contratación.
- 6) Suministro e instalación de luces de emergencia

Se solicita validar la experiencia al encontrarse estrictamente relacionada con el objeto de contratación, se precisa que muchas de las Entidades tienen diferentes títulos a sus servicios, pero relacionados a sistemas contra incendios. Al respecto, lo solicitado no forma parte del presente objeto de contratación.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:32:14

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la pagina 1 de la TDR, Anexo 1, se establece la cantidad de paneles para la sede CA JUNI (item 13), que son 5 paneles, favor de confirmar la cantidad dado que son pocos equipos para 5 paneles de incendio. o Señalar que se trata de un error y corregir. saludos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: s/l Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación no señala la normativa que supuestamente se vulnera. En ese sentido, constituye un pedido de aclaración por lo que se precisa que en el Centro de Atención Junin existen 5 paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:35:47

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la pagina 2 del anexo, sobre el mantenimiento preventivo para los centros de atencion del literal a), se solicita la "programacion del panel principal", se consulta al comite de seleccion si para este punto debera REPROGRAMARSE todos los equipos nuevamente señalando la ubicacion de cada detector?, o a que se refiere con programacion del panel . saludos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: a Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el término "Programacion del panel" se refiere a la actualización de etiqueta, fecha y hora; o programar un dispositivo que se haya borrado y eliminar un dispositivo que este en falla hasta su reemplazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:39:11

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para los mantenimientos correctivos señalados en los literales a a la f, se consulta si los equipos a cambiar deben ser de la misma marca que maneja cada sede o tambien pueden ser "compatibles con el panel de incendio", favor de confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: a al f

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el mantenimiento de los equipos puede ser con equipos de la misma marca o compatible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:40:48

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
Para la Sede de Orcinea se solicita como mantenimiento correctivo, la actualizacion del firmware del panel, se consulta al comite de seleccion a que version de software desean que se actualice? favor de confirmar con exactitud

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: c Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que, se pueden actualizar la version actual o una version superior a la actual del firmware del panel.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:43:40

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para el centro de atencion Junin, se solicita como mantenimiento correctivo la reparacion y/o cambio de panel de alarma contra incendio ubicado en el tercer piso, se consulta al comite de seleccion cual es el estado actual y que fallas tiene el sistema? . En caso se tenga certeza que el equipo no funciona , por favor señalar expresamente que se requiere un NUEVO PANEL, considerando la lejanía del lugar y los plazos cortos del servicio, reparar podría demorar mucho.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: f

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 5

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara que, en los terminos de referencia se ha contemplado la reparación y/o cambio de Panel de Alarma Contra Incendio ubicado en el tercer piso por uno compatible con el sistema, por lo que de el contratista luego del análisis deberá determinar si corresponde el cambio de un nuevo panel."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:45:33

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Sobre el Acta de Inicio del servicio, a los cuantos dias como maximo de presentado el cronograma de ejecucion del servicio debera firmarse?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: b Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la ejecución del sevicio será de conformidad al numeral 11.2 de los Terminos de Referencia, por lo que para el inicio de la ejecución del servicio deberá cumplirse todas las condiciones señaladas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:50:52

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

El numeral 2 se solicita Registro de Capacitacion en materia de seguridad y salud en el trabajo debidamente firmados, se consulta al comite de seleccion lo siguiente: Por quien debe estar firmado solo por el personal que realizara el trabajo? o ademas por un personal de Seguridad y salud en el trabajo del Contratista, por favor confirmar.

Del mismo modo, confirmar si se requiere PRevencionista de Riesgos en cada sede, o cualquier de los trabajadores puede dar la charla.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el registro de capacitación debe estar firmado por el personal que realizara los trabajos y por el personal encargo de impartir la capacitación. Por otro lado, para el presente servicio no se ha requerido prevencionista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:52:59

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se consulta sobre el personal clave, si este tiene que estar de manera presencial (in situ) en cada Sede de la ONP, o podra realizar las coordinaciones de manera remota desde Lima. FAVOR de confirmar, dado que dependera mucho si se necesita insitu en cada sede e impactara en el presupuesto de los cntratistas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: s/ Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la supervisión de la ejecución del servicio deberá ser de manera directa y permanente, además se encargará de la conducción técnica, seguimiento y control de la ejecución del servicio. El supervisor garantizará el cumplimiento de obligaciones el contratista detallados en el TDR (actividades del numeral 4.1, condiciones de servicio, medidas de seguridad y responsabilidades). Sin perjuicio a ello, el Contratista podrá implementar mecanismos o acciones como supervisión remota a fin de salvaguardar la correcta ejecuciónn del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:54:59

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Favor de indicar la ubicacion de la casa yuyaq.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 11.1 Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se precisan las ubicaciones del Centro de Atención y Casas Yuyaq:

- SJM: Av. GUILLERMO BILLINGHURST 1043.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	20:58:36

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se señala sobre el Plazo de ejecucion que tendra una duracion de cincuenta (50) dias calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de cumplirse: i) suscripcion del contrato; ii) comunicado de la autorizacion de ingreso por parte del Analista de Seguridad, previa validacion de los documentos, iii) aprobacion de cronograma y iv) Firma de Acta de inicio.

Sin embargo, entre la firma de contrato y la firma del Acta de inicio pueden pasar varios dias, es ilogico.

Por tal motivo, se sugiere por favor al Comite de Seleccion señalar que el plazo de duracion del servicio sera de hasta 50 dias contabilizados a partir del dia siguiente de la comunicacion de ingreso por parte de la Analista de seguridad o en todo caso a partir de la Firma del Acta de inicio, lo que suceda primero, con la finalidad de no restarle dias al contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11.2 Literal: s/l Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la ejecución del sevicio será de conformidad al numeral 11.2 de los Terminos de Referencia, por lo que para el inicio de la ejecución del servicio deberá cumplirse todas las condiciones señaladas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	21:00:33

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
Se consulta al Comite de Seleccion a los cuantos dias como maximo de presentado los documentos indicados en el numeral 6 de la TDR, el area de seguridad brindara el comunicado de autorizacion de ingreso al contratista.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los dias para que el area de Seguridad y Salud en el Trabajo autorice el ingreso del contratista dependera de la documentacion que el contratista presente, siempre y cuando no sean observados por dicha area.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	21:04:06

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Sobre la conformidad, por favor se solicita a la Entidad confirmar que el plazo de conformidad luego de entregado el entregable unico no EXCEDERA de 7 dias calendarios conforme a la Ley de Contataciones del Estado y que los temas internos del informe tecnico del analista de seguridad y visto bueno de la coordinacion de operaciones deberan realizarse dentro de ese plazo de 7 dias para que el contratista no se vea perjudicado en la demora de dichos intervinientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: s/l Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la conformidad se realizará según lo previsto en el numerla 14 de los terminos de referencia. Asimismo, el plazo para la conformidad será en estricto cumplimiento del artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contratciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	21:07:48

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
¿ En la tabla N°1, ítem 14, la sede CA Ica, falta indicar la marca del Panel. favor de señalarlo en el anexo correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: s/l Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en el Centro de Atención Ica existen dos paneles, uno de la marca HONEYWELL MODELO MS-9050UD Y OTRO DE MARCA SIMPLEX 4007 ES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"25. ANEXOS
Anexo N° 1
Centro de Atención Ica existen dos paneles, uno de la marca HONEYWELL MODELO MS-9050UD Y OTRO DE MARCA SIMPLEX 4007 ES."

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	21:09:09

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Dado que resulta imposible que el contratista puedan realizar la visita a las diversas sedes de la ONP, se solicita por favor enviar una foto al menos del estado del panel para verificar el estado y que fallas tienen. saludos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: s/l Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no se cuenta con fotografías. No obstante, los participantes podrán solicitar visitas técnicas a las sedes, según el numeral 8 de los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	21:14:35

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En caso de tener observaciones para el cronograma y documentos de seguridad, sirvase confirmar cuantos dias en ambos casos otorgaran para levantar observaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: b Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en caso de existir observaciones en el cronograma se otorgarán tres (03) dias calendario, para levantar las observaciones. Por otro lado, los dias para que el area de Seguridad y Salud en el Trabajo autorice el ingreso del contratista dependerá de la documentacion que el contratista presente, siempre y cuando no sean observados por dicha area.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

" 5. CONDICIONES DEL SERVICIO

c) Para la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de detección y alarma contra incendio de las Sedes de la ONP a nivel nacional, el contratista debe presentar un cronograma de ejecución, deberá ser presentado dentro de los cinco (05) días calendario, posterior a la suscripción del contrato, al correo: cleonu@onp.gob.pe, para su revisión y aprobación correspondiente. Cabe señalar que, de existir observaciones se otorgarán tres (03) dias calendario, para levantar las observaciones.

"

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	21:15:38

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Respecto al cronograma a ser enviado, sirvase confirmar que la propuesta una vez aprobada SERA INAMOVIBLE considerando los pasajes programados por el contratista, gastos de hotel viaticos, etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: c Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La observación no señala la normativa que supuestamente se vulnera. En ese sentido, constituye un pedido de aclaración por lo que se aclara que, el cronograma propuesto por el contratista deberá ser de cumplimiento obligatorio. No obstante, de existir alguna modificación deberá realizar las coordinaciones necesarias, a fin de garantizar la correcta ejecución del sevicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	21:17:42

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En caso existan observaciones por parte del Analista de Seguridad, sirvase confirmar cuantos dias otorgaran para levantar observaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: s/l Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la conformidad se realizará según lo previsto en el numerla 14 de los terminos de referencia. Asimismo, de existir observaciones se otorgará un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de ocho (08) días, dependiendo de la complejidad, conforme al artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	21:20:19

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Para el pago, sirvase confirmar Comite de Seleccino si la factura a ser presentada por los contratista ganador debe ser emitida a "CREDITO" o al "CONTADO", de ser credito, señalar el plazo de la factura si debe ser a 10 dias para el pago o mas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15 Literal: s/ Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el pago se realizará de conformidad al numeral 15 de los términos de referencia, los plazos previstos serán en cumplimiento al artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	21:21:25

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar si la Conformidad sera NOTIFICADA dentro del plazo de 7 dias via correo electronico o a los cuantos dias SERA NOTIFICADA?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: s/l Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la conformidad se realizará según lo previsto en el numerla 14 de los terminos de referencia. Asimismo, el plazo para la conformidad será en estricto cumplimiento del artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contratciones del Estado, por lo que una vez vencido el plazo para la emisión de la misma, el contratista deberá presentar los documentos requeridos para el inicio del trámite de pago correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO, PARA LAS SEDES DE LA ONP A NIVEL NACIONAL

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	21:25:10

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar por favor si el cronograma de ejecucion puede señalar dias en paralelo de trabajo, es decir que cierto personal ejecute el servicio en Lima y otro personal ejecute el servicio en provincia paralelamente, con la finalidad de cumplir con los 50 dias calendario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: c Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, si se podrá realizar el trabajo de manera paralela según el cronograma que presente y según la relación del personal aprobado por seguridad y salud en el trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null